

# 福島第一原子力発電所 3号機

## 燃料取出再開に向けた対応状況について

< 参 考 資 料 >  
2 0 1 9 年 9 月 1 7 日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機の燃料取扱設備については、燃料取り出し再開に向けて動作確認・調整作業を実施しているところであり、現在の状況についてお知らせいたします。
- 燃料取扱機（FHM）のテンシルトラスについては、点検中にスムーズに旋回できないことがあることを確認したことを踏まえ、旋回速度を調整のうえ、現在、ガレキ撤去作業を実施しております。なお、バックアッププランとして、旋回不調時には手動で位置決めしてから作業を行う手順も運用に組み込んで、作業を進めております。
- また今回新たにFHMのマストにおいて、動作確認を実施していた際、旋回しない時があり、原因について調査を行っています。
- 燃料取り出し再開の日程については、調査の状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。

