

福島第一原子力発電所 6.9KV予備変M/C(配電盤)の過負荷トリップ警報発生について

< 参考資料 >
2022年11月7日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 11月7日午前9時3分頃、免震重要棟遠隔監視室において、6.9KV予備変M/Cの過負荷トリップの警報が発生し、6.9KV予備変M/Cの負荷の一部のしゃ断器がトリップしていることを確認しました。
- なお、原子炉注水設備、使用済燃料プール代替冷却設備、PCVガス管理設備、モニタリングポスト等のプラント設備に異常は確認されていません。
- 現在、当該電源設備の状況を確認しており、状況については分かり次第お知らせいたします。

6.9KV予備変M/C(配電盤)過負荷トリップ警報発生に伴う影響範囲図

