









ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β_結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)_結果 [Bq/cm3]	Sr-90_結果 [Bq/cm3]	Cs-134_結果 [Bq/cm3]	Cs-137_結果 [Bq/cm3]	I-129_結果 [Bq/cm3]	Ru-106_結果 [Bq/cm3]	Sb-125_結果 [Bq/cm3]	Co-60_結果 [Bq/cm3]
既設	出口	831	0000831-00158	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/20	-	-	<0.00007391	-	-	-	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00159	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/20	-	-	-	-	-	0.006108	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00160	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/20	0.0118	-	-	<0.0002606	0.0002464	-	0.003171	0.001646	0.001172
既設	出口	831	0000831-00161	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/20	-	-	<0.00008121	-	-	-	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00162	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/20	-	-	-	-	-	0.007308	-	-	-
既設	入口	833	0000833-00076	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/20	293.2	-	-	<0.02429	0.08891	-	0.1561	5.418	0.03581
既設	入口	833	0000833-00077	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/20	-	-	167.8	-	-	-	-	-	-
既設	入口	833	0000833-00078	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/20	-	-	-	-	-	0.04071	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00164	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/23	0.01062	-	-	<0.0002667	<0.000206	-	0.002178	0.0008578	0.0009591
既設	出口	831	0000831-00163	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/23	-	-	-	-	-	0.00545	-	-	-
既設	入口	833	0000833-00079	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/23	310.5	-	-	<0.024	0.09048	-	0.1475	5.274	0.04088
既設	出口	831	0000831-00165	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/27	0.02836	-	-	<0.0002371	<0.0001704	-	0.001678	0.001398	0.0009532
既設	出口	831	0000831-00171	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/27	-	427.1	-	-	-	-	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00170	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/27	-	-	<0.00007482	-	-	-	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00169	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/27	-	-	-	-	-	0.007602	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00168	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/27	0.02534	-	-	<0.0003616	0.0002605	-	0.004676	0.00147	0.001151
既設	出口	831	0000831-00167	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/27	-	-	<0.00008007	-	-	-	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00166	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/27	-	-	-	-	-	0.008196	-	-	-
既設	入口	833	0000833-00082	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/27	77.73	-	-	0.3272	2.156	-	0.165	1.279	0.09478
既設	入口	833	0000833-00081	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/27	-	-	37.37	-	-	-	-	-	-
既設	入口	833	0000833-00080	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/27	-	-	-	-	-	0.05873	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00175	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/30	0.02848	-	-	<0.0002638	0.0002046	-	0.005009	0.001422	0.001595
既設	出口	831	0000831-00173	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口A水	2017/3/30	-	-	-	-	-	0.009262	-	-	-
既設	出口	831	0000831-00174	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/30	0.03484	-	-	<0.00028	0.0003381	-	0.004279	0.001204	0.001534
既設	出口	831	0000831-00172	I:汚染水処理設備	既設多核種<出口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-出口C水	2017/3/30	-	-	-	-	-	0.00925	-	-	-
既設	入口	833	0000833-00083	I:汚染水処理設備	既設多核種<入口>(00)	I:汚染水処理設備-既設ALPS-AL-入口水	2017/3/30	71.69	-	-	0.3006	2.097	-	0.196	1.215	0.08879