

## 放水立坑（上游水槽）上游海水配管水的分析結果

|    |      |   |          |                   |
|----|------|---|----------|-------------------|
| 概要 | 分析值  | － | （ Bq/L ） | （ 確認小於1,500Bq/L ） |
|    | 計算比較 | － | ※2       |                   |

### 輻射能量分析 氡

| 核種  | 採集日期及時間          | 分析結果            |                     |                   |
|-----|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|     |                  | 分析值<br>（ Bq/L ） | 不確定性 ※1<br>（ Bq/L ） | 檢測極限值<br>（ Bq/L ） |
| H-3 | 2025/11/17 12:02 | ND              | －                   | 7.4E+00           |

・ 〇.〇E±〇意指〇.〇×10<sup>±〇</sup>。

（ 例 ） 3.1E+01為3.1×10<sup>1</sup>即31、3.1E+00為3.1×10<sup>0</sup>即3.1、3.1E-01為3.1×10<sup>-1</sup>即0.31。

※1 「不確定性」意指分析數據的精確度。

「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子k=2」計算。

※2 計算值：以透過測量、確認用設備分析的氡濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。