

放水竖井（上游水箱）上游海水配管水的分析结果

摘要	分析值	-	(Bq/L)	(确认小于1,500Bq/L)
	計算比較	-	※2	

放射性分析 氚

核素	采集日期和时间	分析结果		
		分析值 (Bq/L)	不确定度 ※1 (Bq/L)	检测界限值 (Bq/L)
H-3	2026/07/24 12:00	ND	-	8.6E+00

・ 〇.〇E±〇的意思是指〇.〇×10^{±〇}。
(例) 3.1E+01是指3.1×10¹即31, 3.1E+00是指3.1×10⁰即3.1, 3.1E - 01是指3.1×10⁻¹即0.31。
※1 “不确定度”的意思是指分析数据的精确度。
“不确定度”是使用“扩展不确定度：包含因子k=2”计算得出。
※2 计算值：通过使用测量、确认专用设备分析得出的氚浓度与ALPS处理水、海水的流量比进行计算后求得的值。