2026年10月6日
東京電力控股株式會社
福島第一廢爐推進公司

放水立坑（上游水槽）上游海水配管水的分析結果

概要	分析值	178～222　（Bq/L）　（確認小於1,500Bq/L）
	計算比較	確認與計算值（116～462Bq/L）相同程度※2

輻射能量分析　氚

核種	採集日期及時間	分析結果		
		分析值（Bq/L)	不確定性 ※1（Bq/L)	檢測極限值（Bq/L)
H-3	2026/10/05 12:59	2.0E+02	± 2.2E+01	9.6E+00

・○.○E±○意指○.○×$10^{\pm○}$。
（例）3.1E+01為3.1×10^{1}即31、3.1E+00為3.1×10^{0}即3.1、3.1E-01為3.1×10^{-1}即0.31。
※1　「不確定性」意指分析數據的精確度。
「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子k=2」計算。
※2　計算值：以透過測量、確認用設備分析的氚濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。
「計算值」指的是本公司網頁上公布的「稀釋後氚濃度」，該值雖然會受潮汐高度等影響而略有波動，
但整天內不會隨時變化，因此原則上，會使用採集樣本日7時的數值來計算比較。
(僅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html
(僅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html
分析值會與考慮到混合稀釋的不確定度（1/2×計算值～2×計算值）所得之計算值進行比較。