2026年10月30日
東京電力控股株式會社
福島第一廢爐推進公司

放水立坑（上游水槽）上游海水配管水分析結果

概要	分析值	198～242　（Bq/L）　（確認小於1,500Bq/L）
	計算比較	確認與計算值（136～542Bq/L）為同等程度※2

輻射能量分析　氚

核種	採集日期時間	分析結果		
		分析值 （Bq/L）	不確定度 ※1 （Bq/L）	檢測極限值 （Bq/L）
H-3	2026/10/29 07:17	2.2E+02	± 2.2E+01	9.2E+00

・○.○E±○意指○.○×$10^{\pm○}$。
（範例）3.1E+01為3.1×10^{1}讀作31，3.1E+00為3.1×10^{0}讀作3.1，3.1E-01為3.1×10^{-1}讀作0.31。
※1　「不確定度」意指分析資料的精度。
「不確定度」以「擴充不確定度：擴充係數k=2」算出。
※2　計算值：根據測量、確認用設備所分析的氚濃度與ALPS處理水、海水之流量比進行計算所求得的值。
「計算值」意指本公司網頁所刊載之「稀釋後氚濃度」，該值雖會因潮位等產生些微變動，但一整天內不會隨時變化，
故原則上使用樣本採樣日7點之數值進行計算比較。
(僅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html
(僅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html
分析值會與考量到混合稀釋的不確定度（1/2×計算值～2×計算值）所得之計算值進行比較。