

2023年5月22日

インバランス料金単価の算定に用いる
「調整力の限界的な kWh 価格」の誤りの可能性について【終報】

2023年4月23日および2023年5月12日にインバランス料金単価の算定に用いる「調整力の限界的な kWh 価格」の誤りの可能性についてお知らせしておりましたが、調査の結果、システムよるデータ受信に不具合があり、これに伴いインバランス料金情報公表ウェブサイトで公表しているインバランス料金単価に誤りがあることを確認しましたのでお知らせいたします。

当社にて誤りがあったコマは2023年4月22日の39コマ(19:00~19:30)~2023年4月23日の45コマ(22:00~22:30)となり、電力・ガス取引監視等委員会に確認いただき、2023年5月22日に修正いたしました。

また、インバランス料金の請求は見直し後の単価で実施いたします。

みなさまには、ご不便とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。

以上