

(お知らせ)

**定期検査中の福島第一原子力発電所 5 号機圧力抑制室内における
アルミテープ片の発見・回収について**

平成 17 年 3 月 25 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

当所 5 号機(沸騰水型、定格出力 78 万 4 千キロワット)につきましては、平成 16 年 11 月 10 日より第 20 回定期検査を実施しておりますが、本日、圧力抑制室内において、定期事業者検査にともなう準備作業を実施していた協力企業社員が、午後 1 時 30 分頃、アルミテープ片 1 枚(約 5 cm×約 18 cm)を発見し、午後 2 時 54 分頃、当社社員が回収いたしました。

5 号機は、今定期検査における圧力抑制室内塗装修理工事に際し、事前に圧力抑制室内の清掃作業(平成 16 年 12 月 10 日お知らせ済み)を実施しておりますが、平成 17 年 3 月 4 日に実施した水張り後の点検以降に、当該テープ片が混入したものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入対策を徹底してまいります。なお、起動前には最終点検を実施する予定です。

以 上