令和8年台風25号による東京電力パワーグリッド株式会社 サービスエリア内の停電状況、復旧見通しおよび設備被害状況等について 【9月22日10時 時点】

2026年9月22日

東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

停電状況

- 現在、台風の影響により、東京電力パワーグリッドのサービスエリア内において約47,920軒が停電しております。停電中の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
- 今回の停電は、主に台風による土砂崩れや倒木、樹木の配電設備への接触などによって発生しております。
- 東京電力グループは、国、自治体、協力会社等のご協力をいただきながら、停電が継続しているお客さまに一刻も早く電気をお届けできるよう、引き続き全力で復旧作業を進めてまいります。

■ 9月22日10時14分時点の停電状況


エリア	停電軒数
全域	約47,920軒

エリア	停電軒数
千葉県	約47,390軒
神奈川県	約60軒
山梨県	約10軒
静岡県	約470軒

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

対応経過と今後の復旧について①

- 停電件数の多い「千葉県」に復旧作業班を重点的に配置し、被害状況の把握、および被害設備の改修と停電の解消を進めてまいります。
- また、その他の地域についても、復旧要員・資機材等を最大限活用し、一刻も早く電気をお届けできるよう、引き続き、復旧作業を進めてまいります。




巡視班：110班（220名）
工事班：　10班（40名）

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

対応経過と今後の復旧について②

- 現在、千葉総支社エリア、成田エリアおよび館山エリアにつきましては、安全を確認しながら順次復旧作業を開始しております。
- 一方、木更津エリアおよび茂原エリア（現在、両エリア合わせて約30,000軒が停電中）におきましては、現在、被害状況の全容を把握するための巡視（設備状況確認）を最優先で進めております。
- 復旧の見込みにつきましては、この巡視が完了し、必要な資機材や作業手順が確定し次第、速やかにお知らせいたします。



＜巡視体制＞（ 9月22日9時00分時点）

要員総数	220名	110班
エリア内	46名	23班
エリア外からの応援	174名	87班

「停電情報」で停電無しとなっている地域で停電が発生している場合には、低圧線（100V/200V）やお客さま宅に接続している引込線の断線、お客さまの建物内の設備の不具合による停電が発生している場合があります。

作業員が現地に確認に伺いますので、お手数ですがご連絡をお願いいたします。**ご連絡・お問い合わせはこちら。**

©Tokyo Electric Power Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

要員及び電源車

- 停電復旧態勢は以下の通りです。

＜要員＞

（9月22日9時00分時点）

要員総数	1,692名
東京電力HD及び東京電力PG	944名
グループ会社	68名
協力企業	680名

＜電源車＞

（9月22日9時00分時点）

電源車総数	20台


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

現場の様子

＜土砂崩れによる設備流出＞



＜土砂崩れによる通行路寸断＞



＜土砂崩れによる設備埋没＞



＜倒木の配電設備への接触＞



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

現場の様子

＜土砂崩れによる設備流出＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜倒木による配電設備への接触・復旧作業＞





©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

東京電力からのお願い

- 低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合がございます。調査のご依頼、お問合せは、東京電力までご連絡ください。

- 停電復旧時、通電による家電製品等の漏電や火災、事故の恐れがあるため、ブレーカーのつまみを下げ、アイロンやドライヤー等の電熱機器、ハンドミキサー等の回転機器のプラグをコンセントから抜いてください。
停電復旧後はブレーカーを入れた後に機器のプラグを差し込んでください。

- 大変危険ですので、切れた電線や電線が接触している物には絶対に近づかないでください。また、切れた電線等を発見した場合は、すぐに東京電力までご連絡ください。

  ご連絡先：0120-995-007または03-6375-9803

- お電話がつながりにくい場合は、LINEチャットもご利用ください。

  LINEアカウント（チャットサポート）はこちら↓
  LINEチャットが便利です！！｜LINE｜東京電力パワーグリッド株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

＜参考：最大停電件数＞

- 台風25号による、これまでの最大停電件数は0時時点での62,539軒となっております。

■ 最大停電軒数（9月21日0時19分時点）

エリア	停電軒数
全域	約62,539軒

エリア	停電軒数
茨城県	約2,248軒
栃木県	約588軒
群馬県	約0軒
埼玉県	約1,886軒
千葉県	約58,879軒
東京都	約0軒
東京都（島嶼部）	(東京都に含む)
神奈川県	約5,649軒
山梨県	約1,678軒
静岡県	約3,477軒