

令和8年台風25号による東京電力パワーグリッド株式会社
サービスエリア内の停電状況、復旧見通しおよび設備被害状況等について
【10月2日12時 時点】

2026年10月2日
東京電力ホールディングス株式会社

停電状況（10月2日12時00分現在）

- ・ 台風25号の影響により、東京電力パワーグリッドのサービスエリア内において9月22日0時19分に最大約6万2,700軒の停電が発生しました。
- ・ その後、復旧作業を進めておりますが、台風25号の影響による停電は、現時点（10月2日12時時点）で、1,185軒で継続して発生しております。
停電中の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
- ・ 今回の停電は、主に台風による土砂崩れや倒木、樹木の配電設備への接触などによって発生しております。
- ・ 東京電力グループは、国、自治体、協力会社等のご協力をいただきながら、停電が継続しているお客さまに一刻も早く電気をお届けできるよう、引き続き全力で復旧作業を進めてまいります。

■ 10月2日12時00分時点の停電状況

エリア	停電軒数
全域	1,185軒

エリア	停電軒数
千葉県	1,185軒

停電復旧の見通し

- 停電が継続している千葉県では、復旧作業班を重点的に配置し、設備の被害状況の把握を進めました。
- 台風25号の影響による停電は、千葉県内で、倒木や土砂崩れ等により立ち入りが困難な地域について、現時点（10月2日12時時点）で、1,185軒の停電が発生しております。
- これらの地域について、現在、自治体、関係機関と連携し、道路啓開および停電の復旧作業を進めており、引き続き、全力で復旧作業を進めてまいります。
- 当該地域に居住されているお客さまに対する必要な支援についても自治体と相談してまいります。
- なお、停電が復旧しても、低圧線（100V/200V）やお客さま宅に接続している引込線の断線、お客さまの建物内の設備の不具合による停電が継続する場合があります。近隣の停電が復旧しても、お客さま宅の停電が継続している場合には、当社までご連絡ください。

ご連絡先：0120-995-007または03-6375-9803

台風25号の影響により停電が継続している地域（1/5）

<千葉県>

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	千葉市稲毛区小深町	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
2	君津市浦田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
3	君津市宮下	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
4	君津市山本	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
5	君津市六手	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
6	君津市西原	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
7	君津市練木	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
8	君津市大中	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
9	君津市大鷲	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
10	君津市坂畑	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
11	君津市久留里大谷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
12	君津市大戸見	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
13	君津市大戸見旧名殿	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
14	君津市三田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
15	大多喜町伊保田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
16	大多喜町大田代	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
17	大多喜町筒森	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
18	大多喜町市川	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
19	大多喜町船子	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
20	大多喜町小田代	土砂崩れ	自治体と連携して対応中

台風25号の影響により停電が継続している地域（2/5）

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
21	大多喜町西部田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
22	大多喜町葛藤	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
23	大多喜町紙敷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
24	大多喜町小谷松	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
25	富津市金谷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
26	市原市古敷谷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
27	市原市折津	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
28	市原市勝間	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
29	市原市大久保	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
30	市原市柳川	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
31	市原市米原	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
32	市原市国本	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
33	市原市犬成	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
34	市原市西国吉	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
35	市原市喜多	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
36	市原市月出	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
37	市原市柿木台	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
38	市原市田淵	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
39	市原市万田野	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
40	市原市小草畑	土砂崩れ	自治体と連携して対応中

台風25号の影響により停電が継続している地域 (3/5)

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
41	市原市平蔵	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
42	市原市大蔵	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
43	市原市上高根	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
44	市原市奉免	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
45	市原市山口	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
46	市原市高滝	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
47	市原市新井	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
48	市原市吉沢	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
49	市原市古都辺	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
50	市原市佐是	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
51	市原市妙香	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
52	市原市堀越	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
53	市原市武士	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
54	市原市本郷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
55	市原市瀬又	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
56	市原市皆吉	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
57	市原市戸面	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
58	市原市平野	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
59	市原市中高根	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
60	市原市朝生原	土砂崩れ	自治体と連携して対応中

台風25号の影響により停電が継続している地域（4/5）

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
61	木更津市真里谷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
62	木更津市茅野	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
63	木更津市茅野七曲	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
64	木更津市山本七曲	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
65	木更津市矢那	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
66	木更津市笹子	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
67	木更津市下郡	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
68	木更津市上烏田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
69	茂原市高師	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
70	茂原市茂原	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
71	茂原市石神	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
72	茂原市上太田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
73	茂原市大沢	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
74	茂原市真名	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
75	袖ヶ浦市川原井	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
76	袖ヶ浦市上泉	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
77	袖ヶ浦市今井	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
78	袖ヶ浦市久保田	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
79	袖ヶ浦市大竹	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
80	長南町長南	土砂崩れ	自治体と連携して対応中

台風25号の影響により停電が継続している地域（5/5）

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
81	長柄町山根	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
82	長柄町山之郷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
83	長柄町長柄山	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
84	長柄町六地藏	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
85	長柄町船木	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
86	長柄町中野台	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
87	長柄町田代	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
88	長柄町味庄	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
89	長柄町針ヶ谷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
90	鴨川市古畑	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
91	鴨川市横尾	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
92	鴨川市北小町	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
93	鴨川市宮山	土砂崩れ	自治体と連携して対応中
94	鴨川市金束	土砂崩れ	自治体と連携して対応中

土砂崩れ箇所等の様子

＜土砂崩れ箇所＞



＜土砂崩れ箇所の作業＞



＜土砂崩れ箇所＞



＜土砂崩れ箇所＞



復旧状況

＜倒木による電柱折損改修工事＞



＜引込線改修工事＞



＜倒木による設備改修工事＞



＜発電機車による応急送電作業＞



- 停電復旧態勢は以下の通りです。

<要員>

(10月2日12時00分時点)

要員総数	1918名
東京電力HD及び東京電力PG	966名
グループ会社	52名
協力企業	900名

<電源車>

(10月2日12時00分時点)

電源車総数	53台
-------	-----

- 低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合がございます。調査のご依頼、お問合せは、東京電力までご連絡ください。

【ご連絡先】 0120-995-007 または 03-6375-9803

- 停電復旧時、通電による家電製品等の漏電や火災、事故の恐れがあるため、ブレーカーのつまみを下げ、アイロンやドライヤー等の電熱機器、ハンドミキサー等の回転機器のプラグをコンセントから抜いてください。停電復旧後はブレーカーを入れた後に機器のプラグを差し込んでください。
- 大変危険ですので、切れた電線や電線が接触している物には絶対に近づかないでください。また、切れた電線等を発見した場合は、すぐに東京電力までご連絡ください。

【ご連絡先】 0120-995-007 または 03-6375-9803

- 現在、切れた電線等に関して、お電話でのご連絡・お問い合わせを多数いただいております。つながりにくくなっている状況です。LINEチャットもご利用ください。

LINEアカウント（チャットサポート）はこちら↓

[LINEチャットが便利です！！ | LINE | 東京電力パワーグリッド株式会社](#)

<参考：最大停電軒数>

- ・ 台風25号による、これまでの最大停電軒数は9/22 0時時点での62,704軒となっております。

■ 最大停電軒数（9月22日0時19分時点）

エリア	停電軒数
全域	62,704軒

エリア	停電軒数
茨城県	762軒
栃木県	476軒
群馬県	0軒
埼玉県	0軒
千葉県	58,760軒
東京都	165軒
東京都（島嶼部）	（東京都に含む）
神奈川県	2,541軒
山梨県	0軒
静岡県	0軒