

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年3月8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉給水濁度計ラック自動減圧装置出口ラインの流量が通常より多いことを確認した。当該流量が多い原因を調査。	
2	1号機	原子炉水溶存酸素濃度計の指示値が通常より低いことを確認した。当該濃度計の発信器を点検・修理。	
3	1号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)シール水弁のシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	2号機	タービン建屋排風機(B)吸込みベーンの駆動力を伝達するピンに折損が確認された。当該ピンを修理。	
5	2号機	復水器水室ドレン弁、ベント弁の駆動用空気ラインの減圧弁より微量の空気の漏えいを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	2号機	抽気系のメカニカルスナッバーにて、抵抗力が低下していることを確認した。当該スナッバーを点検・修理。	
7	3号機	抽気管等の溶接事業者検査記録のうち、一部の開先検査記録において継手番号に誤記を確認した。記録作成時に転記を誤ったもので現物の検査は問題なし。当該記録を誤記訂正。	
8	4号機	中央制御室において、制御盤内のファンより異音が発生していることを確認した。当該ファンを点検・修理。	
9	4号機	低電導度廃液系ろ過器Bの逆洗水出口管洗浄水入口弁電磁弁用端子にて、ネジ山が変形していることを確認した。当該ネジ部を修理。	