

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月10日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 1号機 | 燃料プール冷却浄化系において、プリコートポンプ戻り流量配管内にて異物を発見した。当該異物を回収。なお、原子炉内への混入のおそれはない。 | |
| 2 | 2号機 | 主タービン第2軸受メタルの温度検出器において、接続部の割れを確認した。当該接続部を修理。 | |
| 3 | 4号機 | トリチウム冷凍機(B)ファンとトリチウム盤内換気ファンが停止していることを確認した。当該ファンが停止した原因を調査。 | |
| 4 | 6号機 | プロセス計算機の監視用画面において、画面切替えができないことを確認した。当該監視用画面を点検・修理。 | |
| 5 | その他 | 大湊側の所内蒸気系ボイラー4Aにおいて、フード開閉機のグランド部より蒸気(汚染なし)が漏れていることを確認した。当該グランド部を点検・修理。 | |