

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年11月22日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	圧力抑制室プール水温度(B系)の記録計の紙送りが不良であることを確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	3号機	所内蒸気系のサービス建屋母管圧力検出元弁のシートパスを確認した。また、弁ふた部からの微量の蒸気(汚染なし)を確認した。当該弁を点検・修理。	
3	5号機	燃料プール冷却浄化系のろ過脱塩器入口導電率記録計の指示値(ペン)がわずかに振動することを確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	5号機	換気空調系補機常用冷却水系の冷凍機(A)の運転確認時、油温度指示計の指示値が上昇しないことを確認した。当該指示計を点検・修理。	
5	5号機	復水ろ過装置・復水脱塩装置の制御盤において、操作画面の1つが消灯していることを確認した。当該画面を点検・修理。	
6	その他	洗濯廃液系ろ過機(A)ろ液出口逆止弁の点検時、弁体の弁座への当り位置不良を確認した。当該弁を修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備の直流125V分電盤において、電源ブレーカーの1つにスイッチの動作不良を確認した。当該電源ブレーカーを点検・修理。	