

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月9日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室補機操作員机横のフロアコンセントに破損を確認した。当該コンセントを修理。	
2	3号機	放射性廃棄物処理制御室の画面表示装置機能選択パネルNo. 2のボタンが動作不良(ボタンを押しても戻らない)であることを確認した。当該ボタンを修理。	
3	3号機	濃縮廃液系温度記録計が打点していないことを確認した。当該記録計を修理。	
4	3号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機手動起動試験記録の試験区分について、「区分C」と記載すべきところ「区分A」と記載されていることを確認した。当該記録を訂正。	
5	4号機	復水器真空ポンプ室空調機(A)用電動機の点検時、各部寸法の判定基準超えを確認した。当該電動機を修理。	
6	5号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶廃液温度記録計の紙送り機構に動作不良を確認した。当該記録計を修理。	
7	6号機	所内蒸気系及び所内蒸気戻り系排ガス予熱器入口減圧弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	残留熱除去系熱交換器(B)冷却水出口弁の点検時、弁体及び弁ふたはめ輪に線状指示模様を確認した。当該弁体等を交換。	
9	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)軸受給油圧カススイッチの点検時、動作値の校正を行ったが、ロックビスが固定できないことを確認した。当該計器を交換。	