

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月26日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	高電導度廃液系脱塩塔入口サンプルドレン弁を全開にしても、廃液が排出されないことを確認した。当該ドレン配管および弁を点検・修理。	
2	6号機	海水系復水器連続洗浄装置(屋外)の弁点検時、弁箱フランジ部(弁計9台)に腐食を確認した。当該弁を修理。	
3	その他	大湊側補助ボイラー(4C)サンプリングラック自動減圧装置モーターの異常警報を確認した。同装置を点検・修理。	
4	その他	大湊側補助ボイラー低負荷用脱酸素剤ポンプの吐出圧力計の指示不良(指示が変化しない)を確認した。当該圧力計を点検・修理。	