

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年5月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	その他	屋外放射線監視用データ収集処理装置から出力した気体廃棄物管理日報のうち、3ヶ月間平均放出率および3ヶ月間放出量の誤りを確認した。当該装置のプログラムを点検・修正。なお、当該値は点検校正(線源を使用)の影響によるもので実際には放出なし。	GIII以下

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉複合建屋所内蒸気系供給配管の圧力調節弁より蒸気(汚染なし)の漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	水圧制御ユニット窒素充填作業において、弁操作ハンドルが固着していることを確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
3	3号機	ディーゼル発電機(A)清水加熱器温度スイッチの点検時、接断差の値が管理値を外れていることを確認した。当該スイッチを交換。	
4	4号機	ドライウェルドレン放射線モニタ記録計の点検時、動作不良(入力を加えても指示が動作しない)を確認した。当該記録計を修理。	
5	6号機	高圧炉心注水系第一試験用調節弁(C)の開度指示が変動していることを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	6号機	タービン建屋海水熱交換器エリア海水ストームドレン排水槽ポンプ吐出弁他の継ぎ手部に微量の水のにじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
7	6号機	グランド蒸気排風機(B)吸込弁の開度指示の不良(弁全閉時、中央制御室での表示が中間開表示のまま)を確認した。当該弁を点検・修理。	
8	その他	3・4号工具センターに配置されているトルクレンチの定期校正において設定値が管理値を外れていることを確認した。当該トルクレンチの貸出を禁止。	
9	その他	5号工具センターのトルクレンチテスターの作動不良を確認した。当該事象の原因を調査、当該トルクレンチテスターを修理。	
10	その他	大湊側補助ボイラー(4B)用循環ポンプ電動機の点検時、架台にひび割れを確認した。当該架台を修理。	