

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月18日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水器水室水抜きポンプの吐出圧力指示計に動作不良(ポンプの運転状態に異常がないのに圧力指示値が下限以下)を確認した。当該圧力指示計を点検・修理。	
2	1号機	循環水ポンプ(A)軸潤滑水供給元弁が開位置で固着していることを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	タービン建屋給気冷却加熱器室の排水口から結露水が排水されないことを確認した。当該排水口配管を点検・清掃。	
4	3号機	タービン建屋機器搬出入用ジブクレーンの点検時、フック外れ止め装置に破損を確認した。当該装置を修理。	
5	4号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)の点検時、分解部品の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
6	4号機	過渡現象記録装置の運転員操作卓端末が動作不良(データ採取ができない)であることを確認した。当該端末を点検・修理。	
7	4号機	過渡現象記録装置の運転員操作卓端末のDVDドライブのトレイが開閉動作しないことを確認した。当該DVDドライブを点検・修理。	
8	5号機	雑用水ポンプ(B)軸受カバーから油のにじみを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
9	5号機	復水器過装置出口フィルタバイパス手動減圧装置の開度指示計が固着していることを確認した。当該開度指示計を点検・修理。	
10	5号機	安全関連パラメータ表示システムにおいて伝送異常が発生していることを確認した。復帰済み。	
11	5号機	高電導度廃液収集タンク(C)中和装置回転ストレーナのハンドルに動作不良(回転ストレーナを回すことができない)を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
12	6号機	原子炉建屋天井クレーンの点検時、換気扇の配線用遮断器に動作不良(電源をONにできない)を確認した。当該遮断器を修理。	
13	6号機	復水器水室水抜きポンプの点検時、植込みボルトに経年による腐食を確認した。当該ボルトを交換。	
14	その他	大湊側焼却設備雑固体パレット計重機が操作不能であることを確認した。当該計重機を点検・修理。	
15	その他	大湊側焼却設備の焼却炉出口排ガス自動分析装置内サンプルポンプの流量低下を確認した。当該ポンプを点検・修理。	