

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年2月22日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系導電率計サンプル入口弁他の駆動部から駆動用空気の漏れを確認した。当該弁駆動部を点検・修理。	
2	1号機	原子炉建屋付属棟地下5階(非管理区域)において、電線管端子箱内に古いタバコの吸いがらを発見した。当該吸いがらを回収。	
3	4号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(B)用電動機の点検時、内部ケーブル圧着端子部の素線が断線していることを確認した。当該部を修理。	
4	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機の切替操作時、冷凍機(C)から(D)への切替ができないことを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
5	その他	デジタル式圧力計他の定期校正をしたところ、誤差が管理値を超えていることを確認した。当該圧力計他を校正・修理、測定記録への影響を評価。	
6	その他	大湊側雑固体焼却設備焼却炉二次燃焼室温度(C)用温度計の点検時、温度計挿入部に歪みを確認した。当該部を修理。	
7	その他	荒浜側補助ボイラ(1A)プログラムタイマーの動作不良を確認した。当該プログラムタイマーを点検・修理。	
8	その他	荒浜側焼却設備の所内用圧縮空気供給弁他にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	