

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年3月19日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	直流125V所内低電圧回路用動力電源盤の点検時、電源位置スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
2	1号機	環境改善用冷水ポンプ(B)吸込圧力計の指針に固着を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
3	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
4	2号機	高圧窒素ガス供給系の点検時、非常用窒素ガス貯槽(A)「圧力高」信号における入口弁の全閉動作不良を確認した。当該圧力計を修理。	
5	3号機	中間領域モニタ(D)の点検時、絶縁抵抗低下を確認した。当該モニタを修理。	
6	3号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)の点検時、タイマーに動作不良を確認した。当該タイマーを修理。	
7	3号機	耐震サポート取替工事に係わる溶接事業者検査記録において計測器リストの有効期限に誤記を確認した。当該リストを訂正。なお、検査内容への影響はなし。	
8	5号機	復水ポンプ(A)モーター下部軸受の油面計給油口からごく微量の油のにじみを確認した。当該油面計を点検・修理。	
9	6号機	タービン建屋天井クレーンの桁の内部において潤滑油の入ったパール缶等を確認した。当該パール缶等を回収、搬出、危険物保管庫に保管。	
10	6号機	サービス建屋プラント内放送設備(拡声装置)に不具合を確認した。当該設備を点検・修理。	
11	7号機	換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機を起動した際、「凝縮器圧力高」警報発生と当該補助冷凍機の自動停止を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
12	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)の油タンク油面低下を確認した。当該タンクを点検・修理し油を補給。	
13	その他	荒浜焼却設備換気空調系蒸気供給減圧弁に減圧不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
14	その他	大湊側洗濯廃液処理設備ろ過機(A)スラッジ出口三方弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	