

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年5月17日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)の運転中に「起動渋滞」警報が発生したことを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
2	3号機	バー回転式取水口除塵装置(B)の構造部材の一部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
3	4号機	監視用テレビモニタ装置においてタービン建屋内の1箇所のカメラのフォーカス機能不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)の架台脚部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
5	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の架台脚部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
6	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)の架台脚部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
7	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)・(D)の点検時、分解部品の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
8	7号機	監視用テレビモニタ装置において屋外の1箇所の映像が映らなくなったことを確認した。当該装置を点検・修理。	