

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(D)室の機器排水口に排水不良を確認した。当該排水口を点検・清掃。	
2	1号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)の計装配管から空気漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
3	5号機	所内温水系バックアップ熱交換器戻り系の凝縮水排水装置前弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	5号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)気水分離器排気弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	雑用水系取水口清掃用供給配管の保温材及びカバーの一部に破損を確認した。当該部を点検・修理。	
6	6号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器蒸気出口にある凝縮水排水装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	6号機	緊急時対策室にある6号機用プラント状況監視用画面1台に表示不良を確認した。当該画面を点検・修理。なお、他の監視用画面で状況確認は可能。	
8	7号機	中央制御室制御盤の警報監視用画面1台に表示不良を確認した。当該画面を点検・修理。なお、他の監視用画面で警報確認は可能。	
9	その他	固体廃棄物処理設備のドラム缶充填装置操作箱バーコードリーダに動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	