

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年1月9日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	所内蒸気戻り系レシーバタンク水位用レベルスイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	その他	荒浜側焼却設備雑固体転倒機ケーブルカバーの破損を確認した。当該カバーを点検・修理。	
3	その他	洗濯廃液系監視システムのプリンタに故障を確認した。当該プリンタを点検・修理。	