

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年4月3日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	軽油タンク(A)液位計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	2号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)海水ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置出口導電率記録計に印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
4	5号機	中央制御室監視用画面の1つに映像不良を確認した。当該監視用画面を点検・修理。	
5	5号機	プロセス計算機データ記録サーバA系(2系統のうち1系統)の故障を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
6	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)出口導電率記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口水素イオン濃度記録計に動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
8	5号機	復水器連続洗浄装置ボール分配器(C)フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)内に貝等の付着を確認した。当該配管内を点検・清掃。	
9	6号機	携行品モニタのベルトコンベア部の破損を確認した。当該部を点検・修理。	
10	7号機	制御棒操作監視制御盤用画面の1つに映像不良を確認した。当該監視用画面を点検・修理。	
11	7号機	海水熱交換器区域給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
12	その他	環境管理棟中型灰化炉の過熱防止器温度設定スイッチに動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	