

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年4月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非放射性スチームドレン移送系排水口の排水不良(詰まり)を確認した。当該排水口および配管を点検・清掃。	
2	1号機	所内蒸気系補助建屋内配管の安全弁が動作したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
3	3号機	サービス建屋加湿器(E)の排水異常を示す警報が発生したことを確認した。当該加湿器を点検・修理。	
4	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(A)の排水異常を示す警報が発生したことを確認した。当該加湿器を点検・修理。	
5	4号機	高電導度廃液系濃縮装置導電率記録計の打点不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	5号機	エリア放射線モニタCH. 1～14記録計において、エラー表示を確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	5号機	エリア放射線モニタCH. 15～28記録計において、エラー表示を確認した。当該記録計を点検・修理。	
8	5号機	バー回転式取水口除塵装置(5C)の点検時、電動機軸受ブラケット収容ケースの内径およびすき間寸法が許容値を逸脱していることを確認した。当該ケースを修理。	
9	7号機	可燃性ガス濃度制御系弁の点検時、手入れ用具の一部(紙ヤスリ)が弁箱より配管内に吸い込まれたことを確認した。当該紙ヤスリを回収。	