

不適合管理状況(10月審査分)

1. As, Aグレード

グレード	発見日	内容詳細
As	2003/10/06	件名 7号機における原子炉冷却材再循環ポンプの羽根上の異物発見について
		概要 10月6日 22時40頃、原子炉冷却材再循環ポンプ10台のうち1台について、ポンプの羽根(インペラ)に針金状の異物が噛み込み、微小な傷があることが確認されました。 [10/7 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/151007.pdf
		対策 今後、詳細に調査・点検を実施します。
As	2003/10/8	件名 3号機原子炉再循環系配管の1箇所に確認されたひびについて
		概要 9月10日から実施してきた原子炉再循環系配管の溶接線31箇所について超音波探傷検査(追加点検)を実施し、1箇所にひびが確認されました。 [10/9 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15100901.pdf
		対策 発見された再循環系配管のひびの取替工事を行うため、10月28日に経済産業大臣に工事計画届出書を提出しました。
As	2003/10/14	件名 構内でのけが人発生について (構内配電線に近接する松の枝の伐採時の落下)
		概要 10月14日、構内南側松林で配電線と干渉する松の木の枝を伐採するため木に登っていたところ、約6mの高さより作業員の方が落下しました。このため、15時36分に救急車の出動を要請し、15時59分に病院へ向かいました。ご本人の意識は有りました。(今回の落下は手で支持していた松の枝が折れたことによるものです。) [10/14 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101402.pdf
		対策 対策検討中

A	2003/10/04	件名	7号機タービン駆動原子炉給水ポンプケーシングの一部欠損について
		概要	10月4日9時30分頃、定期検査中の7号機において、タービン建屋に設置されているタービン駆動原子炉給水ポンプA号機の分解点検を実施したところ、ポンプケーシングの一部に欠損(長さ:約10cm, 厚さ:約7mm, 幅約5cm)が認められました。 欠損していた部分はポンプケーシングの内部構造物であり、一部の欠損部についてはポンプ下流側の第2給水加熱器B号機の内部より回収しております。 [10/5 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/151005.pdf
		対策	今後、残りの欠損部の所在調査及び欠損が生じた原因調査を行う予定です。
A	2003/10/13	件名	3号機 原子炉建屋 DSカナル部の異物について
		概要	3号機原子炉建屋において、原子炉ウエルの除染作業を行っていたところ、10月13日9時頃、DSカナル部(原子炉ウエルとドライヤ・セパレータプールの間)に作業員が異物を確認、回収しました。異物は長さ約7cm、直径約2cmの透明な円筒状の容器でした。 [10/13 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101301.pdf
		対策	対策検討中
A	2003/10/14	件名	1号機 原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
		概要	10月14日、1号機のサプレッションプールでビニール袋に入った電動グラインダなどの異物を確認しました。 [10/14 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101403.pdf
		対策	ダイバーにより異物を回収しました。なお、11月7日異物混入に関する原因調査と再発防止対策を発表しました。 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110702.pdf
A	2003/10/15	件名	1号機 原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
		概要	10月15日、1号機のサプレッションプールで防塵マスク、プライヤなどの異物を確認しました。 [10/15 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101502.pdf
		対策	ダイバーにより異物を回収しました。なお、11月7日異物混入に関する原因調査と再発防止対策を発表しました。 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110702.pdf

A	2003/10/17	件名	1号機 原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
		概要	10月17日、1号機のサプレッションプールで作業靴(片足:左)、ケース入りビデオテープなどの異物を確認しました。 [10/18 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101801.pdf
		対策	ダイバーにより異物を回収しました。なお、11月7日異物混入に関する原因調査と再発防止対策を発表しました。 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110702.pdf
A	2003/10/18	件名	1号機 残留熱除去系排水ライン排水口からの水漏れについて
		概要	1号機残留熱除去系(A)系のポンプ試験のために水張り作業を行っていたところ、10月18日11時頃、格納容器内で同系統の排水ライン排水口から水が漏れ出ていることを発見しました。 直ちに排水ラインの弁を閉じたところ、排水口からの水漏れは停止しました。漏えい量は約2リットル、これに含まれる放射エネルギーは約 2.2×10^5 ベクレルでした。 [10/18 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101802.pdf
		対策	対策検討中
A	2003/10/18	件名	2号機 原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
		概要	10月18日、2号機のサプレッションプールでテープ片(15cm)などの異物を確認しました。
		対策	ダイバーにより異物を回収しました。なお、11月7日異物混入に関する原因調査と再発防止対策を発表しました。 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110702.pdf
A	2003/10/20	件名	7号機 給水配管壁貫通部における配管保温材と壁との接触について
		概要	10月20日、7号機において、給水配管(タービン建屋内)の目視点検を実施したところ、配管の壁貫通部において配管を覆っている保温材の一部が壁と接触していることを発見しました。 [10/27 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102702.pdf
		対策	対策検討中

A	2003/10/21	件名	2号機における原子炉圧力容器に接続される配管の閉止プラグ固定用治具の一部損傷について
		概要	<p>2号機において、原子炉圧力容器内の原子炉再循環ポンプA号機の吸込ノズルの閉止プラグ(仮設)を取り外すために、閉止プラグの状況を水中カメラで確認していたところ、10月21日16時20分頃、同プラグの固定用治具に一部損傷があることを確認しました。</p> <p>そのため、周囲を確認したところ、シュラウドサポートプレート上に固定用治具のボルト類が落下しているのを発見しました。</p> <p>[10/21 プレス発表]</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102102.pdf</p>
		対策	対策検討中
A	2003/10/22	件名	1号機 原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
		概要	<p>10月22日、1号機のサプレッションプールに懐中電灯などの異物を確認しました。</p> <p>[10/23 プレス発表]</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102301.pdf</p>
		対策	<p>ダイバーにより異物を回収しました。なお、11月7日異物混入に関する原因調査と再発防止対策を発表しました。</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110702.pdf</p>
A	2003/10/23	件名	1号機 原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
		概要	<p>10月23日、1号機のサプレッションプールに作業靴(片足:右)を確認しました。</p> <p>[10/24 プレス発表]</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102401.pdf</p>
		対策	<p>ダイバーにより異物を回収しました。なお、11月7日異物混入に関する原因調査と再発防止対策を発表しました。</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110702.pdf</p>

2. Bグレード

発生日	号機	件名
2003/09/30	1号機	原子炉建屋 ホウ酸水注入系ドレンラインからの水漏れについて
2003/10/01	7号機	サプレッションプールでのビニールシート発見について
2003/10/01	7号機	燃料移動中のSRNM機能試験サーベランスの実施について
2003/10/03	その他	大湊側焼却炉建設作業における情報提供(調査状況)について [10/6 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/151006.pdf
2003/10/03	3号機	原子炉建屋付属棟 地下防水連絡トレンチ止水板からの地下水流入について
2003/10/05	7号機	第5回燃料取り出し工程の遅れについて
2003/10/06	5号機	タービン潤滑油系弁名称の不具合について
2003/10/06	1号機	タービン建屋 1階リフレッシュルームでの汚染発生について [10/6 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15100603.pdf
2003/10/10	7号機	7号機における原子炉冷却材再循環ポンプの羽根(F)上の微小な傷の発見について [10/10 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/151010.pdf
2003/10/10	7号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/10	その他	くらげ残留物の処理作業中の指負傷について [10/14 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101404.pdf
2003/10/11	3号機	タービン建屋 地下1階西側通路における火災報知器の誤報について
2003/10/13	1号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/13	2号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/13	7号機	残留熱除去系C号機ポンプの締切運転について
2003/10/13	7号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/14	その他	法律適用対象外の微弱密封線源の現場置き忘れについて [10/15 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101501.pdf
2003/10/14	2号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/14	7号機	原子炉建屋 炉内清掃時のワイヤー状の異物発見について
2003/10/15	2号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/15	7号機	制御棒駆動機構本体取り付け時の制御棒との合体不具合の件
2003/10/16	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/16	7号機	原子炉建屋 炉内清掃時のワイヤー状の異物発見について
2003/10/17	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/17	7号機	原子炉建屋 炉内清掃時のワイヤー状の異物発見について
2003/10/18	1号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/18	7号機	原子炉建屋 炉内清掃時のワイヤー状の異物発見について
2003/10/19	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/20	1号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について

2003/10/20	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/20	3号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/21	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/21	7号機	原子炉建屋 炉内清掃時のワイヤー状の異物発見について
2003/10/22	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/22	5号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/24	7号機	タービン建屋 第2給水加熱器A号機の異物について [10/28 プレス発表] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102802.pdf
2003/10/27	5号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/28	1号機	残留熱除去系ドレン水の原子炉複合建屋付属棟ODサンプルBへの誤流入について
2003/10/28	2号機	原子炉建屋圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/29	7号機	タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ油タンク室内での油漏れについて [10/29 ホームページ/運転状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102901.pdf
2003/10/29	その他	ガス遮断機油圧操作機構部の不良(油圧低下)について
2003/10/30	7号機	タービン補機冷却水系熱交換機A号機ベント管からの海水漏えい(20 リットル)について
2003/10/31	2号機	中央操作室 記録計記録用紙の入れ間違いについて

3. Cグレード

発生日	号機	件名
2003/9/23	7号機	T31-F021 配管フランジ取合パッキン手配不良の件
2003/9/24	2号機	タービン本体LPA外部車室上半溶接部PT指示模様の件
2003/9/25	7号機	7号機プロセス計算機 復水器真空度SI単位化対応
2003/9/29	7号機	主発電機固定子巻線加圧放置試験判定値逸脱
2003/9/29	7号機	7号機 N21-F023B (T/D RFP B吐出逆止弁)ワッシャー摩耗の件
2003/9/29	7号機	N11 系 レベルスイッチ スイッチユニット不良の件
2003/9/29	2号機	タービン本体LPA内部車室上半溶接部PT指示模様の件
2003/9/29	7号機	BOP3 コントローラ両系断
2003/9/29	共通設備 (1-7号機)	共用雑固体焼却設備(大湊側)建屋内排水系埋設配管設定ミスの件
2003/9/29	7号機	N21-F023A(T/D RFP(A)吐出逆止弁)ワッシャー摩耗の件
2003/9/30	7号機	低圧(B)外部車室溶接部の PT 指示模様について
2003/9/30	1号機	シュラウド修理 フィルターバスケット収納本数誤報告について
2003/10/1	7号機	MSH(A)南鏡側仕切板マンホールの漏洩跡の件
2003/10/2	7号機	RSW P41-F001E スラストリング内径相違の件
2003/10/2	3号機	K-3T/B NO1 天井クレーン停止位置緩衝材脱落の件
2003/10/3	6号機	6号機 SLCサーベランス時、現場ポンプ圧力計指示上昇せず
2003/10/3	1号機	Ax/B換気空調系冷凍機用フロンガス検知器警報発生 の件
2003/10/3	7号機	燃料移動監視装置の燃料、WBGの表示異常

2003/10/3	7号機	メカニカルスナッパ― インジケータ位置異常について
2003/10/3	その他	難燃性有機物の無害化処理業務における点検作業中のスラッジ飛散
2003/10/3	その他	WBC未受検者発生 の件
2003/10/3	5号機	An/A階段室照明用電源回路不具合
2003/10/6	4号機	タービン系制御装置異常発生
2003/10/6	7号機	7号機定検作業における管理区域入域時間の超過について
2003/10/6	7号機	LP-B内部上半車室指示模様の件
2003/10/6	2号機	タービン本体LPA内部車室下半溶接部PT指示模様の件
2003/10/6	7号機	R43(B) ケーブルトレイ内 TE ケーブル傷の件
2003/10/6	7号機	G31 E31-FT-043B(H),E31-FT-043D(H) グラウンド押え板、組違い
2003/10/7	3号機	CSP圧力逃がし弁排気ライン配管－空調ダクト接続部修理依頼
2003/10/7	6号機	制御棒新シーケンスダウンロード不可に伴う調査依頼
2003/10/7	7号機	復水器(B)内部異物の件
2003/10/8	7号機	R43(B) ケーブルトレイ内 TE ケーブル傷の件
2003/10/8	7号機	FMCRD 分割部シートネジ部のかじりの件
2003/10/8	4号機	4号機一時的な出力降下の自治体への未連絡について
2003/10/9	1号機	T/B復水器エリア作業用分電箱トリップ
2003/10/9	7号機	N22-F530A(湿分分離器DTK(A1)LCV(復水器側)前ドレン弁弁箱内部異物混入の件
2003/10/9	7号機	N21系(給水系)グローブ弁弁箱内部異物混入の件
2003/10/10	4号機	海水モニタ4号機「高圧異常」警報発生
2003/10/10	7号機	低圧タービン(B)内部車室下半指示模様の件
2003/10/10	7号機	T/Bオペフロレイダウン室内照明損傷の件
2003/10/10	2号機	PLR配管修理 エリア除染用保管水の微少漏洩
2003/10/11	3号機	T/B B1F 西側通路 火報発生について
2003/10/12	7号機	RIPホイス用先端金具落下の件
2003/10/13	5号機	原子炉建屋4階オペフロへの雨漏れについて
2003/10/13	7号機	R/B B2F RD 弁室床汚染
2003/10/14	3号機	3号機 HPCS D/G 手動起動サーベランス実施時における出力上昇について
2003/10/14	7号機	7号機 バイタル分電盤7C-1/7C-2 地絡警報発生について
2003/10/14	7号機	HCUスクラムパイロット弁電源地絡の件
2003/10/14	7号機	N11-PT-010D テスト弁操作不可の件
2003/10/15	3号機	PLR(B)吸込み配管水抜き時の漏洩について
2003/10/15	7号機	N22-F017C(低圧ドレンポンプ(C)吸込弁)弁棒(弁体接続部)エロージョンの件
2003/10/15	7号機	N22-F017A(低圧ドレンポンプ(A)吸込弁)弁棒(弁体接続部)エロージョンの件
2003/10/15	7号機	HECW冷凍機(B)号機試運転時不具合(電電ポジションナ)

2003/10/15	7号機	RC&ISRAPI コントローラ名称未設定
2003/10/15	4号機	炉水金属サンプリングラックの採取サンプル不具合
2003/10/16	7号機	HPCF(B)定例試験記録作成時、全揚程(測定値)算出シートの間違い
2003/10/16	7号機	SGTSスペースヒーター用ファンモーター不具合
2003/10/20	5号機	PLR 配管溶接部供用期間前 UT 結果の件
2003/10/21	5号機	D/W C区域入域における不具合について
2003/10/21	7号機	N21-F558B(RFPバイパス管第二ドレン弁)スラッチ状つぶ確認の件
2003/10/22	文書/指摘 事項/その他	7号機 タービン保安日誌における誤記について
2003/10/22	7号機	燃料移動監視装置タイプライタ印字不良
2003/10/22	共通設備 (1-7号機)	環境試料中の放射能分析プログラムソフト不具合
2003/10/23	1号機	C/S B5FL CUWクラッド受タンク・ポンプ室ファンネルまわり汚染
2003/10/23	共通設備 (1-7号機)	焼却炉建屋(大湊側) イ)項使用前検査での指摘事項
2003/10/23	5号機	排気筒 トリチウムの捕集停止継続
2003/10/24	7号機	K-7 D/G(A)燃料移送ポンプ(A)用電動機外扇ファン破損の件
2003/10/24	7号機	蒸気タービン開放検査における社内記録の誤記について
2003/10/24	7号機	S/C電気ペネ内浸水の件
2003/10/25	1号機	PCVS/Cストレナー凹み、素線切れについて
2003/10/25	5号機	LD系仮設プールより漏えいの件
2003/10/25	その他	B2靴、靴底の剥がれ
2003/10/27	1号機	R/B B3F MSTンネル室 HCW 床ファンネルUシール切れ
2003/10/29	7号機	R43(A)系 ケーブルトレイ内 TE ケーブル傷の件
2003/10/30	5号機	中操記録計の記録紙入れ間違い

4. Dグレード

発生日	号機	件名
2003/9/1	4号機	二酸化炭素消化設備 現場盤アース接続箇所付近の塗装の剥離
2003/9/4	1号機	HSD収集ポンプ(B)吐出圧力指示不良
2003/9/5	その他	APD・PP ミニコンデータ送信不可障害
2003/9/16	その他	第2企業棟企業協議会事務所にて共用LANが使用できない。
2003/9/17	その他	柏崎刈羽原子力発電所内ネットワーク障害
2003/9/17	3号機	E31-DPT009B 計器元弁(L) シートパス
2003/9/18	3号機	P91-PI-RB07(A) 指示スティック
2003/9/18	3号機	3号機第7回定検・非常用ガス処理系フィルタ性能検査(記録確認)の経済産業省殿指摘事項について(1/3)
2003/9/18	3号機	3号機第7回定検・非常用ガス処理系フィルタ性能検査(記録確認)の経済産業省殿指摘事項について(2/3)

2003/9/18	3号機	3号機第7回定検・非常用ガス処理系フィルタ性能検査(記録確認)の経済産業省殿指摘事項について(3/3)
2003/9/18	3号機	3号機第7回定検・中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査(記録確認)の経済産業省殿指摘事項について(1/2)
2003/9/18	3号機	3号機第7回定検・中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査(記録確認)の経済産業省殿指摘事項について(2/2)
2003/9/19	1号機	CUWポンプ(B)固定オリフィスの件
2003/9/22	6号機	計装継手部より油にじみの件(H22-P872/N22-PS-079C)
2003/9/22	6号機	計装継手部より油にじみの件(H22-P858/N38-TIS-062A、P859/N38-TIS-062B)
2003/9/22	6号機	計装継手部より油にじみの件(H22-P861/N38-PI-036B)
2003/9/22	6号機	ドレン弁グランドより水にじみの件(H22-P506/P91-P506-TB11A-D2)
2003/9/22	6号機	計器取付継手部より水にじみの件(H22-P514/P91-TI-TB25)
2003/9/22	1号機	CUWポンプ(B)FBHの傷
2003/9/22	その他	パートナーシップサーバの稼働障害
2003/9/22	5号機	P42系 P42-DPT012C(L)(H)【TSWストレナ#C差圧検出元弁L/H】弁体劣化
2003/9/22	その他	個人線量管理システム用帳票出力不可
2003/9/23	7号機	MSV, CV 差動トランス不適合の件
2003/9/23	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(A)サクシオンベーンの制御性能低下について
2003/9/23	7号機	TCW系弁シートパスについて
2003/9/24	7号機	鉄イオン供給ポンプ シール水ドレン配管腐食について
2003/9/24	2号機	タービン本体 HPケーシングボルト用テンショナー装置より油漏れの件
2003/9/24	1号機	碍子洗浄汚損検出装置のヒーター回路、絶縁抵抗値低下
2003/9/24	7号機	N22系 バランス管洗浄弁シートパスの件
2003/9/24	その他	RS6000障害について
2003/9/25	3号機	RD系弁K11-F003中継端子箱フレキコネクタ損傷の件
2003/9/25	1号機	管理区域手洗い場の蛇口止水不良
2003/9/25	荒浜側共用設備 (1-4号機)	HVACダクト内での凝縮水発生
2003/9/25	荒浜側共用設備 (1-4号機)	洗濯廃液系溶剤スラッジ移送ラインの詰まり
2003/9/26	2号機	CV 1, 2弁 子弁弁体弁座シート当り不良
2003/9/26	2号機	MSV 2弁 副弁弁体弁座シート当り不良
2003/9/26	7号機	M/D-RFP B油タンクガス抽出機 油漏れについて
2003/9/26	3号機	PCV隔離弁弁間漏えい試験(RD系)不適合の件

2003/9/26	7号機	IA ジャンクションボックス入口継手部(フランジ)よりリークの件
2003/9/26	7号機	燃料弁テスト台付高圧管(治具)シート面劣化の件
2003/9/26	7号機	パーシ水電磁弁リークテスト装置圧力計不具合の件
2003/9/26	7号機	CIV#1, 2, 5, 6断熱材の劣化の件
2003/9/26	5号機	超純水製造装置ポンプ動作不良
2003/9/26	3号機	M/B 送風機(A)嵌合値オーバー
2003/9/26	4号機	スクリーン装置制御ケーブル電線管保護基礎破損
2003/9/26	2号機	タービン本体LPA内部車室上半スプレー配管指示模様の件
2003/9/26	4号機	トルクレンチソケットの脱落について
2003/9/26	1号機	ISIカメラ専用ビデオデッキ映像端子不適合の件
2003/9/26	共通設備 (1-7号機)	テレホンサービス(発電所運転状況オートアンサー)の不具合について
2003/9/27	7号機	原子炉給水ポンプ駆動タービントーニング装置フレキシブル管損傷の件
2003/9/27	7号機	主発電機ブラシホルダー不良について
2003/9/27	7号機	EHC配管ユニオン廻り止めコマ不適合の件
2003/9/29	7号機	第1給水加熱器Aマンホールボルト・ナット固着について
2003/9/29	6号機	バー回転式スクリーン(E)及びトラベリングスクリーン(E)のフトシャフト磨耗について
2003/9/29	6号機	バー回転式スクリーン(E)及びトラベリングスクリーン(E)のフトスプロケットブッシュ磨耗について
2003/9/29	5号機	5号復水ろ過脱塩装置定検工事 N26系 CF(D) 流量調節弁 シートリングとプラグの当り不良
2003/9/29	5号機	5号復水ろ過脱塩装置定検工事 N26系 CF(E) 流量調節弁 シートリングとプラグの当り不良
2003/9/29	3号機	R/Bオペフロハッチ、ラバーシール剥れ
2003/9/29	4号機	過渡現象記録装置ハードコピー装置 ハードコピー出力異常
2003/9/29	1号機	常用電気品区域系外気取入ダクト腐食
2003/9/29	7号機	N71系 復水器(A)第2水室出口水位スイッチ 計器元弁(H)側 ハンドル空回りの件
2003/9/29	7号機	N39系(タービン補助蒸気系)MO弁駆動部グリースにじみの件
2003/9/29	7号機	RFP-T(A) LP-CV カムレバーピン固着の件
2003/9/29	7号機	E11-F010Bボルト焼付きの件
2003/9/29	7号機	CRD取扱装置アンカップリング検出コネクタ不具合の件
2003/9/29	3号機	バー回転式スクリーン(C)電動機ブラケット摩耗
2003/9/29	3号機	トラベリングスクリーン(C)電動機ブラケット摩耗
2003/9/29	5号機	主要弁ナットテンショナー装置水圧ホースカプラー接続部摩耗の件
2003/9/29	共通設備	共用雑固体焼却設備(大湊側)建屋内排水系埋設配管設定モレの件

	(1-7号機)	
2003/9/30	5号機	U41系コントローラLED不点
2003/9/30	6号機	S/B加湿器(A)(B)シリンダ交換依頼
2003/9/30	7号機	P51-D108弁箱ガasket座傷及び腐食
2003/9/30	7号機	R43-F008B弁棒腐食
2003/9/30	7号機	RPVスタッドボルト・ナット清掃装置不具合の件
2003/9/30	3号機	APRMch. C出力選択スイッチ不良
2003/9/30	7号機	主タービン排気室温度検出器絶縁劣化
2003/9/30	7号機	低圧内部車室スプレー配管溶接部指示模様の件
2003/9/30	7号機	MSH(A)外部マンホール締付ボルトのカジリの件
2003/9/30	7号機	B21-L/PR-606A 記録計 バックアップバッテリー不良の件
2003/9/30	7号機	N31-S/VBR-662(BLUE)記録計 ペンサーボユニット不良の件
2003/9/30	7号機	CIV リークオフ及びドレン配管フランジボルト・ナットの固着
2003/9/30	2号機	タービン本体スラスト移動量計測における管理目標値外れの件
2003/9/30	5号機	K-5T N39-F001B 弁体購入品不適合について
2003/9/30	4号機	R/B送風機(D)GD動作不良
2003/9/30	7号機	D/G7B中操盤計器管理値逸脱
2003/9/30	4号機	主蒸気逃がし安全弁漏洩温度記録計(B21-TRS-601) シンクロモータ不良の件
2003/9/30	7号機	CV #4上部スタンドコーンブラケット ノックピンの折損
2003/9/30	2号機	タービン本体LPA上半ノズルダイヤフラム仕切板に浸食、曲がり及びPT指示模様の件
2003/9/30	7号機	D23-ZR-604A シンクロモーター不良の件
2003/9/30	7号機	LP-Bノズルダイヤフラム締付けボルト弛みの件
2003/10/1	4号機	M/DRFP(B)オイルクーラフラッパーフランジ部しみリーク
2003/10/1	7号機	B21-MO-F007開度計指示のずれについて
2003/10/1	7号機	S/Cスプレイラインシートパスの件
2003/10/1	1号機	R/B 天井クレーン 無線リモコン不適合の件
2003/10/1	1号機	1号機中操屋外放射線監視盤プリンタ用紙送り不良
2003/10/1	7号機	RFP-T(A) ケーシング水平締付けボルト・ナットの固着の件
2003/10/1	2号機	エリア放射線モニタ記録計(D21-RR602)点検依頼
2003/10/1	7号機	N21-F195B(HPDPシール水調節弁B後弁)弁棒及びパッキン押え輪摺動傷の件
2003/10/1	5号機	MUWC CF逆洗水移送ポンプ洗浄水圧力調節弁動作不良
2003/10/1	4号機	バー回転式スクリーン(B)電動機ブラケット摩耗
2003/10/1	7号機	P41系 RSW ストレーナ(B)差圧伝送器 検出元弁(H)側 外部リークの件
2003/10/1	7号機	モータコントロールセンター 電磁接触器 接触抵抗値増加について
2003/10/1	3号機	3号トラベリングスクリーンC号機ハウジングスプレー配管内面腐食
2003/10/1	7号機	FHM 検出器 ANN 発生の件

2003/10/1	6号機	6号スクリーン装置点検手入工事(その2) 6Eトラベリングスクリーン電動機シャフト外径、カップリング内径許容値越えの件
2003/10/1	7号機	H11-P687 TOSMAPリトライの件
2003/10/1	7号機	7号機 N39-F034A(MSH(A)第2段加熱器加熱蒸気元弁)駆動部油漏れの件
2003/10/1	7号機	RFP-T(A) LP-CVカムレバー各部間隙計測(リンク上部)時、管理値外れの件
2003/10/2	6号機	トラベリングスクリーン(E)フレームベースライナーの外れについて
2003/10/2	1号機	1号機 500KV CVCF AMP-PD 故障警報発生
2003/10/2	7号機	Hx/A SWSDサンプポンプ下シャフト腐食について
2003/10/2	1号機	重油貯蔵タンクNO. 1温度計検出部廻り錆び及び塗装剥離発生
2003/10/2	1号機	重油貯蔵タンクNO. 2温度計検出部廻り錆び及び塗装剥離発生
2003/10/2	文書/指摘 事項/その他	環境管理用低バックグラウンド放射能自動測定装置スケーラバックアップ電池不良の件
2003/10/2	1号機	Ax/B冷凍機(B)冷水過冷によるトリップ
2003/10/2	その他	北防波堤灯柱の標識灯電球切れ
2003/10/2	4号機	IPB区域空調機ファンAダンパ不良
2003/10/2	7号機	M/D RFP(B)用電動機ステーターフレーム溶接部クラックの件
2003/10/2	7号機	飛散防止カバー腐食による破損(TSW(C)軸受グランドカバー)
2003/10/2	2号機	定検用局所排風機の不具合
2003/10/2	7号機	R43-LS-393B ブラケット部破損の件
2003/10/2	7号機	R43-TE-364C-6 フレキ破損の件
2003/10/2	7号機	RSW P41-F001E 弁棒テフロン加工部フクレの件
2003/10/2	7号機	RSW P41-F001B 弁棒傷の件
2003/10/2	7号機	復水器水室出口弁 弁箱シート面ゴムライニング損傷の件
2003/10/2	2号機	CV 1弁 上部レバー、フルクラムレバー取付ピン用キーに摩耗
2003/10/2	7号機	CV スプリングハウジング ガイドローラ用溝部の摩耗
2003/10/2	7号機	CIV#2 フランジ締付ボルト ネジ部の欠損
2003/10/2	7号機	N72-F010B(ホール注入元弁 B)弁体ゴムライニング傷の件
2003/10/2	7号機	N72-F009C(ホール注入元弁 C)弁体ゴムライニング傷の件
2003/10/2	1号機	66KVGIS南側開閉所乙母線(16系統)ガス圧低下
2003/10/2	2号機	タービン本体LPA下半ノズルダイヤフラム仕切板、水平面に浸食、曲がり及びPT指示模様の件
2003/10/2	7号機	発電機高圧ブッシング水抜きドレンネジ部カジリについて
2003/10/2	3号機	SRM/IRM絶縁抵抗低下について
2003/10/2	7号機	復水器連続洗浄装置ブースターポンプケーシング腐食について
2003/10/2	7号機	N22-MO-F044A電動弁用ケーブル絶縁不良の件
2003/10/3	4号機	CV開度計指示D. S
2003/10/3	5号機	復水器過脱塩装置定検工事 N26系・CF保持ポンプ(E)逆止弁

		アーム摺動部に穴
2003/10/3	7号機	照明回路絶縁抵抗劣化回路調査・修理
2003/10/3	6号機	LPRMユニット B4(04-45C)指示不良について
2003/10/3	7号機	RIP-MG セット(A)発電機コイルエンドスペーサー剥離(微少な隙間)について
2003/10/3	3号機	P52-AO-F061B 動作時間(開方向)判定基準逸脱の件
2003/10/3	7号機	主タービン回転速度/第 7,8(Y)軸受軸振動記録計のサーボ不良
2003/10/3	7号機	LPCP(A)サイクロンセパレータ浸食の件
2003/10/3	7号機	N72-F010A(ホール注入元弁 A)弁体ゴムライニング傷の件
2003/10/3	7号機	主タービン#6BRG下半ホワイト部割れの件
2003/10/3	7号機	主タービンLP-B内部車室水平面侵食の件
2003/10/3	7号機	N39 系 レベルスイッチフロートシステムの傷の件
2003/10/3	7号機	P51-D102弁箱ガスケット座傷及び腐食
2003/10/3	7号機	P51-D106弁箱ガスケット座腐食
2003/10/3	7号機	RSW系パタライ弁(P41-F006B/E)ライニング部損傷の件
2003/10/3	2号機	MSV 1弁 ストレーナPT指示模様の件
2003/10/3	6号機	SGTSチャコールフィルタ入口湿度計(A-2, B-2)のリフレッシュ電圧未出力について
2003/10/3	5号機	EHC 高圧制御油ポンプサクションストレーナピストリング破損
2003/10/3	2号機	CIV 3, 4弁テーパピンナット止めピンの変形、きずの件
2003/10/3	2号機	CIV 3, 4弁 弁体弁棒テーパピン不良の件
2003/10/3	3号機	K3 バックアップスクラム電磁弁継手部リーク
2003/10/3	7号機	P51-D106フタガスケット座腐食
2003/10/3	7号機	P51-D102フタガスケット座傷及び腐食
2003/10/3	2号機	シラウト修理工事(FLP)に於けるフロファイル不良の件
2003/10/3	2号機	タービン本体LPAダイヤフラムストリップホルダ位置決めピン浸食の件
2003/10/4	1号機	原子炉複合建屋付属棟凝縮水回収設備フラッシュタンクLS配管清掃依頼
2003/10/4	4号機	酸素ポンベ圧力低警報設定値ドリフト
2003/10/4	6号機	発電機 固定子冷却水出口温度(21)検出器調査依頼
2003/10/4	7号機	M/D RFP(B)用電動機ステータ楔緩み
2003/10/4	7号機	P61系(所内蒸気戻り系)ドレントラップカプセル割れの件
2003/10/4	7号機	MSH(A)第2段ヘッダ内部仕切板カバー取付ボルトの切断(ネジ切り)の件
2003/10/4	7号機	N22-F527L(MSH Uシールドレン弁)弁棒腐食の件
2003/10/4	7号機	N21-F370(N21-F121封水弁)弁棒曲がりの件
2003/10/5	5号機	復水・給水導電率(P91-CRS-606)打点式記録計 打点不良
2003/10/5	4号機	4号機 CV開度指示、TBV開度指示ハンチング
2003/10/5	4号機	TCWポンプ(A)グリーンランプ消灯について
2003/10/5	7号機	RHR Hxバイパス弁(C)開度計 調査依頼について

2003/10/5	7号機	HCUスクラム弁(34-43/14-47)(34-55/54-51)シートリークの件
2003/10/5	7号機	第2給水加熱器(B)M/Hボルト・ナット固着について
2003/10/5	7号機	第2給水加熱器(A)M/Hボルト・ナット固着について
2003/10/5	7号機	LPRM据付確認用カメラ不具合の件
2003/10/5	7号機	SRNMドライブチューブ(52-41)漏えいの件
2003/10/5	4号機	タービン補機冷却系補助リレー(P22-K12A)の仕様相違について
2003/10/5	7号機	FHM昇降用梯子変形の件
2003/10/6	6号機	トラベリングスクリーン(E)バスケット用電気防食板取付ナット及び座金の変形・傷について
2003/10/6	7号機	ブースターポンプシャフト摩耗について
2003/10/6	3号機	ボール循環ポンプシール水ラインフレキシブルホース継手部腐食について
2003/10/6	4号機	CF逆洗水移送ポンプ(A)移送不良
2003/10/6	6号機	排ガス放射線モニタ バイアルサンプル真空ポンプ点検依頼
2003/10/6	2号機	RHR・FPC・CUW・RCW・HPCW 系温度記録計(E11-TRS605)点検依頼
2003/10/6	6号機	CC系(B系)大型貝分離装置(B-2)溶接部補修依頼
2003/10/6	7号機	K7 IA圧縮機(A)中間冷却器 バッファプレートロット折損
2003/10/6	6・7号機共用廃棄物処理設備	7号HNCW冷凍機他点検手入工事のうち資材搬出時における保安電話設置用台破損について
2003/10/6	7号機	HPCP#A 1段目インペラー入口羽根浸食の件
2003/10/6	7号機	HPCP#A ケーシングインペラポリュート部浸食の件
2003/10/6	7号機	MSVストレナーナのPT指示模様について
2003/10/6	7号機	MSH(A)第1・2段ヘッド内部仕切板カバー取付ボルト折損の件
2003/10/6	3号機	TOC計サンプルライン目詰まり発生
2003/10/6	7号機	HCUスクラムパイロット弁異音の件(その2)
2003/10/6	7号機	RSWポンプ(D刻印)インペラの偏磨耗
2003/10/7	6号機	N22-E/P-130B点検・修理依頼
2003/10/7	5号機	FPCF/D入口サンプル採取弁シートパス
2003/10/7	7号機	貝分離器サイトグラスフランジ及びガイド部腐食について
2003/10/7	1号機	南側66kv補助建屋 No.1 継電器室空調機絶縁不良
2003/10/7	7号機	HPCP#A 下半ケーシングインペラポリュート部浸食の件
2003/10/7	3号機	S/B B1F 電気品室電子式集積線量計(対策済)電源 OFF について
2003/10/7	7号機	N72-F507A(貝分離器ドレン弁)配管フランジ腐食の件
2003/10/7	7号機	復水器連続洗浄装置ブースターポンプ(B-2)インペラー腐食について
2003/10/7	1号機	LPRM検出器装荷前試験時絶縁抵抗値低下について
2003/10/7	7号機	低圧タービン(B)上半ノズル指示模様の件
2003/10/7	7号機	N22系 MSH 湿分分離器ドレンタンク(A1)ドレン水位 液位伝送器 テスト弁 弁体不良の件

2003/10/8	6号機	中操ログプリンタ点検・修理依頼
2003/10/8	4号機	HCU窒素充填ライン安全弁誤動作
2003/10/8	7号機	K-7 RIP M-Gセット油ポンプユニット逆止弁油滲みの件
2003/10/8	5号機	グラウンド蒸気排風機からの漏洩
2003/10/8	7号機	N71-F026(復水器水室ベント元弁)フランジボルト腐食の件
2003/10/8	2号機	RCW Hx(C)水室ドレン弁シートパス
2003/10/8	6号機	格納容器内監視装置調査依頼
2003/10/8	1号機	T/B 南側天井クレーン横行動作不良の件
2003/10/8	7号機	N22-F201E(第3給水加熱器(B)本体水抜き弁(2)弁座指示模様の件
2003/10/8	1号機	碍子洗浄系 ITV カメラ2不具合について
2003/10/8	1号機	碍子洗浄系ITVカメラ1不具合について
2003/10/8	3号機	SA圧縮機(A)オイルピン摩耗の件
2003/10/8	7号機	#1CV(蒸気加減弁)リークオフ管締付ボルト・ナットの固着の件
2003/10/8	7号機	#2CIVのISVクレビス廻り止めピン固着の件
2003/10/8	1号機	主蒸気隔離弁コントロールパネルリーク
2003/10/8	7号機	RFP-T(A) ケーシング水平締付けボルトネジ山カジリの件
2003/10/8	7号機	APD異常に伴う線量データ及び作業データ読み取り不可
2003/10/8	文書/指摘 事項/その他	環境管理用Ge核種分析装置用パソコンディスプレイ不良
2003/10/8	7号機	P91系 原子炉水グラブサンプリングラック接点付温度指示計レスポンスタイム不良の件
2003/10/9	4号機	復水脱塩装置再生塔出口導電率記録計動作不良
2003/10/9	5号機	5号機 排気塔放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/10/9	4号機	CONWシール水ポンプ(A)ベアリング異音
2003/10/9	7号機	HPCP(A)電動機オイルリング摩耗
2003/10/9	6号機	MCR加湿器(A-2)点検依頼
2003/10/9	共通設備 (1-7号機)	共用雑固体焼却設備(大湊側)排ガスフィルタ(B)パッカー修正の件
2003/10/9	共通設備 (1-7号機)	共用雑固体焼却設備(大湊側)排ガス前置フィルタ架台変更の件
2003/10/9	7号機	R/A・T/A 排気フィルタ(A)上流側逆流防止ダンパ羽根破損
2003/10/9	1号機	南新潟幹線碍子洗浄系ITV装置カメラ4投光器クラスターBOX不具合について
2003/10/9	7号機	#C系 CWP吐出弁ライニング膨れについて
2003/10/9	7号機	主密封油ポンプ サイドピースについて
2003/10/9	7号機	HPDP A号機 吐出カバー締付ボルト・ナット固着の件
2003/10/9	3号機	R/B天井クレーン 主巻きオーバーロードトリップの件
2003/10/9	7号機	所内変圧器放熱器放熱板変形
2003/10/9	7号機	CRD 取扱装置着脱ヘッド保持機構エアシリンダ動作不調の件

2003/10/9	7号機	MSV#3, 4バルブキャップ摩耗の件
2003/10/9	7号機	MSV#3.4ヨーク締付ボルト固着の件
2003/10/9	7号機	N44系(発電機密封油系)グローブ弁弁棒摺動傷の件
2003/10/9	7号機	G31-FIS-050B フランジ面傷とフロートステム偏芯の件
2003/10/9	6号機	6/7取水電源室空調動力盤の室外機電源誤結線について
2003/10/9	1号機	LPRM据え付け時、ロックナット部よりリークの件
2003/10/9	2号機	タービン本体LPA内車水平締付ボルト頭部浸食の件
2003/10/9	2号機	タービン本体前部芯棒着磁測定管理値外の件
2003/10/9	2号機	タービン本体HP上半ノズルダイヤフラム仕切板に浸食、曲り、欠損及びPT指示模様の件
2003/10/9	7号機	主蒸気逃がし安全弁分解検査(記録確認)の特に厳格な検査における独立行政法人原子力安全基盤機構の指摘事項について
2003/10/9	7号機	N22系 レベル変換器計器元弁シートパスの件
2003/10/9	7号機	組み合わせ中間弁締付ボルトのカジリの件
2003/10/10	4号機	M/DRFP(A)モータクーラFGフランジ部しみリーク
2003/10/10	5号機	LDろ過機(B)スラッジ出口ライン弁シートパス発生
2003/10/10	7号機	K-7 CWP(A)用電動機ステータ楔緩みの件
2003/10/10	7号機	G31-F621弁棒表面傷
2003/10/10	3号機	SA圧縮機(A)低圧側ピストンブルリング固着の件
2003/10/10	7号機	MSIV(F003C)弁体・弁座主シートPT指示模様の件
2003/10/10	1号機	屋外T/B大物搬入口脇ページング通話不良
2003/10/10	6号機	熱交換器建屋水銀灯可動部取り付け座の破損について
2003/10/10	7号機	HPCP(A)用電動機ステータ楔緩み
2003/10/10	7号機	導電率計(N27-CE043)パッキン押えナットカジリ
2003/10/10	荒浜側共用設備 (1-4号機)	荒浜側補助ボイラー水銀灯の不点灯について
2003/10/10	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(下半)指示模様の件
2003/10/10	その他	フィルターゲージ用計測器管理シールへの校正期限の誤記入について
2003/10/10	1号機	CRD L/Tに於けるアウトポート加圧試験時のリーク量不適合の件
2003/10/10	5号機	PLR 小口径配管RT結果の件
2003/10/10	7号機	組合せ中間弁IV#6スプリングハウジングボルトカジリの件
2003/10/10	7号機	格納容器内監視装置動作不良
2003/10/10	7号機	格納容器内監視装置カメラ映像異常
2003/10/11	7号機	RIP用水中TVカメラ不調の件
2003/10/11	7号機	K-7 CWP(A)電動機固定子巻線温度検出器について
2003/10/11	7号機	N21系 流量変換器出力値精度外の件
2003/10/11	7号機	CRDポンプ(A)インペラ及びケーシングリング摺動傷の件
2003/10/11	7号機	CRDポンプ(A)シャフト腐食の件

2003/10/11	7号機	N22-F530B(湿分分離器DTK(B1)LCV(復水器)前ドレン弁)弁座指示模様の件
2003/10/11	7号機	N21-F735A(PT036第一元弁)弁座指示模様の件
2003/10/11	7号機	B31系 流量計 フランジ面傷とフロートステム減肉の件
2003/10/11	7号機	低圧タービン (B) ノズルダイヤフラム (下半) 水平面 浸食の件
2003/10/11	7号機	N22系 電空変換器出力用圧力指示計不良の件
2003/10/11	7号機	P41系 RSW ストレーナ(B)差圧伝送器 検出元弁(L)側 外部リークの件
2003/10/11	7号機	RFPタービン(A)ラックギヤ歯面部摩耗の件
2003/10/11	7号機	湿分分離加熱器安全弁(D)二次側フランジボルト・ナットカジリの件
2003/10/12	1号機	格納容器内温度指示計(T31-TI011)動作不良
2003/10/13	7号機	発電機密封油装置真空ポンプ(B)電動機への油の滴下の件
2003/10/13	5号機	CC系建屋雨漏れについて
2003/10/13	5号機	R/A排風機(C)ファン反カップリング側軸受漏油
2003/10/13	7号機	N22-F006A (高圧ドレンポンプ(A)吐出逆止弁)弁体クラックの件
2003/10/13	7号機	N22-F006B (高圧ドレンポンプ(B)吐出逆止弁)弁体クラックの件
2003/10/13	7号機	P42-F506(TSWポンプ吐出母管ベント弁)弁体指示模様の件
2003/10/13	7号機	P42-F505(TSWポンプ吐出母管ベント弁)弁棒指示模様の件
2003/10/13	2号機	タービン本体HP上半ノズルダイヤフラム水平面PT指示模様の件
2003/10/13	7号機	MSHドレンタンク外部マンホールボルトの固着・損傷の件
2003/10/13	7号機	シートリング浸食の件『MSH第2段加熱器ドレンタンク(A1~B2)水位調節弁』(N22-F041A~D)
2003/10/14	1号機	H/B建屋 雨水配管表面から雨水漏洩
2003/10/14	7号機	G31-F284Aシリンダー内面傷
2003/10/14	7号機	P21 RCW CUW非再生熱交換器出口ドレン弁(A)弁棒 曲がり
2003/10/14	5号機	パージ用蒸発器入口HSラインドレン弁シートパスの件
2003/10/14	1号機	P61-F041(原子炉複合建屋HS供給ライン第1 PCV入口弁)弁体入口側当り面割れの件
2003/10/14	7号機	弁座(シートリング)の腐食(N71-F014)
2003/10/14	7号機	弁体(プラグ)の噛み込み傷(N71-F014)
2003/10/14	2号機	タービン本体HP下半ノズルダイヤフラム仕切板及び水平面に曲り、浸食、欠損、PT指示模様の件
2003/10/14	7号機	中央制御室制御盤 H11-P661-2の器具不具合の件
2003/10/14	7号機	N71-F022A・B・C、F023A・B・C(CW 放水側サイホブレード弁)ヨーク連結ボルト腐食の件
2003/10/14	7号機	TSW ポンプ ディスチャージケーシングスタフィンボックス取付部フランジ面の腐食について
2003/10/14	1号機	消防用設備等保守点検業務委託(発電所)
2003/10/14	7号機	発電機密封油制御装置真空槽 異物について
2003/10/14	7号機	N22系 第3給水加熱器(C)ドレン水位伝送器 計器元弁 弁棒螺旋傷の件

2003/10/14	7号機	N22系 HTr廻り水位変換器精度3倍超えの件
2003/10/14	3号機	3号R/Bオペフロ ウェルシールドプラグ周り手摺取付ボルトの損傷
2003/10/14	7号機	バイタル CVGF(7A)冷却ファン異音発生
2003/10/14	4号機	4号機第7回定期検査報告書における記載ミスについて
2003/10/14	7号機	7号機C/B計測制御電源盤区域(B)外気取入れダクト用風量調整ダンパ不具合
2003/10/14	1号機	主スクリーンA-Bカメラレンズ動作不良について
2003/10/14	1号機	主スクリーンA-Bカメラ投光器ランプ碍子破損状況について
2003/10/14	7号機	主発電機T-BOXマンホール取っ手の折損
2003/10/14	1号機	500KV GIS系統13-2-2-2ガスリーク
2003/10/15	7号機	主盤CRT#3選択不能
2003/10/15	7号機	N42-F016A(機内水素ガス緊急放出弁A)計装配管不適合の件
2003/10/15	1号機	MSIV間ドレン弁A(B21-MO-F009A)開度指示不良
2003/10/15	1号機	MSIV間ドレン弁B(B21-MO-F009B)開度指示不良
2003/10/15	1号機	MSIV間ドレン弁C(B21-MO-F009C)開度指示不良
2003/10/15	1号機	MSIV間ドレン弁D(B21-MO-F009D)開度指示不良
2003/10/15	大湊側共用設備 (5-7号機)	H/B給水ポンプD出口逆止弁動作不良発生
2003/10/15	4号機	R/B排風機(D)グラビティダンパー不動作
2003/10/15	7号機	LPCP(A)ケーシング侵食について
2003/10/15	7号機	復水器内第6給水加熱器ラギング割れの件
2003/10/15	7号機	G31-E/P-045ドリフトの件
2003/10/15	1号機	計算機タイパー点検依頼
2003/10/15	3号機	格納容器内温度記録計点検依頼
2003/10/15	6号機	CWP(B)グラウンド部確認・点検依頼
2003/10/15	5号機	RW制御室送風機(A)GD作動不良
2003/10/15	1号機	LPCS封水ポンプモータ 負荷側・反負荷側ハウジングブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2003/10/15	7号機	G31-F281A弁棒及びパッキン押え輪傷
2003/10/15	1号機	プロセス計算機温度変換器精度逸脱
2003/10/15	文書/指摘 事項/その他	7号機作業管理システム用タグ札の印刷ミスについて
2003/10/15	7号機	N21系 空気式コントローラMV出力値精度外の件
2003/10/15	7号機	7号機 HECW冷凍機(D)インレットガイドベーン開度不具合
2003/10/15	1号機	換気空調系 S/B ホットラボ排風機Bサクシオンベーン動作不良について
2003/10/15	1号機	B21-TR653 記録計 指示精度外の件

2003/10/16	5号機	5号機 排気塔放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/10/16	7号機	LPCP(A)バレル内溶接線ピンホールについて
2003/10/16	3号機	S/B浄化槽故障警報発生について
2003/10/16	荒浜側共用設備 (1-4号機)	3/4号取水電源設備 ACB 機構部リセットスプリング折損について
2003/10/16	5号機	LDろ過機(C)出口水質悪化の件
2003/10/16	7号機	K-7 LPCP(A)用電動機ステータ楔緩みの件
2003/10/16	7号機	HPDP(B)用電動機ステータフレーム溶接部クラック
2003/10/16	7号機	B31-FIS-002A チャンバー接続部フランジパッキン変形の件
2003/10/16	1号機	1号機補機スクリーン塵芥ピットカメラ投光器ランプ断線について
2003/10/16	その他	IBM機TSO端末障害
2003/10/16	5号機	洗濯廃液系ドラムハンドリング設備SAライン注油器上部のキャップ付近より微量のエアリークが発生。
2003/10/16	1号機	PIP本体部へこみの件について
2003/10/16	7号機	調節弁用ベローズハウジングのシール面の傷
2003/10/16	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム上半T側14段水平シールキー浸食の件
2003/10/16	7号機	ボール捕集器補助減速機(B-1)ハウジング及び、ドライブスリーブ腐食について
2003/10/16	3号機	HPCS D/G発電機電流計指示不良について
2003/10/16	3号機	G31-TE025(RPVドレンライン温度)シースフィッティングネジ込み部噛り
2003/10/16	7号機	MSH第2段加熱器ドレンタンク(B2)ドレン水位計器元弁シートリーク
2003/10/16	7号機	MCR(B)加湿器(B)シリンダー交換依頼
2003/10/16	7号機	RFPタービン(A)カムシャフト軸受背面摩耗(#4・5)の件
2003/10/16	1号機	S/C内水中底部線量率測定時、可搬型エリアモニタ検出部浸水に伴う故障による測定不能について
2003/10/16	1号機	K1CS配管の凹み模様について
2003/10/17	5号機	HS凝縮水移送ポンプ(B)グラウンド水飛散
2003/10/17	7号機	7号機SPDS 本店向けデータ伝送の異常について
2003/10/17	1号機	CRD L/Tに於けるアウトポート加圧試験時のリーク量不適合の件
2003/10/17	3号機	復水器(A~C)循環水入口温度-1(N71-TE005A~C)端子箱腐食
2003/10/17	3号機	SA(A)2段吐出圧力指示計(P51-PI003A)指示不良
2003/10/17	7号機	HPDP(B)用電動機ステータ楔緩み
2003/10/17	7号機	主タービン主油タンクガス抽出機(A)用電動機ブラケット摩耗
2003/10/17	7号機	K-7タービン建屋天井クレーン補巻き操作レバー故障の件
2003/10/17	7号機	FMCRDモータユニットリリース変形の件
2003/10/17	7号機	主タービン高圧伸び差変換器の特性不良
2003/10/17	その他	TSC空調設備の不具合について

2003/10/18	1号機	CONWシール水タンクHS入口弁グランドリーク
2003/10/18	5号機	LD受タンク(A)(B)受入不可。
2003/10/18	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/10/18	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム上半G側13段水平シールキ-浸食の件
2003/10/18	1号機	補助ボイラーサイレンサードレン配管腐食
2003/10/18	7号機	飛散防止カバー腐食による破損(TSW(A)軸受グランドカバー)
2003/10/18	7号機	飛散防止カバー腐食による破損(TSW(B)軸受グランドカバー)
2003/10/18	1号機	SLC系ベント弁(C41-F503)シートパスの件
2003/10/19	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/10/19	4号機	CRT#12画面消去用コンダクター動作不良
2003/10/20	5号機	雑固体ドラム搬送用電気チェーンブロック操作箱A電源不良
2003/10/20	7号機	7号T/B電子計算機点検修理工事 タービン系CCU装置点検修理工事
2003/10/20	7号機	7号T/B電子計算機点検修理工事 タービン系CCU装置点検修理工事
2003/10/20	7号機	D/G 7A逆電力継電器(67DA)動作表示器の接点脱落について
2003/10/20	1号機	OD放出カナル移送ライン圧抜き弁(K18-AO-F608)開閉不良
2003/10/20	1号機	構内配電線南幹第1支線12号柱引き止め碍子破損
2003/10/20	1号機	構内配電線南幹線63号柱腕金ボルト欠落
2003/10/20	7号機	R43(A)系 圧力スイッチ接点不良の件
2003/10/20	7号機	R43(A)系 温度検出器フレキ破損の件
2003/10/20	7号機	R43(A)系 温度検出器ケーブル被覆傷の件
2003/10/20	1号機	取水電源室エアコン(B)不具合
2003/10/20	1号機	南新潟1L架空地線鳥害防止カバー一部外れ
2003/10/20	7号機	面積式流量計(B31-FIS-002A)計器入口フランジシート面不具合
2003/10/20	4号機	第10リフトポンプ吐出圧力正常ランプ点灯不良
2003/10/20	7号機	復水脱塩塔ドレンヘッダ逆止弁(N27-F151)弁体押えナットかじり
2003/10/20	7号機	C12-SO-F044(ARI排気弁)リークの件
2003/10/20	3号機	HCW 収集タンク PH-B 用指示伝送器(PHIT-217B)切替え SW 動作不良について
2003/10/20	7号機	N34 系 圧力指示計 指示精度外の件
2003/10/20	7号機	N34 系 圧力指示計 指示精度外の件
2003/10/20	7号機	N44-F013(差圧調整弁入口弁)弁棒摺動傷の件
2003/10/20	7号機	N44-F016(差圧調整弁バイパス弁)弁棒摺動傷の件
2003/10/20	7号機	N22系LCVポジショナーエアリークについて
2003/10/20	7号機	P41 系 RSW ストレーナ差圧伝送器 検出元弁 リークの件
2003/10/20	7号機	P21-F006C弁体ゴムシート劣化の件
2003/10/20	7号機	P21-F023A弁棒腐食
2003/10/20	7号機	復水器上部スプレイ流量差圧スイッチの接断差不良の件
2003/10/20	7号機	T/B大物搬入口ジブクレーン、ペンダントケーブル電源について

2003/10/20	7号機	主発電機ベアリングブラケット取付面用ノックボルト・ナットの件
2003/10/20	7号機	G31-F301A弁棒、座金、ケーシング傷
2003/10/21	1号機	重油移送配管サポート腐食
2003/10/21	7号機	R43(A)系 温度検出器フレキ破損の件
2003/10/21	7号機	R43(A)系 ブラケット破損の件
2003/10/21	7号機	R43(C)系 ブラケット破損の件
2003/10/21	7号機	R43(C) 中間軸ストッパのイモネジ脱落の件
2003/10/21	7号機	7号タービン系CCU装置の冷却ファン停止
2003/10/21	3号機	MCR空調(B系)TE点検依頼
2003/10/21	1号機	1号機ASWP予備機(刻印C)インペラーキー腐食について
2003/10/21	7号機	[N22-F026B]高圧ドレンポンプ(B)ミニマムフロー弁・フラットスプリングのエロージョン
2003/10/21	7号機	N21-F657B(HPCP(B)オイルストレーナベント弁)弁箱ステライト盛金部下 部欠肉の件
2003/10/21	7号機	RC&IS端子台不具合
2003/10/21	荒浜側共 用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(F)の第5タンク付近からの異音
2003/10/21	6号機	放水口サンプルポンプケーシング内部欠損について
2003/10/21	3号機	SFP G1ゲートパッキン内浸水の件
2003/10/21	7号機	過渡現象記録装置 AD 変換装置 2(Vxi#2)停止
2003/10/21	6号機	温度指示計表面ガラスひび割れの件(R43-TI384B)
2003/10/22	7号機	SRNM(E)EL画面表示不良
2003/10/22	7号機	7号主蒸気隔離弁漏えい率検査(起動前)の社内検査における漏えい率結果の 判定基準逸脱について
2003/10/22	7号機	RCW(A)系プロセス放射線モニタ指示値上昇の件
2003/10/22	7号機	[N39-F035B/D]MSH 第2段加熱器(B1/B2)加熱蒸気減圧弁・シールリングのエロ ージョン
2003/10/22	7号機	7号CF/CD計算機の冷却ファン停止
2003/10/22	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/10/22	2号機	C91-667 ディスプレイ机内ディスプレイ表示異常
2003/10/22	7号機	7号機放水口モニタサンプルポンプ停止並びに不適合報告の遅延
2003/10/22	共通設備 (1-7号機)	No. 3昇圧ポンプメカニカルシール部リークの件
2003/10/22	2号機	希釈硫酸サンプリング弁(N27-F751)動作不適合の件
2003/10/22	7号機	N22-F054B(MSH 第2段加熱器(B1)復水器側ベント弁)弁体出口側PT指示模様 の件
2003/10/22	7号機	N22-F051D(MSH 第1段加熱器(B2)復水器側ベント弁)弁体出口側PT指示模様

		の件
2003/10/22	7号機	N71-F018F(復水器(C)第2水室海側ドレン弁)電線保護チューブ破損の件
2003/10/22	7号機	バー回転式スクリーン(B)及びトラベリングスクリーン(B)のフトシャフト磨耗について
2003/10/22	5号機	LDろ過機(C)ろ過板メッシュ傷
2003/10/22	7号機	HCU-P6プラグからのN2漏えいの件
2003/10/22	3号機	PCV S/C ストレーナ凹み、素線切れについて
2003/10/23	5号機	LDろ過器(B)出口水質悪化。
2003/10/23	5号機	発電機No. 10軸振動計油漏れ
2003/10/23	7号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(起動前)社内検査時の不適合の想定事象発生について
2003/10/23	1号機	IA圧縮機(A)オイラーピン摩耗の件
2003/10/23	1号機	T31-FT007点検依頼
2003/10/23	7号機	M/C 7C受電切替不能について
2003/10/23	大湊側共用設備 (5-7号機)	5号取水電源設備 P/C27Ry 復帰電圧値基準値外について
2003/10/23	大湊側共用設備 (5-7号機)	5号取水電源設備 P/C 受電電圧計誤差基準値外について
2003/10/23	大湊側共用設備 (5-7号機)	5号取水電源設備 P/C 零相電圧計「赤針」動作不良について
2003/10/23	7号機	N27-D023(フローグラス)ウインドー端部に欠損
2003/10/23	1号機	RW/A 給気風量変換器の不良
2003/10/23	その他	全面マスク用フィルターの規格外品の発生について
2003/10/23	共通設備 (1-7号機)	貝処理 制御系異常の件
2003/10/23	5号機	5・6・7号共用OF-CV洞道 北側洞道送風機(B)ベルトの擦傷について
2003/10/23	7号機	N71系 圧力変換器計器入り口弁シートパスの件
2003/10/24	7号機	7号機追加燃料取出し時の燃料交換機エラー発生について
2003/10/24	5号機	復水ろ過脱塩装置定検工事 N26系・CFストレーナ(D)本体 コシ筒受け部 角欠損
2003/10/24	5号機	LDろ過機(B)ろ過板メッシュ傷
2003/10/24	7号機	[N22-F003A/B]高圧ドレンタンク水位調節弁(A/B)・フラツスプリングのPT指示
2003/10/24	1号機	モニタリングポスト(No. 4)測定部冷却ファンの不具合
2003/10/24	3号機	Hx/B NSD サンプポンプ(B)吐出配管ドレン弁、ドレン配管の詰まり
2003/10/24	6号機	6号機 FD42A点検依頼(H11-P704)

2003/10/24	7号機	オイルスナッパ-損傷について (MS302-1-S01,S02,S04X1/X2,S05X/Z)
2003/10/25	4号機	RSWポンプ(C)グランド飛散防止カバー留め具修理依頼
2003/10/25	4号機	ドライウェル露点サンプル電磁弁点検依頼
2003/10/25	7号機	P21-F042A(RCW RHR熱交換器A冷却水出口弁)弁体エロージョンの件
2003/10/25	1号機	H/B硫酸注入ポンプ(A)吐出弁F413A出口側フランジ部析出
2003/10/26	5号機	中操 天井 ひび割れ
2003/10/26	5号機	Hx/B 海水スチームドレンサンプ吐出逆止弁 点検依頼
2003/10/26	6号機	軽油タンクレベル計A調査・確認依頼
2003/10/27	5号機	LD受ポンプ(A)吸込弁開固着
2003/10/27	5号機	変圧器類焼防止装置用電線管腐食
2003/10/27	3号機	CWP(B)軸冷水圧力指示計点検依頼
2003/10/27	1号機	IA(A)中間冷却器ドレン配管トラップ後弁P52-F005A弁棒固着の件
2003/10/27	7号機	HPDP A号機 吐出カバー締付ボルトネジ部損傷について
2003/10/27	大湊側共用設備 (5-7号機)	6・7号取水電源設備 受電電圧計“0”入力時誤差大について
2003/10/27	7号機	R43(A)系 温度スイッチ接点不良の件
2003/10/27	7号機	R43(A)系 二次計器チェックピン値採取不能の件
2003/10/27	7号機	HPDP(A)AOP 用電動機ブラケット摩耗
2003/10/27	3号機	HSCRTラップD122出口ラインドレン弁(P61-F461)修理依頼
2003/10/27	1号機	500KV GIS系統14-4-1ガスリーク
2003/10/27	7号機	ITVカメラ(MSIV-1.2)映像不良の件
2003/10/27	7号機	HCUスクラム弁ステムシート面摺動傷の件
2003/10/27	1号機	SA圧縮機(A)高圧側吐出配管フランジ部、圧縮空気漏洩跡の件
2003/10/28	1号機	HPCS-D/G現場制御盤端子台破損
2003/10/28	5号機	H/B 4Bフード開閉機グランド部蒸気リーク
2003/10/28	4号機	原子炉水位(アップセット域)記録計点検依頼
2003/10/28	4号機	SRMch-A.B.C.D 指示変動の件
2003/10/28	7号機	N39-F036C(MSH第2段加熱器(A2)加熱蒸気入口弁)弁体入口側シート面PT指示模様の件
2003/10/28	7号機	MSH(A)第2段加熱器(A1)伝熱管減肉の件
2003/10/28	7号機	P52-AO-F037B/F038B 弁フルストローク基準値逸脱の件
2003/10/28	7号機	N11-F304(タービン補助蒸気元弁)駆動部ハンドホイールシャフト部油滲みの件
2003/10/28	7号機	VGL配管の穴について
2003/10/28	7号機	P21 RCW RHR熱交換器(C)ベント弁 弁棒 曲がり
2003/10/28	7号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニターレンジ逸脱の件
2003/10/28	その他	500kV GIS制御盤内タイマー破損

2003/10/29	3号機	RW系排水放射線モニタ指示値変動について
2003/10/29	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/10/29	1号機	RHR 封水ポンプモータ 負荷側・反負荷側ハウジングブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2003/10/29	7号機	R43(A)系 温度検出器ケーブル被覆傷の件
2003/10/29	1号機	主冷凍機(D)サージング発生について
2003/10/29	3号機	CD苛性ヒータ蒸気圧力計修理依頼
2003/10/29	7号機	R/Bサンプポンプ運転記録計印字不良
2003/10/29	2号機	PCVS/Cストレーナ凹み、素線切れについて
2003/10/29	7号機	直流125V充電器盤7A蓄電池電流計の試験条件60%時の管理値逸脱
2003/10/30	4号機	MTrトランスヤード排水ポンプ過負荷トリップ発生
2003/10/30	1号機	N33系 フィルタ付減圧弁 不良の件
2003/10/30	2号機	CRT#8点検依頼
2003/10/31	6号機	「スクラムタイミングレコーダ」確認・点検依頼

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	3
A	11
B	43
C	75
D	515
総計	647