

不適合管理状況(12月審査分)

1. As, Aグレード

グレード	発見日	内容詳細
A	2003/12/02	<p>件名 5号機原子炉建屋 残留熱除去系配管スペース室での水漏れについて</p> <p>概要 残留熱除去系(A)系の水張り作業中に、原子炉建屋地下2階の配管スペース室内で、この系統のテスト用弁につながる配管から床面に水が漏れているのをパトロール中の運転員が確認しました。 直ちにこのテスト用弁を閉めて水漏れを止めました。漏れた水はこの室内の排水設備によって排水されていたことから、床面に残っていた水の量は約 30 リットルでした。これに含まれる放射エネルギーは約 1.2×10^4 ベクレルでした。</p> <p>[12/3 ホームページ／運転・定検状況 掲載] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15120301.pdf</p> <p>対策 テスト用配管の改造後に当該弁を閉止せず、また水張り時に閉止チェックが十分なされなかったことが原因であり、今後、テスト弁についても管理が十分に行えるようタグ管理を行い、また基本教育の再徹底を行うこととする。</p>
		<p>件名 平成15年度第3回保安検査での気付き事項 5号機原子炉建屋 残留熱除去系配管スペース室での水漏れについて</p> <p>概要 本年 10 月 18 日に1号機で発生した、残留熱除去系(A)系の水張り作業中水漏れ(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15101802.pdf)の再発防止策が、12 月 2 日に発生した水漏れ(上記)にいかされていない。再発防止策の見直し・徹底が必要。</p> <p>対策 手順書の見直しを行う。また、問題点を抽出し再教育・再周知を行うと同時に、過去の水漏れ関係の事例における問題点を再確認する。</p>

2. Bグレード

発生日	号機	件名
2003/11/28	2号機	原子炉再循環系配管の修理工事における搬入機材の転倒について
2003/11/28	7号機	第5回定期検査における燃料装荷時の不適合事象について
2003/12/01	5号機	大湊側洗濯廃液の無断一時仮置きについて
2003/12/07	5号機	シュラウド縦溶接線(V14)近傍のひび位置の算出誤りについて
2003/12/08	1号機	原子炉冷却材浄化系パージ水加圧によるパージライン逃がし弁動作について
2003/12/10	1号機	制御棒駆動機構フランジ部からの極微量の漏えいについて
2003/12/11	1号機	局部出力領域モニタ検出器使用前検査時の同モニタロックナット部からのにじみ漏えいについて
2003/12/22	その他	平成15年度第3回保安検査での疑義事項 原子炉冷却材浄化系パージ水加圧によるパージライン逃がし弁動作について

2003/12/22	その他	平成15年度第3回保安検査での気付き事項 水圧制御ユニット等重要機器周辺における工具箱等設置時の地震対策について
2003/12/22	その他	平成15年度第3回保安検査での気付き事項 ラブチェック装置等の仮置きに関する地震発生時の対策について
2003/12/24	7号機	弁グランド部漏えい処理系配管点検における配管割れ発見について

3. Cグレード

発見日	号機	件名
2003/11/11	2号機	IRM-G絶縁抵抗値低下について
2003/11/17	1号機	FCS(B)冷却水入口弁作動試験時の過負荷停止について
2003/11/17	2号機	シュラウド修理(V16) 炉内清掃中におけるLPRM(L/N 32-57)移動事象について
2003/11/20	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(B)チェッキ弁動作不良
2003/11/20	7号機	FMCRDモータユニット(M/U)絶縁抵抗測定後のCR位置表示不良について
2003/11/22	2号機	シュラウド修理 物品搬出時の大物搬入口前汚染発生について
2003/11/26	4号機	4号機 海水ポンプ分解用天井クレーン 配電盤ケースと点検歩廊手摺の損傷
2003/11/29	2号機	R/B オペフロ燃料交換機操作室 火報発生について
2003/11/30	5号機	SRM ch(C)/(D)指示不良に伴う不要警報の頻発
2003/12/1	5号機	5号燃料取扱支援装置設置 FHM自動運転ステップ終了信号取り合い不具合
2003/12/2	5号機	5号機S/C異物の件
2003/12/2	5号機	5号PCV S/Cクラッド除去作業時の異物発見
2003/12/3	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 疑義事項 「ほう酸水貯蔵タンク濃度測定の実施並びに通知について」
2003/12/3	2号機	K-2 炉内配管の付着物について
2003/12/3	5号機	シュラウド修理工事におけるマーキング位置ずれの件
2003/12/4	1号機	IRM チャンネル(C)レベル高高による A系原子炉ハーフスクラムについて
2003/12/4	5号機	5号機 T/Bレイダウン用クレーンのレール寸法の相違について
2003/12/5	2号機	シュラウド上部リング上面に在るひも状の物の発見について
2003/12/6	2号機	CRD取付作業に於けるハウジング内水抜きについて
2003/12/7	5号機	シュラウド縦溶接線(V14)近傍のひび位置の算出誤りについて(2)
2003/12/8	7号機	7号機CRフリクション試験時のRWM引抜き阻止発生について
2003/12/8	3号機	タービンオペフロ壁からの雨漏れについて

2003/12/9	6号機	T/B 1F リフレッシュルーム(A区域)内 汚染発生について
2003/12/10	1号機	HCW濃縮装置(B)加熱器HS入口弁[K13-AO-F402B]グラントリーク発生
2003/12/10	1号機	RHR B系SHC吸込ライン逃がし安全弁点検依頼
2003/12/10	4号機	RFP-T(A)第1軸振動記録計指示変動について
2003/12/11	4号機	HD湿分分離器A1レタnak水位調節弁(加熱器側)グラントリーク
2003/12/13	7号機	7号機PCIS機能検査(論理回路機能検査)におけるRHR注入弁隔離論理不可の件
2003/12/13	7号機	第5回PCIS機能検査(論理回路機能検査)時の原子炉建屋隔離論理動作不可について
2003/12/13	5号機	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/13	5号機	シュラウドH4ひび除去(テーパ加工)における適用砥石の誤りについて
2003/12/13	5号機	シュラウドH4ひび除去加工 下側テーパ研削のティーチングステップ誤りについて
2003/12/14	7号機	PCISロジック確認検査復旧時のR/T送排風機トリップについて
2003/12/14	7号機	FPC保持ポンプB吸込弁グラント部点検依頼
2003/12/14	7号機	ISV#6弁 弁テスト開閉時間不適合の件
2003/12/16	文書/指摘事項 /その他	インターネット柏崎刈羽ホームページにおける、リアルタイムデータ内容の誤りについて
2003/12/16	7号機	RCCV S/C内 落下物 確認について
2003/12/17	1号機	M/D-RFP(B)吸込流量低によるトリップについて
2003/12/17	その他	正門への構内入構者特別許可申請書未届
2003/12/18	5号機	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/18	7号機	N72-F039A(貝分離装置 A2 貝排出弁)駆動部組込み不良の件
2003/12/19	4号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/12/19	4号機	排気筒放射線モニタ(A)プレ警報発生
2003/12/20	7号機	7号機スタックモニタ(A)(SCIN)プレ警報の発生について
2003/12/20	4号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/12/20	3号機	タービンオペフロ雨漏れ修理依頼
2003/12/20	4号機	SGTS排気流量指示変動について
2003/12/22	5号機	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/22	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 気付き事項「HCW異常ANN発生時におけるHCW収集槽への受け入れについて」
2003/12/22	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 気付き事項「燃料取替計画の体制図について」
2003/12/22	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 気付き事項「不適合報告書の是正措置/再発防止対策の完了確認について」

2003/12/22	文書/指摘事項 /その他	不適合管理報告書の当直長承認の遅れについて
2003/12/22	7号機	HPDP(C)水張り時の反カップリング側シール水弁前弁開け忘れについて
2003/12/22	荒浜側共用設 備(1-4号機)	ドライクリーニング機(B)チェッキ弁からの漏水
2003/12/24	4号機	TBV#1グランド部よりリーク
2003/12/25	5号機	「IRM A系 高高/機器動作不能」(chG)警報発生
2003/12/25	5号機	「IRM A系 高高/機器動作不能」(chG)警報発生
2003/12/25	7号機	原子炉格納容器漏えい率検査における露点温度検出器の校正に対する指摘事項について
2003/12/25	7号機	HPDP(C)吐出逆止弁(N22-F006C)保温材より水滴下

4. Dグレード

発見日	号機	件名
2003/10/14	3号機	3号 R/B オペフロ 燃料交換機走行レール周り手摺の損傷
2003/11/6	1号機	TIPインデクサーリークの件
2003/11/7	7号機	給水系配管サポート点検レストレント不具合の件
2003/11/10	1号機	HCU N2充填圧力上昇の件(L/N:46-51)
2003/11/11	2号機	HCW濃縮装置(A)密度計ディスプレイ表示不良の件
2003/11/17	3号機	3号機 常用系デジタル制御装置コンペアー不一致の件
2003/11/20	7号機	67号機 S/B 手洗場内洗面台(車椅子者用)不良に伴う水漏れ。
2003/11/20	1号機	GM汚染サーベイメータ(GMAD)チェック線源指示値の許容範囲逸脱
2003/11/21	5号機	B21-F051B 機内継手部エアリークの件
2003/11/21	5号機	B21-F051A 機内継手部エアリークの件
2003/11/25	7号機	シールケーシングボルト、ワイヤリング用穴欠落
2003/11/25	1号機	広レンジ電離箱式サーベイメータ(ICW)チェック線源指示値の許容範囲逸脱について
2003/11/25	7号機	主発電機C側ベアリング座 絶縁板ビス折損の件
2003/11/26	1号機	T/B空調給気ダクト風量調整用ダンパ部品欠損について
2003/11/26	2号機	CV#1 油筒カップリングボルト損傷
2003/11/26	1号機	T/D RFP(A) CP側温度計用フレキケーブル損傷の件
2003/11/26	5号機	PCV S/C気中部塗膜剥離の件
2003/11/27	2号機	N27-F227スプリングケース用スタッドボルト曲がり
2003/11/27	2号機	N27-F153スプリングロット曲がり及びスプリングセット・アジャストスリーブ擦過傷
2003/11/27	5号機	T/B 1F西側(屋外)電子式集積線量計(対策済み)読み取り不可について
2003/11/27	1号機	LCWろ過装置シーケンスコントローラB故障ANN発生について。
2003/11/28	2号機	IA圧縮機(B)の第一段ピストンロッド軸封部より油にじみ

2003/11/28	共通設備(1-7号機)	焼却炉建屋換気空調系蒸気供給減圧弁からの蒸気漏洩
2003/11/28	2号機	2号機放水口モニタサンプルポンプ停止
2003/11/28	6号機	6号R/A・T/A送風機(D)カップリングボルト・ナットのカジリの件
2003/11/28	6号機	復水浄化系導電率系ラックサンプル入口弁グランド部水にじみについて
2003/11/28	1号機	IHSI後表面仕上げ不良
2003/11/28	1号機	気中照明具ポリカーボネート板ボルト穴周りの亀裂の件
2003/11/28	7号機	N22-LCV-F033B ポジショナーエアリークについて
2003/11/28	1号機	気中照明具カバー取付ボルトのロッキングワイヤー貫通穴位置ずれの件
2003/11/28	5号機	CWPサポートフランジ部腐食の件
2003/11/28	3号機	N71-PI001B 指示精度逸脱
2003/11/28	4号機	K-4FPC G41-MO-F005 ステムストップ調整用スペーサーについて
2003/11/28	5号機	B1区域での汚染発見
2003/11/28	2号機	タービン本体 高圧ケーシングボルト用テンショナー装置不良の件
2003/11/28	7号機	7号機 格納容器内雰囲気モニタ(B)系 真空ポンプより異音の件
2003/11/28	4号機	バッテリー比重計の管理番号の件
2003/11/28	その他	APDミニコン障害
2003/11/29	6・7号機共用廃棄物処理設備	HCW脱塩塔入口導電率計指示不良
2003/11/29	3号機	MCR加湿器(B) - 1点検依頼
2003/11/29	4号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ記録計チャート送り不良
2003/11/29	7号機	定検時燃料移動監視装置表示不良について
2003/11/29	2号機	CRD取付作業に於けるハウジング内水抜きについて(L/N:54-31)
2003/11/29	1号機	HCW収集ポンプ(D)メカ部アウトリークについて。
2003/11/30	2号機	CRD L/Tに於けるアウトポート加圧漏洩試験時のリーク量不適合の件
2003/11/30	3号機	発電機密封油真空槽油面計(N44-LS013)警報設定不良
2003/12/1	1号機	K-1N32-POT224Cコネクタケーブル抵抗異常の件
2003/12/1	3号機	スクリーンストレーナ(C)出口圧力計指示スティック
2003/12/1	7号機	K-7 Hx/Aシャッター連動制御盤(防火設備)誤動作
2003/12/1	1号機	固定子冷却水入口温度計(N43-TIS006)点検依頼
2003/12/1	共通設備(1-7号機)	貝処理 床排水ポンプ電動機不良の件
2003/12/1	1号機	復水ろ過脱塩装置定検工事 N27系 分離混合塔飽和樹脂入口弁用 電磁弁エアリーク
2003/12/1	1号機	復水ろ過脱塩装置定検工事 N27系 分離混合塔サイドブロー洗浄廃液出口弁用 エアバルブのエアリーク
2003/12/1	6号機	トラベリングスクリーン(F)のフトシャフト磨耗について
2003/12/1	1号機	ゲルマニウム半導体検出器軽故障

2003/12/1	2号機	液位計指示不良
2003/12/1	3号機	軽油タンク(A)西側接地線固定ボルト不良
2003/12/1	7号機	過渡現象記録装置ディスプレイ表示不良の件
2003/12/1	4号機	ボール回収器ベント配管破損の件
2003/12/2	4号機	「制御棒駆動機構温度高」ANN 発生について
2003/12/2	2号機	MSIV B21-F002B 弁箱主シートPT指示模様確認の件
2003/12/2	5号機	5号機大湊側補助ボイラー設備パトロールチェックシート「レ」漏れの件
2003/12/2	1号機	P61-PCV-F221動作不良
2003/12/2	4号機	CC系ボール回収器A系統切替弁開度計のずれについて
2003/12/2	3号機	K-3 海水ポンプ用天井クレーン点検用架台損傷について
2003/12/2	共通設備(1-7号機)	貝処理設備 洗浄破碎貝ホップ開閉シリンダ(A)電動機端子箱劣化
2003/12/2	1号機	SA圧縮機(B)結露水発生の件
2003/12/2	1号機	発電機第9軸受振動プローブ変形
2003/12/2	1号機	1号 PLRオイルミストエリミネータファン(A)微地絡
2003/12/2	5号機	MSトンネル室空調機ケーシング内、粒状クズの発見。
2003/12/2	2号機	MSIV B21-F003C 弁箱主シートPT指示模様確認の件
2003/12/3	2号機	焼却設備1次C/F(A)(B)灰取出しコンベアフレキ部劣化の件
2003/12/3	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 疑義事項 「定例試験後の弁待機状態及び配管満水状態確認記録の残し方について」
2003/12/3	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 疑義事項 「格納容器内酸素濃度の運転日誌記載方法について」
2003/12/3	1号機	事故後炉水サンプリング第一隔離弁(P91-MO-F001)開度指示不良
2003/12/3	1号機	中央制御室制御盤点検依頼
2003/12/3	4号機	CAMS系 演算器基板のERRランプ点灯について
2003/12/3	7号機	CRDポンプ(A)オイルフィルタ部よりの油滴下について
2003/12/3	7号機	R/B非管クリーンアクセス通路天井よりの雨水滴下について
2003/12/3	共通設備 (1-7号機)	DW自動給水装置ポンプ(B)ポンプベース腐食
2003/12/3	共通設備 (1-7号機)	床排水ポンプ カップリングカバー腐食
2003/12/3	文書/指摘事項 /その他	気象観測設備のうち日射計記録紙(チャート)の欠測
2003/12/3	共通設備 (1-7号機)	床排水ポンプ シャフトスリーブ摩耗
2003/12/3	共通設備 (1-7号機)	床排水ポンプ シャフト・インペラ・ランタンリング等電食
2003/12/3	4号機	洗浄水配管(D103C)溶接部漏洩
2003/12/3	5号機	B21-MO-F006 弁シートパスの件

2003/12/3	7号機	足場解体作業におけるブローアウトパネル損傷の件
2003/12/3	7号機	電磁弁(新パーカー社)締付けホルト寸法違いの件
2003/12/4	1号機	濃縮廃液タンク(A)液位指示計不良
2003/12/4	共通設備(1-7号機)	床排水ポンプ電動機冷却ファン劣化
2003/12/4	5号機	CUW逆洗用空気貯槽圧カスイッチ点検依頼
2003/12/4	4号機	CC系ボール回収器(C)ドレン弁シートパス
2003/12/4	3号機	FEIストレナーナ切替弁点検依頼
2003/12/4	2号機	MCR加湿器A 点検依頼
2003/12/4	1号機	RHR(B)系ベント弁銘板交換依頼
2003/12/4	2号機	連結電磁弁エキゾストからエアーリーク
2003/12/4	4号機	AO弁駆動用空気作動弁の排気口よりリーク
2003/12/4	3号機	TSWポンプ(#A号機)グランドカバー取付部腐食について
2003/12/4	4号機	P91系 SP-RB03B フィルタサンプル流量ドレン弁(D1)(D2)弁体腐食の件
2003/12/4	3号機	3号海水ポンプ天井クレーン 走行レールスパン許容値外について
2003/12/4	5号機	B21-NO-F002D コントロールパネル排気異常の件
2003/12/4	7号機	給水系配管サポート隙間調整用プレート溶接部割れの件
2003/12/4	6号機	電気計測器点検における試験内容の不足について
2003/12/4	7号機	FCS系隔離弁弁間リークテスト試験不成立の件
2003/12/4	7号機	足場解体作業におけるブローアウトパネル損傷の件(2枚目の損傷)
2003/12/4	7号機	主タービン EHC 制御盤 故障警報「トリップロジック電源断 A/B/C 検出」表示 不点灯
2003/12/4	7号機	N71系 圧力指示計 指示不良の件
2003/12/4	5号機	大湊側 非管理区域 L/B2F 水洗機D 投入コンベアD異音。
2003/12/4	6号機	6号スクリーン装置点検手入工事(その2) 6Fパー回転式スクリーン電動機シャフト外径、軸受ケース内径、カップリング内径許容値超えの件
2003/12/4	6号機	6号スクリーン装置点検手入工事(その2) 6Fトラベリングスクリーン電動機シャフト外径、軸受ケース内径、カップリング内径許容値超えの件
2003/12/4	7号機	主発電機BCT中継端子箱閉止プラグ未取付けについて
2003/12/4	7号機	主発電機BCT中継端子箱点検蓋隙間について
2003/12/4	共通設備(1-7号機)	床排水ポンプ インペラ・ケーシングカバー・ケーシングライナー摩耗
2003/12/5	3号機	An/AHCWサンプポンプ(B)吐出逆止弁K11-F109Bシートリークの件
2003/12/5	4号機	事務本館緊対室 SPDS用CRT表示不良について
2003/12/5	7号機	N11-F304(タービン補助蒸気元弁)駆動部ハンドホイールシャフト軸受け部摩耗の件
2003/12/5	6号機	APD点検時における照射試験指示値の当所管理基準値(±3%)外れ

2003/12/5	2号機	CRDポンプ(A)メガー測定可能ランプ不点点検依頼
2003/12/5	7号機	HCU 充填水逆止弁フランジ部からの漏えいについて
2003/12/5	7号機	HCUドレン弁シートリークの件
2003/12/5	4号機	4号R/B天井クレーン 乗降ロドア用リミットスイッチ(U31-DS2)フレキシブルチューブコネクタ破損
2003/12/5	4号機	4号R/B天井クレーン 乗降ロドア用リミットスイッチ(U31-DS3)フレキシブルチューブコネクタ破損
2003/12/5	4号機	4号R/B天井クレーン Aモード東端手前停止リミットスイッチ(U31-LSG5)フレキシブルチューブコネクタ破損
2003/12/5	4号機	4号R/B天井クレーン 主巻用電動機(No. 2)中継端子ボックスフレキシブルチューブ割れ
2003/12/5	3号機	CWP#ABC吐出弁(N71-F001ABC)ポインターキャップ Vリング切損について
2003/12/5	1号機	E11系(残留熱除去系)弁開度計指示不良について(原子炉G分)
2003/12/5	1号機	B21系(原子炉系)弁開度計指示不良について
2003/12/5	1号機	B31系(原子炉再循環系)弁開度計指示不良について
2003/12/5	1号機	E11系(残留熱除去系)弁開度計指示不良について(電機G分)
2003/12/5	1号機	E22系(高圧炉心スプレイ系)弁開度計指示不良について
2003/12/5	1号機	E51系(原子炉隔離時冷却系)弁開度指示不良について
2003/12/5	1号機	T22系(非常用ガス処理系)弁開度指示不良について
2003/12/5	1号機	P21系(原子炉補機冷却系)弁開度計指示不良について
2003/12/5	1号機	P52系(計装用圧縮空気系)弁開度計指示不良について
2003/12/5	1号機	E32系(主蒸気隔離弁漏洩抑制系)弁開度計指示不良について
2003/12/5	7号機	C12-LS-129(34-27/54-23)リークの件
2003/12/5	4号機	C区域解除時における隣接B1区域の汚染発見について
2003/12/6	5号機	G31-F332 弁棒腐食及び傷
2003/12/6	7号機	タービン建屋照明用分電盤(NLP-7TB2)内NFB(CKT No.4)動作不良の件
2003/12/7	5号機	HCW中和装置薬液サンプル計器洗浄止め弁シートパス
2003/12/7	4号機	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン逆止弁点検依頼
2003/12/7	7号機	SLU1-4 II系CTL異常について
2003/12/8	4号機	TCWサージタンク室における雨水浸入について
2003/12/8	共通設備 (1-7号機)	貝処理 洗浄破碎貝コンベヤリターンローラ摩耗の件
2003/12/8	3号機	3号機T/B天井クレーン(No. 2)走行動作不良の件
2003/12/8	2号機	CF/CD計算機盤2上部冷却ファン異音
2003/12/8	1号機	1号ラド中操LAN障害
2003/12/8	7号機	差圧伝送器エレメント不良の件
2003/12/8	5号機	リークテスト弁[T31-F009A]用プラグチェーン切れの件
2003/12/8	7号機	N72-F506A(貝分離器ドレン弁)弁箱下部よりの漏洩の件

2003/12/8	1号機	使用済燃料プール内搬入申請の誤記
2003/12/8	3号機	S・SJAE第二段駆動蒸気入口弁(N39-F027)シートパス
2003/12/8	2号機	高圧タービン ケーシング油圧テンショナー トップナット組込みシリンダ摺動傷について
2003/12/8	1号機	T/D RFP(A)ターニング装置減速機オイルゲージ油にじみについて
2003/12/8	1号機	PCV下部フランジ錆発生 の件
2003/12/8	7号機	制御棒駆動系機能検査要領書の差し替えについて
2003/12/9	1号機	制御棒位置表示計の表示異常
2003/12/9	1号機	1号機地震観測装置の一部観測不能について
2003/12/9	7号機	N72-F017A(貝分離器 A2 注水切替弁)弁体組立て不良の件
2003/12/9	2号機	An/A RW HCW濃縮装置蒸発缶(A)エリア床漏えい検出器不良
2003/12/9	7号機	N72-C001A2用電動機、反負荷側軸端平行キー緩みの件
2003/12/9	3号機	ログプリンタ紙詰まりについて(再点検依頼)
2003/12/9	5号機	HCUアキュームレータN2充填ラインホースリーク修理依頼
2003/12/9	1号機	Ax/B 冷凍機(B)抽気槽吐出圧力計動作不良の件
2003/12/9	1号機	HFP(A)コンペンセータ追従不適合について
2003/12/9	7号機	RCCV基準容器圧力計接続部漏えいの件
2003/12/9	7号機	7号機 第5回定期検査要領書の誤記について
2003/12/9	1号機	RCIC弁(E51-F027)開度計指示不良について
2003/12/9	1号機	電気ペネトレーションNo.相違について
2003/12/9	5号機	C51系PRM用20V電源リップル値精度外
2003/12/9	4号機	T/B HNCW冷凍機(B) AIS-120Bの接点(57L)側調整不可について
2003/12/9	2号機	タービン本体 カップリングボルト用油圧テンショナー作動不良の件
2003/12/10	1号機	LPRM検出器イ項使用前検査(社内検査)時検査対象LPRMロックナット部からの漏えい
2003/12/10	7号機	7号機定例試験手順書「原子炉隔離時冷却系手動起動試験 全揚程算出シート」記載数値の誤記
2003/12/10	4号機	スクリーン装置ANN発生 の件
2003/12/10	2号機	主タービン回転数検出器断線
2003/12/10	1号機	LPRM検出器イ項使用前検査(社内検査)時検査対象LPRMロックナット部からの漏えい(L/N 48-41)
2003/12/10	1号機	制御棒駆動系機能検査時のスクラム時間測定不良
2003/12/10	5号機	LCW収集ポンプ(B)自己シールライン閉塞
2003/12/10	5号機	E11-F513A, F563Aグランドリークについて
2003/12/10	7号機	7号機 FPC系弁グランドリークについて
2003/12/10	1号機	T/D RFP(B)吸込弁駆動部修理依頼
2003/12/10	3号機	伝送補助盤#2(C95-P605-2)ファン点検依頼
2003/12/10	4号機	蒸化器加熱抽気逆止弁N36-AO-F052全閉せず
2003/12/10	4号機	D/G(A)空気だめ(自動)2次ドレン弁シートパスについて

2003/12/10	1号機	U43-F708弁保温破損について
2003/12/10	1号機	U43-F016点検内容変更について
2003/12/10	1号機	U43-PI008作動不良について
2003/12/10	7号機	N21-F796C(FT-O87A-1(L)第二元弁)ヨークネジハメ輪ネジ山損傷の件
2003/12/10	7号機	N71-C001A/B/C用電動機音響確認の件
2003/12/10	共通設備 (1-7号機)	凝集沈殿処理水自動給水ポンプ(A) シャフト摩耗
2003/12/10	共通設備 (1-7号機)	凝集沈殿処理水自動給水ポンプ(B) シャフト摩耗
2003/12/10	2号機	タービン本体 #3軸受熱電対接続部品損傷
2003/12/10	2号機	タービン本体スラスト軸受熱電対接続部品損傷
2003/12/11	7号機	7号第5回SGTS機能検査要領書誤記について
2003/12/11	1号機	E11系(残留熱除去系)弁開度計ガラスひび割れ修理依頼
2003/12/11	1号機	真空清掃設備系(U47系)吸込弁(ワンタッチ式)カバー破損
2003/12/11	2号機	CR14-55ポジションスイッチ点検依頼
2003/12/11	5号機	R/A地下1F南東 2重扉修理依頼
2003/12/11	5号機	発電機電力計指示不良について
2003/12/11	1号機	凍結防止ヒータ 絶縁抵抗値不良について
2003/12/11	1号機	ボール再循環ポンプ(C)吸込圧カライン 保温材不良について
2003/12/11	3号機	SA圧縮機(B)オイルピン摩耗の件
2003/12/11	1号機	1号ディーゼル駆動消火ポンプ用ディーゼルエンジン クランクダンパーラバー劣化について
2003/12/11	7号機	MTV作動不良の件
2003/12/11	3号機	R/BオペフロDSピットカバー吊上げ用ターンバックル発錆の件
2003/12/11	2号機	N71系 レベルスイッチ計装弁 シートリークの件
2003/12/11	7号機	7号機 R/B 4FLオペフロ ウェルラダー破損について
2003/12/11	共通設備 (1-7号機)	破砕ポンプ(A) 入口エキスパンション摩耗
2003/12/11	共通設備 (1-7号機)	破砕ポンプ(B) 入口エキスパンション摩耗
2003/12/11	共通設備 (1-7号機)	放流水ポンプ 入口エキスパンション発錆
2003/12/11	1号機	CRD自動交換機 第3段階締付不良事象発生 of 件
2003/12/11	2号機	D/G(A)ミスト管出口部フランジボルト腐食
2003/12/12	1号機	RIWポンプ(A)吐出PI点検依頼
2003/12/12	7号機	発電所インターネット公開画面におけるプラント運転状態の誤表示
2003/12/12	5号機	B21-DP/FR-632 緑ベントラバーサひび割れ
2003/12/13	7号機	第5回PCIS機能検査(論理回路機能検査)要領書の確認事項記載もれについて
2003/12/13	7号機	RPVヘッド自動着脱機 Zb 軸上昇動作不具合の件

2003/12/14	2号機	SRM記録計 点検依頼
2003/12/14	2号機	燃料移動(SRM指示確認)時、CR引き抜き不可事象について
2003/12/15	7号機	7号PCIS機能検査社内検査時の弁開度計指示調整
2003/12/15	2号機	焼却炉空気予熱器着火不良
2003/12/15	1号機	中央制御室非常用循環系機能検査(社内検査)における電動弁の中操表示不良について
2003/12/15	2号機	スクラムパイロット弁空気元弁点検依頼
2003/12/15	3号機	炉水サンプリングラック流量計点検依頼
2003/12/15	3号機	原子炉建屋換気空調系排気放射線モニタ記録計点検依頼
2003/12/15	7号機	給水制御系単ノ三要素切替ソフト変更不具合
2003/12/15	7号機	7号DノG(C)ノZ送風機(B)吐出防火ダンパのガタ及び吐出GDストッパーゴムの割れ
2003/12/15	1号機	復水ろ過脱塩装置定検工事 N26系 復水ろ過装置 保持ポンプD吐出圧力 圧力計 指示値不良
2003/12/15	1号機	湿分分離機下部架台設置工事におけるAPD取り違えについて
2003/12/15	5号機	コントローラー電源スイッチ他接触不良
2003/12/15	1号機	構内配電線・通信線及びヤード分岐盤パトロール時、不具合
2003/12/15	1号機	1号機復水系グラブサンプリングラック試料ホルダからのリークについて
2003/12/15	3号機	3号機 トラッシュピット基礎剥離の件
2003/12/15	3号機	3号機 HECW冷凍機(B)潤滑油ポンプ ギヤ軸受部 隙間値許容値外れ事象について
2003/12/15	2号機	MSIV B21-F002B弁体スタンション回り止め溶接部損傷
2003/12/15	5号機	シュラウド H4 内面溶接部ブローホール確認
2003/12/15	1号機	RIW熱交換器(A)ブロー弁弁体、弁箱・弁蓋ライニング損傷に付いて
2003/12/16	7号機	LPCP(B)モータ巻線温度(V相)指示低めについて
2003/12/16	1号機	M/D-RFP(A)(B)シール水入口ストレーナ差圧指示不良
2003/12/16	1号機	SA空気貯槽圧力指示計指示不良
2003/12/16	1号機	RFP-T MOP(B1)モータファン固定ビス外れ
2003/12/16	4号機	G31-FCV-F304A 用 E/P018A よりエアリーク発生
2003/12/16	2号機	油清浄器ろ過室ガラス油面計にじみの件
2003/12/16	4号機	4号RノB天井クレーン点検手入工事 負荷側/反負荷側ジャーナル外径及びシャフト外径許容値超え
2003/12/16	6号機	圧力指示計テスト弁ハンドル脱落の件(N34-PI-110H)
2003/12/16	キャスク建屋	キャスク建屋の退域処理忘れ
2003/12/16	1号機	連続ダストモニタ 放射線管理室伝送異常発生について
2003/12/16	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	スラッジタンク室レベル計ケーブルカバー脱落破損
2003/12/16	5号機	D11-RR-669 チャートモータ動作不良

2003/12/16	5号機	湿分分離器レベルスイッチ用ケーブル被覆損傷の件
2003/12/17	3号機	An/A HCWサンプ(B)ポンプ(D)吐出逆止弁(K11-F109D)シートパスの件
2003/12/17	共通設備 (1-7号機)	焼却炉建屋空調系全停止について
2003/12/17	2号機	D11系 原子炉棟換気空調系排気放射線モニタ(B/D)記録計(GREEN) サーボモータ劣化の件
2003/12/17	5号機	[N35-LIC-610A]コントローラの不良
2003/12/17	1号機	D11系 換気系排気筒入口放射線モニタ サンプルポンプ B 時間計動作不良の件
2003/12/17	1号機	ボール捕集器(C)駆動部(C-4)軸受部からの海水にじみについて
2003/12/17	1号機	1号ディーゼル駆動消火ポンプグランド dren 配管つまりについて
2003/12/17	3号機	燃料交換機 マスト固定開放用電磁弁からのエアリークの件
2003/12/17	3号機	燃料交換機 オイルレス コンプレッサー 込め時間不適合の件
2003/12/17	6号機	GM汚染サーベイメータ(GMAD)チェック線源指示値の許容範囲逸脱
2003/12/18	共通設備 (1-7号機)	焼却設備1次C/Fパルス逆洗装置逆洗弁B-3 IAリーク
2003/12/18	5号機	LDろ過機(B)シール水ラインフレキシブル配管ジョイント部リーク
2003/12/18	7号機	N42-F033A, Bグランドリーク
2003/12/18	2号機	CRD系計器点検依頼
2003/12/18	2号機	油清浄機レベルゲージ機器番号表示札変更の件
2003/12/18	3号機	RMCS 盤端子台ネジ山不良
2003/12/18	3号機	3号スクリーン洗浄水配管サポート腐食・損傷について
2003/12/18	6号機	BCピット排水ポンプ吐出配管修理依頼
2003/12/18	7号機	RIP MGセット(A)C81-TIS-101A 点検依頼
2003/12/18	7号機	換気空調系電動機取扱説明書に記載されている寸法許容値の誤記について
2003/12/18	共通設備 (1-7号機)	破砕ポンプ(A) 吸込・中間ケーシングエロージョン
2003/12/18	共通設備 (1-7号機)	破砕ポンプ(B) 吸込・中間ケーシングエロージョン
2003/12/18	7号機	ASD(B) Z送風機(B) 電動機軸径寸法許容値相違
2003/12/19	5号機	T11-TRS-602A すべり軸摩耗
2003/12/19	5号機	B31-F/PRS-605B 赤ペン(第1ペン) ペンサーボユニット不良
2003/12/19	2号機	循環水ボール捕集器ピット排水ポンプ起動不能
2003/12/19	5号機	E11-F010B(RHR熱交換器出口弁B)弁体出口側減肉及びピンホールの件
2003/12/19	7号機	RCCVベント管水面浮遊物確認の件
2003/12/19	2号機	主タービン主油タンクLIS118接点不良の件
2003/12/19	4号機	T/B送風機(B)グラビティダンパー3枚動作不良
2003/12/19	5号機	D/G(B)非常用送風機(C)防火ダンパ開度調整依頼
2003/12/19	3号機	D/G(3B)No. 9クランク室カバー部の油にじみ

2003/12/19	4号機	N21系 PS-058B、PS-059B(HPCP(B)吸込圧力)ドレン弁シートパスの件
2003/12/19	1号機	シャワー室シャワー用温度調節器の不良
2003/12/19	1号機	シャワー室床面タイル剥がれ
2003/12/19	1号機	シャワー室ファンネル内ストレーナ破損
2003/12/20	1号機	外気温度低下によるRW/A送排風機トリップの件
2003/12/20	4号機	復水器連続洗浄装置、復水器(B)ボール捕集器差圧高及び高高ANN発生
2003/12/20	4号機	床スリープカバー修理依頼
2003/12/20	7号機	電磁弁(新パーカ社製)動作不良
2003/12/20	1号機	定期検査要領書(原子炉格納容器スプレイ系)の誤記について
2003/12/21	3号機	排ガス水素濃度記録計 点検依頼
2003/12/21	3号機	スクリーンストレーナ(A)出口圧力計指示スティック
2003/12/21	4号機	CUW F/D(B)逆洗水2次出口弁エア銅管変形
2003/12/21	7号機	低圧ドレンタンク水位調節弁C(復水器側)動作不良について
2003/12/21	1号機	CF出口流量チャート用紙切れによる欠測について
2003/12/22	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 気付き事項「原子炉の状態が運転及び起動における動作不能でないことの確認方法について」
2003/12/22	5号機	グラウンド蒸気復水器・復水器真空ポンプ排ガス放射能高警報発生
2003/12/22	5号機	廃スラッジ排出装置IA入口弁1, 2シートパス
2003/12/22	5号機	排気筒放射線モニタA(IC)指示変動について
2003/12/22	3号機	3号機有線通信設備制御増幅架1 点検依頼について
2003/12/22	3号機	FEIポンプ出入口圧力計の点検依頼
2003/12/22	1号機	中操ハードコピー点検依頼
2003/12/22	6号機	SLCポンプ吐出圧力計調整依頼
2003/12/22	1号機	CRD 30-43 挿入及び引抜ラインベント弁銘板交換依頼
2003/12/22	2号機	HPCSポンプメカリーク
2003/12/22	2号機	TIP雷管モニタランプ不点調査・点検依頼
2003/12/22	2号機	FPCポンプ(A)反カップリング側メカリーク点検依頼
2003/12/22	文書/指摘事項 /その他	平成15年度第3回保安検査 気付き事項「ECCS及びRCICの系統圧力監視について」
2003/12/22	7号機	発電機コレクター室温度検出器受信器指示相違について
2003/12/22	5号機	E11-F010B(RHR熱交換器出口弁B)弁座入口側傷の件
2003/12/22	5号機	相分離母線(IPB)架台アースバー変色の件
2003/12/22	1号機	シャワー室外側へのシャワー水浸透
2003/12/22	7号機	HPDP(A)吸込ケーシングドレン弁(N22-F580A)シートパスの件
2003/12/22	5号機	屋外海水設備定検作業用分電盤 扉修理依頼
2003/12/23	5号機	グラウンド蒸気復水器・復水器真空ポンプ排ガス放射能高警報発生
2003/12/24	3号機	安全保護系設定値確認検査G(核計測装置)時、ジャンパー線断線による安全処置不備の件

2003/12/24	2号機	RSWストレナー(C)ブロー弁 過負荷トリップの件
2003/12/24	5号機	N26-F058(I 及びH)油にじみ修理
2003/12/24	2号機	プロセス計算機CRT制御装置電源装置冷却ファン不具合について
2003/12/24	4号機	4号R/B天井クレーン点検手入工事 走行電動機 No.1(南)ジャーナル・シャフト外径、カップリング内径、ブラケット内径許容値超え
2003/12/24	4号機	4号R/B天井クレーン点検手入工事 走行電動機 No.2(北)ジャーナル・シャフト外径、ブラケット内径許容値超え
2003/12/25	1号機	HCW収集ポンプ(C)メカシール部リーク
2003/12/25	5号機	T/B B2FL 第二ヒータードレンタンク室蛍光燈 電線管固定金具及び電線管の外れ
2003/12/25	3号機	CUW F/D 入口サンプル入口弁(P91-RB03A-S2)のシートパス発生
2003/12/25	5号機	5号機弁銘板修理依頼
2003/12/25	1号機	IA空気貯槽圧力指示計指示不良
2003/12/25	1号機	P61-F044グラウンド点検依頼
2003/12/25	1号機	P61-F774グラウンド点検依頼
2003/12/25	1号機	C/B 1F南西コーナー床補修依頼
2003/12/25	6号機	NSS ANN FD故障P704発生の件
2003/12/25	共通設備 (1-7号機)	5号機 非管理区域 L/B(2F)洗濯機(D)号機 エアフィルターからのエア漏れ(ドレン排出口ゴムパッキン部の亀裂)

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	2
B	11
C	59
D	333
総計	405