

不適合管理状況(3月審査分)

1. Aグレード

2件

発生日	号機	件名
2004/3/11	3	監視機能健全性検査(エリアモニタ)CD項目検査時の不適合について
		<p>(概要)</p> <p>監視機能健全性検査(エリアモニタ)の社内検査実施後、原子力安全・保安院による記録確認時に、基板が交換され現状の設備と異なるため、検査記録が確認できないことから検査保留となり、社内検査後再度国の検査を受検しました。 * 定期検査の工程に影響を与えたためAグレード</p>
		<p>(対策)</p> <p>今後記録確認の際には、社内検査状態と相違しないことを確認することにしました。</p>
2004/3/29	1	原子炉隔離時冷却系の不具合について
		<p>(概要)</p> <p>平成16年3月29日、原子炉隔離時冷却系タービン蒸気加減弁の不調により、原子炉隔離時冷却系の動作確認が出来なくなったことから、同日、保安規定に定める「運転上の制限を満足していない」と判断し、その後調査を行いました。 調査の結果、当該弁を駆動するためのレバーの取付台が本来弁蓋に密着すべきところ、塗装が取付面に施された状態(0.2mm程度)で取り付けられていたこと、およびレバーと弁棒の接続部の部品の取り付け方向が間違っていたことから、弁の駆動時に摺動抵抗が大きくなり、弁体が動きにくくなっていたことがわかりました。 このため、当該取付台のずれを補正するとともに、レバーと弁棒の接続部の部品を正しく取り付け直し、改めて動作確認を行い、その結果が良好であったことから、運転上の制限を満足していることを確認いたしました。</p>
		<p>(対策)</p> <p>今後、定期検査における分解点検後の復旧にあたっては、組み込みの詳細手順を要領書に追記し、これまで以上に確認を十分行うこととします。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/3/30 【プレス情報 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16033001.pdf)</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/4/5 【運転・定検状況(その他)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16040501.pdf)</p>

不適合管理状況(3月審査分)

2. Bグレード

11件

発生日	号機	件名
2004/3/1	5	漏えい検出系論理回路用タイマーのリレー動作不良について
2004/3/3	2	原子炉建屋内における微量の放射性物質の確認について
		(ホームページ掲載) 2004/3/4 【運転・定検状況 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16030401.pdf)
2004/3/7	2	燃料のチャンネルファスナー交換について
		(ホームページ掲載) 2004/3/8 【運転・定検状況 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16030801.pdf)
2004/3/18	3	制御棒22 - 27位置の指示不良について
2004/3/21	3	制御棒42 - 07位置の指示不良について
2004/3/22	5	原子炉格納容器漏えい率検査に伴う弁開閉状態確認記録の不備について
2004/3/22	5	高圧窒素ガス供給系の圧力調節弁作動不良に伴う主蒸気逃がし安全弁検査の再受検について
		(ホームページ掲載) 2004/4/1 【運転・定検状況[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16040101.pdf)
2004/3/22	6	6 / 7号機サービス建屋2階データ処理室における異臭発生について
2004/3/26	6	原子炉冷却材再循環ポンプ(D)の点検について
		(ホームページ掲載) 2004/3/26 【プレス情報 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16032601.pdf)
		(ホームページ掲載) 2004/4/6 【運転・定検状況(その他)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16040601.pdf)
2004/3/29	5	第10回定期検査 自主検査・点検に関する検査(C、D項目)における液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック検査の指摘について
2004/3/29	6	6号機における制御棒操作監視系の警報の発生について
		(ホームページ掲載) 2004/3/29 【運転・定検状況 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16032901.pdf)

不適合管理状況(3月審査分)

3. Cグレード

54件

発生日	号機	件名
2004/1/22	2	CF / CD系制御用コントローラ警報出力不適合
2004/2/3	7	改造・補修工事に関する品質保証活動に関する検査における指摘事項(7号R/B主要計測設備修理工事)
2004/2/17	7	第5回定期検査換気空調系機能検査(再検査)C・D項目確認検査の指摘事項について
2004/2/23	4	HNCW冷凍機安全弁検定 設定圧力の相違について
2004/2/23	5	HECW冷凍機(A)安全弁検定 作動圧力逸脱の件
2004/2/23	5	HNCW主冷凍機安全弁検定 設定圧力の相違について
2004/2/25	その他	サービスホール高圧受電盤内における負荷開閉器(LBS)の損傷について
2004/2/26	5	DC125V(B)系 バッテリーNo.37比重逸脱
2004/2/29	1	1号RPV自動スタッドテンショナー除却工事での作業用電源短絡発生
2004/3/1	共通設備 (1-7号機)	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側) 焼却炉補強材と焼却炉背面側底部スクリー用パッキングボックスの干渉について
2004/3/2	1	1号機R / B階段室腰壁補修工事での火災警報発生について
2004/3/2	2	2号機における燃料のチャンネルファスナー交換について
		(ホームページ掲載) 2004/3/3 [運転・定検状況 [区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16030301.pdf)
2004/3/2	3	K - 3 PCVL / T時の定期検査前確認事項エビデンス記録に対する文書登録番号未登録の件
2004/3/2	共通設備 (1-7号機)	事務本館改造工事による自火報設備の誤報について
2004/3/3	2	燃料取替機ホイスリミットスイッチ動作について
2004/3/3	5	IA除湿装置(A)片塔連続除湿時間超過トリップ
2004/3/3	7	密封油真空ポンプ(B)軸封部まわり油漏洩調査依頼
2004/3/4	1	K - 1 DWD系配管フローグラス取付間違い
2004/3/4	3	K - 3 DWD系配管フローグラス取付間違い
2004/3/5	その他	サービスホール展示館4階リニューアル工事による自動火災報知設備(設備異常警報)の誤報について
2004/3/9	1	CRD駆動時間の変動について

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/9	1	気象観測設備のうち転倒ます型雨量計器差許容範囲外れ
2004/3/9	5	PCV機器搬入用ハッチ局部L/T再試験の件
2004/3/9	6	計装継手より油にじみの件(N44-PS-010A)
2004/3/11	1	1号機海水熱交換器建屋屋外における機器搬入用ハッチ部からの雨水侵入について
2004/3/11	1	フローグラス取付方向不具合の件
2004/3/11	3	D/GAPU検査時におけるLPCS系注入隔離弁の「開」について
2004/3/11	3	3号機 第7回定期検査 安全保護系保護検出器要素性能(校正)検査(D項目)確認検査の指摘事項について
2004/3/13	4	R/A給気隔離弁(U41-F001B)エアラインフィルター、リーク発生
2004/3/15	3	CC系ボール回収器(A)回収弁(N72-MO-F006A)点検依頼
2004/3/15	5	PLRポンプ(A)(B)メカシ - ル配管逃がし弁(B31-F017A/B)動作
2004/3/16	3	3号発電機H2/CO2純度計測ラインの設計ミスについて
2004/3/17	1	排気筒放射線モニタSIN(B)動作不能ランプ点灯調査依頼
2004/3/17	3	FPC F/D(B)FCV点検依頼
2004/3/18	1	IRM(A.E)モードSW125%にてOS指示について
2004/3/18	5	K5PCVLT盤バウンダリ構成実績集計間違い
2004/3/19	5	内側MSIV(C)駆動用IA供給元弁(P52-F364)のチェーンロック無しについて
2004/3/19	5	管理区域 L/B(2F)天井ひび割れ
2004/3/21	5	C区域入域未申請者(本店対応者)のC区域入域について
2004/3/23	2	SGTS(B)自動起動について
2004/3/23	3	計器点検校正に使用した計測器の有効期限切れについて
2004/3/24	2	IA系空気貯槽圧力計点検時における制御電源ヒューズ「断」について
2004/3/24	5	CC系(A)(D)回収弁、切替弁点検依頼
2004/3/26	5	5号機スクラム排出容器(A)一次ベント弁ダイヤフラム部エアリーク
2004/3/27	1	APRM流量ユニット異常

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/27	1	OG系除湿冷却器出口サンプリングライン水素分析計 自動インサービス不能
2004/3/27	2	CRD機能検査時のCR42 - 23位置表示不具合
2004/3/27	2	CRDタイム調整に伴うエアイベント時の水漏れの件
2004/3/27	2	大気圧スクラム検査(F区分)時10%ストローク挿入時間の遅れ
2004/3/28	1	K - 1タービン建屋内仮置き表示期限切れ
2004/3/28	1	CR54 - 43、46 - 19 2ノッチ引抜・挿入事象について
2004/3/29	2	CRD機能検査時のCR38 - 47位置表示不具合
2004/3/29	2	第10回定期検査 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(C項目)の不 適合
2004/3/30	5	PLRポンプ(B)シールキャピティ流量/圧力 B31 - F / PRS - 605B 記録欠測について

4. Dグレード

371件

発生日	号機	件名
2004/1/29	4	T / B HNCW冷凍機(C) AIS - 120Cの接点(57L)側調整不可について
2004/2/3	7	改造・補修工事に関する品質保証活動に関する検査における指摘事項 (7号R/B主要計測設備修理工事)
2004/2/10	5	CVCF A系停止によるメッセージタイパ出力停止
2004/2/12	2	N21 復水、タービン補機冷却系温度記録計印字不良の件
2004/2/16	2	PIP本体と保護管取付不良の件
2004/2/19	2	ゲートモニタ(Rw用)不具合について
2004/2/19	3	CUWろ過脱塩器ハッチ室 B1区域汚染検出の件
2004/2/21	2	C81 PLRMGセット(A/B) 軸受温度記録計指示乱点の件
2004/2/22	4	1~7号機小口修理工事(チェーンブロック・ギヤトリリー点検) HNCW冷凍機(A)用補助車輪の欠品について
2004/2/23	4	T / B HNCW冷凍機(D) AIS - 120Dの接点(57L)側調整不可について
2004/2/23	5	LD受ポンプ(A)吸込弁弁体腐食について
2004/2/23	その他	RS6000コンソール切替スイッチ障害について

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/23	共通設備 (1-7号機)	水処理 No1純水装置H塔差圧計オーバースケールの件
2004/2/24	1	S/B 1F 応急処置室前上部天井板破損について
2004/2/24	1	H/B 1Aバーナー用蒸気圧力調節弁主弁弁棒エロージョン
2004/2/24	1	1号機IRM(H)の指示変動の件
2004/2/24	2	N22-F014A調節弁用計装空気減圧弁のブリード増加の件。
2004/2/24	2	E11 打点式記録計ポテンションメータ劣化の件
2004/2/24	5	U41系 A系ディーゼル発電機室温度接点 電源スイッチ投入不能の件
2004/2/25	2	バー回転式スクリーン#E 本体フレームガイドレール変形の件
2004/2/25	2	トラベリングスクリーン#E 本体フレームガイドレール変形の件
2004/2/25	5	N72 CCボール回収器(D)ドレン弁、ベント弁バイパス弁 手動弁 シートリーク
2004/2/25	5	軸受室注入用窒素ガス供給装置 N42-PS066及び本体置換用窒素ガス 供給装置 N42-PI070 リーク発生について
2004/2/25	5	軸受室注入用窒素ガス供給装置 N42-F068B及び本体置換用窒素ガス 供給装置 N42-F076B・N42-F078B・N42-PCV-077A リーク発生につい て
2004/2/26	2	H CW中和装置 純水弁シートパス
2004/2/26	5	Ge半導体検出器不良
2004/2/26	5	5号T/B No.2天井クレーン 走行電動機用冷却ファン電動機(運転室側)カップリング内径の基準値 外について
2004/2/26	5	5号T/B No.2天井クレーン 走行電動機用冷却ファン電動機(反運転室側)カップリング内径及びファ ン内径の基準値外について
2004/2/26	5	N21-PS-056A テスト弁シートパス
2004/2/26	5	原子炉水サンプリング分析ラック内恒温装置RCWライン入口及び出口 弁シートリークの件
2004/2/27	2	主変圧器排水ポンプ自動停止不可の件
2004/2/27	2	現場弁銘板の新規作成及び修正整備依頼
2004/2/27	2	P52-F813ハンドル修理依頼
2004/2/27	2	N62 打点式記録計ポテンションメータ劣化の件
2004/2/27	2	N51 打点式記録計ポテンションメータ劣化の件

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/27	5	ITV R / B オペフロ 映像不良点検依頼
2004/2/27	5	N39 - F004 / F006 作動確認時スティック
2004/2/27	5	5号機 非管理区域(S / B 1F) ダムウエータードア 不具合について
2004/2/27	6	原子炉系RW取合盤の件
2004/2/27	6	CC系(A)ボール捕集器まわり 調査依頼
2004/2/27	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	洗濯乾燥機(B)からのHS漏洩
2004/2/28	1	主復水器C第2水室入口弁 N71-MO-F003C2 調査点検依頼
2004/2/28	3	315°機器ハッチプラグ部よりのカニ泡発生について
2004/2/29	1	LCW系シーケンスコントローラ盤B不良に伴うLCW収集槽処理工程異常について
2004/2/29	5	主蒸気管放射線モニタA点検依頼
2004/2/29	5	CRD常駆動時間の変動について
2004/2/29	6	T / B弁グランド部漏えい温度高発生の件
2004/3/1	1	前置非常用ガス処理装置A 差圧計点検依頼
2004/3/1	1	LP - 1R82 CKT - 19回路点検依頼
2004/3/1	1	Hx/B送風機A、Hx/B排風機B 振動測定に於ける計測器の誤使用
2004/3/1	2	RW制御室還気温度指示調節計不良
2004/3/1	2	Hx/B排風機(A)、T/B排風機室空調機(B)ファン1,ファン2 振動測定に於ける計測器の誤使用
2004/3/1	2	N11 主蒸気/給水温度記録計指針破損の件
2004/3/1	3	PCVL/T検査前確認事項説明時の指摘事項
2004/3/1	5	RD系 隔離弁弁間リークテスト 試験不成立の件(3)
2004/3/1	5	R / A給気処理装置 冷却加熱兼用コイル上流側ドレン受け腐食について
2004/3/1	5	電動機駆動消火ポンプ用電動機 寸法逸脱の件
2004/3/1	6	FEI電解槽電圧上昇警報発生の件
2004/3/1	6	T / B弁グランド部漏えい温度上昇調査・点検依頼

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/1	6	主タービン第3.4(Y)軸受軸振動記録計点検依頼
2004/3/1	6	炉心性能予測計算(OD199)実行不能について
2004/3/1	共通設備 (1-7号機)	貝処理 CVCF不良の件
2004/3/2	1	発電機第9軸受メタル温度測定用TEより油にじみ
2004/3/2	1	電子はかり校正前データ精度不良
2004/3/2	2	液体廃棄物処理系排水放射線モニタ記録計赤ペン動作不良の件
2004/3/2	2	RFP-T(B)軸振動・偏心記録計点検依頼
2004/3/2	2	PLRポンプ(A)回転計軸反射シール貼付け不良
2004/3/2	4	4号機 HCW硫酸ポンプ(A)インバータ異常
2004/3/2	5	HCW中和装置PH計(B)KCL容器上部エアリーク
2004/3/2	5	PCV L/T用露点温度検出器の現場取付位置銘板の相違について
2004/3/2	6	6号トラベリングスクリーン清掃依頼
2004/3/2	6	タービンB2FL高圧ドレンポンプ室内照明器具破損の件
2004/3/2	共通設備 (1-7号機)	消火ポンプミニマムフロー配管保温劣化
2004/3/3	1	1号機 CRD機能検査(スクラムパイロット電磁弁交換に伴う再検査)記録確認時の要領書誤記について
2004/3/3	2	オイルレベルゲージの件
2004/3/3	2	K-2/5 MSIV機能検査成績書におけるページ番号/総ページ数の記載なしについて
2004/3/3	3	S/B加湿器(C)異常停止について
2004/3/3	5	CC系電動弁 連動動作時中間開度スティックについて
2004/3/3	5	5号機液化窒素タンク廻り弁修理依頼
2004/3/3	5	5号機液化窒素タンク廻り弁保護カバー交換依頼
2004/3/3	6	MCR加湿器(A-1)点検依頼
2004/3/3	大湊側 共用設備 (5-7号機)	LDろ過機(A)(B)(C)メカニカルシール(リテーナ部)不具合の件
2004/3/4	1	格納容器貫通計装配管 温度記録計不良

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/4	1	CWP/B天井クレーン主巻常用上限LS動作緩慢の件
2004/3/4	2	N22系 水位指示計 入出力特性不良の件
2004/3/4	2	循環ポンプ(A)インペラリング・ライナリング接触
2004/3/4	4	第1給水加熱器溶存酸素プロセス計器指示値異常について
2004/3/4	4	連続ダストモニタ(C)室 サンプラー本体、異音及び圧力計異常発見
2004/3/4	5	スクリーンラッシュピット補修依頼
2004/3/4	5	HNCW主冷凍機(C)油タンクヒーターケーブルの端子切損について
2004/3/4	5	管理区域 L/B(2F) 乾燥機B、HS供給配管より蒸気凝縮水漏れ
2004/3/4	6	閉側リミットスイッチ用フレキコネクタ袋ナット内径広がりについて
2004/3/4	6・7号機 共用廃棄物 処理設備	CRTハードコピー装置動作不具合(4号RW電子計算機点検修理工事 他3件)
2004/3/4	その他	熱蛍光線量計測定装置定期点検時における零点不良
2004/3/4	共通設備 (1-7号機)	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ(A) ローターシャフト・ウォーム嵌め合い 部変形
2004/3/5	1	タブロゲ(B)系 凍結防止ヒーターメガー不良修理依頼
2004/3/5	1	補機スクリーン(B)バー回転式スクリーン洗浄スプレイ不良
2004/3/5	1	LPCP(A)電動機上部軸受油LG元弁からの油にじみについて
2004/3/5	1	LPCP(B)電動機上部軸受油LG元弁からの油にじみについて
2004/3/5	2	D/G(2H)現場制御盤警報窓内ランプソケット修理依頼
2004/3/5	2	法定自主検査計画書溶接詳細一覧表に記載の材質表示の誤記
2004/3/5	2	E22-F004現場弁開度計指示不良の件
2004/3/5	2	E51系現場弁開度計指示不良の件
2004/3/5	2	電動弁開度計点検依頼
2004/3/5	2	K11-F002現場弁開度計指示不良の件
2004/3/5	2	P52-F115現場弁開度計指示不良の件
2004/3/5	2	B21系現場弁開度計指示不良の件

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/5	2	E11 - F007A現場弁開度計指示不良の件
2004/3/5	2	N31 主タービン発電機軸受メタル温度記録計プリント機構及び主軸磨耗の件
2004/3/5	2	P91 復水・給水系溶存酸素記録計ポテンションメータ劣化の件
2004/3/5	3	HCU38 - 19スクラム表示ランプ点灯遅延点検依頼
2004/3/5	3	N22-F008B調節弁用計装空気減圧弁のブリード増加の件
2004/3/5	3	RFP - T(A)(B)ロースピード装置下部油しみについて
2004/3/5	5	HPCS注入隔離弁リミット調整依頼
2004/3/5	5	中央演算処理装置2内蔵磁気ディスク不具合(4号RW電子計算機点検修理工事他3件)
2004/3/5	5	基準容器系漏えい検査時PIT-107接続部漏えいの件
2004/3/5	6	定検時燃料移動監視装置用電源故障
2004/3/5	共通設備 (1-7号機)	貝処理設備 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ(B)電動機異音について
2004/3/5	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	補助ボイラー(3A)OLTC制御盤内警報リレー動作不良
2004/3/5	文書/ 指摘事項/ その他	平成6年度2号機雑固体廃棄物処理作業報告書の印漏れ
2004/3/6	1	手洗い場水石鹸入れの不良
2004/3/6	2	B31 - F012A開度計指示不良の件
2004/3/6	3	3号機スクラム電磁弁(06 - 35)異音
2004/3/6	4	FEI電流積算計点検依頼
2004/3/7	2	RSW配管(RSWストレナ F入り口ライン)ライニング膨れの件
2004/3/7	5	CRD駆動機構部温度記録計点検依頼
2004/3/8	1	T/B Mストーンネル室コンセント電源回路不良
2004/3/8	2	T31系現場弁開度計指示不良の件
2004/3/8	2	IA除湿装置(B) 四方弁磨耗の件
2004/3/8	3	R/B送風機室空調機(ファン2)異音について

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/8	3	FPC F/D入口導電率指示発信器出力異常
2004/3/8	3	炉水サンプリング恒温装置E/S用冷却ファン動作不良について
2004/3/8	3	非常用D/G RCW出口弁A,B,C,Dグランド部滲みについて
2004/3/8	3	HCW中和装置PH計スパン調整不良について
2004/3/8	3	プロセス計算機炉心性能計算システム用EWSサーバのバッテリー容量不足について
2004/3/8	3	走査型電子顕微鏡(SEM)の真空不良
2004/3/8	4	ドライウェル露点温度指示伝送器「S」表示点灯
2004/3/8	4	軽油貯蔵タンク(B)火報回路不良
2004/3/8	4	異物混入防止対策不徹底による洗浄缶(不燃性)の置忘れについて
2004/3/8	5	管理区域S/B(1F) ホットシャワー室、壁のヒビ割れ
2004/3/8	7	CUW F/D B出口自動減圧機構調査・点検依頼
2004/3/8	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	3Aボイラー用計器仕様表(5G8H0737)図書管理室に登録無し
2004/3/9	1	S/BHVCW配管ピンホールの件
2004/3/9	1	手洗い場の排水不良
2004/3/9	1	S/B 3F給気加熱器HS供給ラインTCV(P61-TCV-F609)ボンネットボルト固着
2004/3/9	1	CRDエアークリーン操作時IRM(E)ノイズ発生
2004/3/9	2	発電機逆相電流記録計点検依頼
2004/3/9	2	N27-F158A(AO弁)エアークリーン排気口よりエアークリーン
2004/3/9	5	P54-F004 弁座漏れ
2004/3/9	6	RSWポンプ(A)グランドリーク水調査依頼
2004/3/9	6	タービン系記録計(N21-DPR-640)点検依頼
2004/3/9	6	HECW冷凍機C冷水出口流量用差圧指示スイッチ調査依頼
2004/3/9	7	スクリーン洗浄ポンプ(C)グランド確認用窓修理依頼
2004/3/9	7	7号無線ページングアンテナ破損について(代理入力) (7号CRDポンプエリア騒音対策工事)

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/9	その他	単価契約対象物品(事務用品)の確認不足
2004/3/9	その他	原子炉施設保安規定運用マニュアルの改訂管理ミスについて
2004/3/9	大湊側 共用設備 (5-7号機)	H/B4C LE028C及びLS027Cのフランジ部よりリーク発生
2004/3/10	1	気象観測設備のうち風向風速計記録の欠測
2004/3/10	2	鉄イオン電解槽入口管ベント弁シートパスの件
2004/3/10	2	E11-TRS605 打点13 CUW再生Hx管側出口温度 点検依頼
2004/3/10	2	E51系現場弁開度計指示不良の件(その2)
2004/3/10	2	AC系Y型ストレーナのドレンプラグ漏えいの件
2004/3/10	2	P91 復水浄化系溶存酸素検出器不良の件
2004/3/10	3	3号機(第7回)定期検査の非常用D/G機能検査・CRD機能検査のスケジュール連絡不行き届きについて
2004/3/10	3	燃料交換機トリ駆動部サイクロ減速機給油口閉止栓の損傷
2004/3/10	3	復水浄化系溶存酸素計指示値不良
2004/3/10	5	電動機駆動駆動消火ポンプ つりあいシート・ライナの磨耗について
2004/3/10	その他	共用LANネットワーク障害
2004/3/10	共通設備 (1-7号機)	貝処理設備 脱水ろ液ポンプモータ異音の件
2004/3/10	文書/ 指摘事項/ その他	計測器の点検・校正時に使用する線源の有効期間の設定について(気付き事項)
2004/3/11	1	補助ボイラー共通監視盤内リレーのコイル被覆破れ・はがれ発生
2004/3/11	1	D/G1A 周波数計点検依頼
2004/3/11	2	プロセス計算機 メッセージタイパ点検依頼
2004/3/11	2	RSW配管(RSWストレーナ D入り口ライン)ライニングピンホールの件
2004/3/11	2	発電機防災装置電磁弁元弁(N42-F038)ハンドル損傷について
2004/3/11	2	発電機防災装置電磁弁(N42-F041)排気口漏洩について
2004/3/11	3	FEI系電解槽出口流量指示計(TSW、RSW(B)熱交換器入口)指示不良

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/11	3	燃料交換機除染作業における懸案事項
2004/3/11	共通設備 (1-7号機)	雑固体焼却設備(大湊側)換気空調系焼却炉建屋給気処理装置送風機A・Bの据付レベル逸脱について
2004/3/11	共通設備 (1-7号機)	セルフエアセットプレッシャーダイヤモンド弁からのエア漏れ
2004/3/11	文書/ 指摘事項/ その他	平成16年3月11日に発見した第108条「保守作業の実施」、第73条「運転上の制限を満足しない場合」に関する気付き事項について
2004/3/11	文書/ 指摘事項/ その他	平成16年3月10日、11日に発見した第90条「放出管理用計測器の管理」第102条「放射線計測器の管理」に関する気付き事項について
2004/3/12	1	SWCクーラ入口弁グランドリーク(P22-F036A)について
2004/3/12	1	制御棒駆動機構機能検査(再検査)実施要領書の誤記について
2004/3/12	1	P31-TCV-F449B 点検依頼
2004/3/12	1	D/W ODサンプ配管洗浄水入口弁シートパス
2004/3/12	2	N21系 空気式コントローラサプライ用ミニチュアバルブ グランドリークの件
2004/3/12	2	2号機HECW冷凍機(B)(D)潤滑油ポンプギヤ軸受部隙間許容値外れ事象について
2004/3/12	3	M/C3B-1-1B開表示ランプ(緑)不点
2004/3/12	3	P71-SO-F002電磁弁用コネクタ部(電線管レジューサ)折損について
2004/3/12	3	CWP(B)自圧側シール水逆止弁ボンネット締め付けボルト破損
2004/3/12	5	固定子冷却水溶存酸素濃度計 電極ゼロ液校正結果:否について
2004/3/12	6	スペースヒーター分電盤内CKT-3トリップ調査依頼
2004/3/12	6	手洗所、水石鹸漏れ
2004/3/12	7	FHM台車位置検出リミットスイッチ点検依頼
2004/3/12	共通設備 (1-7号機)	焼却設備2F分電盤設置不具合の件
2004/3/13	5	RW/Z排風機(A)インリーク修理依頼
2004/3/14	1	CRDストール流量測定時の異音発生
2004/3/14	5	IA PCV隔離弁(P52-MO-F359)開度計点検依頼
2004/3/14	6	ATLM コントローラB系点検依頼

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/14	7	過渡現象記録装置CRT画面表示異常
2004/3/14	7	主タービン第6軸受下部油にじみ調査依頼
2004/3/15	1	1号機法定溶接自主検査記録(超音波探傷試験成績書(耐圧代替)の検査結果記入漏れ
2004/3/15	1	1号機法定溶接自主検査記録(溶接施工記録)の溶接施工年月日の記入漏れ
2004/3/15	1	1号ハッチ上部ジブクレーンスタットボルト損傷について
2004/3/15	2	2号機復水検塩系サンプルポンプ架台(F)ベント弁シートパスの件
2004/3/15	2	E11-F055A開度計指示不良の件
2004/3/15	2	電気ペネトレーションカバーボルト無し(折損)
2004/3/15	2	B21-MO-F013開度計指示不良について
2004/3/15	2	B21-MO-F014開度計指示不良について
2004/3/15	2	D11系 TIS カバー割れの件 サンプルガス温度(排気筒放射線モニタ) D11-TIS047A
2004/3/15	3	H21-P210端子台ネジ交換依頼
2004/3/15	3	低起動変圧器3SB呼吸器不良の件
2004/3/15	4	スクリーン装置E号機トラベリングスクリーン本体フレーム吊り上げピース腐食の件
2004/3/15	5	CWP(B)過酸化水素注入装置注入ホースピンホール修理依頼
2004/3/15	5	PASS系サンプル移送ガス圧力調整弁二次側圧力計点検依頼
2004/3/15	6	R/B B3F SA配管コネクション部紛失
2004/3/15	6	RHR A上部軸受潤滑油油面計閉止栓より油にじみ
2004/3/15	6	6号機法定溶接自主検査実施記録(溶接施工記録)の判定結果記入漏れ
2004/3/15	6	W32-F103A スクリーン(A)洗浄水元弁シートリングひび割れについて
2004/3/15	6	鉄イオン電解槽(+)電極部腐食
2004/3/15	7	CC系ボール循環ポンプB-1・B-2点検依頼
2004/3/15	7	R/B 1F SA配管コネクション部紛失
2004/3/16	1	HCW中和装置硫酸ポンプ(B)吐出配管閉塞

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/16	2	HCW収集タンク(B)液位計不良
2004/3/16	2	二項使用前検査(SDM検査)時の検査官コメント
2004/3/16	2	燃料交換機のペンダントによる運転モード選択不可の件
2004/3/16	3	M/C3B-1-6A 開表示ランプ(緑)不点
2004/3/16	3	HPSWポンプ用電動機スペースヒーター端子箱のフレキコネクタ折損について
2004/3/16	3	トラベリングスクリーン(D)電動機ブラケット摩耗
2004/3/16	3	CWP(C)電動機パワーケーブルフレキ脱落
2004/3/16	4	復水系サンプル分析計ラック金属フィルタホルダジョイント部のにじみリークについて
2004/3/16	4	復水給水系サンプリングラックトランスミッター盤内流量積算計リセットボタンの不具合について
2004/3/16	5	「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査」の再検査について
2004/3/16	5	5号T/BHNCW冷凍機他点検手入工事
2004/3/16	5	5号主変圧器冷却装置制御盤扉鍵穴カバー折損修理依頼
2004/3/16	7	CC系バルブ銘板修正依頼
2004/3/16	その他	流況及び水温調査用計測機器(流向流速計)の一部破損
2004/3/17	1	ボイラー脱酸素剤タンク ドレン弁開閉操作不能
2004/3/17	1	主蒸気第3弁A~D内側ベント系総流量指示計不良
2004/3/17	1	N44系 圧力計器継手からの油滲みの件
2004/3/17	2	2号機 RCW Hx(C)(E)保温カバー取付間違い
2004/3/17	2	HCW貯留槽(B)液位計不良
2004/3/17	2	N26-LS018(CFプリコート材供給タンク液位)のM3レベル表示ランプ常時点灯
2004/3/17	2	E22-F003(HPCS系注入隔離弁)デクラッチレバーロールピン折損の件
2004/3/17	3	CRT#11表示不良
2004/3/17	3	弁名板修理依頼
2004/3/17	3	パー回転式スクリーン(D)シャーピン断検出LSヘッド部変形

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/17	3	スクリーンD号機バー回転式スクリーン本体フレームガイドレールライナー磨耗
2004/3/17	3	復水器真空ポンプ吸込真空破壊弁設定圧力のずれ
2004/3/17	5	VGL ドレンライン隔離弁(P71-MO-F030)開度計点検依頼
2004/3/17	5	5号プロセス計算機CRT画面表示について
2004/3/17	7	P/C7E-2(3B)地絡継電器点検依頼
2004/3/17	7	C12系 FMCRDリーク水流量記録計 レスポンスタイム遅れの件
2004/3/17	7	RSWポンプ(A)グランド部点検依頼
2004/3/17	その他	DNSサーバ障害
2004/3/17	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(B)スチームトラップ不良
2004/3/18	1	換気空調系点検工事における不適正測定器の使用について
2004/3/18	1	IRM(C)指示変動について
2004/3/18	1	排ガスH2計 ゼロ点調整不可について
2004/3/18	2	換気空調系点検工事における不適正測定器の使用について
2004/3/18	2	RFP-T(B)スラスト軸受磨耗検出器不動作の件
2004/3/18	3	換気空調系点検工事における不適正測定器の使用について
2004/3/18	3	ボール捕集器ピット雨漏れ
2004/3/18	3	バルブ駆動用IAラインよりエアーリークの件
2004/3/18	5	ピニオン側ラジアルベアリング(社給材料新品)の使用前PT検査による指示模様について
2004/3/18	6	6Aトラベリングスクリーン用電動機チェーンカップリング公差許容値超え
2004/3/18	6	6Aバー回転式スクリーン用電動機チェーンカップリング公差許容値超え
2004/3/18	7	MSIV/SRVラッピング室の壁剥離について
2004/3/19	1	LD収集ポンプ(A)シール水流量計指示不良
2004/3/19	1	復水脱塩塔出入口導電率記録計(N27-CRS005)インク指示不良の件
2004/3/19	1	C UWプリコートタンクサンプリングドレン弁シートパスの件

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/19	1	M/D RFP(A)ウォーミング逆止弁シートリーク
2004/3/19	1	M/D RFP(B)ウォーミング逆止弁シートリーク
2004/3/19	2	プロパンボンベ(E)出口元弁シートパス
2004/3/19	2	2号機「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査」の再検査について
2004/3/19	2	R/B天井クレーンリモコン不良の件
2004/3/19	2	HNCW冷凍機(C)ピニオンシャフト・メタル嵌合部の変色について
2004/3/19	3	取水路(A)スクリーン前段水位指示計点検依頼
2004/3/19	5	5号R/A-1FL大物搬入口ジブクレーン銘板外れ
2004/3/19	5	IA空気貯槽圧力計(P52-PI-009)校正依頼
2004/3/19	5	SA系空気貯槽圧力計(P51-PI-011)点検校正依頼
2004/3/19	7	循環水配管用天井クレーン ワイヤロープ(フックブロック)の捻じれについて
2004/3/20	1	LDSダストサンプラ パッキン不良
2004/3/20	2	HSCRドレントラップ(D002)点検依頼
2004/3/20	4	密封油真空ポンプ(B)補助油タンク内油変色
2004/3/20	7	LPRM 区分(52-29C)下限発生調査依頼
2004/3/20	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	荒浜側H/B1A運転中に「ドラム危険水位低」にてトリップ
2004/3/20	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	荒浜側H/B2A運転中に「重油圧力低」にてトリップ。
2004/3/21	1	APRM(D)/IRM(G)記録計切替えスイッチ点検依頼
2004/3/21	2	RPV ヘッドTE取付マグネット破損について
2004/3/21	6	TIPレベルBオーバフロー発生に伴う調査・点検依頼
2004/3/21	6	H11-P705 ECU4(R02-U070B)制御装置故障調査・点検依頼
2004/3/21	6	オンデマンドプリンタ点検依頼
2004/3/21	6	防災盤常用系送風機室OPリレー調査・点検依頼

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/22	1	Hx / Bフラッシュタンク凝縮水移送配管連絡逆止弁点検依頼
2004/3/22	2	P91系 復水検塩系サンプルポンプ(B)ストレーナ外部リークの件
2004/3/22	4	RCW RHRポンプ(C)冷却水出口弁チェーンロックなし
2004/3/22	5	SRM(C) 計算機ペリオド計測レンジ(マイナス側)逸脱について
2004/3/22	5	トラベリングスクリーン(D)電動機ファンカバー腐食について
2004/3/22	6	トラベリングスクリーン(A) スライダーカバープレート損傷について
2004/3/23	1	LDS系温度検出器(E31-TIS501,502)点検依頼
2004/3/23	1	循環水吐出弁ピット排水ポンプLS点検依頼
2004/3/23	2	PLRポンプ(A)上部振動計点検依頼
2004/3/23	2	RCICサクシオンフィルター吸込み側フランジ締付けボルトカジリの件
2004/3/23	3	T/B HCWサンプ(B)ポンプ(D)シール水フランジリークについて
2004/3/23	3	洗浄ポンプ(C)電動機反負荷側ベアリング押えリングひび割れ
2004/3/23	4	回転体振動監視装置異音発生
2004/3/23	4	排ガス除湿冷却器出口水素濃度指示変動
2004/3/23	5	PCV L/T実施要領書における検査前確認項目の具体的記載について
2004/3/23	5	CC系(B)回収弁点検依頼
2004/3/23	5	CC系(C)回収弁、切替弁点検依頼
2004/3/23	6	プロセス入出力装置 片系異常等ANN発生の件
2004/3/24	2	PCV隔離弁弁間漏えい試験(RD系)不適合の件
2004/3/24	3	HCUカードリッジ弁N2リーク点検依頼
2004/3/24	3	LSTr3SBエレファント室ガス検出器動作について
2004/3/24	4	スクリーンD洗浄水圧力計計器カバー破損について
2004/3/24	4	サブレッションプール水温度記録計(T11-TR-601B)乱点発生
2004/3/24	5	SRM(D) 計算機ペリオド計測レンジ(マイナス側)逸脱について

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/24	5	中操ページング装置受話器用配線破損の件
2004/3/24	5	CC系現場盤 洗浄マスタ選択復水器(B)Wランプ回路点検依頼
2004/3/24	5	トラベリングスクリーンガイドレールライナー損傷
2004/3/24	5	バー回転式スクリーンガイドレールライナー損傷
2004/3/24	5	トラベリングスクリーン洗浄水元弁腐食
2004/3/24	5	トラベリングスクリーン洗浄水元弁腐食
2004/3/24	5	スクリーン洗浄水元弁腐食
2004/3/24	6	S / B 冷凍機室冷媒ガス濃度検知警報装置動作不良
2004/3/24	6	第1ペン(赤ペン)サーボユニット不良の件
2004/3/24	6	第3ペン(青ペン)サーボユニット不良の件
2004/3/24	7	CF / CD計算機レーザプリンター除外の件
2004/3/24	7	7号機バー回転式スクリーン(C)調査・点検依頼
2004/3/25	2	R / B 1F南西ページング(2 - RH - 609)通信不良の件
2004/3/25	2	P52 - F052B弁座シート面割れの件
2004/3/25	3	CAMS放射線モニタ(S/C側) - A検出器側ケーブル保護用熱収縮チューブについて
2004/3/25	3	PLR(B)第2段シールキャビティ温度指示ハンチングについて
2004/3/25	5	HPIN 圧力調節弁バイパス弁(F010)点検依頼
2004/3/25	5	CF(I)塔操作時(復水ろ過器自動弁異常)警報発生調査依頼
2004/3/25	5	密封油差圧DPS点検校正依頼
2004/3/25	5	TIP CH.A位置表示不具合の件
2004/3/25	5	5号スクラム電磁弁(42 - 59)異音
2004/3/25	大湊側 共用設備 (5 - 7号機)	H / B 4C変圧器冷却ファンNO.3固着
2004/3/26	1	LPCSモータの接地線サドルの外れについて
2004/3/26	2	PLR M - Gセット(A)(B)軸受温度

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/26	2	大気圧スクラム検査(F区分)時におけるスクラム弁グランドからのリーク
2004/3/26	2	LPRMガードスリーブ取付ボルト不良について
2004/3/26	4	CC系ボール回収器(A)(B)(C)ドレン・ベント弁シートリーク
2004/3/26	5	変圧器類焼防止ポンプ(A)グランド増し締め依頼
2004/3/26	5	消火ポンプ吐出圧力(主管圧力低)PS点検校正依頼
2004/3/26	5	5号スクラム電磁弁(02-43)異音
2004/3/26	その他	技術資料和訳業務(委託)の検収における成果物確認もれ
2004/3/27	2	復水器(C)二次ホットウェルレベル低下の件
2004/3/27	2	大気圧スクラム検査(F区分)におけるスクラムランプ表示遅れ
2004/3/27	5	RCW熱交換器(B)RSW出口弁(RSS側)CS点検依頼
2004/3/27	5	D/G 5A RCW/RSW(A)自動起動信号端子修理依頼
2004/3/28	1	原子炉核加熱における原子炉水溶存酸素濃度400ppb逸脱
2004/3/28	5	復水貯蔵槽導電率計点検依頼
2004/3/29	1	「RHR(B)SHC入口圧力高」ANN発生の件
2004/3/29	3	HECW冷凍機(C)油ストレーナーフランジ油にじみについて
2004/3/29	3	RSWポンプ(C)吐出圧力計点検依頼
2004/3/29	4	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン逆止弁点検依頼
2004/3/29	4	OG系脱湿塔入口流量記録計エラー表示発生による点検依頼
2004/3/29	5	原子炉建屋1階北西側壁の配管貫通部修理依頼
2004/3/29	5	N36-MO-F013BリミットSW点検依頼(全閉時Rランプ消灯せず)
2004/3/29	5	TBV#6ドレン弁からと推定されるEHC制御油滴下痕調査依頼
2004/3/29	6	RSWポンプ(D)グランド水排水ライン点検依頼
2004/3/30	3	CWP(B)系過酸化水素注入装置点検依頼
2004/3/30	5	5号機H/B中和装置硫酸注入ポンプ自動制御不能

不適合管理状況(3月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/30	7	W32 - F101B スクリーン洗浄ポンプ(B)吐出チャッキ弁 弁棒変形について
2004/3/30	7	W32 - F102B 渦巻ストレーナ(B)吐出弁 テーパーボルト腐食について
2004/3/30	7	EHC冷却水回収タンク水位スイッチ調査・点検依頼
2004/3/30	7	TCW熱交(A)前部水室ドレン弁点検依頼

5. 対象外

5件

発生日	号機	件名
2004/2/23	その他	柏崎刈羽東友クラブ予約システムによる予約申込み時の不具合について
2004/3/2	7	バー回転式ノトラベリングスクリーン清掃依頼
2004/3/21	5	K11 - F002グランド部からのカニ泡発生について
2004/3/29	1	補助建屋排気フィルターユニット(D)プレフィルター差圧上昇
2004/3/29	4	AGAF調整依頼

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	2
B	11
C	54
D	371
対象外	5
総計	443