

## 不適合管理状況(12月審査分)

### 1. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2004/10/25	4号機	原子炉建屋付属棟(An/A)トラックエリアでのたばこ吸殻の発見について
2004/12/02	4号機	高圧炉心スプレイ系(HPCS)ポンプ手動起動試験データシートの記入ミスについて
2004/12/17	その他	平成16年度第3回保安検査(指摘1)外部監査に関する規定の不明確について
2004/12/17	その他	平成16年度第3回保安検査(指摘2)外部監査の技術的評価の不明確について
2004/12/17	その他	平成16年度第3回保安検査(指摘3)監査員のJEA G4101-2000に関する力量の明確化と教育の要件について
2004/12/17	その他	平成16年度第3回保安検査(指摘7)「地震・火災発生時の対応」関連マニュアル整合性について
2004/12/18	1号機	タービン建屋(管理区域)設備パトロールにおけるチェックシート点検項目の欠落について

### 2. Cグレード 46件

発見日	号機	件名
2004/07/12	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(C)における油タンク入口電動弁の内部装置の逆転について
2004/08/03	6号機	定期事業者検査のリリース記録なしについて
2004/08/05	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)SC壁アンカー工事における不具合について
2004/10/18	6号機	炉心熱的制限値監視装置(ATLM)の制御定数不良について
2004/11/08	4号機	N27系電空変換器(N27-E/P035)新品パイロットバルブに交換後出力しなかったことについて
2004/11/11	その他	イ)項使用前検査受検前に実施する検査時での検査体制図未作成について
2004/11/16	6号機	定期安全管理審査における記録の不備について
2004/11/16	6号機	定期安全管理審査における検査データの取扱について
2004/11/19	3号機	タービン建屋(T/B)オペフロガントリークレーン横行モーターの電流値について
2004/11/22	5号機	デジタルマノメータの校正不良について
2004/11/26	1号機	汚染物品管理票の処理手順及び汚染物品処理手順の誤りについて

発見日	号機	件名
2004/11/26	その他	安全協定に基づく放射性廃棄物管理状況へのデータ誤入力について
2004/11/30	その他	水質分析及び放射能測定業務における機器使用の承認行為未実施について
2004/12/01	3号機	第4給水加熱器B水位制御弁[N22-LCV-F006B]の不具合について
2004/12/02	4号機	中央制御室(MCR)性能検査における計測機器(Ge)点検日の誤記について
2004/12/02	5号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水(HPCW)系放射線モニタ記録計紙送り不良見落としについて
2004/12/02	その他	需要箇所購買(消耗品費)の未払いについて
2004/12/03	1号機	大面積シンチレーション線用サーベイメータ(応用光研工業(株)製ASC)のイモネジ紛失について
2004/12/03	5号機	原子炉熱出力瞬時値変動に伴う不具合について
2004/12/04	3号機	作業許可証「RW計測設備保全作業(CF逆洗水受タンク)」のアイソレ復旧忘れについて
2004/12/04	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)機関回転速度の不具合について
2004/12/06	2号機	原子炉補機冷却系(RCW)ポンプ(D)カップリング側軸受けの不具合について
2004/12/06	その他	オープンデータベース上KK6.7号アナログデータ欠損障害について
2004/12/07	4号機	制御棒手動制御系/制御棒位置指示系盤取替工事に伴う既設基板の搬出手続き不良について
2004/12/08	4号機	プロセスモニタ機能検査準備中、ジャンパー線外れによる非常用ガス処理系(SGTS)の自動起動について
2004/12/08	4号機	大物搬出モニタによる測定手順の不適合について
2004/12/08	6号機	タービン主要弁本格点検工事施工要領書における立会項目についての記載不備について
2004/12/09	3号機	管理区域への不用物品の持ち込みについて
2004/12/09	5号機	集積線量当量(管理区域境界)測定データの読取り不良(未読取り)について
2004/12/09	5号機	放射線管理要領別冊-5に定められた「管理区域における物品の搬出入口」以外の場所からの物品の搬出入作業の実施について
2004/12/10	4号機	管理区域からの退出不適合について
2004/12/10	6号機	「管理区域内ゴミ箱」で汚染の発見について
2004/12/11	4号機	直員専用入退域装置にて退域処理の未実施について
2004/12/12	3号機	3SB系電源停止工程の遅れについて
2004/12/13	3号機	平成17年前半核燃料物質受払計画等報告書の棚卸し予定年月日の誤記について

発見日	号機	件名
2004/12/13	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)設置工事不適合管理報告の遅れについて
2004/12/14	4号機	記録確認時の品質保証活動確認結果通知書の誤記について
2004/12/15	3号機	復水検塩系サンプルポンプ(B)の停止事象について
2004/12/15	4号機	第8回定期検査非常用ガス処理系フィルタ性能検査(よう素除去効率検査)における不適切なデータ採取手順について
2004/12/15	その他	積算線量計測定高さの基準値逸脱箇所発生について
2004/12/16	3号機	固定子大気放出管水素ガス濃度計の不具合について
2004/12/16	7号機	原子炉建屋天井クレーン点検手入工事ドラフト版工事報告書提出時の横行用電動機シャフト(反整流子側)寸法判定値外れについて
2004/12/17	1号機	直流24V蓄電池1B(セルNo.15)の不具合について
2004/12/22	1号機	原子炉給水ポンプ(RFP)-T(B)油冷却器B-1フランジ部油にじみによる不具合について
2004/12/24	2号機	低圧炉心スプレイ系(LPCS)吐出圧力確立用PS(E21-PS604-2)指示不良について
2004/12/27	4号機	換気空調補機非常用冷却水系(HECW)冷凍機D凝縮器冷却水ドレン弁開による原子炉補機冷却系(RCW)サージタンク水位低下について

### 3.Dグレード 249件

発見日	号機	件名
2004/08/09	1号機	DM-3ポンプNo.1ファン異音について
2004/08/17	その他	折りたたみ機SA入口弁のシートパスについて
2004/09/27	2号機	外部放射線量当量測定(集積線量)用電子式集積線量計(ECD)の異常計数について
2004/09/29	その他	Ax/Bフロンガス検知器の動作不良について
2004/10/10	5号機	H/B4C清缶剤ラインフランジ部の割れについて
2004/10/13	その他	補助ボイラー2B煤吹器リミットスイッチコネクタ部の破損について
2004/10/20	1号機	低電導度廃液系(LCW)脱塩塔(A)出口導電率変換器の指示不良について
2004/10/21	4号機	原子炉補機冷却(RCW)系サポートRE-RCW-T012,T025の不具合について
2004/10/22	4号機	第2給水加熱器(A)水位調節弁弁体(プラグ)のシールリングの損傷について
2004/10/26	1号機	高電導度廃液系(HCW)サンプルポンプ出口導電率変換器の指示不良について

発見日	号機	件名
2004/10/29	4号機	局部出力領域モニタ(LPRM)検出器炉内外観点検にて確認された擦れ痕について
2004/11/02	その他	補助ボイラー4Bトランス冷却ファンの固着について
2004/11/08	その他	焼却炉耐火煉瓦の劣化について
2004/11/09	4号機	原子炉建屋(R/B)A系 照明用電圧計(R52-V1)管理値の逸脱について
2004/11/09	4号機	原子炉建屋(R/B)B系 照明用電圧計(R52-V2)管理値の逸脱について
2004/11/09	4号機	キャスク制御盤の映像不良について
2004/11/10	1号機	2Bバーナ空気入口用Yストレーナこし筒に変形及びこし網の劣化について
2004/11/10	1号機	重油ポンプ(B)安全弁ガasketに劣化について
2004/11/15	4号機	P42系 TSWストレーナ(A)入口元弁[P42-F003A]弁箱上・下軸部付近ゴムライニングの剥離について
2004/11/15	4号機	N27系温度検出器の絶縁抵抗値の低下について
2004/11/15	5号機	パー・トラベリングスクリーン(F)本体ガイドレールライナーの損傷について
2004/11/16	4号機	第3給水加熱器(B)ドレン水位検出配管元弁のシートパスについて
2004/11/17	その他	蒸気溜ドレントラップ入口弁の腐食について
2004/11/17	その他	蒸気溜廻り圧力検出元弁の弁棒腐食について
2004/11/18	3号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)海水ストームドレン移送系(SWSD) サンプポンプ用レベルスイッチ保護管サポートの腐食について
2004/11/19	3号機	タービン建屋(T/B)定検用天井クレーン レールスパン許容値オーバーについて
2004/11/19	4号機	N21-SQRT-030継手部からのエアリークについて
2004/11/20	2号機	プロコン回線の障害について
2004/11/22	1号機	サービス建屋防火扉のドアクローザの破損について
2004/11/22	2号機	DG(A)/Z送風機(A)及び排風機(A)の羽根車ボス穴電動機シャフト嵌合値の基準値の逸脱について
2004/11/24	3号機	燃料交換機エアコンプレッサー用電動機のファン取付け部の磨耗について
2004/11/24	4号機	主蒸気隔離弁(MSIV)予備弁弁棒の腐食について
2004/11/25	1号機	シャワー室ファンネルストレーナーの破損(その2)について
2004/11/25	3号機	チャンネルボックス着脱機(FPM)(B)電動式旋回駆動装置の動作不良について

発見日	号機	件名
2004/11/25	3号機	燃料交換機ウェル内照明灯カバーのフィルム損傷について
2004/11/25	6号機	中央制御室(MCR)加湿器B-1集水カップと給水電磁弁取合いゴムブッシュ部からの水漏れについて
2004/11/25	6号機	バー回転式スクリーン(C)駆動用電動機、各部計測値判定基準の逸脱について
2004/11/25	6号機	トラベリングスクリーン(C)駆動用電動機、各部計測値判定基準の逸脱について
2004/11/25	その他	水処理装置排水用苛性ソーダ計量槽下部ゲージコックの破損について
2004/11/26	4号機	C12-F007B 弁棒、パッキン押え輪に腐食及びびらん傷について
2004/11/26	4号機	DG(B)非常用送風機B号機試運転時の振動増加について
2004/11/26	4号機	復水器(B)第2室出口水位検出配管元弁のシートパスについて
2004/11/26	4号機	復水器(C)第2室出口水位検出配管元弁のシートパスについて
2004/11/26	4号機	復水器(B)第1室出口水位検出配管元弁のシートパスについて
2004/11/26	4号機	復水器(C)第1室出口水位検出配管元弁のシートパスについて
2004/11/26	4号機	N71-TE-024A(復水器A水室入口温度)の端子蓋の破損について
2004/11/26	4号機	シュラウドヘッドボルト窓部の損傷について
2004/11/26	4号機	第3種機器供用期間中特別検査要領書における配管長手溶接部の記載漏れについて
2004/11/26	その他	補助ボイラー(2B)水胴水底吹出ドレン弁 弁体の腐食について
2004/11/26	その他	補助ボイラー給水タンク(A)ドレン弁 弁棒の腐食について
2004/11/28	1号機	取水口A-B用工業用テレビ設備(ITV)の不具合について
2004/11/29	1号機	局部出力領域モニタ(LPRM)40-49C FAILED LIST打出しについて
2004/11/29	1号機	北側66kV変圧器類焼防止用放水口扉の不具合について
2004/11/29	1号機	主冷凍機(D)水室の過流探傷検査における凝縮器側チューブの減肉指示について
2004/11/29	2号機	循環水配管電位異常の警報発生による不具合について
2004/11/29	2号機	RSWポンプ(A)グランドリークの不具合について
2004/11/29	2号機	スクリーントラッシュピットITV映像の不良について
2004/11/29	3号機	格納容器内温度用スキニングモニタランプの不点について

発見日	号機	件名
2004/11/29	4号機	N27系CD入口流量記録計の線形性の不良について
2004/11/29	4号機	N27系N27-F015弁閉側エアバルブの排気ポートからエアリークについて
2004/11/29	4号機	高電導度廃液系(HCW)濃縮装置の工程異常調査発生について
2004/11/29	4号機	R SW ストレーナ(D) 差圧変換器テスト弁(H側)のシートパスについて
2004/11/29	5号機	OG設備エリア排気放射線モニタ記録計の不具合について
2004/11/29	6号機	固定式バースクリーンFに漂着した流木について
2004/11/29	7号機	CC系(C)吸込みライン詰まりによる不具合について
2004/11/29	その他	補助ボイラー4B 導電率検出器温度の補償抵抗不良について
2004/11/29	その他	補助ボイラー(B) サンプリング水出口元弁弁体腐食および弁棒減肉について
2004/11/30	1号機	定例切替予定作成時の項目漏れについて
2004/11/30	3号機	SA供給接続弁(P51-F379)のシートパスについて
2004/11/30	4号機	ボール循環ポンプ吐出圧力元弁行きノズルフランジの腐食について
2004/11/30	4号機	R SW(B)系 ドレン弁3弁 シートパスによる不具合について
2004/11/30	4号機	P61系 P61-PI-001 [P61-700] 弁体・弁棒・パッキン押え輪の腐食について
2004/11/30	4号機	N22系 HV 第3給水加熱器(C)胴側逃し弁 [N22-F403C] 安全弁出口側密閉試験時の漏洩について
2004/11/30	その他	第1棟固体廃棄物貯蔵庫1階用空調機Vベルト外れについて
2004/12/01	1号機	DG(B)HVAC HSコイルA,B供給ラインドレントラップ前Y型ストレーナの不具合について
2004/12/01	1号機	計算機メッセージタイパー冷却送風ファン異音による不具合について
2004/12/01	2号機	タービン建屋給気冷却加熱器温度調節弁(P24-TCV-F179)コントロール銅管からのリークについて
2004/12/01	2号機	M/D(B)CP側軸の振動上昇による不具合について
2004/12/01	3号機	スクリーン装置門型クレーン緩衝バッファの脱落について
2004/12/01	3号機	燃料交換機エアフィルターの漏洩について
2004/12/01	3号機	原子炉建屋No.4サブドレンNo2の不具合について
2004/12/01	4号機	P13液位伝送器検出元弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2004/12/01	4号機	アラーム付個人線量計(APD)の未返却について
2004/12/01	4号機	P91系 D/W露点計発信器の計器精度越えについて
2004/12/01	7号機	N72-F708C継手部のリークについて
2004/12/01	7号機	原子炉建屋天井クレーン走行・横行電磁ブレーキ防塵カバーの劣化について
2004/12/01	その他	補助ボイラー蒸気溜廻り弁、弁体・弁座のクラックについて
2004/12/02	4号機	RD系 K11-F003弁座シートの傷について
2004/12/02	4号機	CRD系 C12-F014(MO)開度計指示値の逸脱について
2004/12/02	4号機	中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査(4号機第8回定事検)における想定不適合「検査データの読み取りミス」について
2004/12/02	5号機	格納容器雰囲気モニタ系(CAMS)(B)サンプル圧力調整不可による不具合について
2004/12/02	6号機	CC(C)系ブースタポンプC-2入口圧力計元弁の開閉不能事象について
2004/12/02	6号機	CC(C)系ブースタポンプC-2入口圧力計の不具合について
2004/12/02	6号機	渦巻ストレーナA ゴムライニングの傷について
2004/12/02	7号機	CC系(C)ボール注入元弁C1、C2シートパスによる不具合について
2004/12/02	7号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(A)燃料油供給配管部のにじみによる不具合について
2004/12/03	1号機	主冷凍機(D)凝縮器フロート室ストレーナ元素の脱落について
2004/12/03	1号機	主冷凍機(D)冷水出口弁の弁体欠陥について
2004/12/03	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系(RIW) Hx(C)トスフィルター差圧計元弁の不具合について
2004/12/03	1号機	消火系消火ポンプ用蓄電池設備の不具合について
2004/12/03	2号機	ダスト放射線モニタ(D)チャンネル プリアンプの不具合について
2004/12/03	2号機	復水補給水系(MUWC)ポンプ(C)吸込圧力計ハンチングの不具合について
2004/12/03	3号機	D/W低電動度廃液系(LCW) サンプ流量計の清掃について
2004/12/03	3号機	高感度オフガスモニタ指示値のダウンスケールについて
2004/12/03	4号機	安全保護系設定値確認検査(プロセス)実施記録の誤記について
2004/12/03	4号機	原子炉再循環系(PLR)-PLR可変周波数電源(INV)(B)出力電流・電圧用アイソレータの出力不調について

発見日	号機	件名
2004/12/03	4号機	中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査(第8回定期事業者検査)検査成績書の検査記録表の添付忘れについて
2004/12/03	6号機	酸素ガス圧力調節弁出口安全弁A シートパスによる不具合について
2004/12/03	6号機	R S Wポンプ(F) グランドカバーの不具合について
2004/12/03	その他	大湊側補助ボイラー4 A清缶剤ラインフランジ部からの微量の缶水漏れについて
2004/12/04	2号機	リラッキング工事ナット仮止めレンチの損傷について
2004/12/04	7号機	原子炉冷却材浄化系(C U W) F / D A出口自動減圧機構他の不具合について
2004/12/05	1号機	液体廃棄物処理設備排水放射線モニタ洗浄水弁他のシートパスについて
2004/12/05	1号機	カナル放出用モニタ洗浄水弁のシートパスについて
2004/12/05	2号機	常用冷却水緊急遮断弁(A)(C) グランドリークによる不具合について
2004/12/05	5号機	低電導度廃液系(LC W)ろ過器加圧空気フィルタドレン弁ハンドルの破損について
2004/12/06	2号機	タービン建屋(T/B)送風機(B)電動機ケーブルの自重による引張りについて
2004/12/06	4号機	原子炉冷却材浄化系(C U W) F / D流量積算計の不具合について
2004/12/06	6号機	「局部出力領域モニタ(L P R M)区分3下限」警報発生に伴う不具合について
2004/12/06	7号機	原子炉建屋(R/B)天井クレーンケーブルリール用電動機からの異臭について
2004/12/06	RW設備	6 / 7号機共用廃棄物処理建屋(R W / B)トラックエリア扉の雨水浸入について
2004/12/06	その他	廃棄物一時保管施設シャッターの破損について
2004/12/07	1号機	コールドラボ内の分光蛍光光度計の不具合について
2004/12/07	2号機	R C Wポンプ(D)シャフトの腐食について
2004/12/07	4号機	プロセスモニタ機能検査時のブリアンプ接続の誤りにについて
2004/12/07	4号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(B)停止用電磁弁(R43-SO-F068B)継手部のエアリークについて
2004/12/07	4号機	プロセスモニタ機能検査時のバイパス用具の外れについて
2004/12/07	6号機	原子炉区域(R / A) , T / A給気処理装置室床ファンネルドレン配管の閉塞について
2004/12/07	その他	計数装置サンプルチェンジャの故障について
2004/12/07	その他	貝処理設備砂・異物回収コンベヤ上部の破損について



発見日	号機	件名
2004/12/07	その他	3・4号機線源校正装置右側監視モニタの故障について
2004/12/08	1号機	ほう酸水注入系(SLC)ポンプ(A,B)グラウンドの不具合について
2004/12/08	2号機	CC系ボール回収器A/B/C蓋ゴムパッキン劣化による不具合について
2004/12/08	3号機	料交換機ブリッジ通路のコンセントの損傷について
2004/12/08	4号機	可燃性ガス濃度制御系機能検査(その1)成績書承認後の追記について
2004/12/08	4号機	主変圧器冷却ファン電動機(No.1-3)ブラケットの摩耗について
2004/12/08	5号機	中操指示計プラスチックカバー割れによる不具合について
2004/12/09	1号機	原子炉建屋(R/B)所内蒸気戻り系(HSCR)フラッシュタンクLGの指示不良について
2004/12/09	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系(RIW)Hx(D)トスフィルター差圧計元弁のシートパスについて
2004/12/09	2号機	タービン建屋(T/B)送風機(B)電動機駆動側ブラケットハウジング内径寸法基準値の逸脱について
2004/12/09	2号機	酸素注入系A系ガスボンベ出口弁グランドリークによる不具合について
2004/12/09	4号機	原子炉建屋(R/B)天井クレーン乗降口ドア用リミットスイッチ(U31-DS2,3)コネクタ部の破損について
2004/12/09	4号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)原子炉補機冷却系(RCW)熱交換器A逃がし弁のシートパスによる不具合について
2004/12/09	5号機	大湊側補助ボイラー4Cサンプリングライン缶体側フランジ部のリークについて
2004/12/09	6号機	中央制御室(MCR)加湿器(A-1)シリンダ寿命による不具合について
2004/12/09	7号機	安全関連パラメータ表示システム(SPDS)通信制御装置の自動除外事象について
2004/12/09	その他	大湊側焼却設備1A系配管の継手材質の相違について
2004/12/10	3号機	燃料交換機計算機の起動不可について
2004/12/10	3号機	スクリーン装置洗浄水弁弁体の劣化について
2004/12/10	4号機	N71-MO-F001A電動弁モーター用アースクランプ取付けボルトの欠損について
2004/12/10	4号機	雑用水系の弁(U42-F009)ボンネット部より床面への滴下について
2004/12/10	4号機	U42系DWCC供給元弁[U42-F011]弁箱内およびボンネット内面の腐食について
2004/12/10	7号機	G41-F702Aの弁棒の腐食について
2004/12/10	その他	通年点2.5m層流向流速計の破損による流動データの欠測について

発見日	号機	件名
2004/12/11	その他	OAサーバ# 8の障害について
2004/12/11	その他	副防護本部建屋キャノピー部のガラス破損について
2004/12/12	1号機	原子炉隔離時冷却系(RCIC)真空ポンプ グランドの不具合について
2004/12/12	2号機	発電機水素ガスポンプB系PICV配管接続部のリークによる不具合について
2004/12/12	5号機	スクリーン(E)洗浄水圧力計内のグリセリン抜けによる不具合
2004/12/12	5号機	PLRM-GセットRPT遮断器室ケーブル止め用インシュロック切れによる不具合について
2004/12/13	1号機	タービン建屋(T/B)所内蒸気系(HS)供給ライン所内蒸気戻り系(HSCR)ドレントラップによる不具合について
2004/12/13	1号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(A)(B)(HPCS)NODサンブ壁面塗装割れ及び床面塗装の膨れについて
2004/12/13	1号機	碍子監視!TV(N03)の不具合について
2004/12/13	2号機	MTbリフトポンプ吐出圧力計の不具合について
2004/12/13	2号機	CC系ボール捕集器給水ポンプ(B)ドレン配管の不具合について
2004/12/13	4号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)2F 電解鉄イオン注入系(FE!)電解槽天井部からの滴下について
2004/12/13	4号機	U42系 DW FQ002出口弁[U42-F002] 弁体母材の腐食および減肉について
2004/12/13	6号機	原子炉冷却材浄化系(CUW)ポンプ(A),(B)振動による不具合について
2004/12/13	7号機	CC系(C)ボール回収器ドレン弁Cシートパスによる不具合について
2004/12/13	その他	補助ボイラー(2B)重油流量カウンタの動作不良について
2004/12/13	その他	KK-OAサーバ# 8の障害について
2004/12/14	1号機	CFハッチ上部用電気チェーンブロック 操作ケーブルの損傷について
2004/12/14	2号機	所内蒸気戻り系(HSCR)凝縮水移送ポンプ(B)メカシール部の不具合について
2004/12/14	2号機	タービン建屋(T/B)オペフロ空調機(B)電動機駆動側ブラケットハウジング嵌合基準値の逸脱について
2004/12/14	2号機	原子炉冷却材浄化系(CUW)F/D(B)満水バント第一弁グランドリークによる不具合について
2004/12/14	2号機	燃料プール浄化系(FPC)F/D保持ポンプ出口弁グランドリークによる不具合について
2004/12/14	3号機	トラベリングスクリーン(F)電動機カップリング間隙の緩みについて
2004/12/14	3号機	トラベリングスクリーン(F)電動機反負荷側ブラケットの磨耗について

発見日	号機	件名
2004/12/14	3号機	トラベリングスクリーン(F)電動機負荷側ブラケットの磨耗について
2004/12/14	3号機	バー回転式スクリーン(F)電動機反負荷側ブラケットの磨耗について
2004/12/14	3号機	バー回転式スクリーン(F)電動機負荷側ブラケットの磨耗について
2004/12/14	3号機	サービス建屋(S/B)1FLヘルメット置き場電源コンセントボックスの破損について
2004/12/14	3号機	P/C3SB(5B)ACBのトリップコイル取り付け座のひびについて
2004/12/14	4号機	ほう酸水注入系(SLC)サンプリングシンク脇床面塗装のはがれについて
2004/12/14	4号機	C51系SRM内部基板の不良について
2004/12/14	4号機	U42系 DW FQ-002前ドレン弁[U42-F500] 弁体シート面の腐食について
2004/12/14	6号機	中央制御室(MCR)加湿器(A-2)過電流エラーの発生について
2004/12/14	その他	6/7号機共用RW設備HCW濃縮装置HSCR導電率計指示値ハンチングの発生について
2004/12/14	その他	大湊側共用設備LDR過器(B)シール水入口ラインからのシール水漏えいの発生について
2004/12/14	その他	構内電子掲示板システム「テレビあおやま放映機能」停止について
2004/12/15	1号機	滑り止め塗料ファンネル内の流入について
2004/12/15	4号機	原子炉補機冷却(RCW)系 P21-F022D弁棒の腐食について
2004/12/15	4号機	C51系SRMモニタ ch.C 内部基板の不良について
2004/12/15	5号機	第二HTRドレンタンク(B)LCV グランド漏洩による不具合について
2004/12/15	6号機	原子炉建屋(R/B) サンプポンプ運転記録計インクリボン駆動部の動作不良について
2004/12/15	7号機	原子炉建屋(R/B)OHC横行電磁ブレーキ(西側)ライニング押さえボルトの切断について
2004/12/16	1号機	補機スクリーンストレーナ(A)出入口弁の不具合について
2004/12/16	2号機	タービン建屋(T/B) オペフロ上部カメラの映像不良について
2004/12/16	5号機	CC系ボール循環ppシール水圧力低下事象に伴う不具合について
2004/12/16	6号機	N22-LCV-F032Cの全閉表示による不具合について
2004/12/17	1号機	タービン建屋(T/B) HS供給ライン ドレントラップ入口弁の不具合について
2004/12/17	2号機	原子炉建屋(R/B)天井クレーン走行用電動機(反運転室側)の絶縁抵抗低下について

発見日	号機	件名
2004/12/17	3号機	復水・タービン補機冷却系温度記録計[P42-TRS601]の不具合について
2004/12/17	6号機	R S Wポンプ(A) グランドカバーの不具合について
2004/12/17	その他	補助ボイラーブロータンク水位接断差精度の逸脱について
2004/12/17	その他	構内配電線南幹線68号柱アームバンドの破損について
2004/12/18	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系(R H I W) Hx(A) 出口サンプル入口弁シートパスによる不具合について
2004/12/18	2号機	非常用ディーゼル発電機(D / G)(H)清水加熱器ポンプ吐出圧力計ハンチングによる不具合について
2004/12/18	5号機	リフトポンプユニット扉パッキンの不良について
2004/12/18	5号機	タービン補機冷却海水系(T S W)ポンプ(B)モ - タ - 異音による不具合について
2004/12/19	1号機	原子炉給水ポンプ(R F P) - T(A)油冷却器A - 1の不具合について
2004/12/19	5号機	弁グランド部漏洩温度記録計P71-TRS-602の不具合について
2004/12/20	1号機	気象アナログデータの異常発生について
2004/12/20	1号機	B O Pタイパ用紙切れ表示不良による不具合について
2004/12/20	4号機	原子炉再循環系(PLR)小口径配管のRT結果について
2004/12/20	5号機	プロセス計算機中継端子盤端子カバーの破損について
2004/12/21	1号機	換気空調冷却(H V C W)系 S/B冷凍機出口サンプル入口弁シートパスによる不具合について
2004/12/21	2号機	中間領域モニタ(I R M)(G)記録計の動作不良について
2004/12/21	2号機	中間領域モニタ(I R M)(B)記録計の不具合について
2004/12/21	3号機	原子炉圧力容器温度記録計(B21-TR653)指示乱点による不具合について
2004/12/21	5号機	L Dろ過機(A)メカリークの発生について
2004/12/21	5号機	復水器検塩系サンプル圧力計(P91-PI-TB02)ハンチング事象による不具合について
2004/12/21	5号機	第1給水加熱器出口ヘッダサンプリングラインコンフローグ、ランドリークによる不具合について
2004/12/21	6号機	非常用ガス処理系(S G T S)(A)活性炭フィルタ入口湿度高警報発生に伴う不具合について
2004/12/21	6号機	低電導度廃液系(L C W)収集槽(B)液位計の指示不良について
2004/12/21	6号機	第6回定期事業者検査成績書の承認後における追加記入について

発見日	号機	件名
2004/12/21	7号機	R S Wポンプ(A)グラウンド部の不具合について
2004/12/21	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤「制御装置 系故障」発生による不具合について
2004/12/21	7号機	C C系(C)貝分離装置作動渋滞発生に伴う不具合について
2004/12/22	1号機	北側H C U N 2ガス圧力調整弁(C12-PCV-F141A)の不具合について
2004/12/22	2号機	高電導度廃液系(HCW)サンプルポンプ(A)軸受部の潤滑油系の不良について
2004/12/22	4号機	エリア放射線モニタ(ARM)記録計打の点印字不良について
2004/12/22	4号機	I R M c h . H指示ゆらぎについて
2004/12/22	6号機	N22-LCV-F018B開度制御の不具合について
2004/12/22	その他	水処理装置NO.3真空ポンプ封水ラインの配管腐食について
2004/12/23	2号機	放射性廃棄物処理設備(RW)( )系制御装置の故障について
2004/12/23	3号機	原子炉建屋(R / B)管理区域 北西 二重扉(外側)の不具合について
2004/12/23	5号機	S O L系一時貯蔵クレーン多重伝送器異常警報の頻発について
2004/12/23	6号機	I T V N o 2 9 映像不良について
2004/12/23	7号機	主変圧器O Fケーブル洞道温度記録計の不具合について
2004/12/24	1号機	プラントデータ高速収集システムプリンターの不具合について
2004/12/24	2号機	TARMS MT装置の不具合について
2004/12/24	2号機	排ガス系温度記録計(N62-TRS601)の打点不良について
2004/12/24	その他	大湊側補助ボイラー設備硫酸注入ポンプ(A)廻りフランジ部のリーク発生について
2004/12/26	2号機	軽油タンク(A)液位計の不具合について
2004/12/26	2号機	非常用ディーゼル発電機(D / G)(A)燃料ディタンク液位計の不具合について
2004/12/26	2号機	非常用ディーゼル発電機(D / G)(B)燃料ディタンク液位計の不具合について
2004/12/26	3号機	P13-LCV-F054グラウンドリークによる不具合について
2004/12/26	4号機	「キャスク監視制御盤異常」「電源設備異常」警報の発生について

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件 数
A s	0
A	0
B	7
C	46
D	249
対象外	3
総 計	305