

不適合管理状況(3月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2005/03/10	5号機	<p>廃材を詰めたドラム缶の落下について</p> <p>(概要) タービン建屋で使用済燃料貯蔵プールの燃料ラック取替作業で発生した廃棄ラックの減容処理作業の一環として、減容したラック廃材を詰めたドラム缶を吊り具を使ってタービン建屋2階から同建屋1階に下ろす作業を行っていたところ、3月10日午前9時44分頃、吊り下げていたドラム缶1本が吊り具から外れて落下(落下高さは約11m)する事象が発生した。 これによって当該ドラム缶が損傷し、内容物(ラック廃材)の一部がドラム缶外に出た。</p> <p>(ホームページ掲載) 2005/3/10 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17031001.pdf)</p>

2. Bグレード 17件

発見日	号機	件名
2005/02/15	4号機	搬出用核種分析データと試料データ票の分析番号不一致について
2005/02/24	3号機	主復水器ラバーエキスパンション用ホルダー落下による冷却管損傷について
2005/02/24	7号機	タービン建屋でのタービン本体準備作業時における定期検査用資材落下について
2005/02/25	7号機	第6回定期事業者検査申請書の誤記、記入漏れによる計画変更について
2005/03/04	3号機	建屋内で発生した処理水を一時貯水枡内での作業中における処理水の流入について
2005/03/04	4号機	<p>定期検査中の4号機における警報発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2005/3/7 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17030702.pdf)</p>
2005/03/07	5号機	<p>けが人の発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2005/3/7 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17030701.pdf)</p>
2005/03/08	5号機	濃縮廃液ポンプ(B)点検時によるポンプ吸入配管PXラインからの廃液飛散について
2005/03/08	7号機	<p>定期検査中の7号機タービン建屋での水漏れについて</p> <p>(ホームページ掲載) 2005/3/9 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17030901.pdf)</p>
2005/03/14	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(T/D RFP)(A)最小流量調節弁「自動閉」動作の不可について
2005/03/16	7号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(B)計装品の点検に伴う非常用給気ファンの誤起動について

発見日	号機	件名
2005/03/23	3号機	平成16年度第4回保安検査(指摘2)復水脱塩装置廻り電動弁点検時の不適合事象について
2005/03/23	その他	平成16年度第4回保安検査(指摘1)緊急時に使用する資料について
2005/03/23	その他	平成16年度第4回保安検査(指摘3)保守管理状況(保全の対象範囲)について
2005/03/23	その他	平成16年度第4回保安検査(指摘4)主排気筒事故時サンプリング装置の試験について
2005/03/28	3号機	定期検査中の3号機タービン建屋における油漏れについて
		(ホームページ掲載) 2005/3/29 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17032901.pdf)
2005/03/30	その他	共用雑固体廃棄物焼却建屋(大湊側)雑固体パレットリフト落下について

3. Cグレード 61件

発見日	号機	件名
2004/02/28	3号機	工具センター借用工具のICチップの紛失について
2005/01/17	4号機	使用済燃料貯蔵プールLSスイッチ部ベース取付の不可について
2005/02/15	6号機	ダスト放射線モニター紙交換時の重故障警報の発生について
2005/02/17	その他	「特定化学設備」定期自主検査記録の一部不適合の記録について
2005/02/23	7号機	給水系(FDW)原子炉給水ライン逆止弁新規ボルト材の熱処理不良について
2005/02/24	3号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)ポンプ(A)(C)インペラキーの腐食について
2005/02/24	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁分解点検時の弁体寸法間違いについて
2005/02/25	3号機	定期事業者検査「第1種機器供用期間中検査の内原子炉再循環系配管等個別検査」における検査成績書の不備について
2005/02/25	4号機	タービン建屋(T/B)換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(C)低速軸油切り用ガスケット及び高速軸当板用ガスケットの組込忘れについて
2005/02/25	その他	不適合報告書(No.00006685)の報告遅延について
2005/02/28	4号機	蒸気タービン設備検査(その2)における検査対象機器の誤記について
2005/02/28	4号機	制御棒価値ミニマイザー(RWM)挿入阻止時の「緊急挿入」動作について
2005/02/28	7号機	定検時燃料移動監視装置の表示仕様の違いについて
2005/02/28	その他	R1法上の変更申請に係る手順の逸脱について
2005/03/01	7号機	復水器#ABC系基礎ベースモルタルの剥がれについて
2005/03/01	その他	焼却炉建屋管理区域境界扉の鍵管理不備について
2005/03/02	3号機	プロセスモニタ機能検査時のRW排モニタ試験準備における不適合について

発見日	号機	件名
2005/03/02	7号機	K7 - 6原子炉建屋気密性能検査(停止後)検査の中断について
2005/03/02	その他	環境管理棟Ge半導体検出装置核ライブラリの不具合について
2005/03/03	3号機	蒸気タービン開放検査(内部車室)における検査時の不適合について
2005/03/03	4号機	原子炉格納容器漏えい率検査(PCV L/T)測定データの異常について
2005/03/03	7号機	国際原子力機関(IAEA)査察用記録計の電源「切」について
2005/03/03	その他	焼却設備パレキヤリ制御盤内側扉と外側扉裏の計器附属配線接触について
2005/03/04	3号機	グラウンド蒸気復水器及び復水器真空ポンプ排ガス放射線モニタディスクリ測定時の試験回路の誤りに ついて
2005/03/04	その他	技能認定研修(しゃへい設計)における旧版テキストを使用した研修の実施について
2005/03/05	4号機	原子炉格納容器漏えい率検査(PCV L/T)現場記録計の表示再不良について
2005/03/07	3号機	計測用圧縮空気系(A)ドライヤー(B)ブリード弁開閉表示回路リフトの復旧間違えについて
2005/03/07	その他	焼却建屋搬出入用クレーンの破損について
2005/03/08	3号機	監視機能健全性確認検査(その2)実施時におけるプロセスモニタの指示不良について
2005/03/08	3号機	検査対象箇所の記載漏れ(第3種機器供用期間中検査)について
2005/03/08	7号機	作業中の個人警報線量計(APD)紛失状況の報告書について
2005/03/10	3号機	軽油タンク(A)東側埋設ケーブル用ハンドホール蓋の破損について
2005/03/10	3号機	スクラムソレノイドヒューズ断線検出トリガの浮き上がりについて
2005/03/10	4号機	第8回定検 制御棒駆動系機能検査 検査実施記録作成中における記入ミス訂正の不備について
2005/03/10	5号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機のトリップについて
2005/03/11	3号機	原子炉再循環系 可変周波数電源(PLR-INV)ゲートパルスチェック中の異音発見について
2005/03/13	1号機	起動時における主発電機自動電圧調整器(AVR)電圧確立試験時の初期励磁失敗事象について
2005/03/13	4号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)時におけるHPCS D/G自動起動信号の誤投入につい て
2005/03/14	1号機	1/2号機管理区域入退域管理装置用通信装置の電源停止について
2005/03/14	4号機	定期検査中の4号機における原子炉自動スクラム信号(B系)の発生について
		(ホームページ掲載) 2005/3/15 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17031501.pdf)
2005/03/14	4号機	非常用ガス処理系(SGTS)スペースヒータファン用電動機修理における交換部品(反負荷側エンドブラ ケット)の廃棄について
2005/03/15	3号機	F/D復旧操作時の原子炉冷却材浄化系(CUW)ポンプのトリップについて

発見日	号機	件名
2005/03/16	3号機	屋外軽油タンク防油堤内における軽油の漏えいについて
		(ホームページ掲載) 2005/3/17 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17031701.pdf)
2005/03/17	3号機	ボール捕集器(B-1)格子駆動装置フィンガーベースの破損について
2005/03/17	7号機	P42系計器点検時のケーブルリフトの間違えについて
2005/03/17	RW設備	放射性廃棄物処理設備(RW)コントローラーのRUN不能について
2005/03/18	3号機	N27-F171弁点検作業中での配管内ウエス混入について
2005/03/18	7号機	ダストサンプラー吸引管の損傷について
2005/03/19	3号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その7)実施中における想定外警報の発生について
2005/03/21	3号機	安全保護系設定値確認検査準備作業中のCUWポンプA/B停止について
2005/03/21	3号機	電気油圧式制御装置(EHC)隔離弁ベント弁部のネジ穴加工不良について
2005/03/21	4号機	原子炉冷温臨界試験中における警報「RMCS RPISシステム軽故障」発生の事象について
2005/03/22	3号機	エリアモニタ(ch34)点検時の地絡警報発生について
2005/03/24	7号機	中央制御室再循環送風機(B)設備検査時の手順書の誤記について
2005/03/24	7号機	原子炉保護系ロードドライバ(RPS-LD)盤AVR640電源基板の不具合について
2005/03/25	3号機	定検時燃料移動監視装置の設定変更による燃料装荷遅延について
2005/03/25	4号機	主発電機接地装置の開放不可について
2005/03/25	7号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)7B空気圧縮機(A)の安全弁動作について
2005/03/26	4号機	220MWe時OD-1の全自動走行ダウンについて
2005/03/26	4号機	OD-11の印字不良について
2005/03/28	1号機	デジタルマルチメータの精度不良(備原電気G試00543)について

4. Dグレード 478件

発見日	号機	件名
2004/03/13	4号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)における模擬信号投入確認時の不適合について
2004/12/22	その他	TIS切断差の設定不良について
2005/01/17	4号機	搬出確認サーベイ時における搬出確認エリアの汚染確認及び汚染源の見失いについて
2005/01/21	7号機	レーザープリンタ装置のオンライン印字不可について

発見日	号機	件名
2005/01/21	その他	圧力指示スイッチ接点動作の不適合について
2005/01/31	3号機	原子炉給水ポンプ(RFP)タービン付属弁本格点検(A)(B)LP-CVラックとガイドローラ平行度管理値外れについて
2005/02/09	3号機	原子炉給水ポンプ(RFP)タービン付属弁本格点検(B) LP-CVレバーピン管理値外れについて
2005/02/10	3号機	N71 - F003B弁箱ゴムライニングシート面の損傷について
2005/02/15	3号機	CV(#4)バルブキャップボルトネジ部MT指示について
2005/02/15	3号機	水圧制御ユニット(HCU) IA減圧弁圧力調整時における電磁弁ユニオン部からのリークについて
2005/02/15	5号機	固化系充填室の監視カメラAの動作不良について
2005/02/16	3号機	低圧(B)内部車室下半PT指示模様について
2005/02/16	5号機	固化系充填室の監視カメラBの動作不良について
2005/02/18	2号機	SSDS計算機 プロセス入出力装置筐体の天井冷却ファンの停止について
2005/02/18	2号機	RW/Z排風機(B)サクシオンベーンポジションナー圧力ゲージの固着について
2005/02/18	3号機	T/D RFP(B)抽出水 調節弁バイパス弁の弁体シート面の腐食について
2005/02/18	3号機	N72系 ボール注入管入口弁の弁体ライニング剥離について
2005/02/18	4号機	P24差圧スイッチ接段差の不良について
2005/02/18	7号機	タービン建屋(T/B)オペフロ上部カメラの電源基盤に不良について
2005/02/19	3号機	G31-F023弁体・弁座の不具合について
2005/02/19	4号機	原子炉圧力容器(RPV)ヘッド自動着脱機ST 2Nr軸インバータの不具合について
2005/02/21	1号機	1F-4 RFP-T駆動蒸気ドレン配管類似箇所対応における配管スケジュールの違いについて
2005/02/21	3号機	C12-PI023Bのテスト弁シートパスについて
2005/02/21	3号機	主発電機タービン側メタル下半の傷について
2005/02/21	4号機	タービン系常デジ盤AVR基板故障に伴う不具合について
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-DPI-634N)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-DPI-634R)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-DPI-634T)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-DPI-634U)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-DPI-634V)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-DPI-634W)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(B21-FI-633A)プラスチックカバーのひび割れについて

発見日	号機	件名
2005/02/21	5号機	中操指示計(B31-DPI-607A)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(E22-PI-604)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(G31-FI-617A)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	中操指示計(G31-FI-617B)プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	P42-POI-010C(H21-P410 Hx/B B2FL制御盤)指示計プラスチックカバーのひび割れについて
2005/02/21	5号機	C81-PIS-134B(MGセット(B)発電機軸受給油圧力)継手部の油にじみについて
2005/02/21	5号機	P42-DPT-012B(TSW(B)ストレナ差圧)均圧弁グランド部のリーク(発塩)について
2005/02/21	5号機	N72-PI-002D(ボール循環ポンプ(D)吐出圧力)継手部のリーク(発塩)について
2005/02/21	5号機	H22-P280(タプロゲ建屋内)盤内照明(蛍光灯)の不灯について
2005/02/21	5号機	N71-PI-002Aラック入口弁継手部のリーク(発塩)について
2005/02/21	7号機	P24系 P24-DPS-593計器入口弁シートパスについて
2005/02/21	7号機	P24系 P24-DPS-594計器入口弁シートパスについて
2005/02/21	7号機	P24系 P24-PS-580計器入口弁シートパスについて
2005/02/21	その他	貝処理水処理原水ポンプの異音について
2005/02/22	2号機	RW / Z送風機(A)羽根車ボス部の円形状指示模様について
2005/02/22	3号機	低圧(B)ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻りの止めビス折損について
2005/02/22	3号機	高圧炉心スプレイ補機中間冷却海水(HPSW)系計装元弁(P46-F702)計器側フランジの配管(FRP)接続部の水にじみについて
2005/02/22	3号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(C)水室内部溶接線のPT指示について
2005/02/22	3号機	B21-F017ベローズの破損について
2005/02/22	7号機	K11系記録計デジタル表示器の不良について
2005/02/22	7号機	D21系 D21-RR-601印字マークの不鮮明について
2005/02/23	3号機	給水加熱器水室マンホール部の保温劣化について
2005/02/23	3号機	湿分分離器ドレンタンクマンホール部保温劣化について
2005/02/23	3号機	第5(C)ヒーター水室マンホール座の傷について
2005/02/23	7号機	T31系 T31-TR-602シャフトの不良について
2005/02/23	7号機	P42系 P42-TR601の指示不良について
2005/02/24	3号機	タービン建屋(T/B)海水ドレンサンプ水位調節弁(N71-F014)シートリングシート面の損傷について
2005/02/24	3号機	G31-PI009(CUWポンプ吸込圧力)指示計交換時ゲージユニオンのかじりについて

発見日	号機	件名
2005/02/24	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体PT指示模様について
2005/02/24	3号機	グランド蒸気復水器内部溶接線の浸食について
2005/02/24	3号機	オイルスナッパー インジケーターの位置不良について
2005/02/24	3号機	局部出力領域モータ(LPRM)挿入用IHT回転軸の曲がりについて
2005/02/24	3号機	PIPリードスイッチ作動範囲判定基準の逸脱について
2005/02/25	1号機	主タービン振動4記録計(赤ペン)の動作不良について
2005/02/25	2号機	平均出力領域モータ(APRM)(E)記録計の不具合について
2005/02/25	2号機	SA圧縮機(B)低圧側ピストンリングの欠損について
2005/02/25	3号機	1A除湿装置(B)電気ヒーターTE082圧着端子絶縁鞘の破損について
2005/02/25	3号機	P21-DPS044A 設定値及び接断差の精度の逸脱について
2005/02/25	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:58-43)
2005/02/25	4号機	安全保護系検出要素性能(校正)検査における復水貯蔵槽水位計検査時の最小読取値の誤記について
2005/02/25	6号機	H22-P853内計器継手部よる油にじみについて
2005/02/25	6号機	W32-PI-004B内部結露について
2005/02/25	6号機	W32-PI-004C圧力計の変形について
2005/02/25	7号機	N11系 レベルスイッチ接点不良及びラピンスリング、ステム不良について
2005/02/25	その他	1Aバーナー空気入口用Yストレーナーこし筒変形、こし網の劣化について
2005/02/25	その他	補助ボイラー(1A)水胴水底吹出第一・第二ドレン弁 弁体腐食について
2005/02/26	1号機	中操機械室排風機(A)/(B)グラビティダンパの不具合について
2005/02/26	1号機	凍結防止用分電盤ELBメガー不良による不具合について
2005/02/26	5号機	サーベランスガイドステップ進行PB不良に伴う不具合について
2005/02/26	5号機	RHR(A)サンプリングライン止め弁グランドリークに伴う不具合について
2005/02/27	4号機	「排ガス除湿器温度高」警報発生に伴う検出器の不具合について
2005/02/27	7号機	酸素注入系 酸素ガスポンベ出口弁Q及びT リークに伴う不具合について
2005/02/28	1号機	MSIV(F003A)テスト閉操作時の動作不良について
2005/02/28	1号機	MSIV(F003B、F003D)テスト閉操作時の動作不良について
2005/02/28	3号機	タービン建屋(T/B)～海水熱交換器建屋(Hx/B)連絡通路(A系、非管理区域、地下2階)における、耐震ジョイント箇所からの漏水について
2005/02/28	3号機	取水路内部(A系)における目地劣化に伴う漏水について

発見日	号機	件名
2005/02/28	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体PT指示模様について
2005/02/28	3号機	B31-PI022A(PLRポンプ(A)第二段シールキャビティ圧力)指示計交換時のゲージユニオンのかじりについて
2005/02/28	3号機	湿分分離器(A)内部溶接線PT指示について
2005/02/28	3号機	プロセスモニタ機能検査時におけるコネクタ緩みによる不適合について
2005/02/28	3号機	P21-PI001C テスト弁シートパスについて
2005/02/28	3号機	P42系 TSWストレナー(A)ブロー弁 [P42-F004A] 弁箱ライニングの剥離について
2005/02/28	4号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)送風機(A)用電動機スペースヒータケーブル素線切れについて
2005/02/28	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(RIP)インペラ・シャフト掴み具の漏えいについて
2005/02/28	その他	貝処理 カチオン系ポリマ溶解タンクDW補給弁グランドシール部から漏洩について
2005/03/01	1号機	原子炉冷却材浄化系(CUW)吸込ライン止め弁(G31-F001)のフレキについて
2005/03/01	1号機	D/W内 銘板の不具合について
2005/03/01	1号機	原子炉再循環系(PLR)(A)入口流量プロコンの指示不良について
2005/03/01	3号機	濃縮廃液ポンプ(B)メカニカルシール部のシール水滴下について
2005/03/01	3号機	C12-PI023Aのテスト弁シートパスについて
2005/03/01	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:14-35)
2005/03/01	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体PTの指示模様について(L/N:18-31)
2005/03/01	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:26-35)
2005/03/01	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:30-35)
2005/03/01	3号機	P54-MO-F034Bグランドリークについて
2005/03/01	3号機	P54-PCV-F006グランドリークについて
2005/03/01	3号機	主変圧器ユニットクーラーファン軸受ハウジングの許容値の逸脱について
2005/03/01	3号機	P41-F405A/Cの腐食について
2005/03/01	3号機	K-3 P41-F015A,Cの腐食について
2005/03/01	3号機	水圧制御ユニット(HCU)スクラム弁の次回予備品ステム傷について(L/N:54-27)
2005/03/01	4号機	格納容器漏えい率検査(PCV L/T)279kPa点検時の弁グランド部の漏えいについて
2005/03/01	4号機	定期事業者検査「主蒸気隔離弁漏えい率検査」における検査要領書の不備について
2005/03/01	5号機	大湊側H/B 4C水面計(左側)ひび割れについて
2005/03/01	5号機	大湊側H/B給水ポンプ(C)吐出圧力計の指示不良について

発見日	号機	件名
2005/03/01	6号機	D/W LCWサンプ液位・放射線モニタの不具合について
2005/03/01	7号機	タービナーニング運転時の第10軸受け振動の変化について
2005/03/01	7号機	タービンSA供給接続弁のシートパスについて
2005/03/01	7号機	CC系電磁弁架台(C)1A元弁出口側フランジ部の不具合について
2005/03/01	7号機	D11系 記録計レスポンスタイムの不良について
2005/03/01	7号機	復水器#A系 第一水室(山側)レベル調整用ライナの脱落について
2005/03/01	7号機	下部D/W内FMCRDサイトフロウグラスの照明切れについて
2005/03/01	7号機	ドライポケット廻り配管継手部の油滲みについて
2005/03/02	1号機	横行給電装置車輪軸摩耗及びカラー摩耗について
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:02-39)
2005/03/02	3号機	定期事業者検査「ほう酸水注入系機能検査」における検査成績書の誤記について
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:18-39)
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:06-43)
2005/03/02	3号機	R43-LS393A マイクロスイッチアセンブリのひび割れについて
2005/03/02	3号機	R43-LIS391A 計器端子台取付けネジの破損について
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体のPT指示模様について(L/N:06-39)
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体のPT指示模様について(L/N:22-39)
2005/03/02	3号機	OG系調節弁リミットスイッチの劣化について
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体のステライト盛り不良について(L/N:18-43)
2005/03/02	3号機	圧力抑制室内の点検実施について
		(ホームページ掲載) 2005/3/4 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17030401.pdf)
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:14-55)
2005/03/02	3号機	水圧制御ユニット(HCU)112弁 弁体の落込みについて(L/N:26-51)
2005/03/02	3号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)ポンプ(A)(C)インペラ他の腐食、磨耗について
2005/03/02	3号機	P54-F035Bのグランドリークについて
2005/03/02	3号機	RFP-T本格点検(付属弁含む)B号機パッキンヘッドサポートバー締付用ボルトの折損について
2005/03/02	7号機	DG(A)/Z送風機(A)電動機反負荷側ブラケットベアリングハウジング内径寸法許容値の超過について

発見日	号機	件名
2005/03/02	7号機	タービン本体7T油切り上半(B-C間)の歯先損傷について
2005/03/02	7号機	IA後部冷却器A冷却水出入口弁の不具合について
2005/03/02	7号機	CVガイドローラ溝部の磨耗について
2005/03/02	7号機	EHC弁(N32-F401)ボンネット部の油しみについて
2005/03/02	7号機	電気油圧式制御装置(EHC)弁(N32-F200)取付面より油のしみの件
2005/03/02	7号機	LP-Cノズルダイヤフラム(下半)クラッシュピンの固着について
2005/03/02	その他	NO.1,2ろ過水タンク給水ポンプ室配管フランジ部の腐食について
2005/03/02	その他	不適合の集計ミスについて
2005/03/03	2号機	タービン建屋(T/B)B1F 2号-3号連絡通路 2号側の漏水について
2005/03/03	3号機	低圧(B)内部車室下半右側スチ-ムガイドの割れについて
2005/03/03	3号機	IA除湿装置(B)空気冷却器伝熱管拡管部の漏洩について
2005/03/03	3号機	水圧制御ユニット(CUW)系G31-F112A/B手動式玉型弁のシートパスについて
2005/03/03	3号機	P52-F061Bダイヤフラムケース部の漏洩について
2005/03/03	3号機	RFP-T圧力調整弁PRV-3フランジの傷について
2005/03/03	3号機	復水器本格点検(上部)の結果(浸食など)について
2005/03/03	5号機	タービン建屋(T/B)排風機(C)GDの動作不良について
2005/03/03	6号機	RW/BNSDサンプ(B)吐出逆止弁のシートリークについて
2005/03/03	7号機	CVスイッチロッドの磨耗について
2005/03/03	7号機	蒸気タービン設備検査(その1)検査要領書の検査対象弁番号の記載の誤りについて
2005/03/03	7号機	N22系 LT036A1フランジ及び周辺サポートの錆発生について
2005/03/03	7号機	CIVリークオフフランジ締付ボルトの固着について
2005/03/03	7号機	主要弁検査(その3)検査要領書の検査対象弁番号の記載誤り及び検査項目の追記について
2005/03/03	その他	ドラムハンドリング設備のインターロック不具合について(その1)
2005/03/03	その他	ドラムハンドリング設備のインターロック不具合について(その2)
2005/03/03	その他	承認書製本時における参考資料の不備について
2005/03/04	1号機	復水器真空破壊弁B N61-MO-F009Bの不具合について
2005/03/04	2号機	復水ヘッドタンクLCV[N21-LCV-F013A]グランドリークによる不具合について
2005/03/04	2号機	LDSサンプルポンプ(A)プーリベルト緩みによる不具合について

発見日	号機	件名
2005/03/04	3号機	放水路内部における目地部漏水及びコンクリート躯体の剥離について
2005/03/04	3号機	循環水ポンプ(A)吐出弁工場修理時における弁棒及びボス内径摺動傷について
2005/03/04	3号機	P22系 TCW温度調節弁後弁【他2台】弁箱ゴムライニングの亀裂について
2005/03/04	4号機	原子炉格納容器漏えい率検査(PCVL/T)中操PCVL/T用計算機のフリーズについて
2005/03/04	6号機	6/7号機共用RW設備計算機日報No.3HCW脱塩塔採水量積算値の誤差発生について
2005/03/04	7号機	西側HCU室機器ドレンファンネル(RLE-B307A)蓋監視窓のひび割れについて
2005/03/04	7号機	C12系 記録計レスポンスタイムの不良について
2005/03/04	その他	フィルタ灰フィーダ回転方向の不一致について
2005/03/04	その他	差圧変換器のリークについて
2005/03/05	7号機	主発電機外側油切り上半の接触痕について
2005/03/05	7号機	主発電機ベアリング座(コレクタ側)絶縁座金の割れについて
2005/03/05	その他	ご案内時におけるお客さま人数の数え間違いについて
2005/03/06	3号機	CRDL/Tに於けるインポート加圧漏洩試験時のリーク量の不適合について
2005/03/06	5号機	T/B~BC/Pトレッチ排水ポンプ過負荷トリップによる不具合について
2005/03/06	7号機	主発電機内側油切り上半の接触痕について
2005/03/07	1号機	S・SJAE第1段、第2段空気抽出器蒸気入口弁シートパスによる不具合について
2005/03/07	1号機	TGS HS側入口ドレントラップ(P61-D277)動作不良による不具合について
2005/03/07	1号機	RFP-T油タンク(A)オイルフィルター切替弁の不具合について
2005/03/07	2号機	MSLP用チェンブロックの動作不良について
2005/03/07	3号機	定期事業者検査 周知実施記録の紛失について
2005/03/07	3号機	監視機能健全性確認検査(その2)時における確認項目の誤りにについて
2005/03/07	3号機	監視機能健全性確認検査(その1)におけるE21-DPI006計器元弁のシートリークについて
2005/03/07	3号機	CRD(S/N90-041)L/Tに於けるインポート加圧漏洩試験時のリーク量不適合について
2005/03/07	3号機	振動による個人線量計[APD(No.001856)]の誤計数について
2005/03/07	4号機	再生薬品系漏えい警報盤扉の腐食に伴う不具合について
2005/03/07	6号機	メッセージプリンタ内部の冷却ファンの不具合について
2005/03/07	7号機	タービン本体内部車室水平継手ボルトの固着について
2005/03/07	7号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)7Bタイマーリレー(R43-T22B)外装ケースのひび割れについて

発見日	号機	件名
2005/03/07	7号機	N36系 抽気逆止弁用電磁弁のリークについて
2005/03/07	7号機	HWHバックアップ熱交換器漏洩による不具合につおて
2005/03/07	7号機	ESF区分 EPUカードHC2L-GDBのメモリ化けについて
2005/03/07	7号機	主発電機シールケーシング上半油切りの接触痕について
2005/03/07	その他	流量スイッチの新規交換について
2005/03/07	その他	「MP1[1系]BCD1W型データ異常」の警報発生について
2005/03/08	1号機	CF攪拌ポンプ(A槽用)ホイストの滑りについて
2005/03/08	1号機	低温用冷水ポンプB吐出圧力指示計スティックの不具合について
2005/03/08	1号機	消火系配管保温材カバー外れによる不具合について
2005/03/08	3号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)高圧炉心スプレイ(HPCS)系機関本体潤滑油の漏洩について
2005/03/08	3号機	CRD(S/N90-024)L/Tにおけるインポート加圧漏洩試験時のリーク量の不適合について
2005/03/08	3号機	CRD(S/N90-006)L/Tにおけるインポート加圧漏洩試験時のリーク量の不適合について
2005/03/08	3号機	N27-CE005D/G固定用フックスプリングの作動不良について
2005/03/08	3号機	SLC吐出圧力計の指示変動による不具合について
2005/03/08	3号機	スクリーンラッシュピットITVの不具合について
2005/03/08	5号機	局部出力領域モニタ(LPRM)(32-25A、24-33A、32-33A)の不具合について
2005/03/08	7号機	主発電機水素ガスドラフトゲージの指示不良について
2005/03/09	1号機	TGS HS側入口ドレントラップ(P61-D251)動作不良による不具合について
2005/03/09	1号機	低温用冷水ポンプ吐出ラインオリフィスフランジ部のにじみリークによる不具合について
2005/03/09	1号機	E31-TRS605C打点式記録計の紙送り不良による不具合について
2005/03/09	3号機	RHR系弁(E11-F076A)のシートパスについて
2005/03/09	3号機	発電機固定子楔の緩みについて
2005/03/09	5号機	D/WLCWドレン流量計の不具合について
2005/03/09	5号機	原子炉再循環系(PLR)ポンプ(A)シールキャビティ圧力制御流量計の不具合について
2005/03/09	5号機	H/B4A記録計導電率の指示不良について
2005/03/09	7号機	逃し安全弁(SRV)電気チェーンブロックキャプタイヤの不具合について
2005/03/09	7号機	MSV案内片締付ボルトの固着について
2005/03/09	7号機	メカニカルスナッパ外観点検の不具合について

発見日	号機	件名
2005/03/09	7号機	D23系 記録計レスポンスタイムの不良について
2005/03/09	7号機	HFP-A軸封部より油の滲みについて
2005/03/09	7号機	湿分分離加熱器(MSH)(B)第2段加熱器(B)マンホール締付ボルトの固着について
2005/03/09	7号機	主発電機ギャップパッフルのゴムの亀裂について
2005/03/09	その他	補助ボイラー4Bフード位置検出器の不良について
2005/03/10	1号機	ろ過水移送ポンプ(C)グランドパッキンの不具合について
2005/03/10	2号機	作業依頼票(MRF)未処理処理の遅れについて(KK2-22004M018炉水サンプル恒温ラックF・Gフラップハンチングの不具合について)
2005/03/10	3号機	スクラムパイロット電磁弁フレキシブル電線管継手の破損について
2005/03/10	3号機	局部出力領域モニタ(LPRM)A系モニタ用指示計指示値断及びLPRMカードの動作不良について
2005/03/10	3号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(A系)ガバナ出力軸の動作不良について
2005/03/10	3号機	原子炉再循環系(PLR)ポンプ(B)シールキャビティブリードオフ止め弁の作動不良について
2005/03/10	3号機	タービン建屋屋上の管理区域標識の飛散について
2005/03/10	5号機	低電動度廃液系(LCW)脱塩塔B出口ストレーナ差圧計のダウンスケールについて
2005/03/10	5号機	電気式演算器(U41-SQRT-618)の内部トグルスイッチ不良について
2005/03/10	6号機	低圧ドレンポンプ(C)LCV動作不良について
2005/03/10	6号機	契約期間後工事施行報告書の修正について
2005/03/10	7号機	原子炉補機冷却系(RCW)ポンプ吐出逆止弁B,E 弁箱ボンネットフランジ部及び弁フタガasket座の腐食について
2005/03/10	7号機	FCSサイリスタスイッチ盤(A)の動作不良について
2005/03/10	7号機	安全保護系盤 区分 (H11-P661-1)端子ネジの不良について
2005/03/10	7号機	N21-F584C弁棒の傷について
2005/03/10	7号機	N21-F586A弁棒の傷について
2005/03/10	7号機	N21-F105B弁棒の傷について
2005/03/10	7号機	発電機内Pパーブッシング絶縁テープの不具合について
2005/03/10	7号機	多重伝送盤内計器の入れ間違いについて
2005/03/11	1号機	原子炉冷却材浄化系(CUW)F/D(B)流量低信号リレーの不具合について
2005/03/11	3号機	定期事業者検査「可燃性ガス濃度制御系機能検査」における検査成績書の誤記について
2005/03/11	3号機	水圧制御ユニット(HCU)102弁 弁体の落込みについて(L/N:10-35)
2005/03/11	3号機	水圧制御ユニット(HCU)102弁 弁体の落込みについて(L/N:02-31)

発見日	号機	件名
2005/03/11	3号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(A)清水膨張タンク出口弁のシートリークについて
2005/03/11	3号機	復水器A系冷却細管ECTの結果について
2005/03/11	3号機	タービン建屋(T/B)～海水熱交換器建屋(Hx/B)連絡通路(非管理区域,地下2階,B系)における、コンクリート底盤からにじみ程度の漏水について
2005/03/11	3号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(E)電流計のオーバースケールについて
2005/03/11	3号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(B)電流計オーバースケール
2005/03/11	5号機	CC系ポンプシール水(ろ過水)圧力低下に伴うCC系運転停止について
2005/03/11	6号機	Cy7熱出力管理目標値作成時のばらつき算出に関わる不適合について
2005/03/11	7号機	復水器#A-1入口弁(N71-F003A)デクラッチレバーの故障について
2005/03/11	7号機	LP-C内部車室水平継手ボルトネジ部の固着について
2005/03/11	7号機	LP-Cノズルダイヤフラム水平継手締付けボルトの緩みについて
2005/03/11	7号機	MCR送風機(B)シャフト(ラジアル軸受嵌合部)の腐食について
2005/03/11	7号機	第4給水加熱器(A)水位調節弁(給水加熱器側)(N22-F010A)シールリング割れについて
2005/03/11	7号機	局部出力領域モニタ(LPRM)用水中カメラ映像の不適合について
2005/03/11	7号機	TBV#1,2弁シート部の当り不良について
2005/03/11	7号機	C12温度指示スイッチキャピラリーの割れについて
2005/03/12	2号機	使用済樹脂廃棄ライン光電管スイッチ(K13-FS1221)の不良について
2005/03/12	2号機	RW系多重伝送現場盤内端子用ビスの変形について
2005/03/12	3号機	CRD(S/N90-03)L/Tにおけるインポート加圧漏洩試験時のリーク量の不適合について
2005/03/12	4号機	地磁気誘導電流測定システムリボンの印字不良について
2005/03/12	4号機	格納容器雰囲気気モニタ系(CAMS)(A)機器異常警報(ANN)発生について
2005/03/12	4号機	格納容器(PCV)漏えい率試験用計器(T25-TE-115)の取外し不可について
2005/03/12	7号機	CIV#6軸受カバー締付けボルトの固着について
2005/03/12	7号機	RFP-T(B)LP-CVピニオンラック偏の磨耗について
2005/03/13	1号機	N22-LIC654A サイドディスプレイ表示の不具合について
2005/03/13	1号機	主復水器B水室連絡弁No.2開度計グリス滴下による不具合について
2005/03/13	5号機	復水脱塩装置導電率記録計(N27-CR-675)打点不良による不具合について
2005/03/14	1号機	碇洗変防ポンプ常時加圧ラインPIの不具合について
2005/03/14	2号機	IRM(B)モジュール動作不能ランプ点灯の不具合について

発見日	号機	件名
2005/03/14	2号機	ほう酸水注入系封水弁グランド増し締めによる不具合について
2005/03/14	3号機	排ガス循環水タンク(B)純水供給弁の不具合について
2005/03/14	3号機	S/B浄化槽「プロア1故障」による不具合について
2005/03/14	3号機	N71系 復水器(B-2)水室出口圧力計元弁[N71-F702B-2] ボンネット割れについて
2005/03/14	4号機	RHR(B)系吐出圧力PIスティック発生について
2005/03/14	7号機	U51系 湿分離器A ITVカメラレンズのフォーカス不良について
2005/03/14	7号機	IA除湿装置除湿塔C入口弁[P52-AO-F034A]の開不能による不具合について
2005/03/14	7号機	N22系 LT036A1(L側)水張り弁の詰まりについて
2005/03/14	7号機	低圧C外部車室(上半)PT結果の不適合について(1)
2005/03/14	7号機	P41-F406B,E 防食塗装のはがれについて
2005/03/14	7号機	改良型制御棒駆動機構(FMCRD)交換装置ドライアドレン排出器の動作不良について
2005/03/14	7号機	N21-F510F弁座当り面の指示模様について
2005/03/14	7号機	N22系 MSH第一段加熱器(B2)腹水器側ベント弁[N22-F051D]弁座出口側シート面傷及び、母材露出について
2005/03/14	7号機	MSV#4コントロールバックダンプパイプ用タイロッドの曲がりについて
2005/03/15	1号機	H CW収集ポンプ(C)出口SPH側絞り弁のLS作動不良について
2005/03/15	3号機	低圧タ-ビン(B)#6軸受の当たり不良について
2005/03/15	3号機	P91-CIT-TB11A(原子炉給水系導電率)の計器不良について
2005/03/15	3号機	高圧復水ポンプ(HPCP)(A)AOPモーターの異音について
2005/03/15	3号機	D23-PI009B継手部のリークについて
2005/03/15	5号機	タービン建屋(T/B)給気処理装置 給気フィルター押さえ用の爪の劣化欠損について
2005/03/15	5号機	主スクリーンラッシュピットITVワイバ動作不良による不具合について
2005/03/15	6号機	屋外消火栓FHO-04近傍埋設配管の不具合について
2005/03/15	7号機	N22-F527H弁座当り面の指示模様について
2005/03/15	7号機	E51-F035グランドボルトのねじ部の欠損について
2005/03/15	7号機	N21-F514A弁座当り面の指示模様について
2005/03/15	7号機	M/C 7B-2 (3A) 過電流継電器 (R相)の動作不良について
2005/03/15	7号機	主蒸気止め弁(MSV)ストレーナの浸食について
2005/03/15	7号機	低圧C外部車室(上半)PT結果不適合の件(2)

発見日	号機	件名
2005/03/15	7号機	CC系ブースターポンプケーシングの腐食について
2005/03/15	7号機	P42系 TSWポンプ(B)吐出弁 [P42-F002B] 弁箱内ゴムライニングの損傷について
2005/03/15	7号機	N44-LS013 接断差精度外について
2005/03/15	RW設備	RD,HSD,TV,SD系コントローラ(系)のRUN不能について
2005/03/15	その他	水処理装置凝集沈殿槽スクラムローライン配管継手部の損傷について
2005/03/16	1号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)HS供給ラインPCVグランド部の不具合について
2005/03/16	3号機	「原子炉保護系インターロック機能検査(その3)」要領書他の想定事象に対する不適合管理委員協議印の受領もれについて
2005/03/16	3号機	安全保護系設定値確認検査中のSRM(A)指示値のふらつきについて
2005/03/16	4号機	LCWサンプルポンプ出口サンプル採取弁(RW05-S2)からのサンプル水シートパスについて
2005/03/16	4号機	定期事業者検査(原子炉建屋気密性能検査)要領書改訂時の不適合について
2005/03/16	5号機	P91-495-RB68-G1AO弁リミットスイッチ開側の動作不良について
2005/03/16	5号機	湿分分離器区域(B)空調機ファンA電動機のシャフト負荷側ジャーナル部、寸法許容値逸脱について
2005/03/16	5号機	電気式演算器(U41-TS-765A)の電源スイッチ不良について
2005/03/16	5号機	電気式演算器(U41-TT-765)の電源スイッチ不良について
2005/03/16	7号機	CRDポンプ(B)バランスディスク・バランスシート線状の指示模様について
2005/03/16	7号機	中央制御室(MCR)送風機(B)シャフト腐食痕について
2005/03/16	7号機	M/D RFP(A)ケーシングカバーボルトのカジリについて
2005/03/16	7号機	CRDポンプ(B)スラストベアリングの腐食について
2005/03/16	7号機	低圧C内部車室(上半)PT結果の不適合について(1)
2005/03/16	7号機	エリア放射線モニタ記録計(CH.1~17)の不具合について
2005/03/16	7号機	N72-F506B弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F705A弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F507B弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F510A弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F510B弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F705B弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F705C弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F707A弁の腐食について

発見日	号機	件名
2005/03/16	7号機	N72-F707B弁の腐食について
2005/03/16	7号機	N72-F707C弁の腐食について
2005/03/17	1号機	Ax/B MCC(B) 5Cユニット(予備)の不良について
2005/03/17	1号機	Ax/B P/C(B) 4Aユニット(予備)投入表示ランプ(赤)ソケット部について
2005/03/17	1号機	排ガス水素分析系サンリング流量ハンチングの不具合について
2005/03/17	2号機	復水ヘッドタンクLCV[N21-LCV-F013A]グランドリークによる不具合について
2005/03/17	3号機	N62-TIC022BのROMの脚長部の折損について
2005/03/17	3号機	P91系サンプルAO弁用減圧弁の不良について
2005/03/17	3号機	P22系 相分離母線クーラー(A)入口弁[P22F044A]のストッパー調整不良について
2005/03/17	3号機	局部出力領域モニタ(LPRM)コネクタの破損について
2005/03/17	4号機	M/D-RFP(B)反カップリング側垂直方向振動モニタPOWERランプの消灯について
2005/03/17	5号機	エリア放射線モニタCH.17指示低下に伴う不具合について
2005/03/17	5号機	エリア放射線モニタCH.27指示低下に伴う不具合について
2005/03/17	5号機	PLRポンプモータ温度記録計(B31-TRS-602)の紙送り不良について
2005/03/17	7号機	CWP(C)用電動機の緩み楔について
2005/03/17	7号機	清水加熱器ポンプカップリングのカジリについて
2005/03/17	7号機	R SWポンプ(E)ポンプベースレベルの許容値の逸脱について
2005/03/17	7号機	低圧C内部車室(上半)PT結果の不適合について(2)
2005/03/17	7号機	改良型制御棒駆動機構(FMCRD)交換装置空気供給箱内逆止弁の動作不良について
2005/03/17	7号機	CC系貝分離器(A-1)内面ライニングの剥離及び母材の浸食について
2005/03/17	7号機	CIV弁体締付ボルトの劣化について
2005/03/18	1号機	直流24V蓄電池1B(セルNo.1)の不具合について
2005/03/18	2号機	雑固体廃棄物焼却設備計算機定検における無停電電源装置の不良について
2005/03/18	2号機	雑固体廃棄物焼却設備計算機定検における計算機用CRTの不良について
2005/03/18	3号機	タ-ピン本体・ロ-タ接地装置の管理値外について
2005/03/18	3号機	T SWポンプ予備機(刻印A)シャフトの腐食について
2005/03/18	3号機	N72系 ボール循環ポンプ吐出圧力計元弁 弁体・弁座の腐食について
2005/03/18	3号機	N72系 ボール循環ポンプシール水減圧弁出口元弁[N72-F012]弁棒の腐食について

発見日	号機	件名
2005/03/18	3号機	蒸気タービン開放検査記録修正時における承認権限者名他の記載漏れについて
2005/03/18	6号機	第10軸受リフトポンプ計装弁開閉不能に伴う不具合について
2005/03/18	6号機	CRT#3ブラックアウトの不具合について
2005/03/18	7号機	N22-A0-025B(高圧ドレンポンプ(B)入口復水注入弁)クイック弁のリークについて
2005/03/18	7号機	N22-LCV-041Aボジショナー部のエアリークについて
2005/03/18	7号機	励磁装置EXPSカードの不具合について
2005/03/18	7号機	CRDポンプ(B)カップリング側上半軸受メタル線状の指示模様について
2005/03/18	7号機	TCW温度調節弁(B)グランドリークによる不具合について
2005/03/18	7号機	RFP-T(B)ターニング装置結合用駆動空気供給弁の不具合について
2005/03/18	7号機	高圧ドレンポンプ(C)ミニマムフロー弁(N22-F026C)シートリングの腐食について
2005/03/18	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム(TB側)上半PT結果の不適合について(1)
2005/03/18	7号機	MSVコントロールバック#1,4ダンプパイプ下部の隙間について
2005/03/19	1号機	RFP-T 低圧蒸気止め弁B(N38-F001B)グランドリークによる不具合について
2005/03/19	3号機	局部出力領域モニタ(LPRM)取外し時のプランジャースティック発生の確認について
2005/03/19	3号機	記録計サーボユニットの不良について
2005/03/19	7号機	N27-F251C弁棒の腐食について
2005/03/19	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム上半(GEN側)PT結果の不適合について(2)
2005/03/20	1号機	復水系溶存酸素計ラック 流量指示計スティックの不具合について
2005/03/20	2号機	主蒸気管放射線モニタ記録計 緑ペンインク切れによる欠測事象について
2005/03/20	2号機	RW/Z排風機(C)カップリングカバー内グリス付着による不具合について
2005/03/20	3号機	局部出力領域モニタ(LPRM)装荷後のリークについて
2005/03/21	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム水平面シールキー取付けボルト頭部の浸食について
2005/03/21	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム下半(TB側)PT結果の不適合について
2005/03/21	7号機	低圧Cノズルダイヤフラムサイドスリップ間隙の管理値外れについて
2005/03/21	7号機	P22-F559Aボンネットの腐食について
2005/03/21	7号機	マルチロッドブロックモニタ(MRBM)シュミレータの不良について
2005/03/22	1号機	S/B計算機室空調機温度指示計(U41-TIS159)の不具合について
2005/03/22	1号機	低温用冷水ポンプA吐出圧力指示計スティックの不具合について

発見日	号機	件名
2005/03/22	3号機	D11-PIS148A既設品と交換品の相違について
2005/03/22	3号機	タービン建屋(T/B)排風機(B)GDボルトの折損について
2005/03/22	3号機	温度検出器の断線について
2005/03/22	4号機	搬入作業において一時的に非管理区域側の運転者が管理区域側に立ち入った件について
2005/03/22	6号機	原子炉給水温度(B2)下限逸脱警報(ANN)発生による不具合について
2005/03/22	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム下半(GEN側)PT結果の不適合について
2005/03/22	7号機	CRDサクシオンフィルタエレメント外表面の変形について
2005/03/22	7号機	発電機クリップ切断のミスについて
2005/03/22	7号機	R43 温度指示計検出部キャピラリーチューブ割れについて
2005/03/22	RW設備	H CW弁(K13-F1210A)弁棒の腐食について
2005/03/22	その他	定例試験用温度計の校正時の許容誤差外れについて
2005/03/23	1号機	気象観測設備電気品点検時のデジタルマルチメータの不具合について
2005/03/23	3号機	HSD収集槽(A)の液位上昇について
2005/03/23	3号機	軽油タンク(A)補給入口配管ドレン弁ハンドル空転による不具合について
2005/03/23	3号機	排ガス真空ポンプ(B)用電動機回転子のスラスト移動量について
2005/03/23	3号機	AE社製カメラ固定アタッチメント締め付けナット部の不具合について
2005/03/23	4号機	CRT画面におけるMSV"?マーク表示発生について
2005/03/23	4号機	プラント起動時のCRT#112表示「圧力容器飽和蒸気温度」の誤表示について
2005/03/23	6号機	CRT 5 映像不良(変色)による不具合について
2005/03/23	6号機	6/7号機共用RW設備H CW脱塩塔塔内の圧力上昇について
2005/03/23	6号機	循環水ポンプ(C)グラウンドレン配管腐食に伴う不具合について
2005/03/23	7号機	主蒸気止め弁(MSV)#1の当り不良について
2005/03/23	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム下半(TB側)水平面PT結果の不適合について
2005/03/23	7号機	気体廃棄物処理系容器検査要領書の添付成績書判定基準記載の誤記について
2005/03/23	7号機	N43系 固定子冷却水フィルター(B)出口弁[N43-F011B]弁体シート面PT指示模様について
2005/03/23	7号機	N43-F004弁体テーパパーピンの固着について
2005/03/23	7号機	N21-FT-087A-3,087B-3計器継手の不具合について
2005/03/23	その他	搬出物品確認申請書・確認書(A)所有者区分の誤記見落としについて

発見日	号機	件名
2005/03/24	2号機	主蒸気 / 給水温度 打点式記録計の打点不良による不具合について
2005/03/24	3号機	コミュニケーションシートの事後連絡について
2005/03/24	3号機	N26-F034E駆動部からのエアリークについて
2005/03/24	3号機	N62系 RCW側排ガス復水器(A)逃がし弁 [N62-F116A] 弁座の漏洩について
2005/03/24	3号機	支持構造物の目視検査における判定基準逸脱について(3号機第4種IS)
2005/03/24	3号機	安全保護系設定値確認検査(プロセス)における検査要領書の誤記について
2005/03/24	3号機	IA空気貯槽出口圧力計[P52 - PIS025]の不具合について
2005/03/24	4号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器C差圧指示ダウンスケールについて
2005/03/24	5号機	原子炉水サンプル分析ラック(H22-P451) サンプル入口弁(RB-02-S13)シートパスについて
2005/03/24	6号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)燃料流量計Cバイパス弁グランドリークに伴う不具合について
2005/03/24	7号機	RIPスラストカラ - シート面の不具合について
2005/03/24	7号機	CC系ボール循環ポンプ(C-1) シャフト・インペラキーの割れについて
2005/03/24	7号機	低圧Cノズルダイヤフラム下半(GEN側)水平面PT結果の不適合について
2005/03/24	7号機	N26-F010B弁体ブッシュ部のひび割れについて
2005/03/24	7号機	第1給水加熱器(A)水位調節弁(高压ドレンタンク側)(N22 - F001A) シールリングの割れについて
2005/03/24	その他	放射線作業管理システム定期点検時のシステム全停について
2005/03/24	その他	焼却設備ダストヨウ素モニタサンプルポンプ(B)流量低におけるトリップについて
2005/03/25	3号機	N71-AO-F502A,D,E,F F504Aレギュレータボンネット部のリークについて
2005/03/25	3号機	給・復水系設備検査(その2)における「RFP - T(B)スラスト軸受メタル温度」の判定基準外事象について
2005/03/25	3号機	クロスアラウンド配管(ES - 1 - 3)溶接部のPT指示について
2005/03/25	3号機	M/C3SB-1(6B) VCB 52X用アークシュートクラックについて
2005/03/25	3号機	CRD半自動分解洗浄装置インデックス引抜機構の不良について
2005/03/25	3号機	定期事業者検査要領書(K3第4種機器供用期間中検査)改訂時における不適合委員会確認印漏れについて
2005/03/25	4号機	LPRM 24-57B検出器の不良について
2005/03/25	5号機	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口)サンプル流量計スティック事象について
2005/03/25	7号機	改良型制御棒駆動機構(FMCRD)交換装置アンカプリング検出器のケーブル断線について
2005/03/25	7号機	主蒸気止め弁(MSV) # 1スプリングハウジングヨーク締付ボルトの固着について
2005/03/25	7号機	定期事業者検査安全弁検査(その1)要領書の誤記について

発見日	号機	件名
2005/03/25	7号機	NSS1重故障警報の発生について
2005/03/25	7号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(C)FS552Cの不具合について
2005/03/25	7号機	事故後サンプル移送ラック盤 端子BOX扉ロック部の不良について
2005/03/26	2号機	CUWF/D(A)出口流量FICS表示部の不良による不具合について
2005/03/26	3号機	B21-PI025B(原子炉圧力)指示交換時のゲージユニオン内レンズパッキンの固着について
2005/03/26	3号機	低圧タービン(B)ロ-タとノズル間隙の管理値外について
2005/03/26	7号機	個人線量測定器(APD)の未着用(1階復水器A海側一退出モニタ間)について
2005/03/26	7号機	低圧C内部車室(下半)PT結果の不適合について(1)
2005/03/26	7号機	改良型制御棒駆動機構(FMCRD)交換装置カート台車CRD位置決めピンの変形について
2005/03/26	7号機	自動UT装置データ収録の不良について
2005/03/26	その他	大湊側焼却設備 焼却炉建屋送風機(A)試運転時振動値の判定基準値の逸脱について
2005/03/27	1号機	常用照明分電盤LP-1T23CKT-19回路の不具合について
2005/03/27	3号機	RCW熱交換器 #D 伝熱管の減肉について
2005/03/27	7号機	制御棒操作監視制御盤(1)(H11-P615-1C)端子台の不具合について
2005/03/28	1号機	北側66KV補助建屋パッケージエアコンベルトの不具合について
2005/03/28	1号機	500kV開閉所ロードヒーティングLHP-4H-7の不具合について
2005/03/28	2号機	発電機密封油系弁グランド部のリークによる不具合について
2005/03/28	3号機	D11-PI112,114指示計交換時ゲージユニオンのかじりについて
2005/03/28	7号機	低圧C内部車室(下半)PT結果の不適合について(2)
2005/03/28	その他	大湊側焼却設備 廃活性炭タンク攪拌機 試運転時振動値の判定基準値の逸脱について
2005/03/29	2号機	SRM記録計(C)チャンネルの切替不良による不具合について
2005/03/29	2号機	CF逆洗水移送ポンプ(A)オイル内の油漏洩による不具合について
2005/03/29	4号機	CUWF/D(A)出口FCV-F304Aの不具合について
2005/03/29	4号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(B)ディタンク積算計のフランジリークによる不具合について
2005/03/29	6号機	K6Cy7 SCRRI投入後の安定性の転記ミスについて
2005/03/29	7号機	CC系分流管の内挿管溶接線の腐食について
2005/03/29	7号機	プロセスモニタ機能検査時のケーブルの誤接続について
2005/03/30	7号機	プロセスモニタ機能検査時線源校正レスポンス判定用パソコンへの入力ミスについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件 数
A s	0
A	1
B	17
C	61
D	478
対象外	6
総 計	563