

不適合管理状況(10月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2005/10/18	5号機	原子炉隔離時冷却系の不具合について
		<p>(概要)</p> <p>平成17年7月4日より第11回定期検査を実施し、10月8日より調整運転中、10月18日、原子炉隔離時冷却系の機能検査を実施していたところ、午後0時11分に原子炉隔離時冷却系のポンプが停止したことから、午後0時18分、保安規定に定める運転上の制限を満足していないものと判断した。調査の結果、ポンプの駆動用タービンに供給している蒸気を急速にしゃ断する弁のラッチ(掛け金)と機械式非常用トリップ装置との連結部分に、適正な裕度(あそび)がなかったことが確認された。このため、原子炉隔離時冷却系のポンプの運転にもなって生じた配管等の熱膨張による変化を連結部分が吸収できず、当該弁のラッチが外れて弁が閉動作し、ポンプが停止したものと推定した。10月21日、不具合が確認された連結部分の裕度調整を実施した上で原子炉隔離時冷却系の確認運転を行い、機能が健全であると判断したため、同日午後8時、運転上の制限を満足していることを確認し、原子炉隔離時冷却系は正常な運転状態に復旧した。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/10/18 【プレス情報(区分)】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17101801.pdf</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/10/24 【運転・定検状況】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17102401.pdf</p>

2. Bグレード 18件

発見日	号機	件名
2005/08/10	5号機	第11回定期事業者検査原子炉冷却系統設備検査(その2)の検査要領書の記載不備について
2005/09/21	2号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)でのけが人の発生について (ホームページ掲載) 2005/9/22 【運転・定検状況(区分)】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17092201.pdf
2005/09/30	2号機	復水器(B)前(管理区域)でのたばこ発見について
2005/10/03	3号機	原子炉建屋大物搬入口における通用扉の故障について (ホームページ掲載) 2005/10/4 【運転・定検状況(区分)】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17100402.pdf
2005/10/06	5号機	主蒸気逃がし安全弁の表示ランプの電気回路の点検について (ホームページ掲載) 2005/10/7 【運転・定検状況(区分)】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17100701.pdf (ホームページ掲載) 2005/10/11 【プレス情報(発表)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/05101101-j.html
2005/10/07	1号機	棚卸し連絡の遅延について
2005/10/07	1号機	原子炉建屋でのけが人の発生について (ホームページ掲載) 2005/10/11 【運転・定検状況(区分)】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17101102.pdf
2005/10/10	2号機	管理区域内物品移動時のサーベイ未実施について

発見日	号機	件名
2005/10/10	5号機	PTW作業に伴うHWH系統アイソレート時にCUW系統隔離について
2005/10/11	5号機	共通仕様書の作成・審査・承認についての記載不備について
2005/10/11	5号機	第11回定期事業者検査要領書における放射線透過測定の判定基準に係る余寿命評価方法の記載不備について
2005/10/13	1号機	SLC機能検査成績書の誤記について
2005/10/13	2号機	第11回定期事業者検査非常用予備電源装置検査(その1)における不適合について
2005/10/14	5号機	不適合発生時の検査再開判断の記載不備について
2005/10/14	その他	柏崎刈羽原子力発電所放射線管理等報告書の誤記について
2005/10/18	5号機	第11回定期事業者検査要領書(配管肉厚測定)における放射線透過測定実施方法の記載不備について
2005/10/21	2号機	C41-F001Bサーマル動作について
2005/10/24	その他	気象観測用ドップラーソーダ取替え後の出力の不具合について

3. Cグレード 49件

発見日	号機	件名
2005/08/25	1号機	原子炉補機冷却系ポンプ検査(その1)検査手順書における検査対象範囲の変更について
2005/09/13	2号機	インパクトレンチカプラーからのエアホース離脱について
2005/09/14	1号機	誘導灯ランプ交換作業時におけるAPD一時不携帯および不携帯での退域について
2005/09/16	2号機	D/W内配管保温他修理工事におけるシャワー洗身後の外部線量測定器未装着について
2005/09/24	2号機	RCW Hx(A)管穴損傷について
2005/09/27	1号機	HV系オリフィス配管肉厚測定開始点の不適合について
2005/09/27	1号機	C/B LCWサンプポンプ(D)くみ上げ不良について
2005/09/28	1号機	取替炉心設計時における新機能の追加された解析コードの採用可否判断の誤りについて
2005/09/29	1号機	復水器(A)上部本体内減速管の割れについて
2005/09/29	4号機	排気筒モニタ(SCIN)サンプリング装置異常警報発生について
2005/10/02	5号機	RCICターピンT.T弁動作不良について
2005/10/03	3号機	R/B大物搬出入口二重扉の同時開について

発見日	号機	件名
2005/10/03	4号機	CC系(A)系ボール捕集ライン清掃時におけるボール流出について
2005/10/05	1号機	県・市・村提出資料 工事計画の概要実績の記載不備について
2005/10/05	5号機	RWM入力用FD作成の不備について
2005/10/06	1号機	FPC F/D(A)空気配管ベント弁(G41-F084A)リミット調整依頼について
2005/10/06	1号機	定期事業者検査要領書改訂におけるアイソメ図添付間違いについて
2005/10/07	2号機	シュラウド点検装置の車輪の脱落および回収について (ホームページ掲載) 2005/10/8 【プレス情報(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17100801.pdf)
2005/10/07	5号機	プロセス計算機プラント自動化機能不具合について
2005/10/07	5号機	M/DFRFP(A)の吐出小弁の作動不良について
2005/10/08	5号機	起動操作におけるCR操作不備について
2005/10/09	5号機	[DC125V 5A地絡]警報発生について
2005/10/10	5号機	CR02-19引抜動作不良について
2005/10/10	6号機	密封油制御装置室内でのたばこ発見について
2005/10/11	7号機	HNCW冷凍機(D)制御盤内ヒューズ挿入箇所の間違について
2005/10/12	1号機	工具センター棚卸時不明備品発生について
2005/10/12	2号機	HECW冷凍機(C)潤滑油ポンプ吐出圧力低下について
2005/10/13	1号機	可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査成績書の誤記について
2005/10/13	3号機	PLRポンプ(A)X軸振動上昇について
2005/10/13	4号機	プロセスモニタ機能検査:線源校正検査における測定値の有効桁数に関する他号機との相違について
2005/10/13	6号機	APDの紛失に気付かず退域処理した事象について
2005/10/14	2号機	RPIS制御電源異常について
2005/10/14	7号機	過渡現象記録装置トリガ 自動スクラム - 区分2(オン)調査依頼について
2005/10/15	3号機	PLRポンプ(A)振動記録計の記録紙の入れ間違いについて
2005/10/17	2号機	N27-F001Bリミトルク調整不備について
2005/10/18	1号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その7) 模擬信号投入の不具合について
2005/10/18	2号機	D/G(B)過速度停止装置ギヤケース内の異物について
2005/10/18	その他	区域区分復旧データ届けの書類の不備について

発見日	号機	件名
2005/10/19	2号機	監視機能健全性確認検査準備におけるA系原子炉自動スクラム誤警報について
2005/10/19	3号機	旧様式による搬入の実施について
2005/10/19	3号機	計器収納先間違いについて
2005/10/19	5号機	パトロ - ルチェックシート重複チェックについて
2005/10/21	2号機	APD一時未着用作業について
2005/10/21	6号機	FHM燃料把握機固定装置ベアリング損傷事象について
2005/10/21	7号機	シャッター部転倒式ストッパー損傷について
2005/10/24	5号機	中央制御室照明電源切替盤C系電源「予備」運転について
2005/10/25	2号機	復水ろ過器エレメント表面破損について
2005/10/27	1号機	補機冷却海水ポンプ(D)吐出弁[P41 - F002D]MO弁結線忘れについて
2005/10/27	2号機	調整弁点検にて要領書不備について

4. Dグレード 416件

発見日	号機	件名
2005/08/26	1号機	地震計(C71 - D003D)付き電圧計指示不良について
2005/08/30	1号機	発電機距離継電器のうちS相の継電器動作(位相特性試験)管理値外について
2005/08/30	1号機	発電機距離継電器のうちT相の継電器動作(位相特性試験)管理値外について
2005/09/02	1号機	G31 - F058C ボール傷、ケースキャップ内部腐食について
2005/09/07	その他	大湊側雑固体焼却設備 雑固体投入重量表示不良について
2005/09/08	その他	雑固体投入数誤カウントについて
2005/09/08	その他	雑固体パレット内での袋残留について
2005/09/09	その他	NSDサンプポンプ(A)シャフト摩耗について
2005/09/13	1号機	C81 - F105A, F110B Oリング欠損について
2005/09/13	1号機	500KV送電盤2 1号母線電圧計の指示値精度外について
2005/09/13	1号機	500KV送電盤2 3号母線電圧計の指示値精度外について
2005/09/13	1号機	500KV送電盤2 4号母線電圧計の指示値精度外について
2005/09/13	1号機	500KV送電盤2 No2HTr2次中性点電流計の指示値精度外について

発見日	号機	件名
2005/09/13	1号機	500KV 4号母線周波数変換器出力値精度外について
2005/09/14	1号機	C/A冷凍機(A)アキュムレータタンク腐食について
2005/09/14	1号機	[N22-F501A/B/C/D/E/F]弁棒腐食について
2005/09/14	2号機	パー回転式スクリーン(C)洗浄水配管元弁、弁体腐食について
2005/09/14	5号機	500KV送電線2 同期検定の指示値精度外について
2005/09/14	5号機	500KV送電盤2 無効電力計の指示値精度外について
2005/09/14	その他	大湊側雑固体焼却設備 雑固体供給設備自動モード運転中の停止操作後、手動モード切替時の機器誤動作について
2005/09/15	2号機	タービン本体LPB内部車室上半防熱板浸食について
2005/09/15	2号機	主要弁スプリングハウジング、蒸気加減弁ローラーガイド摩耗について
2005/09/16	1号機	給水制御弁N21-F186AF059Bシールリング損傷について
2005/09/17	2号機	排ガス冷却機(B)無負荷運転時の冷媒入口温度上昇事象について
2005/09/17	その他	1.2号機S/Bシャワーームにおける装備品忘れについて
2005/09/20	1号機	MGセット(A)入力側軸受メタル剥離について
2005/09/20	1号機	R43系 機関付清水ポンプ吐出圧力 R43-PS001A-1チャタリングについて
2005/09/20	1号機	復水スピルオーバー調節弁(N21-F050) プラグ、シートリング シート面損傷について
2005/09/20	2号機	PLR MGセット(A)発電機、電動機の楔緩み発生について
2005/09/21	2号機	主排気基礎ボルトナット・ワッシャー劣化について
2005/09/21	2号機	主排気ダクト雨仕舞における雨仕舞側面の発錆、コーキングの劣化について
2005/09/22	2号機	N11-LS011B不良について
2005/09/22	2号機	N11-LS011A スイッチ機構部不良について
2005/09/22	その他	補助ボイラー2A主蒸気管ベント弁 弁体・弁座エロージョンについて
2005/09/23	2号機	D/G(A)No11、15シリンダー燃料高压管シート面ロー付け部一部欠損について
2005/09/23	2号機	SRM-A 指示値ダウンスケールについて
2005/09/23	2号機	タービン本体LPC内部車室TB側溶接部浸透指示模様について
2005/09/26	1号機	MUWCポンプ(C)インペラー浸透指示模様について
2005/09/26	1号機	復水器水室水抜ポンプ水位調節弁(N71-F014) シートリング シート面損傷について
2005/09/26	2号機	タービン本体LPC内部車室GEN側溶接部浸透指示模様について

発見日	号機	件名
2005/09/26	2号機	D11 - RE002A プリアンプの入力信号コネクタについて
2005/09/26	2号機	D11 - RE002B プリアンプの入力信号コネクタについて
2005/09/26	2号機	B21 - TR653 シンクロモーター不良について
2005/09/26	2号機	P41 - P1001A 検出元弁リークについて
2005/09/26	2号機	SJAE(B)第一段作動蒸気入口弁【N39 - F014B】弁体落込みについて
2005/09/26	2号機	SJAE(B)第二段作動蒸気入口弁【N39 - F015B】弁体・弁座エロージョンについて
2005/09/26	2号機	タービン本体LPC内部車室上半スプレー配管サポート溶接部の形状不良について
2005/09/26	2号機	タービン本体LPC内部車室上半水平フランジ面溶接部浸食について
2005/09/27	1号機	MGセット(A)出力側メタル剥離について
2005/09/27	1号機	荒浜側ボイラー建屋NSDサンピット塗装剥離について
2005/09/27	1号機	G31 - MO - F026用ギアドリミットスイッチ不適合について
2005/09/27	1号機	LP - 1R32常用照明分電盤の扉開閉金具の不適合について
2005/09/27	2号機	バー回転・トラベリングスクリーン(E)電動機ジャーナル部他判定基準逸脱及びファンカバー発錆について
2005/09/27	2号機	スクリーン装置C号機フレキコネクタ破損について
2005/09/27	2号機	CWP(A)用電動機の楔緩み発生について
2005/09/27	2号機	MSV4弁弁体廻り止めピン摩耗について
2005/09/27	2号機	タービン本体LPCノズルダイヤフラム上半出口端部浸透指示模様について
2005/09/27	2号機	R43 - TE364A - 9端子台内ケーブル被覆磨耗について
2005/09/27	2号機	R43 - TE364A - 25端子台内ケーブル被覆磨耗について
2005/09/27	2号機	B31 - TRS615 シンクロモーター不良について
2005/09/27	2号機	タービン本体LPCダイヤフラム仕切板に欠損・曲がりについて
2005/09/28	1号機	N26系1Aジャンクションボックスのエアリークについて
2005/09/28	1号機	P61 - F044 弁体シート部割れについて
2005/09/28	1号機	PLR - MGセット(B)発電機および励磁機ロータダンパー緩みについて
2005/09/28	2号機	CWP(A)用電動機負荷側キーはめ合い部緩みについて
2005/09/28	2号機	CONWシール水ポンプ出口シール水側移送弁動作不良について
2005/09/28	2号機	タービン本体LPB内部車室上半TB側浸透指示模様について

発見日	号機	件名
2005/09/28	2号機	IA除湿装置(A)CSの不具合について
2005/09/28	2号機	スクリーンケーブルピット内浸水について
2005/09/28	3号機	トラベリングスクリーン(C)本体フレームチェーンガイド摩耗について
2005/09/28	5号機	W32 - F103B弁体・弁棒腐食について
2005/09/28	5号機	W32 - F131B弁棒腐食について
2005/09/29	1号機	LCW収集ポンプ(A)インペラマウスリング部指示模様について
2005/09/29	1号機	P61 - F001A、F001B 2次側弁座シート面割れについて
2005/09/29	1号機	PCVL/T設備用ケーブル[XW009Z03]アースライン導通不良について
2005/09/29	1号機	D/W空調設備他定検工事 HVH 3A ファンボス内面の肌荒れについて
2005/09/29	2号機	K13 - F461B(HCW)濃縮装置加熱器B上部胴側ベント絞り弁 弁体シート面欠陥について
2005/09/29	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)吐出逆止弁 弁体「開」固着について
2005/09/29	2号機	復水器(C)タービンバイパス管PT指示模様について
2005/09/29	2号機	P61 - F004 弁体 1次側シート面割れについて
2005/09/29	2号機	M/B校正モニタ室空調設備の振動上昇の不具合について
2005/09/29	2号機	タービン本体LPB内部車室上半GEN側浸透指示模様について
2005/09/29	2号機	タービン本体LPB内部車室上半水平フランジ溶接部浸食について
2005/09/29	2号機	湿分分離器(B)点付け溶接部割れ・ブローホールについて
2005/09/29	2号機	E22 - FR607 動作不良について
2005/09/29	3号機	P61 - F003 弁座2次側シート面割れについて
2005/09/29	3号機	P61 - F004 弁体、弁座1次側シート面割れについて
2005/09/29	4号機	原子炉水サンプリングラック内弁グランド部にじみについて
2005/09/29	5号機	トリチウムサンプルラックアイソレータ(D11 - I/O - 074)電源スイッチの不具合について
2005/09/29	7号機	スクラムソレノイドヒューズ盤(F)扉レバーの不具合について
2005/09/30	1号機	HCU116弁シ - トリ - クについて
2005/09/30	1号機	メカスナ点検に於けるクランプ部緩みについて
2005/09/30	1号機	P91 - P459 - RB04B - S3ミニチュアバルブグランド部リークについて
2005/09/30	1号機	P91 - P459 - RB04B - W3ミニチュアバルブグランド部リークについて

発見日	号機	件名
2005/09/30	1号機	排ガス循環水ポンプ(B)シャフト/カップリングはめ合いの間隙について
2005/09/30	1号機	D/G(予備品)排気弁弁座溶接部の浸透指示模様について
2005/09/30	2号機	メカニカルスナッパー(ES-3-S02/ES-1-S05Z1)作動不良について
2005/09/30	2号機	タービン本体LPB内部車室上半防熱板留め金具浸食について
2005/09/30	2号機	タービン本体LPC内部車室上半防熱板留め金具浸食について
2005/09/30	2号機	RWエリア床漏えい警報発生について(An/A HCW濃縮装置加熱器B室)
2005/09/30	2号機	HCU103弁 弁体PT指示模様について(L/N:34-03)
2005/09/30	2号機	S/C内面点検によるゴミの発見について
2005/09/30	2号機	PCVS/C内面点検におけるECCSストレナメッシュの素線切れおよびへこみについて
2005/09/30	2号機	C12-F029A 弁体PT指示模様について
2005/09/30	2号機	CC系ボール回収器腐食について
2005/09/30	2号機	タービン本体LPCダイヤフラム下半仕切板欠損及び曲がりについて
2005/09/30	2号機	主蒸気止め弁#4ヨーク締付ボルト固着について
2005/09/30	5号機	CR50-35,02-19動作不良について
2005/09/30	5号機	消火ポンプ吐出圧力(主管圧力低)PS設定不良について
2005/09/30	その他	保全部倉庫天井クレーン ケーブル滑車ガイドサポートの割れについて
2005/09/30	その他	大湊側雑固体焼却設備 雑固体供給設備操作画面切替えに起因する自動運転停止について
2005/10/01	1号機	CRD(S/N1103)L/Tにおけるインポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/10/01	5号機	固定子冷却水系バルブ銘板なしについて(4件)
2005/10/01	5号機	軽油タンク(B)エリア排油元弁ハンドルの不具合について
2005/10/01	6号機	床ドレンファンネル名称および操作注意札のはがれについて
2005/10/01	その他	H/B4Bブロー水出口弁リミットスイッチ配管フレキの破損について
2005/10/02	1号機	チャンネルファスナー調査作業時のドロップライト破損について
2005/10/02	3号機	「タービン主蒸気止弁室」ITV画質不良について
2005/10/02	4号機	R/B排風機室空調機ドレンライン詰まりについて
2005/10/03	1号機	R/Wポンプ#C号機 線状跡について
2005/10/03	1号機	SGTS(A)湿分除去装置差圧指示計スティックについて

発見日	号機	件名
2005/10/03	1号機	軽油タンク(A)補給ライン入口弁グランド部緩みについて
2005/10/03	2号機	N27 - F013B / F014B ハメ輪(ルーボン)割れについて
2005/10/03	2号機	第6 給水加熱器(B)浸透指示模様について
2005/10/03	2号機	復水器細管清掃不可管について
2005/10/03	2号機	CIV1、2弁テーパボルト、ネック部の打痕について
2005/10/03	2号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査における原子炉水位計(広帯域)検査時の検査成績書の判定値の誤記について
2005/10/03	2号機	PIP絶縁抵抗値判定基準逸脱について
2005/10/03	2号機	CC系ポンプ腐食について
2005/10/03	2号機	タービン本体LPBダイヤフラム上半仕切板欠損及び貫通穴について
2005/10/03	2号機	タービン本体LPBダイヤフラム13段上半ストリップホルダ位置決めピン先端浸食について
2005/10/03	3号機	「P61 - F704」シートパスについて
2005/10/03	3号機	「P61 - F404」シートパスについて
2005/10/03	5号機	ハウジング本体の手摺および手摺取付けラグ腐食について
2005/10/03	5号機	バー及びトラベリングスクリーン(A)頭軸給脂ホース劣化について
2005/10/03	5号機	主変圧器避圧弁部からの油にじみについて
2005/10/03	6号機	CC系(C)貝詰まりについて
2005/10/03	7号機	下部中操ラインプリンタの不具合について
2005/10/03	その他	貝処理分級装置ピンホールについて
2005/10/03	その他	化学管理システムによる「放射性液体廃棄物管理月報」の運転管理部長確認フローの欠落について
2005/10/04	1号機	CRD(S/N1200、1090)L/Tにおけるリーク量不適合について
2005/10/04	2号機	定期事業者検査(LPCS主要弁分解検査)成績書誤記について
2005/10/04	2号機	11 - 57 - 3B - R検査成績書「訂正できない記録」の誤記について
2005/10/04	2号機	DCS用コンソールプリンタにて印字ずれ発生について
2005/10/04	2号機	過渡現象記録装置用 コンソールプリンタにて印字ずれ発生について
2005/10/04	2号機	湿分分離器(B)線状指示模様について
2005/10/04	2号機	貝処理建屋火災報知器 誤動作について
2005/10/04	2号機	タービン本体LPC内部車室下半TB側溶接部浸透指示模様について

発見日	号機	件名
2005/10/04	2号機	N26 - F004A二次側フランジに打痕傷について
2005/10/04	2号機	復水脱塩塔(B)のUボルトネジ山かじりについて
2005/10/04	2号機	G41 - FR611(R)サーボ機構不良について
2005/10/04	3号機	APRM ch(C)(F)不具合について
2005/10/04	4号機	R/B 3F純水・復水補給水系弁シートリークについて
2005/10/04	5号機	北側CF - CV洞道送風機B 過負荷トリップについて
2005/10/04	5号機	T/B MS管保温材結露水床面滴下について
2005/10/05	1号機	第14回定期事業者検査 非常用ディーゼル発電機分解検査における現像面不良について
2005/10/05	1号機	CRD(S/N1063、1189)L/Tに於けるリーク量不適合について
2005/10/05	1号機	MSモニタケーブル符番の相違について
2005/10/05	1号機	スキマサージタンク補給水積算流量計動作不良について
2005/10/05	1号機	碓洗変防装置 消火停止PBの不具合について
2005/10/05	1号機	第二抽気ドレントラップ[N36 - D003]フロート変形について
2005/10/05	1号機	空気抽出器起動停止用第2段蒸気入口弁[N81 - F016]スペースヒータ、ハンダ部断線について
2005/10/05	1号機	G31 - AO - F056D、F058D電磁弁エアエキゾースト部エアリークについて
2005/10/05	2号機	タービン本体LPC内部車室下半GEN側溶接部浸透指示模様について
2005/10/05	2号機	復水器真空度低設定値変更工事(ホ)項使用前検査時の事業者検査成績書の誤記について
2005/10/05	4号機	再循環流量制御装置軽故障について
2005/10/05	4号機	CF逆洗移送ポンプBメカリークについて
2005/10/05	5号機	制御棒駆動部温度記録計乱点について
2005/10/06	1号機	放水路内部のコンクリートひび割れについて
2005/10/06	1号機	RHR主要弁検査のPT作業におけるふき取り不良について
2005/10/06	1号機	CRD(S/N1194)L/Tに於けるアウトポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/10/06	1号機	エリア放射線モニタ用光ケーブルの汚染について
2005/10/06	1号機	G31 - AO - F086B電磁弁エアエキゾースト部エアリークについて
2005/10/06	1号機	P51 - F009A 弁固着について
2005/10/06	1号機	HCUスクラム弁リミットスイッチ動作不良について(L/N:14 - 19)

発見日	号機	件名
2005/10/06	2号機	タービン本体LPB内部車室下半TB側溶接部浸透指示模様について
2005/10/06	2号機	タービン開放検査(その1)における定期事業者検査要領書の誤記について
2005/10/06	2号機	放水路内部のコンクリートひび割れおよび目地部吸出しについて
2005/10/06	2号機	RCW(A)系水張り時P21-F008A配管フランジ部より水漏れについて
2005/10/06	2号機	D/G(A)空気圧縮機A-2第3段安全弁吹出しについて
2005/10/06	2号機	C12-F043A 弁体シート面PT欠陥指示模様について
2005/10/06	2号機	C12-F031B 弁棒バックシート部PT指示模様について
2005/10/06	2号機	TCW Hx(B)およびTCW Hxtスフィーター(B)防食亜鉛板消耗について
2005/10/06	2号機	プロセス計算機 CRT#9にて画面表示の文字化けについて
2005/10/06	2号機	PCVS/C内面点検によるゴミ(追加)の発見について
2005/10/06	2号機	MSIV(B21-F003A,B,D)ガスバルブAssy部漏えい事象について
2005/10/06	2号機	T/D RFP バイパス弁【N21-F077】 グリースにじみについて
2005/10/06	2号機	第1給水加熱器(B)給水出口弁【N21-F029B】 グリースにじみについて
2005/10/06	2号機	第1給水加熱器(A)給水出口弁【N21-F029A】 グリースにじみについて
2005/10/06	2号機	第6給水加熱器(C)ラギングエンドプレート割れについて
2005/10/06	5号機	リテイニングスプリングの接触について
2005/10/06	5号機	N22-LT-016B計装ドレン弁の不具合について
2005/10/06	5号機	IV 2 作動不良について
2005/10/06	5号機	TBV#1弁グランド部漏えい確認について
2005/10/06	6号機	S/B加湿器(A)シリンダ寿命発生について
2005/10/06	6号機	「FD42故障P704」軽故障警報発生について
2005/10/06	その他	雑個体廃棄物焼却設備パイロット蓄電池点検結果の不合格について
2005/10/06	その他	貝処理 シーケンスコントローラー(2)故障について
2005/10/07	1号機	P41-F004A弁体ライニング部剥離について
2005/10/07	1号機	HCW濃縮装置蒸発缶(B)密度計表示画面不良について
2005/10/07	1号機	CRD(S/N1051、1068、1129)L/Tに於けるアウトポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/10/07	2号機	タービン本体LPB内部車室下半GEN側溶接部浸透指示模様について

発見日	号機	件名
2005/10/07	2号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査におけるFCS流量計検査時の検査成績書記載の判定値の一部誤記について
2005/10/07	2号機	RHR(A)系テストプルチェック弁銅管継手部より漏えいについて
2005/10/07	2号機	CIV、1弁ISV弁体シート面に浸透指示模様について
2005/10/07	2号機	主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査のうち漏えい検査時における再計測について
2005/10/07	2号機	MSIV予備弁体(B21-F003B)スタンション廻り止め溶接部損傷について
2005/10/07	3号機	SJAE(B)第1段空気入口弁[N21-F121B]の不具合について
2005/10/07	4号機	CC系(A)ボール捕集器格子差圧上昇について
2005/10/07	6号機	アラームプリンタ打ち出し不良について
2005/10/07	7号機	電磁弁絶縁抵抗測定値判定基準逸脱について
2005/10/08	1号機	ろ過脱塩器A流量計低圧元弁(G41-F709C)シートパスについて
2005/10/08	2号機	エリア放射線モニタ軽故障警報発生について
2005/10/08	2号機	RW系制御電源喪失警報発生について
2005/10/08	2号機	D11-RAM024プリアンプの入力信号コネクタについて
2005/10/08	3号機	復水脱塩塔樹脂ストレーナ(H)差圧計[N27-DPT006H]の不具合について
2005/10/08	4号機	IPB区域空調機ドレンライン詰まりについて
2005/10/08	5号機	プロセス計算機 OD15機能における誤表示について
2005/10/09	1号機	1/2号機排気筒高光度航空障害灯(上段NO.4)不点について
2005/10/09	3号機	TCW Hx(C)のよごれについて
2005/10/09	6号機	CC系(B)貝等による詰まりについて
2005/10/09	6号機	CC系(A)貝分離器(A-2)配管付根部漏えいについて
2005/10/10	1号機	第1給水加熱器(B)(C)給水入口弁[N21-F029B/C]モーターベアリング異音について
2005/10/10	2号機	タービン本体LPBダイヤフラムTB側15段下半仕切板欠損について
2005/10/10	5号機	OG再結合器入口H2分析計サンプル圧力高について
2005/10/10	5号機	湿分分離区域空調機(B)ドラムトラップ詰まりについて
2005/10/10	5号機	LPRM56-33A下限頻発について
2005/10/10	6号機	CC系(A)貝等による詰まりについて
2005/10/11	1号機	R/B MB4FLA/H室 照明器具破損について

発見日	号機	件名
2005/10/11	1号機	シャワードレン系収集ポンプ出口流量計指示不良について
2005/10/11	1号機	CF保持ポンプC 吐出圧力計元弁 弁体ピンホールについて
2005/10/11	1号機	VGLフランジのガスケット当り面不良について
2005/10/11	1号機	燃料移送ポンプ(A)廻りY型ストレーナーボルト腐食について
2005/10/11	2号機	第一給水加熱器Aドレン水位調節弁(加熱器側)NWL(N22-F001A)他のエヤセット用豆ゲージ指示不良について
2005/10/11	2号機	第二給水加熱器Aドレンタンク水位(3HTRA)NWL(N22-F002C)のポジショナーパイロット不良について
2005/10/11	2号機	定期事業者検査(主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査)成績書誤記について
2005/10/11	2号機	SSDS計算機PIO-2筐体天井ファン停止について
2005/10/11	2号機	RSW ポンプ T/R時P41-F013A動作について
2005/10/11	2号機	第11回 第1種機器供用期間中検査時における自動超音波探傷装置の動作不良について
2005/10/11	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)下部シャフト侵食について
2005/10/11	2号機	スクリーン装置頭軸軸受グリス注入ホース腐食について
2005/10/11	2号機	D11-RAM043A プリアンプの入力信号コネクターについて
2005/10/11	3号機	RW中操ベージング拡声の不具合について
2005/10/11	3号機	タイマー付きダストサンプラーの不具合に伴う流量不足について
2005/10/11	5号機	H/B4Bレベル計元弁(F711B)缶体側フランジ部蒸気リーク発生について
2005/10/11	6号機	循環水ポンプFG007(A/C)内フラッパー固着について
2005/10/11	その他	6/7号機共用RW設備SS系液位記録計K21-LR101打点不良について
2005/10/11	その他	水処理制御室 空調設備不具合について
2005/10/12	1号機	CUWクラッド受タンク(B)出口ライン洗浄水止め弁シートパスについて
2005/10/12	1号機	MCC 1C-1-1(7B)の不具合について
2005/10/12	1号機	点検結果報告通知書内注記の誤記について
2005/10/12	1号機	RHR系弁シートパスについて
2005/10/12	1号機	C12-F100入口側継手部からの漏えいについて
2005/10/12	2号機	第11回 第1種機器供用期間中検査及び第3種機器供用期間中検査記録における誤記について
2005/10/12	2号機	ボール捕集器(A)下流側整流格子ゴムライニング剥離について
2005/10/12	2号機	タービン本体LPBロータ第10段GEN側41群シュラウド入口先端部に浸透指示模様について

発見日	号機	件名
2005/10/12	2号機	タイマーリレー(N72-T321B)動作不良について
2005/10/12	2号機	タイマーリレー(N72-T321C)動作不良について
2005/10/12	2号機	第11回 第1種機器供用期間中検査記録における誤記について
2005/10/12	3号機	T/B B1F復水器室 ファンネルカバー ひび割れについて
2005/10/12	5号機	第一給水加熱器出口ヘッダ溶存酸素計の不具合について
2005/10/12	6号機	格納容器露点計サンプルポンプ(A)異音について
2005/10/12	6号機	S/B加湿器(B)シリンダ寿命発生について
2005/10/12	6号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)#7故障について
2005/10/12	6号機	6C洗浄ポンプグリス注入管の不具合について
2005/10/12	その他	水処理 硫酸貯槽受入弁入口配管フランジ腐食について
2005/10/13	1号機	C/A中操機械室給気ケーシング腐食について
2005/10/13	1号機	ボール回収器(B)入口弁【N72-F012B】ステム腐食について
2005/10/13	1号機	ボール回収器(B)出口弁【N72-F013B】ステム・ボール腐食について
2005/10/13	2号機	主発電機保護継電器表示器破損について
2005/10/13	2号機	スクリーン洗浄水FRP配管フランジ腐食について
2005/10/13	2号機	第2給水加熱器ドレン冷却器(B)円形指示模様について
2005/10/13	2号機	11-41-2B/3B-Mプロセスモニタ機能検査要領書 成績書の誤記について
2005/10/13	2号機	復水浄化ポンプC吐出弁【N21-F003C】ストッパーネジの焼付きについて
2005/10/13	2号機	復水ポンプ(A)吐出弁【N21-F018A】モーターベアリング劣化について
2005/10/13	3号機	中操運転員控室入口扉の故障について
2005/10/13	4号機	LCW収集ポンプAメカニカルシール部よりリークについて
2005/10/13	6号機	トラベリングスクリーン(E)フレームガイドレール部磨耗について
2005/10/13	6号機	バー回転式スクリーン(E)バスケット用防蝕板外れについて
2005/10/13	RW設備	HCW濃縮装置B密度計第二出口弁(K13-F266B)ハブ(弁棒)不具合について
2005/10/14	1号機	エリア放射線モニタ仮設時の誤接続について
2005/10/14	2号機	給水弁関係アクセサリラック内エアリークについて
2005/10/14	2号機	ボール捕集器スクリーンディスタンス損傷および磨耗について

発見日	号機	件名
2005/10/14	2号機	CWPエアークラウド配管内面塗装剥離および腐食について
2005/10/14	2号機	ポンプ(C)吐出弁【N21-F018C】モーターベアリング劣化について
2005/10/14	3号機	AO・OG自動化パネル「SJAエ暖機」PBの不具合について
2005/10/14	5号機	密封油差圧計の不具合について
2005/10/14	6号機	復水器連続洗浄設備B系大型貝分離器内ゴムライニング剥離について
2005/10/14	7号機	トラベリングスクリーン(C)フレームガイドレール部磨耗について
2005/10/14	7号機	SA空気圧縮機(A)2段吐出圧力計指示スティックについて
2005/10/14	7号機	スクリーン装置電動機電源用ケーブル末端処理について
2005/10/15	1号機	補機スクリーン(B)洗浄水ラインPISの不具合について
2005/10/15	3号機	RSWストレーナ(A系)洗浄工程動作不良について
2005/10/15	3号機	高圧タービンリークについて
2005/10/15	5号機	HSCRレシ - パタンクLSおよび水位計の不具合について
2005/10/16	1号機	G31-F1036プロセス配管取り合いフランジ部からのにじみについて
2005/10/16	3号機	T/D RFP(A)ミニフロー弁開度不良について
2005/10/16	5号機	大湊側補助ボイラー建屋 天井からの雨漏りについて
2005/10/16	6号機	D/G(B)ケーブル留め具の不具合について
2005/10/16	その他	6/7号機共用RW設備LCW脱塩塔(B)出口導電率計指示不良について
2005/10/17	1号機	R1W熱交換器 #C伝熱管減肉について
2005/10/17	1号機	起動停止用第1段SJA空気入口弁【N21-F087】弁作動不良について
2005/10/17	2号機	BOPタイパ打ち出しと決定図書との相違(項目名称等)について
2005/10/17	2号機	N21-DPS045A接点動作不良について
2005/10/17	2号機	MCC電源端子ピスのネジ山磨耗について
2005/10/17	4号機	試料採取系(原子炉水)三方AO切替弁の流路不整合について
2005/10/17	5号機	大湊側補助ボイラー4Bサンプリングラック恒温装置ユニサンプル内エア混入について
2005/10/17	6号機	AVRマスターおよびPSSマスター自動切替発生について
2005/10/17	7号機	所内蒸気系タービン建屋入口安全弁グランド部リークについて
2005/10/18	2号機	復水器真空ポンプ用封水ポンプインペラ廻り止め用止めネジ取外不可について

発見日	号機	件名
2005/10/18	2号機	「CF / CD制御装置 系故障」発生について
2005/10/18	2号機	N21 - A0 - F140B - 1付属品減圧弁PI破損について
2005/10/18	2号機	パー回転式・トラベリングスクリーン(A)電動機シャフト部他判定基準逸脱について
2005/10/18	2号機	パー回転式・トラベリングスクリーン排水案内板固定ボルト・ナット腐食について
2005/10/18	2号機	油フィルターポンプ吸込みY型ストレーナ変形について
2005/10/18	3号機	APR計算機除外事象について
2005/10/18	3号機	3Aヒータ高LCV前ドレン弁[N22 - F511A]シートパスについて
2005/10/18	3号機	湿分分離器B高LCV前ドレン弁[N22 - F522B]シートパスについて
2005/10/18	3号機	T / B天井クレーンNo.2走行用電動機、基準値逸脱について
2005/10/18	4号機	HCW濃縮装置加熱器入口減圧弁(PCW - F124)動作不良について
2005/10/18	5号機	スクリーン装置B号機FRPパー破損について
2005/10/18	5号機	循環水電気防食装置不具合について
2005/10/18	5号機	大湊側H / Bサンプポンプ移送配管からの廃液リークについて
2005/10/18	6号機	燃料交換機 燃料把握機固定用電磁弁のエア漏えいについて
2005/10/18	6号機	RW / B NSDサンプ(A)吐出逆止弁不具合について
2005/10/18	7号機	R / A・T / A送風機(A)電動機軸受け不具合について
2005/10/19	1号機	燃料集合体外観検査期間中(準備段階)の水中テレビカメラ装置の不調について
2005/10/19	1号機	H / B中和装置硫酸注入配管より希硫酸極微量リークについて
2005/10/19	1号機	発電機固定子冷却系クーラ(A)冷却水入口弁【P22 - F036A】フタネジハメ輪の外れについて
2005/10/19	2号機	B21 - F502弁棒摺動傷について
2005/10/19	2号機	起動用グランド蒸気圧力調節弁(N33 - F006)他のエヤセット用豆ゲージ指示不良について
2005/10/19	2号機	B12 - F004A弁体指示模様について
2005/10/19	2号機	密封油真空ポンプ(B)用減速機モーター接地端子不良について
2005/10/19	2号機	C51系 TIP駆動装置(C074A)内、電磁クラッチのトルク基準値逸脱について
2005/10/19	3号機	キャスクピット内ゴミ発見について
2005/10/19	4号機	CC系ボール循環ポンプシール水圧力調節弁不具合について
2005/10/19	5号機	所内変圧器5A - 1、5A - 2電力量B0Pログ打ち出し値不良について

発見日	号機	件名
2005/10/19	5号機	本体フレームチェーンガイド摩耗について
2005/10/20	1号機	CF N26 - F011C リミットスイッチフレキコネクタ折損について
2005/10/20	1号機	R/A フラッシュタンクHSCRポンプ用LSの不具合について
2005/10/20	1号機	ろ過脱塩器A流量計高圧元弁(G41 - F709A)シートパスについて
2005/10/20	2号機	フレキシブルチューブ脱落について
2005/10/20	2号機	D/G(B)排気弁シート溶接部の浸透指示模様について
2005/10/20	2号機	D/G(B)No.13 シリンダー燃料高圧管シート面ロー付け部一部欠損について
2005/10/20	2号機	蒸気タービン設備検査(その4)における検査成績書の最小読取値の誤記について
2005/10/20	2号機	蒸気タービン設備検査(その4)における検査要領書記載の検査用計器精度の一部誤記について
2005/10/20	2号機	第一給水加熱器(B)給水出口弁【N21 - F029B】ボンネット・ナット座面摩耗について
2005/10/20	3号機	高光度航空障害灯の不具合について
2005/10/20	4号機	RCIC室HCWファンネル内油流入による不具合について
2005/10/20	4号機	バー回転式スクリーン(B)スピンドルキャップ劣化について
2005/10/20	5号機	SGTS系排ガス放射線モニタサンプルポンプA過負荷トリップについて
2005/10/21	1号機	安全保護系設定値確認検査・実施記録(手順)への記録者氏名の記載不備について
2005/10/21	1号機	CFアニオン樹脂フィ-ダPT指示について
2005/10/21	1号機	500KV 1号母線 黒相(R相)AMP - PD不具合について
2005/10/21	1号機	SGTS放射線モニタサンプルポンプA異音について
2005/10/21	2号機	N22 - LT009A計器元弁(H)グランドリークについて
2005/10/21	2号機	N22 - LT043A計器元弁(H)グランドリークについて
2005/10/21	2号機	N22 - LS007B計器元弁(H)グランドリークについて
2005/10/21	4号機	サブプレッションプール水温度記録計指示部破損について
2005/10/21	5号機	FEI供給装置 電解槽電圧上昇について
2005/10/21	5号機	パウザーオイルフラッシング用フィルタ差圧指示計不具合について
2005/10/21	6号機	スクリーン装置弁ハンドル部銘板及びびらさがり銘板の不具合について
2005/10/21	7号機	スクリーン装置 バー回転式スクリーン電動機(C) について
2005/10/21	7号機	スクリーン装置 トラベリングスクリーン電動機(C) について

発見日	号機	件名
2005/10/21	7号機	スクリーン装置弁ハンドル部銘板およびぶらさがり銘板の腐食および脱落について
2005/10/22	1号機	LSTr1SB温度計(ダイヤル温度計)警報装置用接点の不具合について
2005/10/22	2号機	K2D/G(B)排気弁シート歪みについて
2005/10/22	2号機	K2HPCS D/G排気管保温材損傷について
2005/10/22	3号機	高速プロセス入力制御装置03故障について
2005/10/23	1号機	窒素ガス供給装置補給用加温器ヒーター温度(T31-TIS102)の不適合について
2005/10/23	3号機	HSCR系フラシュタンク水位高警報発生について
2005/10/23	5号機	An/ALCWサンプ(B)液位低等誤警報発生について
2005/10/23	6号機	上部ドライウェルフランジ部雰囲気温度計の不具合について
2005/10/23	7号機	酸素ガスポンベ出口弁S[F001S]グランドリークについて
2005/10/24	1号機	CWP カップリングカバーササエ、エポキシコーティング剥離について
2005/10/24	1号機	排気筒放射線モニタヒータ制御盤ランプテストPBの不具合について
2005/10/24	1号機	SLC系封水弁グランド部の不具合について
2005/10/24	2号機	RHRポンプ(A)モータ上部X軸振動計ハンチングの不具合について
2005/10/24	2号機	第11回 第1種機器供用期間中検査記録における誤記について
2005/10/24	2号機	RSWポンプ(B)(D)インペラ他の腐食、磨耗について
2005/10/24	2号機	ドラム缶底部へこみについて
2005/10/24	2号機	N27-CE047Vパッキン押えナットかじりについて
2005/10/24	2号機	樹脂投入装置ロードセル用防塵カバー劣化破損について
2005/10/24	2号機	スタックモニタ(A)光伝送装置の電源OFF事象について
2005/10/24	2号機	排ガス循環水ポンプ(A)C/P取付キ - 磨耗について
2005/10/24	3号機	T/B B1F連絡通路(3号機側)のジョイント床面からの漏水について
2005/10/24	3号機	APRM(D)メータ選択切替スイッチ不良について
2005/10/24	5号機	CRDポンプ(B)オイルフィルター取付け部油にじみについて
2005/10/24	5号機	R/B大物搬入口B扉動作不良について
2005/10/24	6号機	RHR室各HVH 冷却ユニット吸込側フィン詰まりについて
2005/10/24	6号機	IPB/Z(B)HVH 冷却ユニット吸込側フィン詰まりについて

発見日	号機	件名
2005/10/24	7号機	電磁弁絶縁抵抗測定値判定基準逸脱について
2005/10/25	1号機	CWP(C) シャフトスリーブにおける廻り止めネジ腐食について
2005/10/25	2号機	M/D RFP (A)油タンクガス抽出機用電動機ブラケットハウジング内摩耗について
2005/10/25	2号機	D/G(H)排気弁シート溶接部の浸透指示模様について
2005/10/25	2号機	主変圧器IPB端子箱点検扉ヒンジ部破損について
2005/10/25	3号機	APRM Ch(D)不具合について
2005/10/25	4号機	原子炉水導電率誤入力について
2005/10/25	5号機	H/B4A清缶剤ライン缶体側フランジ部より蒸気及び凝縮水リークについて
2005/10/25	6号機	R/B天井クレーン分電盤MCCB動作不良について
2005/10/25	7号機	CW放水側サイフォンブレイク弁テスト弁B、Cの不具合について
2005/10/26	1号機	D/G(A)動弁注油タンクレベル端子台の不具合について
2005/10/26	1号機	P61-F1156弁棒曲がりについて
2005/10/26	2号機	監視機能健全性確認検査(その7)設定値の誤りについて
2005/10/26	3号機	CAMS(B)酸素濃度指示計の不具合について
2005/10/26	7号機	RFC軽故障警報発生について
2005/10/27	2号機	SAバックアップ弁入口弁シートパスについて
2005/10/27	4号機	RCW 熱交(E)海水側差圧計指示スティックについて
2005/10/27	4号機	Hx/B海水ポンプ分解用天井クレーントリップについて
2005/10/27	6号機	H17.4月～8月分の燃料保証記録(A-1フォーム)の熱出力積算値総計、電力積算値総計の誤記について
2005/10/28	4号機	W32-F103C弁体ナイロンコーティング割れについて
2005/10/28	4号機	トラベリングスクリーン(C)チェーンガイド摩耗について
2005/10/28	4号機	トリチウムサンプルラック流量異常警報頻発について
2005/10/28	5号機	SD収集タンク(B)カナル放出時、「RW排水放射線モニタサンプル流量低」による工程異常について
2005/10/29	7号機	MSH Uシールドレン弁A、Jシートパスについて
2005/10/30	1号機	DWポンプ(A)グラウンド水飛散について

5. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	1
B	18
C	49
D	416
対象外	5
総計	489