

不適合管理状況(6月審査分)

1. Aグレード 3件

発見日	号機	件名
2006/05/31	2号機	原子炉建屋内でのけが人の発生について
		<p>(概要) 原子炉建屋3階オペレーティングフロアにおいて、足場パイプ1本(長さ:約1.5m、直径:約5cm)を搬送機で気水分離器等貯蔵プール底部(水が抜いてある状態)へ降ろす作業を行っていたところ、搬送機から足場パイプが落下し、プール底部にいた協力企業の作業員の頭部に接触して負傷したことから、業務車にて病院へ搬送した。 診察の結果、頭皮裂創と診断されており、作業員の身体に放射性物質による汚染なし。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2006/06/01 [プレスリリース [区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18060101.pdf)</p>
2006/06/21	3号機	原子炉再循環系配管の点検結果について
		<p>(概要) 第9回定期検査において、過去の超音波探傷検査において信号を確認して裏波部と評価していた原子炉再循環系配管の2継手について、計画的に超音波探傷検査を行った。 検査の結果、1継手の1箇所長さに長さ約12mm、深さ約3.5mmのひびが確認された。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2006/06/21 [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18062101.pdf)</p>
2006/06/21	4号機	原子炉再循環系配管の点検結果について
		<p>(概要) 第9回定期検査において、応力腐食割れ対策を実施する予定の原子炉再循環系配管の72継手について、施工前の検査として超音波探傷検査を行った。 検査の結果、1継手の5箇所に最大で長さ約53mm、深さ約5.2mmのひびが確認された。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2006/06/21 [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18062101.pdf)</p>

2. Bグレード 8件

発見日	号機	件名
2006/05/19	その他	廃棄物処理設備他保守点検委託の実施額超過について
2006/06/02	その他	管理区域内でのガムの発見について
2006/06/08	3号機	管理区域内でのガムの発見について
2006/06/14	3号機	タービン建屋B2FLにおけるタバコの発見について
2006/06/14	4号機	定期検査中における非常用ガス処理系の自動起動について
2006/06/14	その他	サービス建屋地下1階でのガムの発見について

発見日	号機	件名
2006/06/16	3号機	原子炉建屋 B3Fにおけるタバコの吸殻の発見について
2006/06/26	1号機	管理区域内HCW収集タンク(C)室での煙草吸い殻の発見について

3. Cグレード 39件

発見日	号機	件名
2006/05/09	その他	会計エントリ票(未払計上・支払依頼)の計上忘れについて
2006/05/24	3号機	手動超音波探傷器(計測器)における校正期限の非表示について
2006/05/25	4号機	第9回定検における安全弁検査(その2)指示文書反映ミスについて
2006/05/26	1号機	低温用冷水ポンプ(A)試運転時のディフレクターの熱変色について
2006/05/26	4号機	P26-F022の開度制限について
2006/05/27	6号機	D/W HCWサンプ放射線モニタの指示上昇について
2006/05/29	その他	定期事業者検査計画書の誤記について
2006/05/29	その他	県・市・村提出資料「運転保守状況(平成17年8月実績)」の一部記入漏れについて
2006/05/31	1号機	総合負荷性能検査における検査官対応について
2006/05/31	3号機	EXTr~HTr(3A)間におけるIPB導体V相のクラックについて
2006/05/31	4号機	調達要求事項に対する提出書類の適合確認について
2006/06/02	2号機	タービン系一般弁定検工事の検収誤りについて
2006/06/02	その他	不適合報告書の承認経路上の承認者登録不備について
2006/06/03	3号機	T22-MO-F002Aの動作不良について
2006/06/04	3号機	PLR(A)(B)吸込み温度チャートの入れ違いについて
2006/06/06	3号機	4AヒータET計測器(テストピース)ラベルの貼り間違えについて
2006/06/07	3号機	主変圧器類焼防止装置の圧力低下について
2006/06/07	3号機	LSTR3SA類焼防止装置の圧力低下について
2006/06/08	3号機	線APDの線量指示値の不良について
2006/06/08	3号機	サテライトオフィスの仮設空調機トリップについて
2006/06/08	4号機	主発電機コイルエンド部打振試験時周波数応答値の判定値逸脱について
2006/06/08	4号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査における検査記録の誤記について

発見日	号機	件名
2006/06/12	1号機	管理区域内の空気中放射性物質濃度測定(DST)の休日分の欠測について
2006/06/13	2号機	手動式二重扉同時開操作試験手順の手順書逸脱について
2006/06/13	3号機	燃料チャンネル着脱機における水中照明具カバー取付蝶番ピン脱落について
2006/06/13	3号機	線APDの線量指示値の不良について
2006/06/14	5号機	H/B4A清缶剤ライン及びサンプリングライン缶体側におけるフランジ部リークについて
2006/06/15	その他	総合負荷性能検査他検査助勢業務委託他2件における検収金額の相違について
2006/06/16	2号機	中操出入口防護扉における自動開不可について
2006/06/16	3号機	CUWF/D(A)保持ポンプ室内機器ファンネルからの漏水の痕跡について
2006/06/16	3号機	G31-LIS043点検時のCUWポンプトリップについて
2006/06/19	3号機	計測器貸出台帳の紛失について
2006/06/20	3号機	密封油真空ポンプ(A)の固着について
2006/06/20	その他	「使用許可を受けた核燃料物質に関する計量管理責任者」の明確化に関して本店主管Gへの連絡遅れについて
2006/06/21	4号機	RHR(A)系電動弁自動開閉試験時のD/G(A)自動起動について
2006/06/21	4号機	MSIVコントロールパネル取付後漏えい確認時におけるエアリークについて
2006/06/24	3号機	SDM準備でのCRDベント時におけるHCUインサービス操作手順の誤りについて
2006/06/26	4号機	Hf-FT型制御棒採用に伴う使用前検査要領書(案)作成時のチェックシート作成忘れについて
2006/06/28	7号機	T/D-RFP(A)ミニマムフローライン異音発生について

4.Dグレード 380件

発見日	号機	件名
2006/05/10	1号機	SRM(C)指示値の変動について
2006/05/15	6号機	排ガス除湿冷却器出口水素濃度検出器におけるゼロ調整ボリュームの限界について
2006/05/16	1号機	電気計測器点検委託時における高抵抗測定器の精度逸脱について
2006/05/17	3号機	EXTr上部におけるIPBフレキシブルブーツ面間寸法の管理値逸脱について
2006/05/18	2号機	借用工具の紛失について
2006/05/19	3号機	CRD自動交換機監視装置のペダスタル監視用カメラの故障について
2006/05/23	4号機	DWC下部送風機(C)スラスト軸受背面ギャップ許容値超えについて

発見日	号機	件名
2006/05/23	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事総ゴムライニング空気作動バタフライ弁工場立会試験時における封水プラグ部からの微少リークについて
2006/05/25	3号機	HCU104弁(54-23)弁体線状指示模様について
2006/05/25	3号機	RICポンプにおけるカップリング側軸受戻り配管のオイルサイト破損について
2006/05/25	3号機	N71-PI607C ゼロ点調整ボリュームの不良について
2006/05/25	3号機	PLR-INVにおけるタイマーの不良について
2006/05/26	3号機	復水器(A)(C)第1水室出口水位(高)(満水用)レベルスイッチ(N71-LS026A/C)計器における元弁の不良について
2006/05/26	3号機	HCU105弁(42-59)弁体線状指示模様について
2006/05/26	3号機	HCU105弁(42-35)弁体線状指示模様について
2006/05/26	3号機	HCU105弁(46-31)弁体線状指示模様について
2006/05/26	3号機	SJAE駆動蒸気管安全弁[N39-F032]におけるストッパープレート及びベローズフランジの変形について
2006/05/26	3号機	復水系復水器上部スプレイ弁バイパス弁[N21-F033]における駆動部モーターの異音について
2006/05/26	3号機	T/DRFP(A)シール水配管サポートの取付不良について
2006/05/26	4号機	E51-F010 弁棒腐食及び摺動傷について
2006/05/26	5号機	W32-F103E 弁体・弁棒腐食について
2006/05/26	5号機	W32-F105E 弁体・弁棒・弁箱腐食について
2006/05/26	その他	2高起動変圧器基礎部の損傷について
2006/05/27	1号機	RHR廃棄物処理系第二止め弁Aの不具合について
2006/05/27	3号機	RFP-T上半パッキンヘッド(T-3)におけるダウエルピンの浸食について
2006/05/28	3号機	小物物品搬出モニタにおける汚染発生について
2006/05/29	1号機	原子炉建屋天井クレーン取替における新運転室付属走行用主幹制御器レバーの破損について
2006/05/29	3号機	復水器#B系冷却細管(0.5t)の閉塞について
2006/05/29	3号機	タ-ピン本体(C)ノズルダイヤフラムにおける下半羽根の変形について
2006/05/29	3号機	RFP-T(A/B)油タンクにおけるタンク上蓋パッキンの損傷について
2006/05/29	3号機	B系取水路壁面および天井面塗膜の劣化について
2006/05/29	3号機	RHR系LPCi注入テストタップ弁の不具合について
2006/05/29	3号機	HPUアキュムレータフランジ部の打ちキズについて
2006/05/29	3号機	タ-ピン本体(C)内部車室下半におけるPT浸透指示について

発見日	号機	件名
2006/05/29	3号機	固定子冷却水フィルタ(A)出口弁[N43-F016A]開度計の損傷について
2006/05/29	3号機	蒸気加減弁油筒タイロッドの嚙りについて
2006/05/29	4号機	CUW保持ポンプにおけるインペラー浸透の指示について
2006/05/29	4号機	TGS起動用グラウンド蒸気減圧弁バイパス弁[N33-F011]他1台におけるギアドリミットスイッチ部のグリース滲みについて
2006/05/30	1号機	タービン性能検査における検査前準備中の警報発生について
2006/05/30	3号機	主蒸気止め弁#1弁におけるカップリングボルトの浸食について
2006/05/30	3号機	非常用予備電源装置検査(その3)R44-PS301H-1設定値確認検査時の検査回路内への水滴混入について
2006/05/30	3号機	循環水ポンプ(A)電動機固定子における楔の緩みについて
2006/05/30	3号機	HPCP(A)ケーシング肉盛り溶接部の浸食について
2006/05/30	3号機	メカニカルスナッパの固着について
2006/05/30	3号機	ITV制御架内電源ランプ(ネオランプ)の不点灯について
2006/05/30	3号機	HCU103弁(58-31)の弁体落ち込みについて
2006/05/30	3号機	RFP-T(A)非常トリップ装置における間隙設計値の基準値逸脱について
2006/05/30	4号機	CIV3,4弁におけるケーシングシート面、テーパピン PT指示模様確認について
2006/05/30	4号機	U51系 No17 第一給水加熱器室におけるITV照明用リレーの不良について
2006/05/30	4号機	U51系 キャスク制御盤カメラレンズの絞り不良について
2006/05/30	4号機	4号機 FDW第1給水加熱器(B)給水出口弁[N21-F309B]におけるジョイントボルトの固着について
2006/05/30	5号機	本体フレーム(E)におけるチェーンガイドの摩耗について
2006/05/30	5号機	スクリーン装置(E)におけるグレーチングの腐食について
2006/05/30	5号機	スクリーン装置(E)ハウジング本体手摺及び歩廊梁取付けラグの腐食について
2006/05/31	1号機	スタック航空障害灯2段目南東No5の閃光停止について
2006/05/31	1号機	排ガス系 水素 / 酸素濃度記録計チャートホルダーの取付不良について
2006/05/31	2号機	IRM(F)記録計の不具合について
2006/05/31	3号機	プロセスモニタ機能検査時における主蒸気管モニタのインターロック不動作について
2006/05/31	3号機	KK-3G 一般電気定検工事の調達番号の誤記について
2006/05/31	3号機	TIPインデクサーコネクタシールにおけるパッキンの亀裂について
2006/05/31	3号機	CWPシール水ストレーナ(F)ドレン弁[N71-F511F]のハンドル固着について

発見日	号機	件名
2006/05/31	4号機	HCUスクラムパイロット電磁弁におけるエア-漏れ音について
2006/05/31	4号機	5CヒーターECTにおける伝熱管の傷について
2006/05/31	4号機	HCUカートリッジ弁のステムの傷について
2006/05/31	4号機	N22 HO弁におけるステムの腐食について
2006/06/01	3号機	HD系 第3給水加熱器水位調節弁C(HTR側)のインナーシールリングの割れについて
2006/06/01	3号機	HD系 第4給水加熱器水位調節弁B(HTR側)のインナーシールリングの割れについて
2006/06/01	3号機	TCW熱交換器#C号機 冷却管の減肉について
2006/06/01	3号機	監視機能健全性確認検査(その1)における検査手順の確認について
2006/06/01	3号機	TSWポンプ(C)遮断器の投入不能について
2006/06/01	3号機	SA(A)容量調整用リレーの不良について
2006/06/01	3号機	HPT入力基板の精度基準値逸脱について(其の1)
2006/06/01	3号機	HPT入力基板の精度基準値逸脱について(其の2)
2006/06/01	3号機	復水脱塩塔(A)復水入口弁の全開時におけるマグネットコンタクターの二重動作について
2006/06/01	3号機	修理報告書のトレーサビリティ証明書類の添付漏れについて
2006/06/01	4号機	C UW再生熱交換器取替および同関連除却の内、搬出物品汚染の発生について
2006/06/01	4号機	HCUレベル計における接点不良について
2006/06/01	4号機	RCW(A)系熱交換器出口温度指示のダウンスケールについて
2006/06/01	4号機	MUWC AN/A供給元弁(P13-F140)におけるシートパスについて
2006/06/01	4号機	DG(A)/Z送風機(B)電動機における軸径寸法許容値越えおよびエンドブラケット内径の使用限界値到達について
2006/06/01	4号機	FDW原子炉給水再循環弁前弁[N21-F311]における弁体シート面の指示模様について
2006/06/01	4号機	P91-FQ-TB11Bにおけるトグルスイッチの不良について
2006/06/01	5号機	ECCS吸込圧力監視用ITV映像の不良について
2006/06/01	5号機	MCC T/B 5B-2-3(6G)MCCB「OFF」の不良について
2006/06/01	5号機	CC系ボール回収器(A)ドレン弁のシートパスについて
2006/06/01	6号機	CRDポンプ(A)増速機軸受温度計の誤設置について
2006/06/02	1号機	復水回収タンクLCV-F076のグランドリークについて
2006/06/02	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタの不具合について

発見日	号機	件名
2006/06/02	3号機	プロセス計算機6CPUにおける電源アラームの発生について
2006/06/02	3号機	タービン本体(C)下半ヒートバッフル止め金具の浸食について
2006/06/02	3号機	炉内構造物検査(その1)実施中における照明用ライトの不点灯について
2006/06/02	3号機	変圧器防油堤内のコンクリートのひび割れ、剥離について
2006/06/02	4号機	HCUスクラムパイロット電磁弁におけるエア漏れ音の発生について
2006/06/02	4号機	D/G(B)No1~18燃料高压管におけるパッキンの劣化について
2006/06/02	4号機	F005リークオフ弁【N39-F015】他1台における弁内部のスラッジ滞留について
2006/06/02	4号機	HNCW冷凍機(D)における安全弁元弁のシートパスについて
2006/06/02	4号機	TSWストレーナ(B)入口弁(P42-F004B)弁箱ゴムライニングの剥離について
2006/06/02	4号機	TCW熱交換器(B)後水室ベント弁(P42-F503B)における弁体・弁座の浸食について
2006/06/02	4号機	N35系 レベルスイッチ接断差の精度外について
2006/06/02	4号機	N35系 レベルスイッチ接断差の精度外について
2006/06/02	4号機	区域区分変更承認番号(線量変更番号)の重複について
2006/06/02	6号機	HNCW冷水ポンプ(A)メカシール部のリークについて
2006/06/02	6号機	CRD/RIP補修室エリア放射線モニタ検出器の不具合について
2006/06/02	6号機	RIP(K)ASD制御盤EL画面表示の不良について
2006/06/02	7号機	タービン建屋管理区域配管ラバーブーツの破損について
2006/06/02	7号機	復水器補給水調節弁(P13-F275)のグランドリークについて
2006/06/03	1号機	CWF/D制御盤 警報確認PBのプラスチックカバーの破損について
2006/06/03	3号機	プロセス計算機におけるCRT6の故障について
2006/06/03	3号機	LPCVスイッチボックスのブッシュにおける磨耗について
2006/06/03	5号機	原子炉建屋No2サブドレンポンプにおける過負荷トリップについて
2006/06/04	1号機	排ガス活性炭塔出口放射線モニタのランプテストPBのプラスチックカバー破損について
2006/06/04	6号機	FDコントローラ用冷却ファンの異音発生について
2006/06/04	その他	大湊側焼却設備換気空調系サージタンクにおける純水補給水弁の動作不良について
2006/06/05	1号機	CWP(A)(B)(C)シール水配管詰まりについて
2006/06/05	1号機	DC125V HPCS充電器盤常用電圧計切替COSの切替不良について

発見日	号機	件名
2006/06/05	3号機	ドライウェルドレン(LCW)放射線モニタプリアンプにおける信号コネクタの不良について
2006/06/05	3号機	ボール循環ポンプ(A)(B)(C)シール水元弁[N72 - F014A / B / C]弁二次側配管ガスケットの劣化について
2006/06/05	3号機	HS安全弁吐出ラインドレン弁[P61 - F214]P61 - F466弁および上流側配管の詰まりについて
2006/06/05	3号機	C U W F / D (A) 上蓋ガスケットシ - ト面の傷について
2006/06/05	3号機	Hx / B N O . 1サブドレンにおけるN O . 2ポンプの不具合について
2006/06/05	3号機	R S Wポンプ(A)(C)(刻印A, C)インペラ他の腐食等について
2006/06/05	3号機	電磁弁における直流抵抗の低下について
2006/06/05	4号機	E 1 1 - F 0 2 7 Bギアドリミットスイッチのネジ部における傷について
2006/06/05	4号機	N 6 2系 温度調節計における電源スイッチの不良について
2006/06/05	5号機	原子炉建屋 N o 3サブドレン警報回路の不良について
2006/06/05	6号機	R / A ・ T / A送風機(C)ポリウムダンパーハンドルの固着について
2006/06/05	7号機	T C W H x (A) 熱交後部ドレンライン配管のサポートゴム部の劣化について
2006/06/05	その他	M P - 1ダストモニタN o . 2ポンプの不具合について
2006/06/06	3号機	N 2 6 - F 0 1 0 D 弁棒の腐食による浸透指示模様について
2006/06/06	3号機	D / G (B) N o . 1 0燃料弁ドレン孔からの油滴下について
2006/06/06	3号機	M / D R F P (B) 補助油ポンプ電動機、負荷側および反負荷側ブラケットハウジング内径の管理値逸脱について
2006/06/06	3号機	タービン建屋 N O . 1 1サブドレンにおけるN O . 1ポンプの不具合について
2006/06/06	3号機	D 1 1 - P 3 1 0 - S V 2電磁弁のシートパスについて
2006/06/06	3号機	I A圧縮機(A)におけるオイラーピンの磨耗について
2006/06/06	3号機	3号タービン 復水器ラギング割れの件
2006/06/06	3号機	起動停止用S J A E第1段駆動蒸気入口弁[N36-F026]MO弁駆動部における油しみについて
2006/06/06	3号機	起動停止用S J A E第2段駆動蒸気入口弁[N39-F027]MO弁駆動部における油しみについて
2006/06/06	3号機	R F P - T (B) 前軸カバーワイヤリング用閉止フランジ取付ボルトの損傷について
2006/06/06	3号機	復水器(C)第1水室入口側ドレン弁[N71 - F504C]における駆動部のキャップ割れについて
2006/06/06	4号機	第9回定検時の原子炉補機冷却系設備検査におけるR C W熱交換器漏えい検査(淡水側)の管板面濡れについて
2006/06/06	4号機	P 6 1 - F 0 5 4 弁棒の腐食および摺動傷について
2006/06/06	5号機	R W設備における異常警報クリア時の無音について

発見日	号機	件名
2006/06/06	5号機	中操調光盤ファンの異音について
2006/06/06	6号機	N35 - FD90 選択操作の不能について
2006/06/06	7号機	RHR熱交換器B出口導電率指示部のカバー破損について
2006/06/06	その他	3Aボイラー蒸気ドラム安全弁における弁棒のPT指示模様について
2006/06/07	2号機	パー回転式スクリーン(C)駆動モーターの振動について
2006/06/07	3号機	弁棒およびパッキン押えにおける輪摺動傷について
2006/06/07	3号機	MSIV予備弁体分解作業時におけるガイドボルト折損およびスタクションネジ部の損傷について
2006/06/07	3号機	PLR - INV 不足電圧検出器の不具合について
2006/06/07	3号機	復水器フラッシュボックス保護板における取付ボルトのがたつきについて
2006/06/07	4号機	D / G(B)空気圧縮機B - 2における吸入フィルターの劣化について
2006/06/07	4号機	HECW冷凍機(D)油タンクにおけるTE断線について
2006/06/07	4号機	DG(A) / Z排風機(B)用電動機エンドブラケット軸受シート面の寸法許容値超えについて
2006/06/07	4号機	G41 - F302A グランド部の漏水痕について
2006/06/07	4号機	Cタービン排気室スプレイ弁(N21 - F471) プラグおよびシートリングにおけるシート面噛み傷について
2006/06/07	5号機	MCC Hx / B 5A - 3 - 3(5D)MCCB「OFF」不良について
2006/06/07	6号機	HNCW往還差圧調節弁配管保温材部よりのリークについて
2006/06/07	その他	水処理設備 アフタークーラー1出口流量スイッチの動作不良について
2006/06/08	1号機	給水系溶存水素指示の乱点について
2006/06/08	3号機	PLR系NO弁の作動不良について
2006/06/08	3号機	安全弁R43 - F071Hの作動不良について
2006/06/08	3号機	CWP(C)自圧側シール水逆止弁(N71 - F033C)の不具合について
2006/06/08	3号機	SJAE(B)第1段蒸気入口弁[N39 - F006B]の弁体落込み傾向について
2006/06/08	3号機	P21 - F039A グランドリークについて
2006/06/08	4号機	CRDストレーナにおけるメッシュ部の剥がれについて
2006/06/08	4号機	P25 - I / O - 103D - 2 トグルスイッチの不良について
2006/06/08	4号機	MSIVコントロールパネルにおけるシートリークについて
2006/06/08	4号機	ボール捕集器(B)差圧計(H)元弁<N72 - F701B>におけるふた開放不可について

発見日	号機	件名
2006/06/08	5号機	HNCW冷凍機(B)圧縮機用インペラの不具合について
2006/06/08	6号機	S/B HNCW冷水往還差圧調節弁における弁銘板の誤表示について
2006/06/08	7号機	P52-F3143~F3146 弁銘板の誤表示について
2006/06/09	1号機	P61-TCV-F086 グランドリークについて
2006/06/09	1号機	SPDS TOSWAYの基盤不良について
2006/06/09	2号機	発電機固定子冷却水出口導電率の指示不良について
2006/06/09	2号機	原子炉圧力容器温度記録計(B21-TR653)のチャタリングについて
2006/06/09	2号機	チェックポイントページング装置における通話切替ボタンの紛失について
2006/06/09	3号機	MSIVコントロールパネル(B21-F003B)におけるシートリークについて
2006/06/09	3号機	CUF/D(B)連結式電磁弁(F056B)におけるエアリークについて
2006/06/09	3号機	MSIV予備弁体(B21-F003D)スタンション廻り止め溶接部の線状指示模様について
2006/06/09	3号機	FEIストレーナ(A)ベント弁におけるシートパスについて
2006/06/09	3号機	原子炉水グラブサンプリングラックにおけるミリボアフィルタドレン弁のシートパスについて
2006/06/09	3号機	起動停止用SJA E第2段駆動蒸気入口弁[N39-F027]における弁体エロージョンについて
2006/06/09	4号機	N27系電気式演算器の計器電源スイッチ不良について
2006/06/09	4号機	T/DRFP(A)シール水ストレーナ入口弁[N21-F219A]他1台における弁座シート面の指示模様について
2006/06/09	4号機	HCUスクラム弁駆動部用ボルトのネジ部磨耗について
2006/06/09	4号機	CRD自動交換装置の不具合について
2006/06/09	4号機	DWC下部送風機(B)ラジアル軸受背面ギャップの許容値超えについて
2006/06/09	4号機	速度計トルスイッチの不良について
2006/06/09	4号機	P61系点検弁における弁棒の摺動傷および弁体・弁棒の腐食について
2006/06/09	6号機	RFP-T(A)第1軸受振動検出器の不具合について
2006/06/09	6号機	R/A・T/A送風機(D)V・D全閉の不能について
2006/06/09	7号機	CC系(A)ボール回収器入口弁におけるグランドリークについて
2006/06/09	その他	水処理設備 圧搾用空気圧縮機の異音について
2006/06/09	その他	大湊側焼却設備 廃活性炭タンク洗浄水の弁シートリークについて
2006/06/10	6号機	CRD HCU(A)室冷却コイルドレン配管における排水の不良について

発見日	号機	件名
2006/06/11	2号機	酸素注入系ポンベ出口弁におけるグランドリークについて
2006/06/11	2号機	CFブリコートにおける流量計の指示スティックについて
2006/06/11	2号機	CF隔離待機圧力スイッチの不具合について
2006/06/12	1号機	中操制御盤H11 - P705における警報テストPBの破損について
2006/06/12	1号機	パージ用貯槽加圧液入口弁(T31 - F110)における弁カバーの破損について
2006/06/12	1号機	PLRMG(B)電動機エアークーラー冷却水ドレン弁のシートパスについて
2006/06/12	3号機	N21 - FT078A 出力信号のハンチングについて
2006/06/12	3号機	P41 - F010C / E 上部プラグネジ部の腐食について
2006/06/12	3号機	EHC油冷却器入口弁組立ボルトの折損について
2006/06/12	3号機	D / G(A)燃料高圧管におけるグランドパッキンの締め代なしについて
2006/06/12	3号機	RCW側排ガス復水器(B)逃がし弁[N62 - F116B]における社内機能試験時シートリークについて
2006/06/12	4号機	タービン高圧パッキンヘッド落下防止止め金具用ビスの緩め不可について
2006/06/12	4号機	[ASグランド蒸気蒸化器加熱蒸気減圧弁小弁前弁]N39 - F001B 他6台におけるギアドリミットスイッチ部のグリース滲みについて
2006/06/12	4号機	[F305Bバランス弁]N21 - F305B - B 弁棒の曲がりについて
2006/06/12	4号機	P61 - F223 弁棒腐食および曲がりについて
2006/06/12	4号機	P61 - D025 ボンネットボルトおよびナットの嚙りについて
2006/06/12	5号機	SD収集ポンプ(B)の揚程不足について
2006/06/12	6号機	CWP(B)におけるグランドリークについて
2006/06/12	6号機	RW設備CONWシール水タンク液位記録計の印字不良について
2006/06/12	その他	アニオン系ポリマー原液ポンプにおける吐出不具合について
2006/06/13	1号機	グラコンおよびメカバカ排ガス放射線モニタにおけるパージ流量計の不具合について
2006/06/13	3号機	N27 - D026 取外し時における強化ガラスのシート面欠損について
2006/06/13	3号機	RCIC系弁(工場点検対象弁)取付け銘板の未取付けについて
2006/06/13	3号機	SJAE(A)(B)第1段空気入口弁[N21 - F121A / B]MO弁駆動部開度指示計のカバー割れについて
2006/06/13	3号機	HSCR Y形ストレーナ【P61 - D102A / B】におけるスクリーン変形について
2006/06/13	3号機	RFP - T高圧蒸気管ドレントラップバイパス弁[N39 - F016]におけるベローズのピンホールについて
2006/06/13	3号機	MUWC系調節弁P13 - F054における復水器補給水調節弁プラグステムの磨耗進行について

発見日	号機	件名
2006/06/13	3号機	PLR - INV トランスジューサの不具合について
2006/06/13	4号機	P61系分解点検弁における弁棒腐食および変色について
2006/06/13	4号機	CWタービン建屋海水サンプ水位調節弁(N71 - F007)におけるプラグおよびシートリングのシート面噛み傷について
2006/06/13	6号機	P91 - PIS - TB20(SP - TB20 サンプル圧力)用ゲージセーバーの動作不良について
2006/06/13	7号機	RCW HECW冷凍機(C)における冷却水温度調節弁の不具合について
2006/06/14	1号機	P71 - TRS601打点式記録計における指示乱点について
2006/06/14	2号機	PLRポンプ(A)(B)巻線温度記録計における指示乱点について
2006/06/14	3号機	湿分分離器(B)における内部溶接部の浸透指示について
2006/06/14	3号機	鋼製角落し用リフティングビームの腐食について
2006/06/14	3号機	弁体指示模様および弁棒摺動傷について
2006/06/14	3号機	N71 - TE005F 絶縁抵抗の不良について
2006/06/14	3号機	循環水ポンプ(C)用高圧ケーブルにおけるシールドアース絶縁抵抗不良について
2006/06/14	4号機	真空破壊弁テストプラグの落下について
2006/06/14	4号機	主油タンクガス抽(B)カップリングおよび羽根車の嵌合寸法の許容値はずれについて
2006/06/14	4号機	N62 - M/A - 617B 電源スイッチの動作不良について
2006/06/14	4号機	ESRFP - T 低圧蒸気入口逆止弁(B) [N36 - F011B] 弁体・アーム接続部およびスピンドルのハメ輪磨耗について
2006/06/14	4号機	ESRFP - T(A) 低圧蒸気入口弁 [N36 - F012A] における弁体および弁座のエロージョンについて
2006/06/14	4号機	ESRFP - T(B) 低圧蒸気入口弁 [N36 - F012B] における弁体シート面の割れおよびエロージョンについて
2006/06/14	5号機	大湊側補助ボイラーにおけるサンプポンプ(B) 出口逆止弁の動作不良について
2006/06/14	6号機	燃料タイプデータの原子燃料集合体管理システムデータベースへの登録間違いについて
2006/06/14	その他	大湊側焼却設備 燃烧空気ブロワベルト交換後の試運転時における振動値逸脱について
2006/06/15	1号機	排ガス放射線モニタバイアルサンブラにおけるFITの動作不良について
2006/06/15	1号機	No. 4 水素トレーラにおける高圧配管ストレーナからの水素リークについて
2006/06/15	3号機	CV # 1 第3リークオフ管の変形について
2006/06/15	3号機	給水加熱器伝熱管の肉厚変化について
2006/06/15	3号機	復水器真空検出配管サポートの腐食について
2006/06/15	3号機	MSIV漏えい率検査時の検査圧力の異常について

発見日	号機	件名
2006/06/15	3号機	回転体振動監視計器盤における振動監視計の故障について
2006/06/15	3号機	原子炉建屋NO.4サブドレンにおけるNO.1ポンプの動作不良について
2006/06/15	3号機	P/C3A-2(6A)のSSTDにおけるOC2のLT要素動作不良について
2006/06/15	4号機	SRM/IRMモータモジュール・モータグリスの漏れについて
2006/06/15	4号機	D/W内照明用分電盤におけるELB動作不良について
2006/06/15	5号機	パトロールチェックシート補足事項の記載漏れについて
2006/06/15	5号機	密封油真空ポンプにおける大気排出ドレンラインの配管つまりについて
2006/06/15	5号機	密封油真空ポンプ(B)におけるドレンチャンバーの汚れについて
2006/06/15	5号機	密封油真空ポンプ(A)におけるドレンチャンバーの汚れについて
2006/06/15	5号機	L/B冷却ユニットドレンラインのつまりについて
2006/06/15	5号機	復水器検塩系サンプリング元弁のシートパスについて
2006/06/15	6号機	R/A・T/A送風機(A) V.D全閉不能について
2006/06/15	7号機	スクリーン海側2(北) ITVの動作不良について
2006/06/15	7号機	屋外仮設トイレの攪拌機動作不具合について
2006/06/15	その他	大湊側焼却設備における床漏えい警報発生について
2006/06/16	1号機	FEI電解槽入口ベント弁および流量計入口ドレン弁におけるシートパスについて
2006/06/16	1号機	所内空気圧縮機(A)中間冷却器安全弁のエアリークについて
2006/06/16	1号機	給水濁度計ラック流量指示計の動作不良について
2006/06/16	3号機	N71-TE015B 絶縁抵抗の不良について
2006/06/16	3号機	LPCS封水ポンプケーシング内部吐出部の浸食について
2006/06/16	4号機	P32-FICS-004 トグルスイッチの動作不良について
2006/06/16	4号機	N62系 電空変換器用減圧弁からのリークについて
2006/06/16	4号機	N62系 電空変換器用減圧弁からのリークについて
2006/06/16	4号機	N62系 電空変換器用減圧弁からのリークについて
2006/06/16	5号機	大湊側LD建屋HS入口におけるPCVの動作不良について
2006/06/16	5号機	S/B2F 保安計器室天井部の破損について
2006/06/16	7号機	HNCW冷凍機(B)バランス配管における電磁弁絶縁抵抗値の判定基準逸脱について

発見日	号機	件名
2006/06/17	3号機	タービン本体(C)アキシャル計測の管理値逸脱について
2006/06/17	3号機	P42 - DPT005C 精度逸脱および調整不可について
2006/06/18	1号機	固定子冷却水入口温度TIS006の指示不良について
2006/06/18	1号機	PCV貫通外側計装配管温度用多点記録計の動作不良について
2006/06/18	3号機	原子炉建屋 NO.3サブドレンにおけるNO.1ポンプの動作不良について
2006/06/18	3号機	プロセス計算機CPU 7.8の停止について
2006/06/19	1号機	タービン建屋サブドレンNO.8におけるNO.1ポンプの動作不良について
2006/06/19	1号機	原子炉建屋 天井クレーンガード内制御盤取付における架台製作の間違いについて
2006/06/19	2号機	給水系グラブサンプリングラックにおける金属フィルタ - カプラー部の取付不良について
2006/06/19	2号機	炉心下部格子板差圧/JP総流量チャート送り不良について
2006/06/19	3号機	P41 - F401A ライニング弁における弁体および弁座噛み傷について
2006/06/19	3号機	N62 - AO - F101(計装用空気流量調節弁出口弁)用減圧弁のエアリークについて
2006/06/19	3号機	固定子冷却装置圧力調整弁下流側の配管浸食について
2006/06/19	3号機	Hx / B(A)系電気品室温度(U41 - TIS254)の指示不良について
2006/06/19	4号機	P71 - F004A 弁棒の傷について
2006/06/19	4号機	N33 - LT - 014 ベント弁の詰まりについて
2006/06/19	5号機	HNCW冷凍機1stインペラマウスラピリンス固定ボルト穴の欠損について
2006/06/19	5号機	大湊側H / B4C変圧器冷却ファンの固着について
2006/06/19	6号機	TIP(A)の自動停止について
2006/06/19	7号機	RC&IS重故障(CR50 - 35ブレーキ故障)警報発生について
2006/06/19	その他	荒浜側補助建屋1F制御盤室での空き缶発見について
2006/06/19	その他	KKフィルタ性能検査他助勢委託の仕様変更の遅延について
2006/06/20	1号機	補機スクリーン洗浄ポンプ(B)Vリングの破損について
2006/06/20	1号機	CF A0弁のグランドリークについて
2006/06/20	3号機	P25 - F704A 弁棒の曲がりについて
2006/06/20	3号機	【タービン発電機固定子巻線冷却水装置純水入口弁】P11 - F315 水受け養生袋より漏水について
2006/06/20	3号機	SRV(A弁)のHPIN系のフレキシブル部からの微量漏えいについて

発見日	号機	件名
2006/06/20	4号機	A0復水器(C)空気抽出弁(1)【N21-F401C】ケーブルコネクタ接続部のグリース浸透について
2006/06/20	6号機	HCW中和装置pH計(A)KCLホルダー加圧口エアホースの外れについて
2006/06/20	7号機	復水器エキスパンションシール水弁(A)リミット不良について
2006/06/21	2号機	C水路パー回転式スクリーン中継端子箱フレキコネクタ脱落について
2006/06/21	2号機	タービン建屋 No.1天井クレーン走行用電動機(運転室側)(反運転室側)タイヤカップリングひび割れについて
2006/06/21	2号機	E水路トラベリングスクリーン中継端子箱のフレキコネクタ脱落について
2006/06/21	2号機	M/DRFP(B)変速機フランジ部の油にじみについて
2006/06/21	4号機	HCUカートリッジ弁取付部におけるN2ガスの漏えいについて
2006/06/21	4号機	N72系ソフトシール弁のライニング損傷について
2006/06/21	4号機	復水器真空ポンプ用封水ポンプ軸受けカバーの損傷について
2006/06/21	4号機	E31-IA/R-120A 放電不良について
2006/06/21	4号機	E31-IA/R-120B 放電不良について
2006/06/22	1号機	U41-DAA116 動作不良について
2006/06/22	1号機	原子炉給水溶存水素計の指示不良について
2006/06/22	2号機	タービン建屋 No.1天井クレーン走行用電動機(運転室側)V相ケーブル被覆ひび割れについて
2006/06/22	3号機	固定子冷却水ポンプ(B)吸込配管フランジの電蝕について
2006/06/22	3号機	RSWポンプ予備機(刻印E,F)インペラ他の腐食等について
2006/06/22	4号機	RFP-T(B)1軸における軸振動計プローブのチップ部分の傷について
2006/06/22	4号機	HCU窒素容器上部プラグ取付部におけるN2ガス漏えいについて
2006/06/22	5号機	FEI系注入ヘッダ圧力計元弁のシートパスについて
2006/06/23	1号機	CWP吐出弁ピット排水ポンプLSの動作不良について
2006/06/23	2号機	スクリーン洗浄水ポンプ(B)吐出配管のリークについて
2006/06/23	3号機	定期事業者検査中の照度計の故障について
2006/06/23	4号機	P51-F406 シートパスについて
2006/06/23	4号機	N43-FI-050 指示不良について
2006/06/23	4号機	N62-FI-065 フロート摩耗について
2006/06/23	5号機	スクリーン門型クレーン、タラップ用LS損傷について

発見日	号機	件名
2006/06/23	5号機	C A M S ch (B) 酸素濃度指示の変動について
2006/06/23	6号機	H S D 受ポンプ (A) メカリーク飛散防止カバーの破損について
2006/06/23	その他	フロリナートガス発生器キャスト部の変形について
2006/06/23	その他	キャスクビット水抜き時の仮設水中ポンプ吐出口のホース外れについて
2006/06/24	1号機	O F 洞道排水ポンプの動作不良について
2006/06/24	6号機	M S H (A) プリセパレータドレン管ドレン弁のシートパスについて
2006/06/24	6号機	T / D - R F P (A) 吸込 P S 計 装 配 管 ド レ ン 弁 の シ ー ト パ ス に つ い て
2006/06/25	1号機	R H R 格納容器冷却流量調節弁 A E 1 1 - M O - F 0 1 1 A シートパスについて
2006/06/25	2号機	I A 空気圧縮機 (A) 中間冷却器冷却水出口弁の折損について
2006/06/25	3号機	H C U (1 8 - 0 3) アキュムレータからの滲みについて
2006/06/25	3号機	S / B コールドドランドリー加湿器 (A) 給水電磁弁からの水漏れについて
2006/06/25	3号機	H 1 2 - P 6 1 8 端子台ネジの折損について
2006/06/25	4号機	メッセージタイパの打ち出し不良について
2006/06/25	6号機	格納容器露点計サンプルポンプ (A) の異音増加について
2006/06/25	6号機	R / A ・ T / A 送風機 (D) G D の 一 部 動 作 不 良 に つ い て
2006/06/25	6号機	データディスク装置 (過渡現象記録装置) # 7 の故障について
2006/06/25	7号機	D / G (B) 燃料油供給配管部の滲みについて
2006/06/26	1号機	R F P - T 軸受温度記録計 (N 3 8 - T R S 6 0 2) の動作不良について
2006/06/26	2号機	A P R M (C) (D) 記録計の動作不良について
2006/06/26	3号機	H x / B 海水 S D サンプ用仮設ポンプ吐出ホースの割れによる漏水について
2006/06/26	3号機	N 2 7 - D 0 3 0 ウィンドーのひびの確認について
2006/06/26	3号機	S J A E (A) 第 1 段 蒸 気 入 口 弁 [N 3 9 - F 0 0 6 A] の 開 度 指 示 オ ー バ ー ス ケ ー ル に つ い て
2006/06/26	3号機	復水器 (C) 第 1 水室出口水位 (高) (満水用) レベルスイッチ (N 7 1 - L S 0 2 6 C) 計器元弁 (L 側) の動作不良について
2006/06/26	その他	大湊側焼却設備 雑固体供給設備 転倒機内パレット在荷リミットスイッチの不検知について
2006/06/27	1号機	R F P T (A) オイルトリップテスト用電磁弁における油配管ジョイント部の油にじみについて
2006/06/27	3号機	門型クレーンにおけるクレーンガーダ歩廊部チェッカープレートの腐食穴あきについて
2006/06/27	3号機	N 2 7 - D 0 2 7 ウィンドーの欠損および空気溜まりについて

発見日	号機	件名
2006/06/27	3号機	N27 - D028 ウィンドーの欠損について
2006/06/27	3号機	N27 - D029 ウィンドーの空気溜まりについて
2006/06/27	3号機	PLR PT021A / PI022A元弁の開閉不良について
2006/06/27	3号機	「RMCS/RPIS軽故障」の警報発生について
2006/06/27	4号機	N34 - LS025 設定値誤差大について
2006/06/27	6号機	門型クレーン巻取装置用ガイドローラ軸受部腐食・劣化について
2006/06/27	6号機	門型クレーン警報用スピーカー取付箇所の腐食・劣化について
2006/06/27	6号機	RIP(E)ASD軽故障警報発生について
2006/06/28	1号機	補助ボイラ4C(GCB)GISガス圧監視装置の動作不良について
2006/06/28	3号機	N27 - D023 ウィンドーの欠損について
2006/06/28	3号機	N27 - F158弁体のPT指示模様について
2006/06/28	3号機	HCU(46 - 35・50 - 35)のアクュームレータ(N2)からの漏えいについて
2006/06/28	3号機	「DACSSサブシステム筐体7ファン停止」警報発生について
2006/06/28	3号機	CR54 - 23「08」POS表示不良について
2006/06/28	4号機	タービン建屋B1F(管)結露水について
2006/06/28	6号機	6号門型クレーン走行用スラストブレーキライニング部磨耗について
2006/06/29	1号機	S/B3F 給気加熱器TCV P61 - F609のグランドリークについて
2006/06/29	3号機	Hx/B SWSDサンプドレンラインの詰まりについて
2006/06/29	5号機	復水脱塩塔入口流量記録計(N27 - FR - 677)の紙送り不良について
2006/06/29	6号機	IPB/Z(B)室空調機送風機(B)電動機用エンドブラケット軸受シート面の許容値超えについて
2006/06/30	1号機	R/B3F 空調ダクト保温材の不具合について
2006/06/30	3号機	HCU(10 - 23)スクラム入口弁[126]の漏洩について

5. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	3
B	8
C	39
D	380
対象外	5
総計	435