

不適合管理状況(9月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2006/09/14	その他	<p>大湊側焼却設備 廃スラッジ系受ポンプ運転性能検査時の揚程算出過程における配管圧損値の誤記について</p> <p>(概要) 大湊側焼却設備 廃スラッジ系受ポンプのホ頂使用前検査(運転性能検査、記録確認)において、事業者検査記録の一部誤記があることを発見した。このため当該ポンプと他の検査対象ポンプ(廃スラッジポンプ、廃スラッジ供給ポンプ)計3台を運転性能検査から除外した。</p>

2. Bグレード 11件

発見日	号機	件名
2006/08/08	3号機	安管審(第9回定検)における「計装設備点検長期計画表」の管理について
2006/08/30	1号機	<p>原子炉再循環ポンプ(B)軸封部の監視強化について</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/08/31 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18083101.pdf)</p>
2006/09/01	3号機	第9回定期事業者検査 総合負荷性能検査時における作業依頼票の処理について
2006/09/13	その他	大湊側焼却設備 廃スラッジ系統機能検査時における検査手順書の不備について
2006/09/14	3号機	管理区域内におけるガムの発見について
2006/09/14	その他	土木点検マニュアルの不明確な「記録作成文書」の定義について
2006/09/15	7号機	管理区域への入域におけるAPD読み取り装置へのAPDの置き忘れについて
2006/09/15	その他	大湊側予備品倉庫における管理状況の不良について
2006/09/15	その他	原子力発電所における貯蔵品管理に係るマニュアルの不備について
2006/09/15	その他	予備品管理マニュアルにおける点検・保管方法に係る要求事項の不整合・不明確な記載について
2006/09/20	7号機	<p>タービン建屋でのけが人の発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/09/21 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18092101.pdf)</p>

3. Cグレード 52件

発見日	号機	件名
2006/07/07	3号機	原子炉建屋 天井クレーン負荷吊上げ時の過荷重検出について
2006/08/17	6号機	主蒸気管室温度高警報の発生について
2006/08/25	1号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(1号機)
2006/08/25	2号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(2号機)
2006/08/25	3号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(3号機)
2006/08/25	4号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(4号機)
2006/08/25	5号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(5号機)
2006/08/25	6号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(6号機)
2006/08/25	7号機	定期検査の判定基準値確認における設備図書の誤記について(7号機)
2006/08/28	1号機	g1システム放出処理時のシステムバグについて
2006/08/29	7号機	TCW - Hx # C号機水抜き時におけるファンネルのオーバーフローについて
2006/08/30	5号機	デジタル抵抗温度計における切替スイッチ部の不良について
2006/09/01	5号機	RCIC蒸気ラインドレンポットLS付近からの異音について
2006/09/01	5号機	連続ダスト放射線モニタの指示値の上昇について
2006/09/01	6号機	機器ファンネル[TLE-BM12B]内への油流入について
2006/09/02	7号機	第7回定検時 SHIPPING 検査における燃料着座不良について
2006/09/04	その他	検収物品(酸素ポンペ)の未払いについて
2006/09/07	2号機	管理区域へのタバコ持込について
2006/09/07	7号機	FMC RD ボールチェッキ弁における漏えい量大について
2006/09/08	2号機	燃料取替エリア排気放射能下限/動作不能警報の発生について
2006/09/08	5号機	タービン建屋 送風機(C)電動機電源ケーブル接続端子締付けボルト(U相A側(1番側))の緩みについて
2006/09/08	7号機	常用デジタル盤点検時におけるE/S電源断について
2006/09/08	その他	請求書支払いエントリーの発行忘れについて
2006/09/10	5号機	サービス建屋 HNCW冷凍機(A)のトリップについて
2006/09/10	7号機	燃料取替機「ブリッジ主回路異常」の警報発生について
2006/09/11	5号機	作業許可書の取り扱い不備について

発見日	号機	件名
2006/09/11	5号機	デジタルオシロの精度不良について
2006/09/11	5号機	ファンクショージェネレータの精度不良について
2006/09/11	5号機	直流標準電圧電流発生器の動作不良について
2006/09/12	7号機	低圧AローターGEN側10段シュラウド部の接触跡について
2006/09/13	1号機	原子炉建屋3F工具棚よりの油漏れについて
2006/09/13	7号機	IA空気圧縮機2段吐出弁カバーからのエアリークについて
2006/09/13	7号機	CV#4スプリングハウジング接続ロッドの曲がりについて
2006/09/14	3号機	運転日誌発電機電力積算計の確認不足について
2006/09/14	4号機	電子式線量計(線APD)の線量指示値不良について
2006/09/14	7号機	個人線量計紛失・未着用について
2006/09/15	4号機	FPCスキマサージタンク補給水弁MCC過負荷トリップの発生について
2006/09/15	7号機	非常用予備電源装置検査(その2)中の機関過速度信号による機関ロックアウトリレー不要動作について
2006/09/15	7号機	FPCF/D(A)制御回路のヒューズ切れについて
2006/09/19	7号機	HNCW冷凍機(D)冷媒ポンプ過負荷トリップについて
2006/09/20	2号機	搬出サーベイ時における汚染の検出について
2006/09/20	7号機	LPDP(B)用電動機における回転子落下による回転子の変形について
2006/09/20	7号機	上部ドライウェル内ダイヤフラムフロア水溜まり発見について
2006/09/21	1号機	管理区域境界集積線量の読取り不可について
2006/09/21	7号機	低圧タービン(A)内部上半車室補修部位の間違いについて
2006/09/22	その他	5,6,7号機海水モニタデータ伝送の不具合について
2006/09/26	その他	5,6,7号機海水モニタ指示値の微変動について
2006/09/27	1号機	P/C(パワーセンター)1SA-2地絡警報の発生について
2006/09/27	5号機	環境施設設備パトロールチェックシート(非管理区域分)の紛失について
2006/09/27	7号機	検査終了後に不具合にて検査対象が追加された検査を再検査として申請した件について
2006/09/27	7号機	K7Z081燃料集合体のチャンネルボックス着脱途中停止及び燃料移動の不可について
2006/09/27	7号機	HCUアキュムレータ内の異物と圧痕について

4.Dグレード 323件

発見日	号機	件名
2006/07/15	6号機	電子式線量計(APD)貸出装置用CPUの基板不良について
2006/08/10	7号機	弁棒指示模様の確認について
2006/08/22	1号機	水素供給設備 アースリール巻取り不良について
2006/08/22	4号機	D23-F153A レギュレータ調節弁のシートパスについて
2006/08/23	7号機	復水器補給水調節弁P13-F275におけるグラندリークについて
2006/08/24	1号機	ゼロ校正用N2ポンベレギュレータ調節弁のシートパスについて
2006/08/24	7号機	No.34 フロア(1)自動切換 ITVカメラフォーカスの不良について
2006/08/24	7号機	No.35 フロア(2)可動式 ITVカメラ左右旋回動作の不良について
2006/08/24	7号機	No.5 CUW再生熱交換器室ITVカメラアイリスモータの異音について
2006/08/24	7号機	No.13 高圧給水加熱器(A)室ITVカメラアイリスモータの異音について
2006/08/24	7号機	主タービン油タンク・ガス抽出機(A)における油にじみの発見について
2006/08/24	7号機	主タービン軸受部Wストレナ切替弁下部フランジ部における油にじみの発見について
2006/08/25	2号機	N21-R915A サーボユニットの動作不良について
2006/08/25	7号機	SWC-P(A)軸受冷却水カバー部の水漏れについて
2006/08/25	7号機	M5Vリ-クホルダ-部からの蒸気漏えいについて
2006/08/25	7号機	RFP-T(B)マグネットフィルタの油滲みについて
2006/08/28	2号機	N21-R915C サーボユニットの動作不良について
2006/08/28	5号機	基準温度計の破損について
2006/08/28	7号機	流量検出器絶縁抵抗の不良について
2006/08/29	1号機	SA圧縮機(B)中間冷却器用安全弁(P51-F001B)スピンドルの摩耗について
2006/08/29	7号機	復水回収ポンプ吐出逆止弁の取付間違いについて
2006/08/30	1号機	過渡現象記録装置のデマンドデータ欠落について
2006/08/30	4号機	P41-F702D弁のシートパスについて
2006/08/30	7号機	TCW熱交換器(B)水室逃がし弁からのリークについて
2006/08/31	1号機	補助建屋換気空調系風量の異常発生について
2006/08/31	2号機	CFデカントポンプ(A)ブラケット排水ラインユニオン部からのリーク発生について

発見日	号機	件名
2006/08/31	4号機	RFP-T(A)(B)油冷却器出入口配管フランジ面のキズについて
2006/08/31	5号機	An/A HCWサンプポンプ(C)電源MCCBハンドルの動作不良について
2006/08/31	5号機	マスク性能試験装置(B号機)の動作不良について
2006/08/31	6号機	RCIC室HVH冷却ユニット吸込側フィンの詰まりについて
2006/08/31	7号機	RHR(B)室 機器ドレンファンネル内への研磨材の放置について
2006/08/31	7号機	HPCP(C)吐出弁[N21-F013A] ハンドル側オイルシールより油しみ
2006/08/31	7号機	MSH第1段加熱器(B2)復水器側ベント弁[N22-F051D]におけるハウジングカバーの油しみについて
2006/08/31	7号機	MSH第2段加熱器(B1)加熱蒸気入口弁[N39-F036B]におけるモーター部の油しみについて
2006/08/31	7号機	MSH第1段加熱器(A1)給水加熱器側ベント弁[N22-F049A]における下部クォードリングの油しみについて
2006/08/31	その他	貝処理建屋 DW自動給水装置ポンプ(B)過負荷トリップの発生について
2006/09/01	5号機	サービス建屋 電気品室空調機内排水ラインの詰まりについて
2006/09/01	7号機	D/G B系ピストンリングの磨耗について
2006/09/01	7号機	P41-F690Eにおける弁棒の曲がりについて
2006/09/01	7号機	差動トランスユニボールの間隙値大について
2006/09/02	2号機	HECW冷凍機(A)潤滑油ストレーナ(A-1)の差圧大について
2006/09/02	3号機	CF/CD盤CRT#3画面のフリーズについて
2006/09/03	1号機	RWM伝送装置2系データ異常の軽故障発生について
2006/09/03	5号機	HPCSバルブ室 ファンネル曇り除去ワイパーの脱落について
2006/09/03	6号機	軽油タンク(B)火報中継器の動作について
2006/09/03	6号機	薬品トレンチ排水ポンプの動作不良について
2006/09/04	1号機	CUW系ポンプバージライン逃し弁のシートパスについて
2006/09/04	4号機	T31-F209の開度不良について
2006/09/04	4号機	B31-F024A/B31-F026Aのシートパスについて
2006/09/04	6号機	タービン建屋 LCWサンプ(A)ポンプ(A)吐出逆止弁のシートパスについて
2006/09/04	7号機	ボール循環ポンプ・ブースターポンプにおけるベースボルトの劣化について
2006/09/04	7号機	バイタル(7A)CVCF装置直流電圧計(V80)の指示値特性の許容値超えについて
2006/09/04	7号機	RHR Hxバイパス弁(C)開度計の動作不良について

発見日	号機	件名
2006/09/04	7号機	RSS盤M/C7D電圧計における管理値逸脱について
2006/09/04	7号機	MCR再循環送風機(A)におけるインペラボスの不具合について
2006/09/04	7号機	MSV油筒カップリング締付ボルトの変形について
2006/09/04	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 既設LD収集タンクB水位計(LT-001B)上部導管の新設配管との干渉について
2006/09/05	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)軸受け部の異音について
2006/09/05	2号機	SJAE出口排ガス温度(A)の指示上昇について
2006/09/05	3号機	計算機伝送補助盤(C92-P003-2U6200)の故障について
2006/09/05	4号機	クラス2機器供用期間中検査記録確認中の誤記について
2006/09/05	4号機	T/D-RFP室床漏洩の警報発生について
2006/09/05	4号機	N44-PS-010 ケーブルの被覆むけについて
2006/09/05	6号機	「R/BA, BエリアNSDサンプ液位低」警報の発生について
2006/09/05	7号機	HPDP(A)シール水配管用TE端子台内絶縁体の割れについて
2006/09/05	7号機	P91-P464-W1のシートリークについて
2006/09/05	7号機	MCR送風機(B)電動機の不具合について
2006/09/05	7号機	ITVカメラ 34-11 タービン建屋 B1F S映像不良について
2006/09/05	7号機	CIV#3リ-クオフ配管フランジ締め付けボルトネジ山の齧りについて
2006/09/05	7号機	ITVカメラ 34-10 タービン建屋 B1F E映像不良について
2006/09/05	7号機	圧力発信器における隔膜コーティング部の損傷について
2006/09/05	7号機	主蒸気隔離弁漏えい試験盤におけるドレン弁のシートリークについて
2006/09/05	7号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)における判定基準の超過について
2006/09/05	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 既設ダクトサポートと新設配管との干渉について
2006/09/05	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 加熱器廻り床部新設スリーブの設定ズレによる新設配管保温材とスリーブとの干渉について
2006/09/05	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 補助建屋コイルユニットドレン配管の焼却建屋への引き込時における既設配管との干渉について
2006/09/05	その他	大湊側焼却炉出口排ガス分析装置のパーズ空気圧力低事象発生について
2006/09/05	その他	予備品倉庫計測器保管室(手前)内用エアコンの停止について
2006/09/06	1号機	常用照明分電盤(LP-1E21)扉ロックレバーの破損について
2006/09/06	2号機	排気筒放射線モニタサンプリング操作盤内リレーの異音について

発見日	号機	件名
2006/09/06	7号機	高圧タービン本体におけるクロスアラウンド配管フランジボルトの固着について
2006/09/06	7号機	P21 - F093B 浸透指示模様の確認について
2006/09/06	7号機	RCCV弁間リークテスト中における試験圧力割れについて(T49 - F007B ~ F008B)
2006/09/06	7号機	ISI下鏡用駆動装置の動作不具合について
2006/09/06	7号機	蒸気タービン開放検査の検査中の想定事象(こすれによる現像面の不良)の発生について
2006/09/06	7号機	低圧(A)タービン本体内部車室における水平継手ボルトの固着について
2006/09/06	7号機	低圧(A)外部車室(上半:TB側)のPT結果における指示模様の確認について
2006/09/06	7号機	P21 - F051Bにおける弁体エロージョンについて
2006/09/06	7号機	P21 - F124Bにおける弁体エロージョンについて
2006/09/07	1号機	H CW中和装置硫酸ポンプ(B)吐出圧力指示の不良について
2006/09/07	2号機	濃縮廃液ポンプ(C)電動機の異音について
2006/09/07	3号機	ページング設備の動作不良について
2006/09/07	4号機	FQ002(流量積算計)における入口弁/バイパス弁のシートパスについて
2006/09/07	5号機	SSスラッジ移送ライン(A)側K - 5連絡移送弁の動作不良について
2006/09/07	5号機	大湊側補助ボイラー 4B変圧器保守用梯子昇降禁止カバーの鍵穴固着について
2006/09/07	5号機	大湊側補助ボイラー 4C変圧器保守用梯子昇降禁止カバーの鍵穴固着について
2006/09/07	5号機	タービン建屋 地下2階 CPP扉前室におけるSD配管の腐食について
2006/09/07	6号機	M5トンネル室空調機クーリングコイル及びファンネルのつまりについて
2006/09/07	7号機	低圧(A)外部車室(上半:GEN側)のPT結果における指示模様の確認について
2006/09/07	7号機	ボール循環ポンプ・ブースターポンプ吐出側圧力計用継手の腐食について
2006/09/07	7号機	第2給水加熱器(A)給水入口弁/第一給水加熱器(B)給水出口弁[N21-F028A / F029B]におけるふたボルトの固着について
2006/09/07	7号機	P21 - F126Bにおける弁体エロージョンについて
2006/09/07	その他	クランプメータ(2E - 5 - 2)の指示不良について
2006/09/08	1号機	T11 - TRS601B B系サブプレッションプール水温度記録計における打点不良について
2006/09/08	1号機	地震観測装置(観測点R/Bオペフロ)におけるキャリブレーション値の不良について
2006/09/08	6号機	N21 - F374におけるグランドリーク発生について
2006/09/08	7号機	DG(B)非常用送風機(A)電動機の不具合について

発見日	号機	件名
2006/09/08	7号機	TCW - Hx # C号機における冷却管の減肉について
2006/09/08	7号機	ボール循環ポンプにおけるシャフト振れの許容値外について
2006/09/08	7号機	低圧(A)タービン本体における内部車室水平継手ボルトネジ部のつぶれについて
2006/09/08	7号機	FPCポンプ(B)のトリップについて
2006/09/08	7号機	H22 - P314内バイアル棒挿入・引出し感知リミットスイッチの動作不良について
2006/09/08	7号機	FPCろ過脱塩器B入口弁[G41-F301B]の開固着について
2006/09/08	7号機	N21系 第1給水加熱器(B)給水出口弁[N21-F029B]における弁体のシート面割れについて
2006/09/08	7号機	差動トランスユニボールの固着について
2006/09/08	7号機	CV#2バルブキャップのかしめ代の不足について
2006/09/08	7号機	CIV#3、4ロックバ - 取付ボルトネジ山の磨耗について
2006/09/08	7号機	低圧(A)タービン本体における内部車室(上半)水平継手締付ボルト取付座面の噛り傷について
2006/09/09	2号機	焼却炉炉底蓋シール用コンプレッサーBの制御配管フィルター手動排水ラインからのエアリークについて
2006/09/09	4号機	HCWサンプル槽(A)における放射能および不溶解性物質の回収基準超過について
2006/09/09	7号機	高圧ヒーター室における蛍光灯の破損について
2006/09/09	7号機	CV#2パネ箱における内外パネの防錆塗装の剥離について
2006/09/09	7号機	N22 - F531D弁の設置場所相違について
2006/09/10	1号機	主復水器B第1水室出口弁開度指示計の動作不良について
2006/09/10	3号機	Hx / B大物搬入口扉ロックピン受金具の脱落について
2006/09/10	5号機	原子炉圧力容器温度記録計における打点の乱点について
2006/09/10	その他	ダストモニタ 2の動作不良について
2006/09/11	1号機	空冷チラ - F冷媒ラインのピンホールについて
2006/09/11	1号機	LDS放射線モニタにおけるダスト温度高設定値のずれについて
2006/09/11	2号機	濃縮廃液系 CONWシール水ポンプ(A)電動機の部品不良について
2006/09/11	2号機	水銀灯電源ケーブル保護カバーの破損について
2006/09/11	3号機	SRM / IRM検出器表示(C)電源入PBの動作不良について
2006/09/11	3号機	RW計算機伝送補助盤(C92 - P003 - 1 U6100)の故障警報発生について
2006/09/11	3号機	放射線計測器線源校正装置の動作不良について

発見日	号機	件名
2006/09/11	4号機	漏えい検出系ろ紙の送り異常について
2006/09/11	4号機	G41 - F904B, F905Bにおける弁棒腐食について
2006/09/11	5号機	LDろ過機シール水圧力計元弁の銘板弁番号の違いについて
2006/09/11	5号機	標準抵抗端子部の破損について
2006/09/11	5号機	デジタルオシロ(本体)の動作不良について
2006/09/11	5号機	タービン建屋 南西エレベーター扉開閉不調について
2006/09/11	7号機	N22 - LCV - F035C用ポジショナーにおけるパイロットリレーからのエアリークについて
2006/09/11	7号機	第3給水加熱器(A)水位調節弁(給水加熱器側)(N22 - F009A)のシールリング割れについて
2006/09/11	7号機	MCR再循環送風機(B)電動機の不具合について
2006/09/11	7号機	バイタル(7B)CVCF装置直流電圧・電流計(V80・A80)の動作不良について
2006/09/11	7号機	N39系 MSH第2段加熱器(A2)加熱蒸気入口弁[N39-F036C]におけるクォードリングの油しみについて
2006/09/11	7号機	CIV # 3 IV側ベアリングケ - スポルト固着について
2006/09/11	7号機	HPCP(B)ケーシング・インペラ浸食について
2006/09/11	7号機	アイシャワー設備埋設配管からの漏水発生について
2006/09/11	7号機	CIV # 3, 4 スプリングハウジングクレビス止めピンの齧りおよび曲がりについて
2006/09/11	その他	デジタルマルチメータ(2E - 5 - 5)の精度逸脱について
2006/09/12	1号機	密封油真空ポンプ(A)におけるドレンチャンバーの汚れについて
2006/09/12	2号機	焼却設備(荒浜側)焼却炉の温度上昇について
2006/09/12	3号機	HSCR系フラッシュタンクの水位高警報発生について
2006/09/12	4号機	蒸気タービン設備検査(その4)検査中における圧力スイッチの精度逸脱について
2006/09/12	5号機	常用照明分電盤(NLP - 5T41 CKT10)のトリップについて
2006/09/12	5号機	SGTS(B)出口ラインUシールにおけるLSドレン弁のシートパスについて
2006/09/12	6号機	タービン建屋 サンプポンプ運転記録用記録計の動作不良について
2006/09/12	7号機	D / G B系空気圧縮機吸入フィルターの劣化について
2006/09/12	7号機	蒸気タービン設備検査(その1)検査実施中の要領書の誤記について
2006/09/12	7号機	直流250V充電器盤(常用)過電流継電器の動作不良について
2006/09/12	7号機	N21 - F025B カップリング廻り止め座金損傷について

発見日	号機	件名
2006/09/12	7号機	高圧ローターおよび前部心棒着磁測定結果の管理値外れについて
2006/09/12	7号機	MSV#2ヨ-ク締付ボルトの固着について
2006/09/12	7号機	CV#3下部レバ-クロスヘッド取り合い部における間隙の管理値外れについて
2006/09/12	7号機	TSWポンプ吐出母管ベント弁[P42-F505]のシートパスについて
2006/09/12	7号機	低圧(A)内部車室(上半:TB側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/12	7号機	CIV#3、4主弁締付ボルト頭部六角穴の変形について
2006/09/12	7号機	オイルスナッパーにおけるスペーサーの摩耗について
2006/09/12	その他	所内テレメータ装置における表示器の表示不良について
2006/09/13	1号機	タブロゲC系再循環吸込ラインの異物混入について
2006/09/13	1号機	SGTS(B)排気風量指示(CRT)の指示不良について
2006/09/13	2号機	CFプリコートタンク液位高警報の発生について
2006/09/13	4号機	CD陽イオン樹脂再生塔樹脂入口弁におけるエア-バルブブリークについて
2006/09/13	4号機	変圧器防災S21-D243(ストレナ)の破損について
2006/09/13	7号機	N21-AO-F096B端子箱固定用サポートビスの折損について
2006/09/13	7号機	H11-P651電源装置における不足電圧回路の動作不良について
2006/09/13	7号機	ACPVCVパージ用窒素供給圧力調節弁T31-F062の動作不良について
2006/09/13	7号機	RSWポンプ(A)(D)刻印B、Eインペラ他の腐食、PT指示模様について
2006/09/13	7号機	低圧(A)内部車室(上半:GEN側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/13	7号機	MSV#2案内片締付ボルトの干渉について
2006/09/13	7号機	EHCヒータファン(B)におけるフレキシブルチューブの損傷について
2006/09/13	7号機	MSV#2ユニボールの間隙値大について
2006/09/13	7号機	N72系貝分離器C1注水切替弁[N72-016C]ガスケット面の腐食について
2006/09/13	その他	貝処理建屋脱水機上る布破れについて
2006/09/14	4号機	PLR配管修理溶接部における初層RT結果におけるブローホールの確認について
2006/09/14	4号機	N21-LS004A(LO側テスト弁)におけるステムの曲がりについて
2006/09/14	4号機	EHCフラッシングフィルターカバーの不具合について
2006/09/14	5号機	M/Bエアコン室外機停止の頻発について

発見日	号機	件名
2006/09/14	5号機	ITV制御リレー箱(主蒸気隔離弁室2)ファンの異音について
2006/09/14	7号機	ボール捕集器(B)駆動部用ノックピン・スタッドボルトの変形について
2006/09/14	7号機	プロセス計算機のラインプリンタ印字品質の不良について
2006/09/14	7号機	高圧タービン上半ノズル(TB側・GEN側)外観点検に伴うノズル板の欠損について
2006/09/14	7号機	放水路内部のコンクリート剥がれ及び目地部の漏水について
2006/09/14	その他	環境管理棟内試料調整室におけるパソコンディスプレイの不良について
2006/09/14	その他	水処理建屋 硫酸注入ポンプ用シール水供給配管のピンホールについて
2006/09/15	1号機	H/B 2B ボイラー水導電率計(P62-CIT251B)における指示不良について
2006/09/15	1号機	RW/A排風機(A)サクシヨンベーンポジションナーIN PUT側PIの指示不良について
2006/09/15	2号機	LCWサンプルポンプA出口絞り弁開度指示板の破損について
2006/09/15	4号機	スクリーン制御盤室におけるITV動作不良について
2006/09/15	5号機	M/B入口扉上部ケーブルBOXの腐食について
2006/09/15	7号機	非常用予備電源装置検査(その2)中の「ディーゼル発電機瞬時再始動要求」警報の発生について
2006/09/15	7号機	高圧タービンノズルダイヤフラム(上半:TB側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/15	7号機	CRT No7における十字カーソルの操作不可について
2006/09/15	7号機	高圧タービンにおける下半ノズルダイヤフラムのサポートシムの浸食について
2006/09/16	4号機	APDのシャワー室への置き忘れについて
2006/09/16	7号機	低圧(A)下半ノズルダイヤフラムのクラッシュピン固着について
2006/09/16	7号機	高圧タービンノズルダイヤフラム(上半:GEN側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/17	1号機	「5号母線分離装置不良」警報の発生について
2006/09/17	5号機	RCW(A)系ドレン弁におけるシートリークについて
2006/09/18	2号機	M/D RFPシール水ストレナ差圧計(A)からのリークについて
2006/09/18	4号機	ITVモニタ(A)画面の消灯について
2006/09/18	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C) グランド部からの漏えい量増加について
2006/09/18	7号機	RFP-T(A)大気放出板銅板の変形について
2006/09/18	7号機	RFP-T LPCVカムローラーにおけるオイレスメタルの間隙値外れについて
2006/09/19	1号機	RIW Hx(A)の詰まりについて

発見日	号機	件名
2006/09/19	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(B)におけるメカニカルシールリークについて
2006/09/19	1号機	取水電源室パッケージエアコン室内機(A)の動作不良について
2006/09/19	2号機	CC系再注入ポンプ(A)におけるグランドリークについて
2006/09/19	3号機	取水口・放水口海水温度記録計における乱点について
2006/09/19	3号機	サーバランスガイド使用における電動弁開閉時間測定の実験について(RCIC手動起動試験)
2006/09/19	5号機	大湊側洗濯機(D)(非管理区域)の排水ホースの亀裂について
2006/09/19	7号機	W32-F135B 渦巻ストレーナ(B)自動空気抜弁上蓋部のピンホールについて
2006/09/19	7号機	直流125V充電器盤7A・7B予備出力電流計管理値の逸脱について
2006/09/19	7号機	N22-F041Dカップリング廻り止め座金の損傷について
2006/09/19	7号機	ASD(A)/Z送風機(B)電動機の不具合について
2006/09/19	7号機	蒸気タービン開放検査中の想定事象(汗の滴下による現像面の不良)の発生について
2006/09/19	7号機	主タービン主油ポンプ吐出圧力計元弁のシートパスについて
2006/09/19	7号機	主タービン主油ポンプ吸込圧力計指針の動作不良について
2006/09/19	7号機	MCR通常時外気取入隔離ダンパ(B)FD画面開度表示の不良について
2006/09/19	7号機	N21系 H22-P206ラック内減圧弁の動作不良について
2006/09/19	7号機	低圧タービン(A)スラストパットメタルのPT結果における指示模様の確認について
2006/09/19	7号機	低圧タービン(A)第1上半軸受内輪のPT結果における指示模様の確認について
2006/09/19	7号機	低圧タービン(A)第3下半軸受内輪のPT結果における指示模様の確認について
2006/09/19	7号機	高圧タービンノズルダイヤフラム下半(TB側・GEN側)外観点検における浸食・欠損・貫通・打痕・割れの発見について
2006/09/19	7号機	循環水ポンプ(B)電動機スペースヒータの腐食について
2006/09/19	7号機	RFP-TLPCV連結ロッドにおける支点ピン及びユニボールの間隙値外れについて
2006/09/19	その他	水処理建屋 No.3H塔入口サンプリング配管の腐食及び微量リークについて
2006/09/20	3号機	R/B送風機(A)ボリュームダンパの動作不良について
2006/09/20	4号機	DWC上部冷却器(A)冷却水ドレンラインのつまりについて
2006/09/20	5号機	FEI中間ファンネルの汚れについて
2006/09/20	7号機	復水器(A)冷却細管における不入管の存在について
2006/09/20	7号機	N22-F041C, F041Bシートリング・N22-F041Bプラグエロージョンについて

発見日	号機	件名
2006/09/20	7号機	C81-F108Aバルブガイドの溶接不良について
2006/09/20	7号機	第5給水加熱器(A)水位調節弁(低圧ドレンタンク側)(N22-F011A)シートリングのシート面割れについて
2006/09/20	7号機	圧力指示計の精度不良について(N38-PI046B)
2006/09/20	7号機	温度検出器絶縁抵抗の不良について
2006/09/20	7号機	蒸気タービン開放検査中の想定事象(こすれによる現像面の不良)の発生について(その2)
2006/09/20	7号機	EHC配管の油しみについて
2006/09/20	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム上半(TB側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/20	7号機	高圧タービンノズルダイヤフラム下半(TB側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/21	4号機	HSCR系フラッシュタンク水位高/低発生について
2006/09/21	5号機	T/D RFP A室空調機送風機AにおけるGD開固着について
2006/09/21	6号機	タービン建屋LCWサンプ(A)ポンプ(C)吐出逆止弁のシートパスについて
2006/09/21	7号機	N21-AO-F095A(復水器(A)エキスパンションシール水弁)カップリングのゆるみについて
2006/09/21	7号機	スクリーン洗浄水ポンプ(B)ストレーナ空気抜きラインの漏えいについて
2006/09/21	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム上半(GEN側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/21	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム上半(TB側・GEN側)外観点検におけるノズル板曲がりについて
2006/09/21	7号機	HNCW補助ポンプ逆止弁バイパス弁P24-F502Eの弁銘板名称の誤りについて
2006/09/21	7号機	N22-F523E弁棒における指示模様の確認について
2006/09/21	7号機	プロセス計算機のCRT表示装置7(C91-P015-7)の画面表示不可について
2006/09/21	7号機	高圧タービンノズルダイヤフラム下半(GEN側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/21	その他	6/7号機共用RW設備HCW濃縮装置におけるHSCR導電率計指示値のハンチング発生について
2006/09/22	1号機	海側電極の不具合について
2006/09/22	1号機	C/A LCWサンプ(B)ポンプ(D)汲み上げ不良について
2006/09/22	4号機	原子炉建屋 地下3階 照明用電線管の損傷について
2006/09/22	4号機	K11-F003 弁座ステライト部の線状欠陥について
2006/09/22	5号機	CUF/D出口導電率記録計紙送りモータの不調について
2006/09/22	5号機	大湊側LDろ過機(A)におけるメカリークの発生について
2006/09/22	5号機	HCW収集タンク(D)出口ドレンラインの閉塞について

発見日	号機	件名
2006/09/22	5号機	H C W収集ポンプ(D)出口逆止弁後ドレンラインの閉塞について
2006/09/22	7号機	貝分離器内筒管塗装の剥離について
2006/09/22	7号機	給水加熱器開放検査におけるマンホール蓋のばりについて
2006/09/22	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム下半(T B側・G E N側)外観点検に伴うノズル板の曲がりについて
2006/09/22	7号機	M S V # 2 ストレ - ナ溶接部におけるPT指示模様の確認について
2006/09/22	7号機	原子炉建屋 エアロック扉におけるゴムパッキンのはがれについて
2006/09/22	7号機	M / D R F P (B) シャフトメッキの剥離について
2006/09/22	7号機	P 4 2 - F 0 1 7 B 入口フランジの腐食について
2006/09/22	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム下半(T B側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/22	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム上下半(T B側・G E N側)外観点検における浸食の発見について
2006/09/22	7号機	C W P (B) 用電動機ステーターの楔緩みについて
2006/09/22	その他	表面形温度プローブ(2 E - 5 - 4 - 1)の精度不良について
2006/09/23	1号機	圧力調整用消火ポンプ(B)吐出圧力計目盛板名称の誤りについて
2006/09/24	1号機	R W / A 制御室送風機(A)出口グラビティダンパ - の不良について
2006/09/25	1号機	R I W H x (B) の詰まりについて
2006/09/25	1号機	R H I W 補給水タンク水位高ANN用LSの設定値ずれについて
2006/09/25	1号機	主任機及びオペレータ機における「ヒューズ断」警報の発生について
2006/09/25	2号機	H C W サンプルポンプ吐出流量計におけるスナッパピンの変形について
2006/09/25	3号機	非常用D / G (A) 停止ピストンラインのユニオン部におけるエアリークについて
2006/09/25	5号機	大湊側焼却炉出口排ガス自動分析装置のタッチパネル無表示について
2006/09/25	6号機	F C S 搬出入扉の開操作不能について
2006/09/25	6号機	火報盤「T/B 1Fパイプスペース消火栓 断線」の発生について
2006/09/25	7号機	H P C F 主要弁分解検査における判定基準の誤記について
2006/09/25	7号機	H C U スクラム弁シート漏えいについて
2006/09/25	7号機	L P C P (B) ケーシングの浸食について
2006/09/25	7号機	L P C P (B) サイクロンセパレーターの浸食について
2006/09/25	7号機	T D 排気管(B)エリアの蛍光灯破損について

発見日	号機	件名
2006/09/25	7号機	MSH第2段加熱器ドレンタンク水位発信器計器元弁のシートパスについて
2006/09/25	7号機	ボール回収器(A, B, C)吐出配管ライニングの損傷について
2006/09/25	7号機	CWP(C号機)インペラ浸透探傷検査における判定基準値外の浸透指示模様について
2006/09/25	7号機	タービン系CCU装置CPU#2の停止について
2006/09/25	7号機	RHR設備検査における判定基準の誤記について
2006/09/25	その他	貝処理建屋 アニオン系ポリマ原液ポンプの吐出不具合について
2006/09/26	2号機	TCW Hx(B)海水側ベント弁のつまりについて
2006/09/26	3号機	タッチパネル/ディスプレイNo.6[N22-DSP607]のフリーズについて
2006/09/26	5号機	トラベリングスクリーン(F)駆動用電動機ファンカバーの腐食について
2006/09/26	5号機	取水路スクリーン室内のコンクリートの剥離について
2006/09/26	6号機	CC系貝分離器(C-1)のぞき窓フランジ部の漏えいについて
2006/09/26	7号機	CWP(B,C)自動空気抜弁の不具合について
2006/09/26	7号機	ボール循環ポンプ(A1~C2)カップリングボルトの磨耗について
2006/09/26	7号機	復水器水室#A,B,C系出入口弁弁箱ゴムライニングの損傷について
2006/09/26	7号機	スクリーンWP(C)ストレーナドレン弁[W33-F111C]の開固着について
2006/09/26	7号機	RSW系取水水位計測器LT-007A1A元弁弁棒の劣化について
2006/09/26	7号機	HNCW冷凍機(C)計器接続部からの漏えいについて
2006/09/26	7号機	駆動部リミットスイッチの絶縁損傷について
2006/09/26	7号機	CC系貝分離装置ドレン弁フランジ部の腐食について
2006/09/27	1号機	LCWクラセパ(A)アキュームレータ復水入口止め弁のシートパスについて
2006/09/27	7号機	定期事業者検査「給・復水系ポンプ検査」における試験面の現像不良について
2006/09/27	7号機	燃料集合体外観自主確認におけるチャンネルボックスと燃料集合体の引っかかりについて
2006/09/27	7号機	RCW HECW冷凍機(C)冷却水ライン弁のシートパスについて
2006/09/28	5号機	RW中操入退域装置室照明スイッチの接触不良について
2006/09/28	5号機	原子炉廻り系統プロセス温度記録計の打点不良について
2006/09/28	その他	RW/B 地下1階 HCW収集タンク(C)室内 壁面配管貫通部のモルタル剥がれについて
2006/09/28	その他	FIDガスクロマトグラフ点火用ライターの不具合について

4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	1
B	11
C	52
D	323
対象外	2
総計	389