

不適合管理状況(1月審査分)

3月8日付で20件グレード変更あり(Cグレード Dグレード 2件、Cグレード 対象外 17件、Dグレード 対象外 1件)
4月12日付で1件グレード変更あり(Cグレード 対象外 1件)

1. Asグレード 3件

発見日	号機	件名
2007/01/12	1号機	取水電源室内(非管理区域)での火災について
		<p>《概要》</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機において「取水設備電源故障」等の警報が発生したため、当直員が取水電源室(屋外、非管理区域)を監視カメラにて確認したところ、室内に発煙が確認されたことから、消防署へ通報した。その後、発煙場所は室内の電源盤であることが確認され、消防署の現場確認により、鎮火が確認された。</p> <p>なお、これによる外部への放射能の影響ならびにプラントの運転継続に影響はなし。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/01/12 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19011202.pdf)</p>
2007/1/19	1号機	非常用ディーゼル発電機等の機能検査(定期検査)における改ざんについて
		<p>《概要》</p> <p>平成4年5月に実施した非常用ディーゼル発電機等の機能検査(定期検査)において、検査前日に検査対象設備の1つである残留熱除去冷却中間ループ(以下、RHIWという)ポンプ(A)の電動機が故障し運転できない状態であることが判明した。このため、RHIWポンプ(A)が健全であるかのように見せかけようとし、当該電動機のしゃ断機を「接続」位置にすべきところを「試験」位置にした上で制御電源を入れ、RHIWポンプ(A)が停止した状態でも中央制御室にある表示灯等にてRHIWポンプ(A)の起動を示す信号が発生するようにして、検査を合格させたと推定される。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/1/31(注) [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)</p>
2007/1/19	1~3号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(定期検査)における改ざんについて
		<p>《概要》</p> <p>平成6年9月~平成10年10月に、原子炉停止後に実施した主蒸気隔離弁漏えい率検査(定期検査)において、漏えい率の測定を行う際に、圧力降下量を測定する計測用配管の元弁を閉操作し、圧力の降下がない状態にして測定を行った。これにより、漏えい率を小さくする不正な操作が行われ、検査成績書を改ざんしたものと推定される。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/1/31(注) [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)</p>

(注 発見日は当該件名が不適合として報告された日であり、その後内容把握の調査を踏まえて、1月31日に関係行政への報告とともに公表いたしました。)

2. Aグレード 8件

発見日	号機	件名
2007/01/11	5号機	原子炉建屋付属棟(非管理区域)でのけが人の発生について
		<p>《概要》</p> <p>定期検査中の5号機原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)において、原子炉冷却材再循環ポンプ用電源装置のモーターを分解していた協力企業の作業員が、当該モーターのカバーと軸受台のすきまに右手の指を挟んで負傷したため、業務車にて病院へ向かった。診察の結果、右手人差し指に挫創と骨折が確認された。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/01/12 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19011201.pdf)</p>

発見日	号機	件名
2007/01/17	5号機	<p>原子炉再循環系配管等の点検状況について</p> <p>《概要》 第12回定期検査において、応力腐食割れ対策を実施する予定の原子炉再循環系配管等の65継手について、施工前の検査として超音波探傷検査を行っている。 6継手の検査を実施した結果、1継手の1箇所長さに長さ約103mm、深さ約4.6mmのひびが確認された。 なお、残りの59継手については、引き続き応力腐食割れ対策施工前の超音波探傷を実施する。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/01/17 [プレスリリース [区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19011701.pdf)</p>
2007/01/19	1号機	<p>社内記録である運転日誌等の熱出力の計算機打出し値を実際に打出された値より低い値に置き換えた記録の改ざんについて</p> <p>《概要》 平成7年8月に1時間ごとの計算機打ち出しに表示された原子炉熱出力の値がわずかに定格値を上回っていたため、運転日誌(社内記録)の原子炉熱出力の記載値を、定格値をわずかに下回る値に改ざんしたことがあったと推定される。 定格値を超過した計算機の打ち出しは、平成7年8月17日18時及び8月27日7時の値で、これを運転日誌の原子炉熱出力において書き換え、さらに日ごと並びに月ごとの計算機の打ち出しについても、運転日誌の改ざんに伴い同様の書き換えを行ったと推定される。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/1/31(注) [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)</p>
2007/01/19	4号機	<p>排気筒モニタコンピュータ処理の不正な上書きによる社内記録のデータ改ざんについて</p> <p>《概要》 平成7年5月5日～7日にかけて、プラント起動時において、排気筒モニタによる希ガス放射能濃度測定時に、指針に定める測定下限濃度以下の極微量であるが、測定器の検出限界濃度を上回る放射能が検出された。 当時、希ガスの放射能濃度レベルは、指針に定める測定下限濃度を下回っており、さらに、通常、測定器の検出限界濃度も超えないものであったため、この傾向にあわせようとして、上記検出の際、検出結果をそのまま記録せずに、データ処理用コンピュータの中に通常時と同じ程度のデータを上書きしたと推定される。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/1/31(注) [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)</p>
2007/01/19	その他	<p>排気筒放射性よう素濃度の不正な測定による社内記録のデータ改ざんについて</p> <p>《概要》 平成7年～9年頃、号機は特定されないが、プラント停止時において、排気筒から放出される放射性よう素の放射能濃度測定時に、指針に定める測定下限濃度以下の微量値ではあるが、測定器の検出限界濃度を上回る放射能が検出された。 当時、よう素の放射能濃度レベルは、指針に定める測定下限濃度を下回っており、さらに、通常、測定器の検出限界濃度も超えないものであったため、この傾向に合わせようとして、上記検出の際、検出結果をそのまま記録せずに、本来測定すべき方法を逸脱した方法により測定をやり直して、測定器の検出限界濃度を超えない結果を得て、これを記録として残していたと推定される。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/1/31(注) [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)</p>
2007/01/20	5号機	<p>原子炉建屋でのけが人の発生について</p> <p>《概要》 定期検査中の5号機原子炉建屋地下3階において、原子炉冷却材浄化系の熱交換器の組立作業をしていた協力企業の作業員が、熱交換器の胴体フランジ部と周囲の壁の間に右手の指を挟んで負傷したため、業務車にて病院へ向かった。 診察の結果、右手人差し指に挫創と骨折が確認された。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/01/22 [プレスリリース [区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19012202.pdf)</p>

発見日	号機	件名
2007/01/22	3号機	非常用炉心冷却系機能検査における残留熱除去系ポンプの吐出圧力計の不適切な調整について
		《概要》 平成6年11月に、実施した非常用炉心冷却系の機能検査（定期検査）において、残留熱除去系ポンプ（B）の吐出圧力計の指示値をかさ上げさせるという不適切な調整が行われた。これにより検査データが改ざんされることになったと推定される。
		〔ホームページ掲載〕 2007/1/31（注） 〔プレスリリース〕 (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)
2007/01/22	7号機	蒸気タービン過速度トリップ性能検査における検査要領書の改ざんについて
		《概要》 平成10年8月～平成13年3月に実施した蒸気タービン性能検査（定期検査）において、実在していない「タービン機械式トリップ弁作動トリップ」警報について6号機と同様に存在するものとして、検査要領書の確認項目とし検査を実施していた。要領書に基づき検査成績書が作成されており、改ざんにあたると推定される。
		〔ホームページ掲載〕 2007/1/31（注） 〔プレスリリース〕 (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07013104-j.html)

（注 発見日は当該件名が不適合として報告された日であり、その後内容把握の調査を踏まえて、1月31日に関係行政への報告とともに公表いたしました。）

3. Bグレード 10件

発見日	号機	件名
2006/12/20	その他	「取放水口温度の不適切な補正」に対する不適合報告書発行のタイミングについて
2006/12/20	その他	温排水等漁業調査結果の報告における不十分な業務の計画について
2006/12/20	その他	水質管理マニュアルにおける水質管理計画書の承認時期について
2006/12/20	その他	原子力災害対策活動で使用する資料の送付不備について
2006/12/20	その他	原子炉停止後点検表の一部欠落について
2006/12/28	2号機	タービン建屋 地下3階 南西側通路部におけるガムの発見について
2006/12/29	6号機	復水器連続洗浄装置の点検について
		〔ホームページ掲載〕 2006/12/30 〔プレスリリース [区分] 〕 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18123001.pdf)
2007/01/12	1号機	タービン建屋 1階 タバコの吸殻発見について
2007/01/13	その他	テレメータ時刻調整作業による屋外放射線監視データの欠測について
2007/01/16	その他	屋外放射線監視用データ収集処理装置におけるデータ処理方法の誤りについて

4. Cグレード 61件

発見日	号機	件名
2006/10/13	7号機	定期検査における溶接検査記録の誤記について
2006/12/21	その他	高圧ガス設備における新潟県立入り検査の指導項目について

発見日	号機	件名
2006/12/27	5号機	SGTS系タイマーリレー修理作業時における原子炉建屋換気空調系排気放射能高警報の発生について
2006/12/27	5号機	SGTS(A, B)におけるUシールラインの詰まりについて
2006/12/27	7号機	プロセス計算機停止前後における炉心性能計算のキセノン値の不整合について
2006/12/30	5号機	放射性廃棄物処理設備 中央制御室退出モニタにおける汚染警報発生時にチェックポイントへの連絡未実施による退出について
2007/01/06	6号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器におけるMV値上昇について
2007/01/09	5号機	HCUスクラム排水水チェック弁における支持ボルト切損について
2007/01/11	3号機	管理区域入域時における携行APDの間違いについて
2007/01/11	その他	周辺環境監視評価会議報告書の誤記について
2007/01/11	その他	第11回定期検査成績書(固体廃棄物貯蔵庫管理状況検査)の紛失について
2007/01/12	3号機	点検長期計画表の改訂手続きの不備について
2007/01/12	5号機	小物搬出モニターの違反使用について
2007/01/12	5号機	AO弁駆動部における組み込み不良について
2007/01/12	その他	管理区域内計器工場持出修理における交換部品の廃棄について
2007/01/12	その他	エリア放射線モニタ検出器移管時の手続き不備について
2007/01/13	その他	屋外放射線監視データシステム時刻ずれについて
2007/01/15	5号機	パトロールチェックシートにおける誤記訂正内容記載漏れについて
2007/01/15	5号機	固定子コイルにおける絶縁の損傷について
2007/01/15	6号機	出力上昇/下降過程における日常点検表記録の誤りにについて
2007/01/16	1号機	湿分分離器出口蒸気圧力計点検データヘッド補正值の間違いについて
2007/01/16	7号機	超音波式給水流量計の点検長期計画確認不足について
2007/01/16	その他	電磁弁(予備品)の不良について
2007/01/17	4号機	原子炉建屋地下3階における手動二重扉の故障について
2007/01/17	5号機	ダスト放射線モニタのケーブル活線状態による引き戻し作業時の短絡について
2007/01/17	その他	「プラント停止時原子炉冷却材温度評価ソフト」基礎データの間違いについて
2007/01/18	3号機	工具センター所有のトルクレンチの校正不合格について
2007/01/18	3号機	工具センター所有の計測器の定期校正不合格について
2007/01/18	7号機	主発電機電力変換器のIDS入出力範囲記載値と特性試験範囲の不一致について

発見日	号機	件名
2007/01/19	その他	隔離復旧操作時における操作員右足首捻挫について (ホームページ掲載) 2007/01/22 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19012203.pdf)
2007/01/22	1号機	G41-E/S601A 点検時短絡のについて
2007/01/22	2号機	安管審申請書における記載誤記について
2007/01/22	2号機	クレーン協会検査員の立会時の被ばく線量記録について
2007/01/22	5号機	燃料集合体のチャンネルファスナーボルトの折損について
2007/01/22	5号機	原子炉冷却材浄化系における系統流量値に基づくヨウ素増加量の測定について
2007/01/22	7号機	過渡現象記録装置のアナログ信号出力低下について
2007/01/22	その他	蒸気タービン開放検査におけるPTの浸透時間の相違について
2007/01/23	5号機	原子炉補機冷却系配管天井貫通部よりの不明水滴下について
2007/01/23	5号機	運転員補完教育報告書作成における不適合について
2007/01/23	5号機	定例試験時の読み取り計器の仕様相違について
2007/01/23	7号機	計器マーキング承認手続きの承認漏れについて
2007/01/23	7号機	パトロールチェックシートの誤記訂正について
2007/01/23	その他	セルフエアセットにおける中圧安全弁の不良について
2007/01/23	その他	柏崎市条例における少量危険物の届出について
2007/01/23	その他	保安規定研修報告書の作成・承認日に関する不適合について
2007/01/23	その他	発電電力量の記録作成について
2007/01/23	その他	運転日誌の発電電力量の記載について
2007/01/23	その他	作業依頼票の受付承認・許可日の不適合について
2007/01/23	その他	非常用ディーゼル発電機サーベランス時の現場記録採取について
2007/01/23	その他	運転日誌の電力積算の取り忘れについて
2007/01/25	7号機	非常用ディーゼル発電機潤滑油プライミングポンプ吐出圧力低警報の発生について
2007/01/25	その他	安全協定に関する定期報告書中の気体トリチウム放出量の誤記について
2007/01/26	3号機	ジェットポンプ流量の校正係数の誤りにについて
2007/01/26	その他	ホットシャワードレン系カナル放出サンプリング時のタンクレベルの記載について
2007/01/29	1号機	酸化チタン腐食電位測定装置内における計器上流ユニオン部の不良について

発見日	号機	件名
2007/01/29	7号機	原子炉建屋オペフロ点検歩廊補修工事中の火災警報の誤動作について
2007/01/29	その他	安全協定に関する定期報告書における記載の誤りについて
2007/01/30	1号機	ジェットポンプ流量の校正係数の誤りについて
2007/01/30	2号機	ジェットポンプ流量の校正係数の誤りについて

5. Dグレード 346件

発見日	号機	件名
2006/12/13	5号機	定期検査における安全弁検査の検査要領書の改訂について
2006/12/15	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム上半TB側の欠損および開口について
2006/12/18	4号機	区画用カラーコーンの紛失について
2006/12/21	4号機	第1給水加熱器出口サンプルフィルタにおけるクイックコネクタからのしみりークについて
2006/12/21	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム下半TB側の欠損について
2006/12/22	5号機	シールケース絶縁におけるロックピンの損傷について
2006/12/22	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム下半TB側におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/22	5号機	HCUコック弁取合い部ユニオンねじ山潰れについて
2006/12/22	7号機	設備図書(プロセス計算機日誌処理仕様書)の誤記について
2006/12/25	1号機	密封油差圧調整弁密封油入口圧検出1次弁におけるしみりークについて
2006/12/25	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)燃料弁スリーブ押さえ用ナット溝変形について
2006/12/25	5号機	TNG BOXカバー下半縦継手面における締付けボルトネジ部の変形について
2006/12/25	5号機	H/A間カップリングカバー縦および水平継手面における締付けボルトネジ部の変形について
2006/12/25	5号機	軸受カバー、TNG BOXカバー、カップリングカバー水平継手面における締付けボルトネジ部の変形について
2006/12/25	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム下半TB側の欠損について
2006/12/25	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム下半GEN側の欠損について
2006/12/25	5号機	復水器連続洗浄装置 ボール捕集器(B)ベント弁における弁ハンドル銘板の未装着について
2006/12/25	5号機	N71-LS-046A-1(H),N71-LG-047A-1(H)における弁体の脱落について
2006/12/25	5号機	ESRFP-T(A)LPCVシート前ドレン弁他2台におけるギアドリミットスイッチの油しみについて
2006/12/25	5号機	DC250Vにおける電解液比重判定値逸脱について

発見日	号機	件名
2006/12/25	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム下半GEN側目視点検結果について
2006/12/26	5号機	E51-F019トルクスプリングの劣化について
2006/12/26	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム下半TB側におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/26	5号機	HCU座標02-27逆止弁の当り不良について
2006/12/26	7号機	設備図書(BOP性能計算仕様書)の誤記について
2006/12/26	7号機	設備図書(計算機入出力一覧表)の誤記について
2006/12/26	7号機	設備図書(プロセス計算機日誌処理仕様書)の誤記について
2006/12/27	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)No.6及びNo.16シリンダにおける燃料噴射ラインからの油しみについて
2006/12/27	1号機	補助ボイラー3Aにおける水面計左側蒸気弁の動作不良について
2006/12/27	4号機	復水脱塩塔(H)積算流量の指示不良について
2006/12/27	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)本体廻り保温板金の脱落について
2006/12/27	5号機	DWC下部送風機(A)(C)軸受背面ギャップ許容値超えについて
2006/12/27	5号機	CWF/D保持ポンプ(A)室におけるファンネル曇り除去ワイパーの脱落について
2006/12/27	7号機	残留熱除去系ポンプ点検工事にて除染作業時のICタグ紛失について
2006/12/27	7号機	S/C水位計の指示不良について
2006/12/27	7号機	過渡現象記録装置における機器障害の発生について
2006/12/28	2号機	原子炉区域 地下3階 南東エリア放射モニタの動作不良について
2006/12/28	2号機	燃料交換機マスト固定装置エアシリンダー空気入口部からのエア漏洩について
2006/12/28	3号機	原子炉建屋付属棟 1階 雑固体集積場所・ドラム缶充填エリア・トラックエリアにおける照明の一部不点灯について
2006/12/28	4号機	TSWストレナーA入口元弁シートパスについて
2006/12/28	7号機	RHR(C)室水密扉の動作不良について
2006/12/28	その他	雨雪量計の指示不良について
2006/12/29	4号機	RSWポンプにおけるグランドカバーからのリークについて
2006/12/30	6号機	復水器連続洗浄装置(C)系ボール捕集器覗き窓からのリークの発生について
2006/12/30	6号機	貝分離装置ドレン弁における配管フランジ部からのリークの発生について
2006/12/31	6号機	励磁電源変圧器巻線冷却水温度(3)熱電対の断線について
2007/01/01	1号機	活性炭H/U塔出口放射線モニタサンプリング警報設定値ドリフトについて

発見日	号機	件名
2007/01/01	3号機	LPRM[16 - 17 D]レベル高警報の発生について
2007/01/01	6号機	RFP - T(A)ターニング装置の動作不良について
2007/01/02	1号機	FPCポンプ(B)ケーシングベントラインユニオン部からの滲みについて
2007/01/02	1号機	復水検塩系サンプルポンプ出口圧力計の固着について
2007/01/02	6号機	MGセット室ダクト吸込フィルター部からの油滴下について
2007/01/02	6号機	PACSバルク筐体4電源断警報の発生について
2007/01/03	1号機	MD - RFP(B)反C側水平方向振動計におけるPOWERランプの不点灯について
2007/01/03	4号機	LDSろ紙送り装置上蓋パッキンの割れについて
2007/01/04	その他	ARM管理月報(様式11)記載内容の誤記について(1号機11月分)
2007/01/04	その他	海象観測施設(波高計)の計測不良について
2007/01/05	1号機	N38 - TRS602打点式記録計指示乱点について
2007/01/05	2号機	補給用窒素ガス加温器配管における表面温度高警報発生について
2007/01/05	2号機	RHR熱交換器(A)(B)冷却水出口温度における指示不一致について
2007/01/05	4号機	定期検査における次回検査への反映事項検討記録承認日の記載漏れについて
2007/01/05	5号機	スクリーン南側ITV動作不良について
2007/01/06	1号機	固定子巻線出口冷却水温度記録計における打点不良について
2007/01/06	3号機	CONW系温度記録計における打点不良について
2007/01/06	5号機	HCU座標02-31手動弁における当り不良について
2007/01/07	1号機	給水加熱器ドレンポンプにおける吐出圧力指示計の固着について
2007/01/07	5号機	原子炉建屋付属棟HCWサンプポンプ(D)出口逆止弁動作不良について
2007/01/07	5号機	純水移送ポンプ吸込ライン下部の水溜りについて
2007/01/07	6号機	原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系放水口脇における電線管の不良について
2007/01/08	1号機	補助ボイラ建屋におけるNSDサンプポンプB吐出逆止弁動作不良について
2007/01/08	1号機	濃縮廃液タンク(B)スカート部漏洩水排出口における漏えい跡発見について
2007/01/08	1号機	放射性廃棄物処理設備 制御室蒸気発生器における不良について
2007/01/08	1号機	原子炉建屋付属棟トラックエリア搬出入口扉下部破損について
2007/01/08	3号機	FCS(B)監視装置故障における警報発生について

発見日	号機	件名
2007/01/08	4号機	スタック航空障害灯における点灯不良について
2007/01/08	5号機	H CW脱塩塔(B) MUWT洗浄水ラインA0弁におけるシートパスについて
2007/01/08	5号機	大湊側H / B サンプピット(H / L)水位計検出配管破損脱落について
2007/01/08	5号機	B 2 1 - F 0 5 3 A / B弁におけるふたボルト・ナットの焼付きについて
2007/01/08	5号機	タービン建屋オペフロ南西エリアにおける雨漏れについて
2007/01/09	1号機	補助ボイラー循環ポンプ(B) RIW用フローグラス汚れ発生について
2007/01/09	1号機	スクリーン装置門型クレーン衝突防止装置故障表示点灯について
2007/01/09	4号機	MCR加湿器(B) EL画面表示エラーについて
2007/01/09	5号機	S G T S (A) 定例試験データシート記載漏れについて
2007/01/09	5号機	R S W配管点検長期計画表の不備について
2007/01/09	5号機	タービン建屋3階北西エリアにおける雨漏れについて
2007/01/09	5号機	P 1 3 - F 0 0 2 C弁におけるシートリークについて
2007/01/09	5号機	OG排ガス再結合器パッケージ入口弁下部クォードリングにおける油しみについて
2007/01/09	5号機	高圧タービンリークオフ弁他3台下部クォードリングにおける油しみについて
2007/01/09	5号機	蒸気加減弁(3)シート前ドレン弁スプリングカートリッジキャップにおける油しみについて
2007/01/09	5号機	抽気蒸気系 RFP-T(A) 低圧蒸気入口弁におけるハンドルグリップ摩耗について
2007/01/09	5号機	第6給水加熱器ドレン冷却器復水入口弁他6台における下部クォードリングにおける油しみについて
2007/01/09	5号機	補助蒸気系 蒸化器加熱蒸気圧力調節弁小弁前弁下部クォードリング、クラッチハウジングにおける油しみについて
2007/01/09	5号機	タービングランド蒸気系 RFP-T(A) グランド蒸気入口弁他1台モーター部における油しみについて
2007/01/09	5号機	タービン潤滑油系 RFP-T(B) オーバーフローサイトボックス入口弁スプリングカートリッジキャップにおける油しみについて
2007/01/09	5号機	S J A E (B) 第1段蒸気入口弁ギアドリミットスイッチにおける油しみについて
2007/01/09	6号機	R / A・T / A送風機用カップリング接続ボルトネジ山欠損について
2007/01/09	6号機	R / A・T / A排風機室空調機インペラボス内径寸法許容値超えについて
2007/01/09	6号機	データディスク装置故障発生について
2007/01/09	7号機	蒸気タービン性能検査における定期事業者検査要領書の誤記について
2007/01/09	その他	水質計測器点検・校正結果における誤記について
2007/01/09	その他	貝処理アニオン系ポリマ原液ポンプにおける吐出不具合について

発見日	号機	件名
2007/01/09	その他	デジタルマルチメータ(備原2電気G試00706-1)精度逸脱について
2007/01/09	その他	デジタルマルチメータ(備原2電気G試00706-2)精度逸脱について
2007/01/10	2号機	燃料交換機エアフィルター漏えいについて
2007/01/10	2号機	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側)1次C/F(A)温度検出器不具合について
2007/01/10	4号機	ドライウェル露点温度計ペーサー機能AUTO未設定について
2007/01/10	4号機	排ガス再結合器/脱湿塔温度記録計打点機構不良について
2007/01/10	5号機	C/F(I)(J)入口均圧弁及びC/F(I)逆洗空気ベント弁 弁棒PT浸透指示模様の確認について
2007/01/10	5号機	主蒸気止め2弁ストレーナにおけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/10	5号機	M/G/Z送風機(B)用電動機反負荷側エンドブラケット寸法許容値超えについて
2007/01/10	5号機	低圧(C)内部車室下半TB側PT浸透指示模様の確認について
2007/01/10	5号機	タービンバイパス弁水圧ナット漏えいについて
2007/01/10	5号機	LDろ過機(B)充填ドラムコンベア過負荷トリップについて
2007/01/10	5号機	原子炉建屋におけるNo3サブドレン制御回路不良について
2007/01/10	5号機	DWC上部送風機(C)用電動機負荷側におけるエンドブラケット潤滑油滲みについて
2007/01/10	5号機	低圧(C)内部車室下半GEN側PT浸透指示模様の確認について
2007/01/10	5号機	RFPタービンA号機LPCVブッシュ内径磨耗について
2007/01/10	6号機	R/A・T/A排風機室空調機(ファンA)用電動機エンドブラケット寸法許容値超えについて
2007/01/10	7号機	防災用排煙機自動起動について
2007/01/11	2号機	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側)焼却炉上部温度検出器不具合について
2007/01/11	2号機	燃料取替機ディスクアレイ装置ハードディスク片系故障について
2007/01/11	3号機	AC補給用窒素圧力調節第一弁の動作不良について
2007/01/11	5号機	主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査のうち主蒸気逃がし安全弁(A)の漏えい検査中における弁座漏えいについて
2007/01/11	5号機	RFP-T(A)前側軸受箱内端子台油滲みについて
2007/01/11	5号機	M/D RFP(B)調整ライナー腐食について
2007/01/11	5号機	H/Aカップリングガード上下半締付けボルト頭部変形について
2007/01/11	5号機	A/B、B/C、T/G間カップリングガード上下半締付けボルト頭部変形について
2007/01/11	5号機	B21-F053A/B弁の弁体入口側におけるPT・VT指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2007/01/11	5号機	G31-F063B弁座シート部におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/11	5号機	H CW硫酸注入ポンプ(B)電源MCCBハンドル動作不良について
2007/01/11	5号機	MSOP軸封部付属タンク油付着について
2007/01/11	5号機	タービン建屋地下1階IA系JBX(1)内ミニチュアバルブIA微小リークについて
2007/01/11	5号機	タービン建屋地下1階IA系JBX(2)内ミニチュアバルブIA微小リークについて
2007/01/11	5号機	低圧(B)内部車室下半TB側PT検査結果について
2007/01/11	5号機	抽気蒸気系RFP-T(B)LPCVシート前ドレン弁他1台ギアドリミットスイッチにおける油しみについて
2007/01/11	5号機	抽気蒸気系RFP-T低圧蒸気入口逆止弁フタボルト固着について
2007/01/11	5号機	N71-PT-036A-2[N71-F702B]における弁体脱落について
2007/01/11	5号機	RFP-T(A)危急遮断装置における不具合について
2007/01/11	6号機	建物躯体補修工事による火災報知器プレアラームの発生について
2007/01/11	6号機	CRDポンプ(A)(B)オイルセパレータにおける不良について
2007/01/11	7号機	蒸気タービン性能検査成績書の誤記について
2007/01/12	4号機	原子炉建屋地下3階における手動二重扉内側故障について
2007/01/12	5号機	定期検査における蒸気タービン開放検査の検査要領書の改訂について
2007/01/12	5号機	循環水系配管#B系取放水管(山側)電気防食装置電極体の脱落について
2007/01/12	5号機	オイルスナッパートラベルスケールの脱落について
2007/01/12	5号機	低圧(B)内部車室下半GEN側におけるPT浸透指示の確認について
2007/01/12	5号機	CIV#5ケ-シング・弁体におけるPT浸透指示の確認について
2007/01/12	5号機	RCC復水ポンプ用電動機反負荷側ブラケットハウジング部判定基準の逸脱について
2007/01/12	5号機	オイルスナッパーにおける摺動傷について
2007/01/12	その他	ろ過水タンクNo.2給水ポンプ吐出圧力計指示の不良について
2007/01/13	3号機	AC補給用窒素圧力調節第二弁[T31-PCV-F008]の不良について
2007/01/13	3号機	取水口・放水口海水温度記録計指示のダウンスケールについて
2007/01/13	4号機	ドライウェル露点温度指示伝送器における清掃マーク表示点灯について
2007/01/13	5号機	弁グランド部漏えい処理系配管ユニオンネジ部損傷について
2007/01/14	1号機	H CW硫酸注入ポンプ(B)起動時吐出圧力の異常上昇について

発見日	号機	件名
2007/01/14	1号機	MD-RFP(B) C側水平方向振動計POWERランプ不点灯について
2007/01/14	2号機	PLRポンプ(A)第一段シールキャビティー圧力計のハンチングについて
2007/01/14	4号機	タービン建屋地下1階北東コーナー 非放射線ストームドレン移送系配管からの漏えい発生について
2007/01/14	5号機	排気筒原子炉施設用灯火制御器盤における故障ランプの点灯について
2007/01/14	5号機	原子炉建屋1階 南西内側二重扉取手取付部化粧板の隙間について
2007/01/14	6号機	復水器連続装置系ボール循環ポンプ吐出圧力計配管の不良について
2007/01/14	7号機	タービン系伝送プロトコル変換装置(1系)の停止について
2007/01/15	1号機	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側) 計算機CRTタッチパネルの動作不良について
2007/01/15	1号機	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側) 計算機冷却ファンの故障について
2007/01/15	2号機	主タービン・発電機軸受メタル温度記録計における乱点について
2007/01/15	3号機	スクリーン装置門型クレーン走行装置の異常について
2007/01/15	3号機	原子炉建屋北西及び南西側二重扉エア吸入音の発生について
2007/01/15	4号機	取水口海水温度記録計の指示不良について
2007/01/15	4号機	復水器連続洗浄装置系建屋における天井の雨水漏れについて
2007/01/15	5号機	主油タンクにおけるストレーナの損傷について
2007/01/15	5号機	RFP-T(B)前側軸受箱内端子台の油溜まりについて
2007/01/15	5号機	IA除湿装置プレフィルター(A)弁の腐食について
2007/01/15	5号機	CRD駆動水加熱器入口弁(C12-F026)閉固着について
2007/01/15	5号機	N71-LS-046B-1(L)、N71-LG-047B-1(L) 弁体の固着について
2007/01/15	5号機	弁体(ベローズ付)の損傷について
2007/01/15	5号機	PLRポンプ用電動機サポート取付部ニップルの破損について
2007/01/15	6号機	HNCW冷凍機における冷却水出口圧力調節弁のマニホールド不良について
2007/01/16	1号機	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側) 計算機UPS通信エラーについて
2007/01/16	1号機	水素供給設備無停電電源装置バッテリー交換について
2007/01/16	1号機	荒浜側焼却設備 排ガス流量計の校正誤りについて
2007/01/16	2号機	定期事業者検査要領書及び成績書(検査記録)における監視機能健全性確認検査誤記について
2007/01/16	5号機	蒸気タービン設備検査における検査要領書改訂について

発見日	号機	件名
2007/01/16	5号機	低圧(C)内部車室下半スプレー配管PT浸透指示模様の確認について
2007/01/16	5号機	大湊側H/B給水ポンプ(D)吐出圧力計指示不良について
2007/01/16	5号機	直流250V主母線盤におけるMCCB手動トリップ機構の不良について
2007/01/16	5号機	RSW熱交換器(A)FEI注入流量指示計フランジ部にじみについて
2007/01/16	5号機	復水器(C)内部構造物点検結果について
2007/01/16	5号機	非常用ディーゼル発電機(A・B・H)におけるミスト管の腐食について
2007/01/16	5号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(C)入口2次ドレン弁における弁体・弁棒の腐食について
2007/01/16	5号機	SJAE(B)第1段蒸気入口弁における弁体・弁座シート面のエロージョンについて
2007/01/16	7号機	ドライウェル露点計サンプルポンプ(B)の停止について
2007/01/16	その他	大湊側予備品倉庫計測器保管室(奥)用パッケージ故障について
2007/01/16	その他	水処理No.2中間ポンプにおけるグランドシール水の多量飛散について
2007/01/17	1号機	タービン建屋入口圧力調節弁におけるグランドリークについて
2007/01/17	1号機	サービスビル計算機室 空調機温度調節弁におけるグランドリークについて
2007/01/17	1号機	G41-A0-F087Bにおけるグランドリークについて
2007/01/17	1号機	FPC熱交換器(A)配管フランジ部ボルトにおける滲みについて
2007/01/17	2号機	IRM(D)/APRM(F)記録計における不良について
2007/01/17	3号機	復水脱塩塔G出口導電率指示計のドリフトについて
2007/01/17	4号機	復水脱塩塔(F)積算流量の指示不良について
2007/01/17	5号機	ジャッキングデバイス用ジャッキの油漏れについて
2007/01/17	5号機	弁棒の腐食について
2007/01/17	5号機	タービンバイパス#6弁座廻り止め溶接部におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/17	5号機	エリア放射線モニタCH.34の指示低下について
2007/01/17	6号機	MCR加湿器(A-2)点検蓋のねじ磨耗について
2007/01/18	1号機	洗濯廃液処理設備受タンク液位計取付高さの不具合について
2007/01/18	1号機	原子炉建屋における非常用給・排気ダンパー用ルブリケータの不良について
2007/01/18	4号機	「制御棒駆動機構温度高」警報の発生について
2007/01/18	4号機	原子炉建屋における天井クレーンL/Sケーブルカバー破損について

発見日	号機	件名
2007/01/18	4号機	原子炉建屋における天井クレーンL / S番号表示プレート外れについて
2007/01/18	5号機	携帯していたペンの紛失について
2007/01/18	5号機	MUWCポンプ(A)における潤滑油のにじみについて
2007/01/18	5号機	大湊側補助ボイラー4B溶存酸素計の指示不良について
2007/01/18	5号機	大湊側LD受タンク(B)ろ過機戻り弁の動作不良について
2007/01/18	5号機	弁体入口側におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/18	5号機	大湊側焼却設備廃スラッジ移送ラインA入口三方弁シートパスについて
2007/01/18	5号機	弁体出口側におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/18	5号機	小口径配管溶接部におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/18	5号機	復水移送ポンプ(A)~(C)における吸込・吐出圧力計水頭圧補正值の相違について
2007/01/18	6号機	照明用分電盤回路の絶縁不良について
2007/01/18	その他	水処理 NO.4ろ過水タンク入口電動弁トルクリミットスイッチの動作不良について
2007/01/19	1号機	スクリーン装置門型クレーン給電ケーブルにおけるガイドローラーの破損について
2007/01/19	1号機	設備図書(プラント性能計算仕様書)の誤記について
2007/01/19	2号機	放射性廃棄物処理建屋における火災表示機の火災誤表示について
2007/01/19	2号機	設備図書(プラント性能計算仕様書)の誤記について
2007/01/19	2号機	配管肉厚測定検査成績書の一部誤記について
2007/01/19	3号機	電力系統電圧制御装置における時計装置用アンテナ折損について
2007/01/19	4号機	タービン建屋における天井クレーン(No.2)タイヤカップリングのひび割れについて
2007/01/19	4号機	SLCポンプ(B)におけるグランドリークについて
2007/01/19	4号機	ドライウェル LCWDレンサンプ流量計の清掃管理値到達について
2007/01/19	5号機	HECW冷凍機ドレン弁のシートリークについて
2007/01/19	5号機	原子炉建屋 南西エレベータ内ページングハンドセット収納扉の動作不良について
2007/01/19	その他	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/20	2号機	LDS放射線モニタヒーター回路電磁接触器の異音について
2007/01/20	3号機	LDSサンプルガス流量計における固着について
2007/01/20	3号機	LDSダストサンプリング異常検出器及び紙消費カウンタの動作不良について

発見日	号機	件名
2007/01/20	5号機	大湊側LD受タンク廻り弁の動作不良について
2007/01/20	5号機	主スクリーン制御盤室ITVの画像不良について
2007/01/20	5号機	TSWストレナーナ盤ITVの画像みだれについて
2007/01/21	1号機	FPCポンプ(A)吸込弁のシートパスについて
2007/01/21	1号機	CWP吐出弁ビット排水ポンプ吐出ラインにおけるピンホールについて
2007/01/21	5号機	HCUカートリッジ弁(111弁)からの窒素の漏えいについて
2007/01/21	5号機	HCU窒素容器からの窒素の漏えいについて
2007/01/21	5号機	HCUスクラム弁駆動部ボルトねじ山の損傷(摩耗)について
2007/01/21	5号機	MUWFポンプ吐出流量計の指示不良について
2007/01/21	5号機	RCIC室電気フェンブロック電源表示灯の右側不点灯について
2007/01/21	6号機	格納容器露点計ラックにおけるCONTROL STATUSランプの不点灯について
2007/01/21	6号機	CWP(B)グラウンド部のアクリルカバー清掃について
2007/01/21	その他	気象観測データの伝送異常について
2007/01/22	2号機	SRM(B)ペリオド指示ハンチングについて
2007/01/22	2号機	タービン建屋におけるHCWサンプポンプ(B)電動機ケーブル素線切れについて
2007/01/22	2号機	復水ろ過装置 カチオン樹脂切り出しフィーダ詰まりについて
2007/01/22	2号機	復水ろ過装置 カチオン樹脂計量フィーダ重量計指示不良について
2007/01/22	4号機	定期サーベイ結果報告(平成18年度12月分)に記載のマニュアル改訂番号の誤りについて
2007/01/22	4号機	MCR加湿器(A)からのリーク発生について
2007/01/22	4号機	タービン建屋における給気処理装置フィルタ室入口扉ハンドル破損について
2007/01/22	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム上半第16段GEN側目視点検結果について
2007/01/22	5号機	MSV#1弁パッフル溶接部におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/22	5号機	大湊側洗濯設備成型品乾燥機の蒸気入口配管の腐食について
2007/01/22	5号機	LPCS系統流量計元弁のシートパスについて
2007/01/22	5号機	OG脱湿塔入口ドレンストレージ管出口後ドレン弁における弁体シート面指示模様について
2007/01/22	5号機	タービングラウンド蒸気系 RFP-T(A)グラウンド蒸気出口弁における弁体入口側シート面割れについて
2007/01/22	5号機	復水器上部スプレイ弁(B)弁体におけるエロージョンについて

発見日	号機	件名
2007/01/22	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)過給機タービン側(L側)における潤滑油変色について
2007/01/22	その他	承認書における金銭関係記載誤りについて
2007/01/22	その他	健診結果集計表の健診者数の集計誤りについて
2007/01/23	1号機	LCWR過器逆洗水受タンク逆洗水移送ラインドレン配管閉塞について
2007/01/23	1号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/23	2号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/23	3号機	CF/C D制御装置 系における故障について
2007/01/23	3号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/23	4号機	IA除湿装置(A)トリップについて
2007/01/23	4号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/23	5号機	CF/C D制御用コントローラ盤改造後のシーケンス試験時ヒューズ損傷について
2007/01/23	5号機	中央制御室二次計器電源におけるトグルスイッチの不良について
2007/01/23	5号機	弁棒の腐食について
2007/01/23	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム下半GEN側水平継手面目視における浸食の確認について
2007/01/23	5号機	IA系JBX(1)(2)内ヘッダー入口弁シートパスについて
2007/01/23	5号機	LPCSポンプ室空調機用電動機寸法許容値超えについて
2007/01/23	5号機	EHC配管サポートにおけるオイルスナッパーの亀裂、オイル漏れについて
2007/01/23	5号機	LPCSポンプ室空調機インペラボス内径寸法許容値超えについて
2007/01/23	5号機	CUW再生熱交換器連絡管における配管ルートの干渉について
2007/01/23	5号機	ペDESTAL内照明器具の破損について
2007/01/23	5号機	電動弁開閉試験時の記録について (3月8日付でCグレードからDグレードへ変更)
2007/01/23	6号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/23	7号機	RIP-ASD入力変圧器(A-2)ゴムパッキンの劣化について
2007/01/23	7号機	原子炉スタッドボルト辺りの「白い異物」の発見について
2007/01/23	その他	運転日誌の所内電力積算の採取時間の遅れについて (3月8日付でCグレードからDグレードへ変更)
2007/01/24	1号機	BOPログフォーマットのログ項目「発電機電力」の番号欄のPID表記の誤りについて
2007/01/24	2号機	超音波水位差計(E水路)の動作不良について

発見日	号機	件名
2007/01/24	2号機	プラント性能計算定数・カーブ一覧図書の誤記について
2007/01/24	4号機	原子炉建屋1階における自動二重扉の故障について
2007/01/24	4号機	BOPログの様式「主蒸気流量」PIDの誤記について
2007/01/24	5号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/24	5号機	原子炉建屋付属棟 NSDサンプ(B)ピットオ - パ - フロ - について
2007/01/24	5号機	メスシリンダーの破損について
2007/01/24	5号機	湿分分離器(A) 内部溶接部における浸透指示の確認について
2007/01/24	5号機	FDW第1給水加熱器(A)給水出口弁におけるギアドリミットスイッチの油滲みについて
2007/01/24	5号機	RSW-4海水母管鉄イオン注入止弁における弁棒割れについて
2007/01/24	5号機	原子炉建屋付属棟 NSDサンプ(B)油混入について
2007/01/24	5号機	発電機界磁電流計特性試験誤差率の管理値逸脱について
2007/01/24	7号機	計器に関する図書の誤記等について
2007/01/24	7号機	コントロール建屋における計測制御電源盤区域(C)送風機給気フィルタ室照明スイッチの動作不良について
2007/01/24	7号機	MCR温度A, Bの計器誤差範囲逸脱について
2007/01/25	1号機	取水電源室エアコン(A)の動作不良について
2007/01/25	1号機	HPCP(A)C側水平方向振動計POWERランプ不点灯について
2007/01/25	2号機	CONWシール水ポンプ(A)入口弁グランドリーク発生について
2007/01/25	2号機	SA(A系)タイマーの動作不良について
2007/01/25	2号機	SA空気圧縮機(A)1段・2段ピストンロッド部リングカップ摩耗・スプリング切損について
2007/01/25	2号機	放射性廃棄物処理設備 計算機ルーチン妥当性調査CRT表示の不良について
2007/01/25	4号機	原子炉系制御装置故障警報の発生について
2007/01/25	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気槽及び空気圧縮機、基礎部廻りの塗装割れ・劣化・剥離について
2007/01/25	5号機	大湊側補助ボイラー設備ボディシャワーノズルにおけるシートパスについて
2007/01/25	5号機	渦巻ストレーナ内面の腐食について
2007/01/25	5号機	湿分分離器(A)内部溶接部の浸透指示模様の確認について
2007/01/25	5号機	第6C給水加熱器ドレン冷却器渦流探傷における傷信号の確認について
2007/01/25	5号機	RCWポンプ(A号機)モーター側ギヤカップリング歯面の摩耗について

発見日	号機	件名
2007/01/25	5号機	R S W (A) 系 放水槽入口ラインドレン配管の詰まりについて
2007/01/25	5号機	海水熱交換器建屋におけるNS Dファンネル配管の詰まりについて
2007/01/25	5号機	弁棒における傷について
2007/01/25	6号機	G 4 1 - F 1 1 2 弁座押さえの固着について
2007/01/26	1号機	S Dファンネル表示の誤りについて
2007/01/26	1号機	サービス建屋3階における給気加熱器出口ドレントラップの動作不良について
2007/01/26	2号機	タービン建屋1階 機器搬出入ハッチカバーにおけるウォーム減速器(手動側)の動作不良について
2007/01/26	2号機	タービン建屋 H C W サンプポンプ(B) 1 段目インペラマウスリングのPT浸透指示模様の確認について
2007/01/26	4号機	循環水ポンプ建屋における天井からの雨水漏れについて
2007/01/26	5号機	機器ファンネルからの水溢れについて
2007/01/26	5号機	定期事業者検査「非常用ガス処理系設備検査」における検査実施記録エビデンス集の誤記について
2007/01/26	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 非常用送風機(B)用電動機の不具合について
2007/01/26	5号機	D C 1 2 5 V アイシャワードレン配管からの漏えいについて
2007/01/26	5号機	ウォームシャフトベアリングの磨耗について
2007/01/26	7号機	大型スクリーン及びC R T # 6 画面の動作不良について
2007/01/26	その他	「計器等校正業務(トルクレンチ)」における調整前データの判定基準逸脱について
2007/01/27	1号機	管理区域内作業における枠組足場パイプ内からのタバコの吸殻発見について
2007/01/27	5号機	「R W 排水放射線モニタサンプル流量低」における警報発生について
2007/01/27	6号機	給水制御系「マスターコントローラーCPU異常」における警報発生について
2007/01/28	2号機	放射性廃棄物処理設備 CONW・SOL系温度記録計における打点不良について
2007/01/28	2号機	焼却設備(荒浜側) 計算機O P S 1 の故障について
2007/01/28	3号機	サービス建屋における加湿器(C) の動作不良について
2007/01/29	5号機	湿分分離器(A) 内部溶接部におけるPT浸透指示模様の確認について
2007/01/29	6号機	R S W ポンプ(D)におけるグランドカバーの汚れについて
2007/01/29	7号機	M C R (A) 加湿器Bにおける給水電磁弁出口ラインからの漏水について
2007/01/29	その他	フロリナートガス測定装置の不具合(スタンダードリードチューブの破損)について
2007/01/30	1号機	R W / A 換気空調系 P T W アイソレ時送風機の自動停止について

発見日	号機	件名
2007/01/30	1号機	共用洗濯廃液処理設備 空気作動弁の開閉動作不良について
2007/01/30	5号機	「主要弁検査(その2)」定期事業者検査要領書における検査対象弁の追加及び検査用計器(監視用)の追加について
2007/01/30	5号機	P41-F501A/C/E, F504A/C/Eにおける弁体、弁座の噛み傷について
2007/01/30	5号機	大湊側焼却設備排ガス濃度 / 分析装置保守中における警報の発生について

6. 不適合管理委員会審議件数

As	3
A	8
B	10
C	59
D	348
対象外	26
総計	454