

## 不適合管理状況(2月審査分)

5月10日付で2件グレード変更あり(Cグレード Dグレード 1件、Cグレード 対象外 1件)

### 1. Asグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/02/21	5号機	原子炉建屋内にある作業用仮設ハウスの局所排風機用フィルタからの発煙について
		<p>《概要》 第12回定期検査中の5号機原子炉建屋の作業用仮設ハウス内において、協力企業の作業員が廃材の切断作業を行っていたところ、当該仮設ハウスの局所排風機用のフィルタからの発煙を確認し、消防署へ通報するとともに初期消火を実施した。その後、消防署の現場確認により、鎮火が確認された。 調査の結果、廃材の切断作業で発生した削り粉が、当該仮設ハウスの局所排風機へ混入してフィルタが焦げたものと推定している。 なお、これによる外部への放射能の影響はなし。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/02/21 [プレスリリース[区分]] (<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19022101.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19022101.pdf</a>)</p>
2007/02/26	1号機	定期検査開始のためのプラント停止操作における原子炉スクラム(自動停止)事象の隠ぺいについて
		<p>《概要》 平成4年2月28日、定期検査のため発電機を解列(送電線から発電機を切り離すこと)し、原子炉停止操作を実施していたところ、電気油圧制御装置の故障により、原子炉スクラムが発生した。このような場合には、国及び地元自治体に対し、報告・連絡をしなければならないところ、対応の煩雑さ等を回避するため、これを行わないこととし、さらに、日誌等を改ざんし、当該原子炉スクラムが発生しなかったように装った。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/03/01(注) [プレスリリース] (<a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/07030102-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/07030102-j.html</a>)</p>

(注 発見日は当該件名が不適合として報告された日であり、その後内容把握の調査を踏まえて、3月1日に関係行政への報告とともに公表いたしました。)

### 2. Aグレード 3件

発見日	号機	件名
2007/02/04	6号機	制御棒駆動系(1本)の不具合について
		<p>《概要》 定格熱出力一定運転中の6号機において、2月4日に運転中の定例試験(制御棒駆動系挿入、引抜き)を行っていたところ、1本(全制御棒は205本)の制御棒が動作しないことを確認した。このため、保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言した。 調査の結果、原因は制御基板の一部の故障によるものと判明したため、当該基板を交換し、2月6日に「運転上の制限」を満足していることを確認した。なお、当該制御棒については、挿入・引抜きの動作確認を行い、健全性を確認した。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/02/05 [プレスリリース[区分]] (<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19020501.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19020501.pdf</a>)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/02/06 [プレスリリース] (<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19020601.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19020601.pdf</a>)</p>
2007/02/16	3号機	定例試験中における高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の不具合について
		<p>《概要》 平成6年11月に実施した機能検査において残留熱除去系ポンプ(B)の吐出圧力計について指示値をかさ上げするという不適切な調整による検査データの改ざんが行われた。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/03/01(注) [プレスリリース] (<a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/07030102-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/07030102-j.html</a>)</p>

(注 発見日は当該件名が不適合として報告された日であり、その後内容把握の調査を踏まえて、3月1日に関係行政への報告とともに公表いたしました。)

発見日	号機	件名
2007/02/26	7号機	蒸気タービン性能検査(組立状況検査)における検査記録の改ざんについて
		《概要》 平成13年3月に実施した第3回「蒸気タービン性能検査」の一部である組立状況検査において、低圧タービンローターのセンタリング記録のうち、カップリング面上開き測定値を検査要領書の設定範囲内(0.13mm~0.23mm)に収まった値に改ざんした。(0.0875mm、0.11mm 0.13mmとした。)
		{ホームページ掲載} 2007/03/01(注) {プレスリリース} ( <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/07030102-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/07030102-j.html</a> )

(注 発見日は当該件名が不適合として報告された日であり、その後内容把握の調査を踏まえて、3月1日に関係行政への報告とともに公表いたしました。)

### 3. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/02/09	6号機	確率論的安全評価におけるリンクミスについて
2007/02/22	4号機	物品搬出作業時における汚染発見後の不適合報告漏れについて

### 4. Cグレード 36件

発見日	号機	件名
2007/01/22	1号機	タービンブレードの傷について
2007/01/22	その他	非常用ディーゼル発電機 機関回転数計の計器校正書類について
2007/02/01	5号機	M-Gセット(A)(B)潤滑油に関する承認申請の未実施について
2007/02/01	その他	トラックスケール基礎設置に伴う基礎図の確認不備について
2007/02/02	その他	北海水局テレメータ伝送の一時的な停止について
2007/02/06	1号機	タービン建屋補機冷却系配管におけるリークについて
2007/02/06	4号機	排気筒サンプルポンプトリチウム捕集槽(A)用融解ヒータ保温材損傷について
2007/02/07	2号機	APD誤携帯による入域について
2007/02/07	その他	固体廃棄物貯蔵庫関連提出書類の記載内容と現状管理方法の相違の発見について
2007/02/09	3号機	人身災害発生時の労基署以外への通報連絡及び公表に関する判断について
2007/02/09	5号機	管理区域内携行品モニタ前におけるガムの発見について
2007/02/09	その他	作業依頼票発行時における不適合委員会への未報告について
2007/02/13	5号機	原子炉建屋における排気処理装置差圧計の指示低下について
2007/02/14	5号機	P21-MO-F008E全閉付近での動作不良について

発見日	号機	件名
2007/02/14	その他	ダストモニタNo.1における紙送り不良について
2007/02/16	3号機	主蒸気管圧力検出配管における漏えいについて
2007/02/16	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)トリップについて
2007/02/16	その他	緊急対応手順書のチェックリスト内の不備について
2007/02/16	その他	作業予定表・防護指示書の運用について
2007/02/16	その他	工具・機材管理チェックシートの搬入/搬出時確認欄の運用について
2007/02/17	5号機	CF/CD現場盤シーケンス試験(CF系)地絡発生について
2007/02/17	その他	静止型無停電電源装置の故障発生について
2007/02/17	その他	事務本館改造工事に伴う電源停止作業におけるRWA室システム電源喪失について
2007/02/19	2号機	移動式炉内計装系装置入室時における操作禁止タグ受取・取付・取外依頼忘れについて
2007/02/19	5号機	燃料集合体外観検査の検査実施記録エビデンス集内のナイロン隙間ゲージTAG No. 誤記について
2007/02/19	その他	最終契約変更の不備について
2007/02/19	その他	2号機から7号機における復水系酸素注入装置の自主検査の一部未実施について
2007/02/23	2号機	原子炉建屋付属棟(非管理区域)における潤滑油漏れについて (ホームページ掲載) 2007/02/26 【プレスリリース[区分 ]】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19022601.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19022601.pdf</a> )
2007/02/23	5号機	P26-DPS-202-1における接点動作の再現性不良について
2007/02/23	5号機	水圧制御ユニット(112)弁のボディー材質相違について
2007/02/23	6号機	ダスト放射線モニタ警報発生について
2007/02/25	1号機	LCW系サンプル槽(A)(B) 攪拌ライン水抜き時におけるサイホン現象発生について
2007/02/26	2号機	燃料交換機主ホイスト用水受けバケツ支持プレート破損について
2007/02/26	2号機	SA系(B)端子台交換作業におけるSA系(A)制御電源喪失について
2007/02/26	5号機	物品搬出測定時に使用する物品識別管理用番号札の誤搬出について
2007/02/26	その他	放射性固体廃棄物専用空ドラム缶の所在不明について

5. Dグレード 300件

発見日	号機	件名
2007/01/16	1号機	LCW脱塩塔(A) 廃液入口ライン連絡第二保守弁座割れについて
2007/01/18	4号機	区画用ガードバー紛失について

発見日	号機	件名
2007/01/19	5号機	TSWストレナー制御盤ITV映像不良について
2007/01/19	5号機	Hx/Bサブドレン2ポンプ2過負荷トリップについて
2007/01/22	1号機	原子炉再循環系ポンプのプラグからの漏えい事象について(4月12日付でCグレードからDグレードへ変更)
2007/01/22	5号機	G31 - F316 弁棒曲がりについて
2007/01/24	5号機	B31 - F002Bふたボルト・ナットの焼付きについて
2007/01/25	5号機	T / D、M / Dシール水調節弁におけるポジショナー 小型圧力計指示不良について
2007/01/25	5号機	T / D RFP(A)封水温度調節弁(N21 - F226A)におけるターミナルボックス内端子台割れについて
2007/01/25	5号機	T / D RFP(B)封水温度調節弁(N21 - F226B)におけるターミナルボックス内ケーブルの損傷について
2007/01/26	2号機	原子炉建屋 天井クレーン無線操縦装置における横行走行の不具合について
2007/01/26	5号機	メタル温度計ケーブル被覆の損傷について
2007/01/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)トスフィルターブロー弁グランドリークについて
2007/01/29	5号機	D11 - TT - 054A、D11 - TS - 054A電源グルスイッチの動作不良について
2007/01/29	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気弁弁座溶接部のPT浸透指示模様の確認について
2007/01/29	5号機	弁体入口側におけるネッキブッシュへの線状指示模様の確認について
2007/01/29	5号機	演算器(電気式)の計器電源スイッチの動作不良について
2007/01/29	6号機	燃料整理移動作業に伴う燃料移動手順データ読み込み時の不具合について
2007/01/29	7号機	DC125V(D)蓄電池セルNo.59電圧管理値逸脱について
2007/01/30	1号機	高電導度廃液系硫酸注入ポンプ(A)の起動時における吐出圧力異常上昇について
2007/01/30	1号機	高圧復水ポンプ(C)における吸込ケーシングベント2次弁ハンドルの摩耗について
2007/01/30	2号機	復水脱塩塔(C)(F)出口導電率検出器パッキン部からの漏えいについて
2007/01/30	2号機	タービンオペフロ1のITV電源不良について
2007/01/30	3号機	プロセス計算機におけるエラーメッセージの表示について
2007/01/30	5号機	弁体出口側における線状指示模様の確認について
2007/01/30	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(C,E号機)水室ゴムライニングの膨れ及び亀裂について
2007/01/30	5号機	放射性廃棄物処理設備 制御室加湿器からの水道水の滴下について
2007/01/30	5号機	復水ろ過器(A)(F)逆洗空気用急速入口弁のエアバルブからのエアリークについて
2007/01/30	5号機	復水ろ過器(D)出口流量調整弁のロックアップバルブからのエアリークについて

発見日	号機	件名
2007/01/30	7号機	復水浄化系サンプリングフード蛍光灯のスイッチカバー破損について
2007/01/30	その他	承認書における権限区分の不適切な処理について
2007/01/30	その他	電動機外扇ファン腐食によるヒビ割れについて
2007/01/31	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(D)海水側ドレン弁の詰まりについて
2007/01/31	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(B)給水電磁弁からの水漏れについて
2007/01/31	4号機	MCR加湿器(A)給水電磁弁本体からの水漏れについて
2007/01/31	4号機	原子炉建屋複合棟 非管理区域 2階北西(MCR送・排風機)エリアにおける天井からの水たまりについて
2007/01/31	5号機	チャートホルダのスプロケットドラムのひび割れについて
2007/01/31	5号機	補助蒸気系原子炉給水ポンプにおけるドレン弁のギアドリミットスイッチからの油しみについて
2007/01/31	5号機	気体廃棄物処理系 排ガス予熱器(A)出口ドレントラップ他1台の出口カバーボルト交換について
2007/01/31	5号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(A)の不具合について
2007/01/31	その他	水処理 No.1 中間ポンプのグランドシール水の多量飛散について
2007/01/31	その他	水処理 サンプリングポンプのグランドシール水の多量飛散について
2007/02/01	1号機	非常用ガス処理系フィルター性能試験装置内のリークについて
2007/02/01	2号機	クレーン設備定期自主検査における検査記録の誤記について
2007/02/01	2号機	N21-R915C(青ペン)レスポンスタイムの不良について
2007/02/01	5号機	定期事業者検査「非常用ガス処理系設備検査」における検査成績書の誤記について
2007/02/01	5号機	クラス2機器供用期間中検査要領書の不備について
2007/02/01	5号機	復水ろ過装置(B)(G) 逆洗空気急速入口弁 駆動部からのエアリークについて
2007/02/01	5号機	非常用ガス処理系テストキャニスタ刻印番号の相違について
2007/02/01	5号機	蒸気タービン設備検査(その2)の検査要領書改訂について
2007/02/01	5号機	G31-F032トルクスプリングの劣化について
2007/02/01	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置のプレフィルター(A)ドレンライン腐食について
2007/02/01	6号機	スクリーン洗浄水圧力計における不良について
2007/02/01	6号機	P52-F1211 弁銘板の誤表示について
2007/02/01	6号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷水往還差圧調節弁ミニチュア弁の弁銘板誤表示について
2007/02/01	7号機	原子炉建屋からの搬出物品の汚染について

発見日	号機	件名
2007/02/01	7号機	気体廃棄物処理系エリア排気放射線モニタからの警報発生について
2007/02/01	7号機	フラットディスプレイ(FD46)のブラックアウトについて
2007/02/01	その他	雑固体重量計のループ精度逸脱について
2007/02/02	1号機	ページング装置の通話切替ボタンの不良について
2007/02/02	2号機	S A圧縮機A号機の水張り時における漏えいについて
2007/02/02	2号機	C51 - NR602C(緑ペン)の動作不良について
2007/02/02	5号機	エリア放射線モニタCH.13指示低下について
2007/02/02	5号機	一時立入者対応における個人線量計(APD)貸出し時の種別の誤貸出しについて
2007/02/02	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)油冷却器ET検査における異常について
2007/02/02	5号機	P21 - F087Aトルクスプリングの劣化について
2007/02/02	5号機	循環水ポンプ(C)インペラの腐食について
2007/02/02	5号機	第5C給水加熱器伝熱管の不入について
2007/02/02	6号機	排風機(A)電動機ローター部における不具合について
2007/02/02	6号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器ドレンタンクにおける液位発信器の不良について
2007/02/02	7号機	運転日誌のデータ採取忘れについて
2007/02/02	7号機	復水器連続洗浄装置系(B系)ブースターポンプモータからの異音について
2007/02/02	7号機	格納容器雰囲気モニタ系(B)サンプリングラインの不良について
2007/02/03	1号機	FEIポンプ(B)吐出逆止弁の不良について
2007/02/03	2号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B)純水補給水弁からのシートパスについて
2007/02/03	6号機	放射性廃棄物処理設備 H C W濃縮装置H S C R導電率計指示値からのハンチング発生について
2007/02/03	6号機	「制御棒操作監視系の軽故障」警報発生について
2007/02/03	7号機	工業用テレビ設備の映像不良について
2007/02/04	2号機	グラウンド蒸気排風機(A)C P・反C P軸受からの異音発生について
2007/02/04	5号機	気体廃棄物処理系 設備エリア排気放射線モニタ(B)の指示低下について
2007/02/04	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グラウンド水排水配管のつまりについて
2007/02/05	2号機	バー回転式スクリーン用バスケット上梁の腐食について
2007/02/05	2号機	トラベリングスクリーン用ベアリングケースカバーの腐食について

発見日	号機	件名
2007/02/05	2号機	高感度オフガスモニタ現場パソコンの動作不良について
2007/02/05	3号機	ホットシャワードレン系収集ポンプ出口流量計 H側計装元弁のシートパスについて
2007/02/05	3号機	復水器連続洗浄装置系ボール循環ポンプシール水ヘッダ圧力低下傾向について
2007/02/05	5号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(A号機)上半ケーシング案内羽根の割れについて
2007/02/05	5号機	N21 - PI - 224B テスト弁の固着について
2007/02/05	5号機	#5 ~ 8軸受ボールシート間隙の設計値外れについて
2007/02/05	5号機	ペローズにおける伸びの確認について
2007/02/05	5号機	原子炉再循環系 M-G(B)セット電動機の反直結側(内側)オイルリングの摩耗について
2007/02/05	5号機	循環水ポンプ(C)インペラ浸透探傷検査における基準外指示模様及びインペラ、スリーブの腐食について
2007/02/05	5号機	原子炉再循環系ポンプ電動機用チェーンブロックガイドローラ部の変形について
2007/02/05	5号機	エリア放射線モニタch.12計測点名称の誤記について
2007/02/05	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印E)スリーブ・軸受の隙間許容値逸脱について
2007/02/05	5号機	復水ポンプ(A)吐出管2次ドレン弁の弁体腐食について
2007/02/06	1号機	P13系圧力指示計の不良について
2007/02/06	4号機	D/W 低電導度廃液系ドレンサンプ流量計低め指示について
2007/02/06	5号機	定期検査における蒸気タービン開放検査(その1)検査要領書の記載の不備について
2007/02/06	5号機	原子炉補機冷却海水系配管修理における既設配管フランジライニング部損傷について
2007/02/06	5号機	A系補機取水路の耐震ジョイントの亀裂および漏水について
2007/02/06	5号機	復水器真空ポンプ用封水冷却器水室内の異物について
2007/02/06	5号機	補助ボイラー建屋サンプポンプ(B)出口逆止弁の動作不良について
2007/02/06	5号機	P54 - F028Bトルクスプリングの劣化について
2007/02/06	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印E, D)シャフト振れ計測値許容値逸脱について
2007/02/06	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(A)振動記録計の動作不良について
2007/02/06	6号機	スクリーン(B)(C)洗浄水圧力計元弁のシートパスについて
2007/02/06	6号機	制御棒スタック時における当該制御棒の炉心性能計算用制御棒位置設定の誤りについて
2007/02/07	1号機	補助ボイラー1Aプログラムタイマーの動作不良について
2007/02/07	2号機	タービン建屋排風機室空調機電動機ブラケット基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2007/02/07	2号機	局部出力領域用水中テレビカメラ装置の画像表示における不具合について
2007/02/07	4号機	HNCW冷凍機(C)用油回収器安全弁の不具合について
2007/02/07	4号機	原子炉建屋3階の空气中放射性物質濃度測定(DST)における一部欠測について
2007/02/07	5号機	高圧窒素ガス供給系トルクスプリングの劣化について
2007/02/07	5号機	B31-PS-614A電源トグルスイッチの不良について
2007/02/07	5号機	D11-PI085テスト弁シートリークについて
2007/02/07	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)No.9燃料弁における漏れについて
2007/02/07	5号機	工業用テレビ設備(主蒸気隔離弁2, 空気抽出器室)におけるケーブル被覆ひび割れについて
2007/02/07	5号機	E11-F002A弁体指示模様の確認について
2007/02/07	5号機	HSCRストレナー dren 弁におけるシートパスについて
2007/02/07	5号機	CC系建屋水銀灯不点について
2007/02/07	5号機	CF/CD CPU(現場盤)ジャンパピン誤設定について
2007/02/07	5号機	換気空調補機非常用冷却水 冷凍機(A)における動作不具合について
2007/02/07	5号機	原子炉補機冷却系 熱交換器伝熱管の減肉量判定基準超えについて
2007/02/08	1号機	発電機H2ガスクーラ入口ヘッダードレン弁のシートパスについて
2007/02/08	2号機	鉄イオン注入設備ストレナー切替弁の不良について
2007/02/08	2号機	鉄イオン注入設備ストレナーバスケットの腐食について
2007/02/08	4号機	原子炉隔離時冷却系蒸気供給ラインドレントラップ動作不良について
2007/02/08	5号機	TIPボール弁(C)駆動部コネクタネジ部折損について
2007/02/08	5号機	オイルスナッパーにおけるトラベルスケール脱落について
2007/02/08	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管伸縮押え位置のずれについて
2007/02/08	5号機	計装用圧縮空気系弁の銘板の紛失について
2007/02/08	6号機	局部出力領域モニタ20-37Aドリフトについて
2007/02/08	7号機	ブースターポンプ(B-1)用電動機の反負荷側ブラケットハウジング部磨耗について
2007/02/08	7号機	ブースターポンプ(B-1)用電動機の反負荷側ウエーブワッシャー磨耗について
2007/02/08	7号機	ブースターポンプ(B-1)用電動機用のカップリングゴムスペーサひび割れについて
2007/02/09	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力指示計スティックについて



発見日	号機	件名
2007/02/09	2号機	焼却炉建屋排気塔ダストモニタ指示値不良について
2007/02/09	2号機	焼却設備酸素濃度分析計の不良について
2007/02/09	2号機	焼却炉炉内圧調整弁の動作不良について
2007/02/09	3号機	計算機M / C 3 S A - 1母線電圧の表示不良について
2007/02/09	4号機	低電導度廃液系収集ポンプB出口逆止弁におけるシートパスについて
2007/02/09	5号機	LDろ過機(C)におけるメカリーク発生について
2007/02/09	5号機	N 2 6系復水ろ過器(B)流量調節弁のポジショナー部品の欠損について
2007/02/09	5号機	管理区域内におけるタバコの吸殻発見について
2007/02/09	5号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(C)復水入口弁のデクラッチロールピン折損について
2007/02/09	5号機	N 7 1 - PT - 0 2 0 B - 2 [N 7 1 - F 7 0 1 D] 弁体・弁座シート量減少について
2007/02/09	5号機	P 5 2 - F 3 5 9トルクスプリングの劣化について
2007/02/09	5号機	抽気蒸気系配管ラインにおける番号誤表示について
2007/02/09	5号機	所内温水系HS供給ラインPCVの不良について
2007/02/09	5号機	所内用空気圧縮系気水分離器(B)出口逆止弁におけるシートパスについて
2007/02/09	5号機	冷凍機(C)油ポンプにおける不具合の件
2007/02/09	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)冷媒ストレーナにおける不具合について
2007/02/09	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)、(C)グラウンド押え用スタッドボルトの腐食について
2007/02/09	5号機	第12回定検 蒸気タービン設備検査(その2)検査書類の誤記について
2007/02/09	6号機	電解鉄イオン注入系 R S W ( B ) 鉄イオン供給ラインのつまりについて
2007/02/10	5号機	No3、4ろ過水タンク出口ヘッダーベント弁のつまりについて
2007/02/11	3号機	「H S C R系フラッシュタンク水位低」警報発生について
2007/02/11	5号機	LDろ過機(B)出口流量の指示不良について
2007/02/11	6号機	プロセス計算機における「補助記憶装置 片系異常」警報発生について
2007/02/12	1号機	A x / B 排気サンパンプ(A)(B)における異常について
2007/02/12	5号機	焼却設備灰ボックス投入扉ロック電磁弁におけるエアリークについて
2007/02/12	6号機	局部出力領域モニタ20 - 5 3 Aドリフトについて
2007/02/13	1号機	発電機水素ガスポンベ(B系)連結弁におけるシートパスについて

発見日	号機	件名
2007/02/13	2号機	TIP駆動制御装置Cにおける「電源投入アラーム」発生について
2007/02/13	4号機	サプレッションプール水温度記録計モータ異音発生について
2007/02/13	5号機	固定子冷却水ポンプ(A)のギアカップリング損傷について
2007/02/13	5号機	B31 - VBRS - 604A (G)ペン指示特性ドリフトについて
2007/02/13	5号機	電気油圧式制御装置における弁の誤取付けについて
2007/02/13	5号機	N21 - AO - F046B用クイックダンプ弁におけるエアリークについて
2007/02/13	5号機	焼却設備焼却炉1次燃焼室圧力(A)における不良について
2007/02/13	5号機	焼却設備I / Bバックアップ熱交換器入口温度低警報発生について
2007/02/13	5号機	R44 - TE - 364H - 20 蓋の割れについて
2007/02/13	5号機	低圧(C)内部車室下半ヒートパッフル板及び止め金具の不良について
2007/02/13	5号機	タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン油冷却器(B-2)ドレン弁における弁棒腐食について
2007/02/13	5号機	N72 - DPT - 007B(L)他1台における弁銘板未装着について
2007/02/13	5号機	E11 - F047ベアリング磨耗について
2007/02/13	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器A流量調整弁(G31 - FCV - F302A)付属ポジションナー用PI指示不良について
2007/02/13	6号機	非常用ガス処理系フィルタ交換時におけるサンプリングラックススイッチの誤操作について
2007/02/13	6号機	局部出力領域モニタにおけるドリフト発生について
2007/02/13	6号機	FPCポンプ空調機(A)用電動機シジャーナル及びブラケットの許容値逸脱について
2007/02/13	6号機	原子炉建屋天井クレーン補巻電動機カップリングボルトの固着について
2007/02/13	7号機	検査実施記録エビデンス集の附番間違いについて
2007/02/14	1号機	海水熱交換器建屋 SWSDサンプポンプ(B-B)シャフト及びケースベアリングの許容値超えについて
2007/02/14	1号機	高電導度廃液系中和苛性ソーダタンク補給における警報発生について
2007/02/14	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)グランド排水管におけるつまりについて
2007/02/14	5号機	低圧(C)ロータにおける判定基準外の着磁計について
2007/02/14	5号機	主タービン・主発電機の振動プローブ下軸受部クリアランスにおける管理値オーバーについて
2007/02/14	5号機	再循環流量制御系保守ツール点検ツールコンペアにおける不具合について
2007/02/14	5号機	低圧(B)内部車室下半ヒートパッフル板及び止め金具目視点検結果について
2007/02/14	5号機	第4C給水加熱器伝熱管不入について

発見日	号機	件名
2007/02/14	6号機	高感度オフガスモニタ現場パソコンの動作不能について
2007/02/15	1号機	海水熱交換器建屋 SWSDサンプポンプ(B-B)ガイドケース他の浸食について
2007/02/15	2号機	焼却設備炉底蓋シール用コンプレッサ(B)不良について
2007/02/15	4号機	P24-TS-112Cトグルスイッチの不具合について
2007/02/15	5号機	D23-AO-F210B電磁弁における異音について
2007/02/15	5号機	N39-A0-F004、F006付属品のエアリークについて
2007/02/15	5号機	N26系復水ろ過器流量調節弁のエアセットからのエアリークについて
2007/02/15	5号機	交換機旋回駆動機構ウォーム減速機のオイルキャップ損傷について
2007/02/15	5号機	表示線監視継電器(516)動作値の管理値逸脱について
2007/02/15	6号機	排風機室空調機(ファンB)用電動機エンドブラケット寸法許容値超えについて
2007/02/15	6号機	原子炉建屋天井クレーン走行・横行速度検出器タイヤカップリングのひび割れについて
2007/02/15	その他	焼却設備フィルタ出口排ガス自動分析装置内におけるインリークについて
2007/02/16	1号機	サンプル配管温度指示計の不作動について
2007/02/16	1号機	補助ボイラ建屋NSDサンプポンプA吐出逆止弁の動作不良について
2007/02/16	2号機	原子炉水グラブサンプル流量積算計における動作不良について
2007/02/16	3号機	電力系統電圧制御装置 時計装置用アンテナの折損について
2007/02/16	3号機	原子炉圧力容器における試験時の圧力上昇について
2007/02/16	4号機	原子炉建屋天井クレーン 横行南極限LS用フレキシブル電線管の破損について
2007/02/16	5号機	界磁ブスダクトフィルター汚れについて
2007/02/16	5号機	高電導度廃液系収集タンク(A) 試料採取入口弁の全開表示不良について
2007/02/16	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機 刻印E、D インペラ他の腐食、PT指示模様について
2007/02/16	6号機	屋外海水設備定検作業用分電盤扉における「全閉固定」不能について
2007/02/16	7号機	酸素ガスボンベ出口弁からのグランドリークについて
2007/02/16	7号機	復水器連続洗浄装置系 ボール捕集器差圧計(A)における不具合について
2007/02/18	1号機	タービン油受けタンク B油面計における不具合について
2007/02/18	5号機	エリア放射線モニタ ch-15 指示変動(低下)について
2007/02/19	1号機	循環水吐出弁ピット排水ポンプ排水ピット内の汚れについて

発見日	号機	件名
2007/02/19	2号機	S R M ch(D)の指示不良について
2007/02/19	2号機	制御棒駆動機構 自動交換機計算機電源投入不可について
2007/02/19	2号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(C)バイパス弁全開表示不良について
2007/02/19	2号機	循環水管入口弁のシートパスについて
2007/02/19	3号機	プロセス計算機CPU#7停止・「計算機軽故障」警報発生について
2007/02/19	4号機	計器総点検に伴う不適合の確認について
2007/02/19	5号機	弁体入口側線状指示模様の確認について
2007/02/19	5号機	コントローラ異常処理確認試験における復水ろ過装置 PI/O異常警報出力不良について
2007/02/19	5号機	抽気蒸気系 複合中間弁(4)シート前ドレン弁【N36-F525D】における弁棒回転について
2007/02/19	5号機	N62-AO-F207B付属電磁弁異音発生について
2007/02/19	5号機	復水系スピルオーバー取出弁【N21-F013】弁体出口側シート面割れについて
2007/02/19	7号機	タービン建屋SWSDサンプ汲み上げ不良について
2007/02/19	その他	環境施設設備パトロールチェックシートにおける不適切処理について
2007/02/19	その他	ポータブル温湿度計の精度不良について
2007/02/20	2号機	SA空気圧縮(B)現場制御盤における端子台ネジ穴不良について
2007/02/20	2号機	タービン高圧シールド合せボルト折損について
2007/02/20	4号機	電力系統電圧制御装置における時計装置異常について
2007/02/20	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置プレフィルタ出入口差圧計指示におけるダウンスケールについて
2007/02/20	5号機	気体廃棄物処理系 再生ガスブロウ(A)電動機 シャフトジャーナル部(反負荷側)寸法の許容値逸脱について
2007/02/20	5号機	低圧(C)ロータレーシングワイヤー銀ロー部における浸透指示の確認について
2007/02/20	5号機	主タービン圧力計角頭プラグの摩耗について
2007/02/20	5号機	原子炉建屋排気隔離弁アキュムレータラインフランジ部からのエアリークについて
2007/02/20	5号機	循環水ポンプ(A、B、C)吐出圧力検出用配管のフランジパッキンひび割れについて
2007/02/20	5号機	復水器真空ポンプ用封水冷却器冷却管変形について
2007/02/20	5号機	原子炉再循環系 配管予防保全修理に伴う付帯作業におけるSNM-28パイプクランプ取外し不可について
2007/02/20	6号機	スラッジ移送ラインA洗浄水第三止め弁のシートパスについて
2007/02/20	その他	貝処理設備(攪拌洗浄タンク液位計)検出部の不具合について

発見日	号機	件名
2007/02/21	2号機	RW / Z給気処理装置バックフィルタ取付枠における錆について
2007/02/21	2号機	水圧制御ユニット スクラム弁 分解前L/T時におけるシートリークについて
2007/02/21	2号機	シンクロナスモータにおける不良について
2007/02/21	3号機	高電導度廃液系 中和装置PH計加圧用のエアチューブ不良について
2007/02/21	3号機	CRD駆動水フィルタ(A) 出口弁のシートパスについて
2007/02/21	5号機	計装用圧縮空気系装置プレフィルタ(B)弁腐食について
2007/02/21	5号機	計装用圧縮空気系 除湿装置 プレフィルタ(B)ドレンライン腐食について
2007/02/21	5号機	開度計用アクリルカバーの損傷について
2007/02/21	5号機	主要弁検査(その3)検査要領書の誤記について
2007/02/21	5号機	ネッキブッシュにおける指示模様の確認について
2007/02/21	5号機	肉厚測定検査(その2)検査要領書の誤記について
2007/02/21	6号機	排風機(C)電動機ローター部における不具合について
2007/02/21	その他	モニタリングポスト ダストモニタNo.1ポンプ異音発生について
2007/02/22	1号機	Ax/B排気サンプルユニット制御盤内サンプルポンプ(B)モータの異音について
2007/02/22	1号機	RW/A排風機起動信号タイマーの不良について
2007/02/22	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(C)チューブリークについて
2007/02/22	2号機	焼却設備炉底シール空気減圧弁の不良について
2007/02/22	2号機	パワーセンタ SSTD用変流器における抵抗値管理値逸脱について
2007/02/22	2号機	残留熱除去系(B) 系統圧力低下について
2007/02/22	2号機	水圧制御ユニット方向制御弁 分解前L/T時におけるシートリークについて
2007/02/22	4号機	タービン建屋天井からの漏水発生について
2007/02/22	5号機	低圧(B)ロータレーシングワイヤー銀ロー部浸透探傷について
2007/02/22	5号機	非常用予備電源装置検査(その3)の検査要領書の誤記について
2007/02/22	5号機	検査要領書「中央制御室非常用循環系設備検査」の誤記について
2007/02/22	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料移送ポンプ吸込側圧力指示計元弁破損について
2007/02/23	2号機	制御棒駆動機構 自動交換機本体用ITVカメラ故障について
2007/02/23	2号機	サーボモータの不良について

発見日	号機	件名
2007/02/23	3号機	タービン建屋地下1階連絡通路床面からの漏水について
2007/02/23	4号機	原子炉建屋天井クレーン補巻上用速度スイッチの異音について
2007/02/23	5号機	弁体入口側線状指示模様の確認について
2007/02/23	5号機	DC250V充電器盤常用入力スイッチ電源MCCB動作不良について
2007/02/23	6号機	MSTトンネル室遮蔽扉の全閉ロック不良について
2007/02/24	1号機	低電導度廃液系サンプルポンプ(A)ケーシングドレン配管のつまりについて
2007/02/24	2号機	制御棒駆動系スクラム弁分解検査エビデンス集の記録の不備について
2007/02/24	2号機	低圧(A)内部車室水平継手面締付ボルト固着について
2007/02/25	2号機	燃料取り出し作業中における異物発見について
2007/02/25	2号機	排気筒トリチウム回収装置(B)サンプルガス流量低について
2007/02/25	3号機	取水口・放水口海水温度記録計乱点について
2007/02/25	3号機	SRM/IRM検出器表示(C)電源入PB動作不良について
2007/02/25	4号機	タービン建屋NSDサンプポンプ(B)グランドシール漏えいについて
2007/02/26	1号機	海水熱交換器建屋SWSDサンプポンプ(A-B)ケースベアリングの許容値超え及びガイドケース他の浸食について
2007/02/26	2号機	燃料プール冷却浄化系F/D保持ポンプ(A)出入口差圧指示計のスティックについて
2007/02/26	2号機	原子炉再循環系ポンプパーズライン第二止め弁のシートパスについて
2007/02/26	2号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)海水ドレンラインのつまりについて
2007/02/26	2号機	中央制御室制御盤端子台ネジ山つぶれについて
2007/02/26	3号機	主タービン油冷却器(B)フランジ部における微少の油漏えいについて
2007/02/26	4号機	復水補給水系 高圧炉心スプレイ系注入配管圧力調節弁の不良について
2007/02/26	5号機	D11-TT-063出力ドリフトについて
2007/02/26	5号機	制御棒駆動機構自動交換装置グラブルの損傷について
2007/02/26	5号機	循環水系タービン建屋海水ドレンサンプポンプ(B)吐出逆止弁後ドレン弁の弁体・弁座シート量減少について
2007/02/26	6号機	復水貯蔵槽水位記録計カバー留め金破損について
2007/02/26	6号機	BOP制御装置の警報発生について
2007/02/26	その他	ダストモニター紙送り不良について
2007/02/27	4号機	「第9回定期検査及び定期事業者検査報告書」別紙のタイトル等の誤記について

発見日	号機	件名
2007/02/27	5号機	タービンバイパス弁#6弁ステムナット廻り止めピン固着について

6. 不適合管理委員会審議件数

As	2
A	3
B	2
C	36
D	300
対象外	13
総計	356