

不適合管理状況(5月審査分)

1. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2007/05/01	2号機	定期検査時の燃料プール内整理移動作業における燃料移動誤りについて
2007/05/07	1号機	水圧制御ユニット隔離操作における操作タグのチェック記載漏れについて
2007/05/17	2号機	定期事業者検査における制御棒駆動系機能検査の想定事象に対する検査官からの指摘について
2007/05/18	2号機	原子炉圧力容器昇圧中における炉圧監視計器の不良について

2. Cグレード 64件

発見日	号機	件名
2007/03/14	2号機	E22 - P1606計器調整前データの精度逸脱について
2007/03/28	2号機	T31 - LT020計器調整前データの精度逸脱について
2007/04/11	2号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ検査におけるPT指示模様の管理記録への未記載及び検査判定プロセスの不明確について
2007/04/13	5号機	原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について (ホームページ掲載) 2007/04/16 【プレスリリース[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19041601.pdf)
2007/04/20	1号機	管理区域内へのタバコの持込みについて
2007/04/20	5号機	復水ポンプ用電動機の固定子コア抜け止め溶接部の割れにおける作業着手の報告遅れについて
2007/04/24	5号機	定期事業者検査クラス2、クラス3[S]のリリースの相違について
2007/04/26	6号機	点検停止時における制御棒価値ミニマイザーの「挿入阻止」警報発生について
2007/04/26	その他	Ge半導体スペクトロメータ効率校正ファイルの誤登録について
2007/04/26	その他	最大発電機の出力記録及び発電電月報の誤記について
2007/04/27	2号機	蒸気タービン開放検査における検査成績書の記載漏れについて
2007/04/27	6号機	定期事業者検査申請書の誤記について
2007/05/03	6号機	原子炉水位計(狭帯域・広帯域)の不良について
2007/05/07	1号機	停止時における全制御棒全挿入、原子炉停止日時の自治体への連絡変更訂正について
2007/05/07	1号機	定期事業者検査実施計画書の誤記について
2007/05/07	2号機	原子炉格納容器隔離弁分解検査における実施記録エビデンスの計器番号誤記について
2007/05/07	その他	平成13年度以前の安全協定に関する定期報告書における記載誤りについて

発見日	号機	件名
2007/05/08	2号機	定期事業者検査(監視機能健全性確認検査)における検査中断について
2007/05/08	2号機	原子炉補機冷却海水系 ポンプインペラ修理検収時におけるマニュアル違反について
2007/05/08	その他	委託継続業務の承認権限状況の未確認について
2007/05/09	1号機	局部出力領域モニタプラトー特性試験装置の有効期限切れについて
2007/05/09	2号機	定期事業者検査(主要制御系機能機能検査)における検査中断について
2007/05/09	2号機	定期事業者検査におけるほう酸水注入系機能検査エビデンス集の記録の不備について
2007/05/09	4号機	アスベストを含有するパッキンの取り扱い作業について
2007/05/09	5号機	アスベストを含有するパッキンの取り扱い作業について
2007/05/10	2号機	定期事業者検査(監視機能健全性確認検査)における検査手順の誤りについて
2007/05/10	2号機	使用前検査終了後の工程変更について
2007/05/10	5号機	大湊側焼却設備における雑固体供給設備異常警報の発生について
2007/05/10	5号機	定期事業者検査クラス2機器供用期間中検査成績書の誤記訂正について
2007/05/12	2号機	一次格納容器各理系 論理回路検査時の「主蒸気内側・外側隔離弁トリップ論理作動」警報の発生について
2007/05/14	6号機	高感度オフガスモニタ現場監視装置のピークチャンネルずれについて
2007/05/14	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)の自動空気だめ圧力低下について
2007/05/15	1号機	体表面汚染の発生について
2007/05/15	2号機	定期事業者検査(原子炉隔離時冷却系設備検査)におけるケーブル色の記載の相違について
2007/05/15	5号機	原子炉再循環系ポンプ(B)原子炉補機冷却系水張り時における水漏れについて
2007/05/15	その他	・ 線個人警報線量計の 線量の指示値不良について
2007/05/16	2号機	密封油装置「密封油拡大槽油面高」の警報発生について
2007/05/17	1号機	低圧炉心スプレイ系N5ノズル部保温未取付について
2007/05/17	5号機	入退域におけるルール違反について
2007/05/18	3号機	「燃料取替エリア排気放射能 下限 / 動作不能」警報発生について
2007/05/18	7号機	低線量ドラム缶搬出時の規定重量超過について
2007/05/19	1号機	組合せ中間弁案内片締付ボルト曲がりについて
2007/05/21	2号機	定期事業者検査(原子炉隔離時冷却系設備検査)における判定基準の記載誤りについて
2007/05/21	2号機	B31-DPT007A計器調整前データの精度逸脱について

発見日	号機	件名
2007/05/21	5号機	ダスト放射線モニタ取替及び同関連除却作業使用物品の搬出確認測定時の4Bq/cm2を超える汚染の発生について
2007/05/21	6号機	原子力安全基盤機構の事前確認における定期検査ほう酸水注入系機能検査要領書記載の誤記発見について
2007/05/21	6号機	定期事業者検査要領書(クラス1 / クラス2 機器供用期間中検査)の誤記について
2007/05/22	1号機	増幅器PD試験時における試験器配線後接続による変圧器焼損について
2007/05/22	2号機	局部出力領域モニタ検出器他修理作業使用物品の搬出確認測定時4Bq/cm2を超える汚染の発生について
2007/05/22	3号機	スクリーン作業用の電源盤アイソレ時のアイソレ未実施について
2007/05/22	その他	500kVしゃ断器操作用油圧ポンプ運転回数過多について
2007/05/23	1号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査要領書における作成時の記載漏れについて
2007/05/23	5号機	原子炉冷却材浄化系 供用期間中検査におけるPT線状指示模様検出について
2007/05/23	5号機	原子炉停止余裕検査における検査要領書と現場盤の警報名称の不一致について
2007/05/24	1号機	「移動式炉内計装系 制御盤他取替及び同関連除却」におけるケーブルシース損傷について
2007/05/24	2号機	原子炉格納容器漏えい率検査時における想定不適合の取扱いの不備について
2007/05/24	その他	ガンマスキャン装置付着放射線計算プログラムの不備について
2007/05/25	1号機	燃料取り出し作業における「中間領域モニタB系高高 / 機器動作不能」による「B系原子炉自動スクラム」警報発生について
2007/05/25	5号機	水圧制御ユニット定期事業者検査(漏えい検査)におけるN2容器からの漏えいについて
2007/05/26	6号機	「制御棒駆動機構充てん水圧力低低」信号による原子炉自動スクラム警報発生について
2007/05/27	5号機	中間領域モニタ記録計紙詰まりの見落としについて
2007/05/28	2号機	低圧炉心スプレイ系 手動起動試験流量・全揚程算出シート計器誤差の誤記判明について
2007/05/29	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)動弁注油ラインの警報発生について
2007/05/29	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事における洗濯廃液系受タンク室漏えい警報の発生について

3. Dグレード 307件

発見日	号機	件名
2007/03/02	1号機	ホイストクレーン電源表示箱内の異物(液体)の発見について
2007/03/14	その他	MVA変圧器用の比率作動継電器接点の接触面の荒れについて
2007/03/30	2号機	復水器連続洗浄装置ボール再循環ポンプインペラーキーの浸透指示模様の発見について
2007/04/03	その他	貝処理 雑用水系自動給水装置ポンプ連続発停現象について

発見日	号機	件名
2007/04/12	5号機	復水ポンプ用電動機固定子コア抜け止め溶接部における割れの発見について
2007/04/13	4号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(B)号機温度スイッチの不良について
2007/04/13	その他	貝処理 中和用硫酸注入ポンプ吐出配管継手部の破損について
2007/04/16	その他	貝処理 アニオン系ポリマ原液ポンプ吐出不良について
2007/04/17	5号機	T-G間軸接地装置銅ブレード(平編銅線)における損傷について
2007/04/17	6号機	原子炉建屋天井クレーンの無線操縦操作時における警報不鳴動発見について
2007/04/18	2号機	トラベリングスクリーン(A)-(B)間グレーチングの腐食について
2007/04/18	2号機	N71 - LIC013 MV値用小型圧力計の不良について
2007/04/18	2号機	N21 - LIC060 MV値用小型圧力計の不良について
2007/04/19	2号機	ポンプ診断装置のVBS故障について
2007/04/19	2号機	B31 - DPT007Aの精度外について
2007/04/20	1号機	携行品以外の小物搬出モニターからの搬出について
2007/04/20	2号機	W32 - PIS003検出ラインのフランジ腐食について
2007/04/23	2号機	N22 - LS016C計器元弁からのシートパスについて
2007/04/23	4号機	トリチウムサンプルラック流量異常警報頻発について
2007/04/23	5号機	原子炉建屋内ステンレス配管の腐食及び打痕について
2007/04/23	7号機	トラベリングスクリーン(A)水路底部フレームベースライナー外れについて
2007/04/24	2号機	固定子冷却水差圧コントローラ内のリークについて
2007/04/24	2号機	E31 - FT037(ドライウェル低電導度廃液系サンプ出口流量)チャンバー内からの異物発見について
2007/04/24	5号機	非常用ディーゼル発電機 移送ポンプ廻り弁の腐食について
2007/04/25	1号機	P41系 電解槽ベントSWバイパス注入元弁の弁棒曲がりについて
2007/04/25	2号機	配管ソケットエルボ部差込み不良などについて
2007/04/25	6号機	CRFS同時つかみ具の交換用ガイドカバーの装着不良について
2007/04/26	2号機	超音波探傷器の故障について
2007/04/26	3号機	酸素ガス減圧弁(A)(B)からのリークについて
2007/04/26	5号機	残留熱除去系(B)停止時冷却試験可能逆止弁の不具合について
2007/04/27	2号機	発電機保護継電器60Gの動作不良について

発見日	号機	件名
2007/04/27	2号機	主蒸気隔離弁作動時間の超過について
2007/04/27	3号機	タービン建屋排風機(A)GD動作不良について
2007/04/27	5号機	バー回転式スクリーン(F)駆動用電動機ファンカバーの腐食について
2007/04/27	5号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(C)高速軸油切りラピンスの不具合について
2007/04/27	6号機	復水脱塩装置 復水脱塩塔(A)ベント弁閉固着について
2007/04/27	6号機	スタッドテンションの故障メッセージ表示器故障について
2007/04/27	6号機	起動領域モニタ(F)指示値ハンチングについて
2007/04/27	その他	貝処理 受入排水ポンプ入口配管ピンホールについて
2007/04/28	1号機	液化窒素タンク安全弁取り付けフランジ部からのリークについて
2007/04/28	2号機	定期事業者検査(主要制御系機能検査)における検査中断について
2007/04/28	2号機	N71-T034A受信器指示不安定について
2007/04/28	2号機	N71-TE035A受信器指示不安定について
2007/04/28	2号機	N71-TE036A受信器指示不安定について
2007/04/28	4号機	高電導度廃液系 加熱蒸気サンプリングラック流量指示計の指示不良について
2007/04/28	5号機	大湊側焼却設備循環冷却水系 放射線モニタサンプルポンプAからのメカリークについて
2007/04/28	6号機	起動領域モニタ(B)指示値ハンチングについて
2007/04/28	6号機	復水ろ過器A~C出口流量記録計のペン動作不良について
2007/04/29	1号機	気体廃棄物処理系 設備エリア排気放射線モニタサンプル流量警報設定値のドリフトについて
2007/04/29	5号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器入口pH計指示不安定について
2007/04/29	6号機	タービン潤滑油系 第8軸受用リフト油ポンプ出口弁の不具合について
2007/04/29	7号機	換気空調補機非常用冷却水系(B)冷凍機入口ベント弁からのシートパスについて
2007/04/30	1号機	復水器エリア監視用テレビ画像の不良について
2007/04/30	1号機	1、2号機連絡通路扉の損傷について
2007/04/30	3号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(B)ケーシングドレン弁からのシートパスについて
2007/04/30	5号機	大湊側焼却設備焼却炉の緊急停止について
2007/04/30	6号機	高圧窒素ガス供給系・計装用圧縮空気系 連絡圧力調節弁のシートパスについて
2007/05/01	1号機	制御棒駆動機構ボルト脱着機単体試験装置の二次側圧力調整弁動作不良について

発見日	号機	件名
2007/05/01	6号機	プロセス入出力装置の片系異常について
2007/05/01	7号機	バー回転式スクリーン減速機カバー上蓋ロック部の不具合について
2007/05/02	2号機	焼却設備(荒浜側)プロパンボンベ室天井から雨漏りについて
2007/05/02	3号機	タービン建屋大物搬入口内側扉の不具合について
2007/05/02	6号機	タービン建屋地下1階復水器室(北東)階段取付ボルト外れについて
2007/05/03	3号機	発電機固定子巻線温度記録計指示欠測について
2007/05/03	7号機	ドライウェル 低電導度廃液系サンプポンプ出口逆止弁の動作不良について
2007/05/05	2号機	復水ろ過装置 粉末樹脂沈降分離槽(A)液位計の指示不良について
2007/05/05	6号機	格納容器内雰囲気酸素濃度(A)指示値不良について
2007/05/06	1号機	タービン建屋 地下1階ファンネルアクリルカバーの不具合について
2007/05/06	3号機	M / B送風機(B)VD不良について
2007/05/06	6号機	廃棄物処理建屋 低電導度廃液系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2007/05/06	6号機	BOP6軽故障警報発生について
2007/05/06	6号機	換気空調補機非常用冷却水系(B)冷却水ドレン抜弁Bからのシートパスについて
2007/05/07	1号機	中間領域モニタ(E)直線性試験における精度外について
2007/05/07	2号機	定期事業者検査における長期計画書表紙の記載誤りについて
2007/05/07	4号機	中操テレビモニタ(B)画面消灯について
2007/05/07	4号機	制御棒駆動機構 流量安定化弁A前弁からのグランドリークについて
2007/05/07	4号機	制御棒駆動機構 流量安定化弁B前弁からのグランドリークについて
2007/05/07	4号機	制御棒駆動機構 流量安定化弁B後弁からのグランドリークについて
2007/05/07	4号機	原子炉建屋 送風機(D)吸込側ボリュームダンパ動作不良について
2007/05/07	5号機	所内蒸気系P61-F037グランドリークについて
2007/05/07	6号機	原子炉設備点検長期計画表の点検計画不整合、記載内容不備について
2007/05/07	7号機	S LCテスト弁の銘板変更について
2007/05/07	その他	モニタリングポスト内温度異常の発生について
2007/05/08	1号機	原子炉建屋天井クレーン走行停止について
2007/05/08	1号機	非常用ディーゼル発電機 デフ計測用ダイヤルゲージ故障について

発見日	号機	件名
2007/05/08	1号機	水圧制御ユニット 34 - 51、54 - 43 113弁からのシートパスについて
2007/05/08	2号機	高電導度廃液系・スチームドレン処理系 制御用コントローラ盤 系の故障について
2007/05/08	2号機	定期事業者検査(監視機能健全性確認検査(その1))における検査中断について
2007/05/08	3号機	燃料取替機トロリ レオナード盤換気扇ファン1の不良について
2007/05/08	3号機	工事完了した計器点検データの誤記発見について
2007/05/08	4号機	所内用圧縮空気系(A)気水分離器排水不良について
2007/05/08	4号機	放射性作業計画書メッセージタイパ印字の不良について
2007/05/08	5号機	給水加熱器ドレン系 ライン番号の誤表示について
2007/05/08	6号機	燃料取扱装置検査における検査判定記載欄の不備について
2007/05/08	6号機	回転体診断装置「診断用計算機異常」発生について
2007/05/08	6号機	タービン補機冷却海水系 流量計入口ドレン弁ラインの配管つまりについて
2007/05/08	6号機	W32 - F135A 渦巻ストレーナ(A)自動空気弁弁上蓋部の漏えいについて
2007/05/08	6号機	湿分分離過熱器 関連ドレンタンク隔膜式変換器水位指示ドリフトについて
2007/05/08	6号機	湿分分離過熱器 関連ドレンタンク隔膜式変換器H側検出配管水張り弁用の樹脂製弁キャップの変形について
2007/05/09	1号機	非常用復水貯蔵槽水位計の指示不良について
2007/05/09	1号機	管理区域内用GMADの携行品モニターからの搬出について
2007/05/09	1号機	スクリーン装置門型クレーンの走行運転(南行)停止について
2007/05/09	2号機	焼却設備の自動倉庫(右7 - 4)レールの段差発生について
2007/05/09	4号機	廃スラッジ系・濃縮廃液系タンクの槽液位記録計における打点不良について
2007/05/09	5号機	使用済燃料プール内のゴミの発見について
2007/05/09	6号機	弁点検実績・計画表の記載内容不備について
2007/05/09	7号機	復水器連続洗浄装置系 ボール捕集器差圧計の不具合について
2007/05/10	1号機	補機スクリーン予備機ポケット、バスケット座金溶接部亀裂及び脱落について
2007/05/10	2号機	燃料プール冷却浄化系 る過脱塩装置バイパス第1弁、第2弁全閉不能について
2007/05/10	2号機	タービン補助蒸気元弁駆動部からのグリス滲みについて
2007/05/10	2号機	移動式炉内計装系 駆動装置現場操作箱の不具合について
2007/05/10	2号機	定期事業者検査(安全保護系検出器要素性能(校正)検査)における検査要領書の誤りについて

発見日	号機	件名
2007/05/10	3号機	サーベランスガイド用「運転員確認」PBの動作不良について
2007/05/10	3号機	タービン建屋排風機室空調機(A)ファン1反負荷側ブラケット単品の寸法基準値外れ
2007/05/10	3号機	循環水ポンプ(C)系過酸化水素注入装置の不具合について
2007/05/10	5号機	N31-VBE-109コネクタケーブルの断線について
2007/05/10	5号機	N39-LS-003Bマイクロスイッチの動作不良について
2007/05/10	5号機	肉厚測定検査(その2)検査要領書の誤記について
2007/05/10	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)気中遮断器抽出ピンの変形について
2007/05/11	1号機	ウェルプラグ吊具駆動制御盤のエアフィルタードレンプラグ損傷について
2007/05/11	1号機	定期事業者検査 原子炉保護系インターロック機能検査(その6)の要領書指摘事項について
2007/05/11	2号機	弁グランド部漏えい処理系 電磁弁フレキシブル電線管の損傷について
2007/05/11	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査におけるデータ処理装置等の妥当性確認リスト(確認様式)の未作成について
2007/05/11	2号機	ドラム缶重量オーバーについて
2007/05/11	4号機	弁グランド部漏えい温度記録計打点不良について
2007/05/11	5号機	大湊側焼却設備灰ドラム缶交換時異常警報の発生について
2007/05/11	5号機	定期事業者検査「蒸気タービン設備検査(その5)」検査中における判定基準逸脱について
2007/05/11	6号機	再循環流量制御系 マスターコントローラCPU(A)異常について
2007/05/11	6号機	残留熱除去系(C)室水密扉「閉」ロック不能について
2007/05/11	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備廃スラッジドレンタンク液位計の指示不良について
2007/05/11	その他	使用済燃料輸送容器のシリコンシール一部剥がれについて
2007/05/12	2号機	定期事業者検査(主要制御系機能検査)の検査中における検査成績書の誤記について
2007/05/12	2号機	復水ろ過装置ブリコート材調整工程アニオン切出表示異常について
2007/05/12	3号機	サービス建屋ホットラボ送風機(A)吸込VD全閉不良について
2007/05/12	7号機	#2 ブラウン管 十字カーソル画面選択不能について
2007/05/12	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備廃スラッジ排出時における廃スラッジ脱水不良について
2007/05/12	その他	荒浜側洗濯廃液設備ろ過器ドレンラインからのろ過器廃スラッジ1次出口弁リーク検出ラインへの逆流事象について
2007/05/13	2号機	濃縮廃液ポンプAケーシングドレン配管ピンホールについて
2007/05/13	2号機	定期事業者検査 大気圧スクラム作業時におけるスクラムタイミングレコーダの時間未測定について

発見日	号機	件名
2007/05/13	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)グランド増し締めについて
2007/05/13	3号機	中央制御室送風機(B)グラビティダンパ動作不良について
2007/05/13	4号機	主タービン振動記録計のスティックについて
2007/05/13	7号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプポンプB吐出逆止弁の不良について
2007/05/14	1号機	ミラーインシュレーション TEケーブル端子台ビス損傷について
2007/05/14	2号機	原子炉保護系ならびに主蒸気隔離弁機能検査におけるエビデンス集の誤記について
2007/05/14	4号機	運転日誌(1)母線連絡の積算値違いについて
2007/05/14	5号機	取水路(C)スクリーン水位差オーバースケールについて
2007/05/14	5号機	燃料装荷作業中における使用済燃料プール内からの異物らしき物の発見について
2007/05/14	5号機	酸素ガスポンペ(B)出口元弁他ボンネット部からのリークについて
2007/05/14	5号機	酸素ガスポンペ出口PIS取付け部からのリークについて
2007/05/14	6号機	所内用圧縮空気系(B)空気圧縮機第2気筒シリンダー下カバー吐出弁側段付き部からの線状指示模様について
2007/05/14	7号機	パー回転式スクリーン(A)落下防止板の損傷について
2007/05/14	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 原料ガス圧力高によるオゾン発生機1トリップについて
2007/05/14	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 Cold試験時の排気オゾン濃度高事象について
2007/05/14	その他	平成19年4月分の損失電力量における誤記の発見について
2007/05/15	1号機	非常用ディーゼル発電機予備品排気弁弁棒腐食について
2007/05/15	1号機	原子炉建屋 送風機内へのA4紙1枚吸い込みについて
2007/05/15	1号機	電解鉄イオン注入系 供給装置F072弁のゴムライニングの損傷について
2007/05/15	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(B)トスフィルタドレン弁からのシートパスについて
2007/05/15	3号機	電解鉄イオン注入系 供給装置電解槽遮蔽板締付ボルトの損傷について
2007/05/15	5号機	タービン建屋レイダウン用ジブクレーン(A)横行動作不良について
2007/05/15	5号機	N11-TR-601 指示ドリフトについて
2007/05/15	5号機	蒸気タービン設備検査(その5)の要領書改訂について
2007/05/15	7号機	循環水ポンプ(C)グランド水の漏えいについて
2007/05/15	7号機	原子炉建屋・タービン建屋の排風機Bサクシオンベーン駆動部ピン摩耗について
2007/05/15	その他	ろ過水給水ポンプ 1のモータファンカバー腐食について

発見日	号機	件名
2007/05/15	その他	ろ過水給水ポンプ 2のモータファンカバー腐食について
2007/05/16	1号機	非常用ディーゼル発電機室防火扉の不具合について
2007/05/16	1号機	蒸気加減弁 # 4弁スプリングハウジングガイドロ - ラ枠板摩耗について
2007/05/16	1号機	主蒸気隔離弁 L/T装置盤点検時におけるB21 - F405弁の漏えいについて
2007/05/16	1号機	水圧制御ユニット スクラム弁分解前L / T時におけるシートリークについて
2007/05/16	1号機	水圧制御ユニット 方向制御弁分解前L / T時におけるシートリークについて
2007/05/16	2号機	ディーゼル発電機2A電流計の検査記録点検日転記ミスについて
2007/05/16	2号機	定期事業者検査 可燃性ガス濃度制御系機能検査中における警報メッセージの発生について
2007/05/16	2号機	復水ポンプ シール水補給水側逆止弁からのシートパスについて
2007/05/16	2号機	可燃性ガス濃度制御系 ブロワ運転試験時における「加熱管(A)内ガス温度断線」の警報メッセージ発生について
2007/05/16	5号機	P63 - F045、F046 弁座のPT指示について
2007/05/16	5号機	大湊側洗濯乾燥機(B)前ドア電磁弁不良について
2007/05/16	5号機	自動供用期間中検査 装置円周方向駆動部ギヤーピンの破損について
2007/05/16	5号機	ExTr ~ SCR盤間ノンセグにおける支持物破損について
2007/05/16	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(E)インペラ他の浸透探傷検査における判定基準値外の浸透指示模様について
2007/05/16	その他	濃縮廃液系タンク温度記録計打点不良及び異音発生について
2007/05/16	その他	荒浜側焼却設備1次C/Fパルス逆洗圧力計(B)元弁ハンドル脱落について
2007/05/17	1号機	移動式炉内計装系インデクサーパーズラインの変形について
2007/05/17	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器 # B号機 水室蓋(前・後側)ゴムライニングの膨れ、傷について
2007/05/17	1号機	低圧内部車室上半ヒ - トバッフル板及び止め金具、浸食、浮き上がりについて
2007/05/17	2号機	定期事業者検査「原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査」における検査用計器の不適合について
2007/05/17	2号機	定期事業者検査「電動機検査」(原子炉冷却材再循環ポンプA, B)における検査用計器の不適合について
2007/05/17	2号機	原子炉再循環系用電動機(A, B)試運転時における測定用計測器の不適合について
2007/05/17	2号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)試運転時における測定用計器の不適合について
2007/05/17	2号機	定期事業者検査 制御棒駆動機構機能検査における判定基準の逸脱について
2007/05/17	2号機	定期事業者検査 クラス2機器供用期間中検査における要領書の誤記について
2007/05/17	5号機	放射性廃棄物処理設備排水放射線モニタサンプルタンク水位計の汚れについて

発見日	号機	件名
2007/05/17	5号機	復水ろ過装置(A)系列ドレン弁からのシ-トリ-クについて
2007/05/17	5号機	復水ろ過装置(I)系列ドレン弁からのシ-トリ-クについて
2007/05/18	1号機	燃料取り出し時における燃料交換機自動運転除外について
2007/05/18	1号機	主蒸気隔離弁 L/T装置盤点検時におけるB21-F501B、F502Aからのシートリークについて
2007/05/18	1号機	濃硫酸移送ポンプの吸込み不良について
2007/05/18	1号機	低圧内部車室上半ヒ-トパッフル板及び止め金具、浸食、浮き上がりについて
2007/05/18	1号機	低圧(A)外部車室センタ-ギブキ-の管理値外について
2007/05/18	2号機	退出モニター測定時の4Bq/cm ² 超過発生について
2007/05/18	2号機	U51系 No.8 主蒸気隔離弁(1)カメラ雲台リミットスイッチの動作不良について
2007/05/18	3号機	スクリーン装置パー回転式・トラベリングスクリーン(B)電動機ブラケット摩耗について
2007/05/18	5号機	D21-RR-601 定時ログ印字用プリンタヘッドの不良について
2007/05/18	5号機	原子炉建屋入口供給蒸気主管元弁閉固着について
2007/05/18	5号機	計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系 圧縮機室空調機冷却コイルの汚れについて
2007/05/18	6号機	高圧復水ポンプ(C)吸込弁のエアモーター動作不良について
2007/05/18	6号機	サービ建屋加湿器(A)(B)の漏水について
2007/05/18	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)ヘンダンパ用オイルカップ潤滑油漏えいについて
2007/05/18	その他	貝処理設備 放流水PH電極の破損について
2007/05/19	2号機	水圧制御ユニット スクラム入口弁からのグランドリークについて
2007/05/19	2号機	制御棒駆動機構機能検査における判定基準の逸脱について
2007/05/19	3号機	PCV室素ガス補給ライン流量/ドライウェル圧力記録計のチャート紙つまりについて
2007/05/19	3号機	高光度航空障害灯No7点滅不良について
2007/05/19	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタサンプルポンプ入口ストレーナの閉塞について
2007/05/19	7号機	原子炉補機冷却系 熱交換器A・B海水側差圧上昇について
2007/05/20	1号機	低電導度廃液系 収集槽C再循環弁の開動作不能について
2007/05/20	2号機	焼却炉(荒浜側)グローブボックス左蓋ゴムパッキン変形について
2007/05/20	6号機	換気空調補機非常用冷却水系(D)冷却水ドレン抜弁からのシートパスについて
2007/05/21	1号機	主要弁油圧テンショナ-ポンプ作動不良について

発見日	号機	件名
2007/05/21	1号機	低圧(A)ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻り止めビス浸食について
2007/05/21	1号機	電気油圧式制御装置 IV#1、ISV#5油筒エンドブロック、チューブ取付部からの油にじみについて
2007/05/21	2号機	W32系 スクリーン水位計検出器内の温度補正用温度検出器不良について
2007/05/21	2号機	定期事業者検査(監視機能健全性確認検査)における検査要領書の誤りにについて
2007/05/21	3号機	直流125V3B充電器盤「SID投入」表示窓点灯不良について
2007/05/21	5号機	非放射性ドレン移送系における配管腐食について
2007/05/21	5号機	肉厚測定検査の検査要領書改訂について
2007/05/21	6号機	バー回転式・トラベリングスクリーン(D) テークアップ用ウォームジャッキカバーの腐食について
2007/05/21	6号機	オイルスナッパー(SNO-MS-TE11)オイルリザーバータンク継手部からの油にじみについて
2007/05/21	6号機	蒸気タービン開放検査の検査要領書誤記について
2007/05/21	その他	定期事業者検査 液体廃棄物処理系ポンプ検査の成績書のリリースについて
2007/05/22	1号機	主蒸気止め弁弁体損傷について
2007/05/22	1号機	低圧内部車室水平継手面締付ボルト浸食について
2007/05/22	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ#B号機 シャフト及びカップリングのカジリについて
2007/05/22	1号機	低圧内部車室(A)水平締付ボルト固着について
2007/05/22	3号機	中央制御室 加湿器B-1加湿ホース外れについて
2007/05/22	4号機	弁グランド部漏えい温度記録計異音発生について
2007/05/22	6号機	タービン建屋天井クレーンクーラー凝縮水滴下について
2007/05/22	6号機	所内用圧縮空気系 空機圧縮機(B)吐出集合管ドレントラップ動作不良について
2007/05/22	6号機	プラント停止時インスペクション点検結果について
2007/05/22	その他	貝処理 脱臭設備苛性ソーダ注入ポンプA・B吐出不良について
2007/05/22	その他	補助ボイラー4B電極式レベルスイッチ絶縁不良について
2007/05/23	1号機	軽油タンク(A・B)ミスト管メッシュ腐食について
2007/05/23	1号機	鉄イオン供給装置ポンプA出口逆止弁動作不良について
2007/05/23	1号機	P36-FT001B校正前データ精度外について
2007/05/23	1号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査における測定不能事象及び判定基準の逸脱について
2007/05/23	2号機	原子炉格納容器漏えい率検査昇圧時における可燃性ガス濃度制御系(A)系統圧力の上昇について

発見日	号機	件名
2007/05/23	2号機	原子炉格納容器漏えい率検査時における「残留熱除去ポンプ(B) 出口管圧力低」警報発生について
2007/05/23	2号機	原子炉格納容器漏えい率検査中におけるドライウエル高電導度廃液系サンプ出口流量の増加について
2007/05/23	2号機	復水スピルオーバー調節弁バイパス弁からのシートパスについて
2007/05/23	2号機	中性子源領域モニタ 対数計数率指示計の不良について
2007/05/23	3号機	サービス建屋 加湿器(A) 給水電磁弁の不良について
2007/05/23	3号機	循環水ポンプ(B)モータ下部ガイド軸受温度熱電対断線の警報発生について
2007/05/23	4号機	原子炉補機冷却系 海水側差圧上昇について
2007/05/23	5号機	N36 - F013B 駆動部損傷について
2007/05/23	5号機	湿分分離器区域(A)、(B)空調機冷却コイルの汚れについて
2007/05/23	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)送風機(B)動力ケーブル用フレキシブルコンジット割れについて
2007/05/23	6号機	ディスクダンプ弁及びダンプパイプ取付面の油にじみについて
2007/05/23	6号機	グラコンサンプルポンプ(B) 異音発生について
2007/05/24	1号機	高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却海水系ポンプのシャフト振れ計測値許容値逸脱について
2007/05/24	1号機	電動機・発電機セット常用油ポンプ内蔵安全弁及び循環弁の油にじみについて
2007/05/24	1号機	P61 - F062A、P61 - F067からのシートパスについて
2007/05/24	1号機	管理区域内におけるデジタルカメラの紛失について
2007/05/24	2号機	圧力調節弁 L/T検査データ処理計算機のフリーズ現象について
2007/05/24	3号機	サービス建屋加湿器(E) 加湿ホース外れについて
2007/05/24	5号機	肉厚測定検査(その2) 検査要領書記載不足について
2007/05/24	5号機	制御棒26 - 47 PIP不良について
2007/05/24	5号機	カーブミラー取付作業の作業許可書未発行について
2007/05/25	1号機	高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却海水系ポンプ シャフト、中間軸継の腐食について
2007/05/25	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮押エズレについて
2007/05/25	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)(B)サイレンサー基礎ボルト・ナットの腐食について
2007/05/25	1号機	補機スクリーンB号機廻り弁4台動作不良について
2007/05/25	1号機	補機スクリーン洗浄ポンプ(B)空気抜(エアブリーザー)亀裂について
2007/05/25	1号機	PIP(L/N:58-39)保護管圧痕発生事象について

発見日	号機	件名
2007/05/25	1号機	補助ボイラー(2B)蒸気系配管(HBHS-014-04-)余寿命評価における判定基準値外について
2007/05/25	4号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)グランド発熱について
2007/05/25	5号機	肉厚測定検査(その2)検査要領書誤記について
2007/05/25	5号機	大湊側補助ボイラー蒸気だめ(A)出口元弁のボンネット部凝縮水リークについて
2007/05/25	5号機	DG(B)/Z排風機(B)用電動機他不具合について
2007/05/25	6号機	湿分分離加熱器第2段加熱器(B2)加熱蒸気入口弁駆動部からの油にじみについて
2007/05/25	6号機	平均出力領域モニタユニットA1「DSPROM異常」警報発生について
2007/05/26	2号機	復水再回収タンク入口弁封水弁ユニオン部からのリークについて
2007/05/26	3号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)の故障について
2007/05/27	1号機	中間領域モニタ(A)(E)、平均出力領域モニタ(E)記録計紙送り機構の不良について
2007/05/28	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器#B伝熱管の減肉について
2007/05/28	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器#D伝熱管の減肉について
2007/05/28	1号機	所内蒸気系P61-F124からのシートパスについて
2007/05/28	1号機	排気筒放射線モニタ(SCIN)B軽故障警報発生について
2007/05/28	2号機	環境施設設備パトロールチェックシートコピー時のヘッダー部分未複写について
2007/05/28	2号機	非常用ディーゼル発電機定格容量確認検査エビデンス集における検査要領書計器設定値根拠確認一覧表の脱字について
2007/05/28	2号機	移動式炉内計装系ケーブルコネクタ損傷について
2007/05/28	3号機	原子炉建屋付属棟低電導度廃液系サンプポンプ(C)グランド部からの漏えいについて
2007/05/28	3号機	放出カナル移送ラインドレン配管閉塞発生について
2007/05/28	4号機	TE端子カバー固着について
2007/05/28	4号機	TE端子カバー固着(P6-TE-006)について
2007/05/28	5号機	所内蒸気系ドレントラップバイパスライン溶接部からのリークについて
2007/05/28	5号機	G41-F024の弁体・弁体ガイドのエロージョンについて
2007/05/28	6号機	原子炉補機冷却系熱交換器B冷却水出口配管ドレン弁の不具合について
2007/05/28	6号機	主蒸気止め弁リークオフ管フランジ締付ボルトナットのネジ部固着について
2007/05/28	6号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)ストレ-ナドレン弁のつまりについて
2007/05/29	1号機	P22系サージタンクドレン弁の弁体・弁棒固着について

発見日	号機	件名
2007/05/29	2号機	トラックのパワーゲート(昇降装置)による防護扉の損傷について
2007/05/29	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(D)の不具合について
2007/05/29	3号機	回転体振動監視装置「計算機異常」警報発生について
2007/05/29	4号機	廃スラッジ系、濃縮廃液系タンク・槽液位記録計の打点不良について
2007/05/29	6号機	サービス建屋換気空調系排気サンプリングラック内のサージキラー損傷について
2007/05/29	その他	補助ボイラー4B給電部絶縁体の破損について

4. 不適合管理委員会審議件数

As		0
A		0
B		4
C		64
D		307
対象外		2
総計		377