

不適合管理状況(10月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/9/20	1号機	<p>定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉複合建屋屋上(非管理区域)における火災について(9月20日お知らせ済み)</p> <p>《概要》 9月20日午前10時48分頃、同号機原子炉複合建屋屋上(非管理区域)において協力企業作業員が、仮設クーラーの電源ケーブルからの発火を確認いたしました。ただちに消火器により初期消火を実施するとともに、午前10時51分、消防署へ連絡いたしました。その後、消防署の現場確認により、午前11時26分に鎮火していることが確認されております。</p> <p>《ホームページ掲載》 2007/09/20 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19092001p.pdf</p>

2. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/10/9	7号機	<p>【中越沖地震】原子炉ウエルライナー dren 水の検知について(10月9日お知らせ済み)</p> <p>《概要》 10月9日午後0時頃、原子炉ウエルライナーにつながる配管のレベル計内に水が溜まっていることを当直員が確認しました。ライナーからの dren (排水) は全てレベル計に集められる構造となっており、その原因を調査するためレベル計内に溜まる水の傾向を監視するとともに、レベル計内に溜まった水の分析を実施しました。その結果、10月9日午後2時12分、微量の放射性物質(アンチモン124等)が検出されたことから、今回、原子炉上部の水張りにともなう水の一部がライナーを通じてレベル計に流入し、検出されたものと推定しました。 これによる外部への放射能の影響はありませんでした。</p> <p>《ホームページ掲載》 2007/10/09 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19100902p.pdf</p>

3. Bグレード 8件

発見日	号機	件名
2007/10/2	7号機	水圧制御ユニットバルブアイソレの不備について
2007/10/5	1号機	<p>原子炉複合建屋低電導度廃液サンピットへの水の流入について(10月5日お知らせ済み)</p> <p>《ホームページ掲載》 2007/10/05 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19100502p.pdf</p>
2007/10/16	6号機	原子炉建屋 逃し安全弁・主蒸気隔離弁バルブラッピング室におけるタバコの吸殻の発見について
2007/10/18	7号機	<p>制御棒の取り出し不可について(10月18日お知らせ済み)</p> <p>《ホームページ掲載》 2007/10/18 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19101802p.pdf</p>

発見日	号機	件名
2007/10/20	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋(管理区域)内における水漏れについて(10月21日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2007/10/21 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19102101p.pdf
2007/10/23	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋(管理区域)内における水漏れについて(10月23日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2007/10/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19102302p.pdf
2007/10/25	1号機	制御棒駆動機構取り外し作業における作業ツールの接続エラーについて
2007/10/25	2号機	バケット移動時におけるクレーンワイヤー切断によるバケットの落下について

4. Cグレード 81件

発見日	号機	件名
2007/7/19	その他	【中越沖地震】タービン建屋～補助ボイラ建屋、ランドリー建屋 ダクトにおける耐震ジョイントのズレについて
2007/7/19	その他	【中越沖地震】タービン建屋～補助ボイラ建屋、ランドリー建屋 目地部コンクリートのはく離および漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】非常用ガス処理系ダクト(非)耐震ジョイントの変形について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】低起動変圧器2次側ケーブルダクト(非)目地部コンクリートのはく離および漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】水配管ダクト(非)目地部コンクリートのはく離および漏水について
2007/8/23	その他	協力企業倉庫脇におけるけが人の発生について(8月24日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2007/08/24 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19082401p.pdf
2007/9/11	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印B, E)インペラの腐食等について
2007/9/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器下部胴均圧胴エキスパンションからの漏えいについて
2007/9/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器後水室胴体エキスパンションの塗装の剥がれについて
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】取水路 循環水ポンプ室目地部のズレについて
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)海側の均圧側エキスパンションの亀裂について
2007/9/20	4号機	巡視点検報告書(パトロールチェックシート)記載内容の訂正について
2007/9/20	その他	環境施設設備パトロールチェックシートのチェック方法の相違について
2007/9/21	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ天井上下部トラス吊り棒の折損について

発見日	号機	件名
2007/9/21	6号機	原子炉建屋クレーン荷重試験時の重量誤認について
2007/9/22	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン ロードセル荷重表示器の表示不良について
2007/9/22	その他	発電所敷地外道路測量における道路使用許可申請の未申請について
2007/9/25	7号機	原子炉隔離時冷却系タービン入口ドレンポット水位高警報の発生について
2007/9/25	その他	会計エントリ票の計上漏れについて
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】循環水系配管タプロゲピット貫通部のズレについて
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】循環水系配管の変形について
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】循環水系配管マンホールピット周辺の沈下について
2007/9/30	3号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプBにおける油分の発生について
2007/10/1	1号機	【中越沖地震】水素・酸素供給ラインの一部配管の変形等について
2007/10/2	6号機	中央制御室 非常用循環系設備検査前提条件確認時における不適格処理について
2007/10/2	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉ウェルライニング面(ウェルカバー着座面)の擦りあとについて
2007/10/3	2号機	【中越沖地震】放水路内部コンクリートのひび割れについて
2007/10/3	5号機	【中越沖地震】放水路内部コンクリートのひび割れについて
2007/10/4	その他	【中越沖地震】重油移送配管の変形について
2007/10/5	3号機	【中越沖地震】移動式炉心内計装案内管の軽微な変形について
2007/10/5	4号機	高圧炉心スプレイ系 第一最小流量バイパス弁自動開に伴う「高圧炉心スプレイ系ポンプ出口管圧力低」警報の発生について
2007/10/5	その他	保安管理用計測器点検保守管理業務における作業依頼書の発行漏れについて
2007/10/9	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン監視計器の損傷について
2007/10/9	その他	荒浜側洗濯設備改造工事における契約変更依頼の未実施について
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口外側扉シール部の不具合について
2007/10/10	7号機	【中越沖地震】放水路内部コンクリートのひび割れについて
2007/10/11	6号機	【中越沖地震】A系補機放水路の損傷について
2007/10/12	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A) No. 1シリンダ油切り装置からの潤滑油漏洩について
2007/10/12	5号機	【中越沖地震】循環水系配管(C系)Aラインの変形および塗装の剥がれについて

発見日	号機	件名
2007/10/13	7号機	残留熱除去系熱交換機 冷却水出口弁全開における原子炉補機冷却系ポンプの停止について
2007/10/15	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水系配管の変形について
2007/10/15	5号機	高圧炉心スプレイ系 電動機上部軸受油面位置における上限越えについて
2007/10/15	6号機	原子炉建屋天井クレーン機能検査における要領書番号相違について
2007/10/16	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン走行車輪駆動軸カップリングの不良について
2007/10/16	5号機	使用済燃料貯蔵ラック点検時における異物の発見について
2007/10/17	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 上部接続片ラバーエキスパンションの歪みについて
2007/10/17	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 抽気管ラギングの変形について
2007/10/17	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 混合廃液配管の変形について
2007/10/17	5号機	定期事業者検査時 非常用ディーゼル発電機、非常用炉心冷却系機能検査における検査記録の誤りについて
2007/10/17	6号機	注意タグ除外承認書の実施期間切れの更新漏れについて
2007/10/18	2号機	定例試験予定表未反映による「所内用圧縮空気系からのバックアップ弁作動試験」未実施について
2007/10/18	6号機	【中越沖地震】排気筒における筒身支持点用ターンバックルの変形について
2007/10/18	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン低圧(A)ロータシュラウドリングの接触痕について
2007/10/18	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン低圧(A)ダイヤフラム(上半)外輪の接触痕および変形について
2007/10/19	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉ウェルライニング面(ウェルカバー着座面)の擦りあとについて
2007/10/19	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)No. 1シリンダディスタントピースカバ内グランドパッキン部のエア漏洩について
2007/10/19	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2パッキンヘッドフィンとの接触痕について
2007/10/20	6号機	再循環流量制御系マスターコントローラCPU(A)の異常について
2007/10/21	その他	【中越沖地震】低起動変圧器3SA/B変圧器類焼防止設備バルブピットの沈下について
2007/10/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン高圧ロータシャフトおよびシュラウドリングの接触痕について
2007/10/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン高圧ダイヤフラム(上半)ラジアルスピルストリップの接触痕について
2007/10/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン高圧ダイヤフラム(上半)外輪の擦りあとおよび変形について
2007/10/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン高圧ダイヤフラム(上半)ノズルパッキン歯先の接触痕について
2007/10/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン低圧(A)ダイヤフラム(上半)外輪の擦りあとについて

発見日	号機	件名
2007/10/23	5号機	【中越沖地震】循環水系配管(ABC系)内面塗装の割れおよび変形について
2007/10/23	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン中間軸受台固定ボルトの緩みについて
2007/10/23	その他	「中越沖地震復旧に伴う荒浜側避雷鉄塔除却工事」の玉掛け作業中における資材の落下および転倒について
2007/10/23	その他	使用済燃料の所外搬出における会計整理手続き漏れについて
2007/10/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北東部壁面からの水の浸み出しについて
2007/10/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 南西部壁面からの水の浸み出しについて
2007/10/24	2号機	弁操作架台修繕工事業許可手続きの不備について
2007/10/24	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受オイルシールリングの損傷について
2007/10/24	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo1～4軸受メタル(上半)バビット面の接触痕について
2007/10/24	7号機	原子炉建屋 南東側漏洩水からのコバルト60誤検出について
2007/10/25	6号機	定期事業者検査(主要弁検査)の計画書記載漏れについて
2007/10/26	3号機	主変圧器二次ブッシング(赤相)絶縁油からの微量のPCB検出について
2007/10/26	その他	新潟県中越沖地震で発生した不適合の起票漏れについて
2007/10/27	7号機	「原子炉建屋2階壁面漏えい水」放射能測定におけるセシウム134の見落としについて
2007/10/28	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系 熱交換器(D)チューブリークについて
2007/10/28	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋(非)クリーンアクセス通路天井からの水の滴下について
2007/10/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口の水漏れについて

5. Dグレード 299件

発見日	号機	件名
2007/6/28	7号機	工具センター借用ダイヤルゲージの破損について
2007/7/12	5号機	放射性廃棄物ドラム缶の損傷について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】タービン建屋～補助ボイラ建屋、ランドリー建屋ダクト目地部のズレについて
2007/7/19	その他	【中越沖地震】タービン建屋～補助ボイラ建屋、ランドリー建屋ダクトコンクリートのひび割れおよび漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】1～2号タービン建屋 連絡ダクト(東側)耐震ジョイントのズレについて

発見日	号機	件名
2007/7/19	その他	【中越沖地震】換気空調系ダクト(非)目地部周辺コンクリートのひび割れおよび漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】取水電源ケーブルダクト(非)耐震ジョイントのズレについて
2007/7/19	その他	【中越沖地震】取水電源ケーブルダクト(非)目地部のズレおよびコンクリートのはく離について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】取水電源ケーブルダクト(非)コンクリートのひび割れおよび漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ(非)目地部コンクリートのはく離および漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ(非)目地部のズレについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロで使用していた巻尺の紛失について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z24-E/S008)の動作不良について
2007/8/30	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z21-E/S005)入力端子の破損、およびシャーシの変形について
2007/8/30	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z24-E/S008)のシャーシの変形について
2007/8/30	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z24-E/S007)のシャーシの変形などについて
2007/8/31	6号機	気体廃棄物処理系配管サポートの腐食について
2007/9/7	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 燃料取替エリア用対数線量率計のシャーシの変形などについて
2007/9/7	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 主蒸気管モニター用対数微小電流計のシャーシの変形について
2007/9/11	3号機	照明盤 漏電遮断機二次側における絶縁不良について
2007/9/12	1号機	換気空調系差圧指示計の精度逸脱について
2007/9/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器基礎部分の塗装剥がれについて
2007/9/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻りの架台梁および支柱のサビについて
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 循環水系弁の漏洩痕について
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 配管フランジからの漏洩痕について
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)及び(C)山側のガラス繊維強化プラスチック計装配管の割れについて
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 復水器(C)山側の配管上部からの水飛散痕について
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 配管サポートのサビ等について
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 循環水系配管(復水器山側)の水滴痕およびサビについて
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 循環水系配管(復水器海側)フランジ部からの漏洩痕について

発見日	号機	件名
2007/9/14	5号機	タービン建屋 給排気処理室コンセント回路の絶縁抵抗低下について
2007/9/19	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)過給機出口伸縮継手の調整ジャグ脱落について
2007/9/19	5号機	試験用計器コネクタ一部の断線について
2007/9/19	その他	【中越沖地震】予備品倉庫 非常ディーゼル発電機 始動電磁弁予備品端子箱の破損について
2007/9/20	1号機	【中越沖地震】トルクレンチのサイズ調整用ねじ部の破損について
2007/9/20	7号機	制御棒駆動機構 交換装置保持機構シリンダの変形について
2007/9/20	7号機	原子炉建屋オペフロ 上部カメラの表示不良について
2007/9/21	5号機	サービス建屋 AC100Vコンセントの破損について
2007/9/21	5号機	【中越沖地震】退出モニタ電源ケーブルの損傷について
2007/9/21	6号機	原子炉建屋 制御棒駆動水ポンプ(A)カップリング側メカシールベント弁のハンドル押さえナットの欠品について
2007/9/22	2号機	酸素・硫化水素濃度計センサーケーブルの損傷について
2007/9/22	7号機	使用済燃料貯蔵ラックの付着物について
2007/9/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 プラットホーム旋回駆動機構部の油漏れについて
2007/9/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回位置検出器におけるブラケットおよびカップリングの変形について
2007/9/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 サイドローラ取付ブラケットボルトの破損について
2007/9/25	1号機	工業用テレビ設備カメラNo. 1 投光器ランプ切れ(右側)及びワイパーゴムの不良について
2007/9/25	1号機	工業用テレビ設備カメラNo. 2 ワイパーゴムの不良について
2007/9/25	1号機	工業用テレビ設備カメラNo. 3 ワイパーゴムの不良について
2007/9/25	1号機	工業用テレビ設備カメラNo. 4 ワイパーゴムの不良について
2007/9/25	1号機	工業用テレビ設備カメラNo. 5 ワイパーゴムの不良について
2007/9/25	1号機	モーターコントロールセンタユニット内 配線用遮断機警報接点の復帰不良について
2007/9/25	1号機	【中越沖地震】洗濯設備 乾燥機(A) 所内用空気系レギュレータのフィルタードレンからの空気漏れについて
2007/9/25	5号機	屋外排水ポンプ吐出配管孔食による穴開きについて
2007/9/25	6号機	南側海水ポンプ用天井クレーン 走行架線の絶縁抵抗値許容値の逸脱について
2007/9/25	6号機	北側海水ポンプ用天井クレーン 走行架線の絶縁抵抗値許容値の逸脱について

発見日	号機	件名
2007/9/25	6号機	復水補給水系 弁グランド部からの水の漏洩について
2007/9/26	1号機	制御棒駆動機構 自動交換機使用前点検における絶縁抵抗値の基準逸脱について
2007/9/26	1号機	パワーセンター 1C-1, 2動力変圧器ベース部内側モルタルのヒビ割れについて
2007/9/26	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構プラットホームのズレについて
2007/9/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロガントリークレーンレールクランプの変形について
2007/9/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回プラットホーム芯ズレによる旋回車輪の脱輪について
2007/9/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回検出器ギヤ噛み合い部の外れについて
2007/9/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 旋回プラットホームサイドローラ取付ブラケットボルトの破断について
2007/9/26	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.1 走行用電動機(西)冷却ファンはめ合いの公差逸脱について
2007/9/26	5号機	排水ポンプ(A)運転電流値の定格超過について
2007/9/26	5号機	排水ポンプ(B)運転電流値の定格超過について
2007/9/26	5号機	補給水系トレンチ排水ポンプ絶縁抵抗値の低下について
2007/9/26	5号機	取水電源ケーブルダクト(東)排水ポンプ絶縁抵抗値の低下について
2007/9/26	7号機	水中作業台落下による使用済燃料プール内の一部ラック検認の遅れについて
2007/9/27	1号機	パワーセンター 1C-2動力変圧器V相コイル固定碍子の緩みについて
2007/9/27	1号機	モーターコントロールセンター ユニット内配線用遮断機テストトリップボタンの動作不良について
2007/9/27	1号機	【中越沖地震】洗濯機(D)用洗剤投入器(D)の動作不良について
2007/9/27	1号機	【中越沖地震】循環水配管電気防食装置ケーブル接続部コンクリートボックスの破損および浸水について
2007/9/27	1号機	【中越沖地震】機械工作室 大型作業台上の定盤のズレについて
2007/9/27	1号機	【中越沖地震】機械工作室 万能工具研磨盤ベースボルトの破損について
2007/9/27	2号機	SSDSコンソール ハードコピープリンタの動作不良について
2007/9/27	3号機	海水熱交換器建屋 非放射性ドレン移送系配管における微量の水漏れについて
2007/9/27	4号機	原子炉補機冷却系タイライン戻側ドレン弁のシートパスについて
2007/9/27	5号機	タービン建屋搬入口 開閉用ペンダントケースの破損について
2007/9/27	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランド水飛散防止蓋止め具の破損について

発見日	号機	件名
2007/9/27	5号機	換気空調補機非常用冷却水系(A) サンプリング弁のシートパスについて
2007/9/28	1号機	ページング用バッテリー室アイシャワーの出水不能について
2007/9/28	1号機	パワーセンター 1C-1しゃ断器ポジションスイッチの復帰不良について
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】循環水系配管マンホールピット内の浸水について
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】循環水系配管内面塗装の剥がれについて
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電動駆動原子炉給水ポンプ再循環入口座 バッフル端板溶接線の割れについて
2007/9/28	2号機	排ガス放射線モニタ サンプルガス流量計の指示スティックについて
2007/9/28	3号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ(B)ベント弁のシートパスについて
2007/9/28	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)凝縮器冷却水流量高警報の発生について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.1 走行用電動機(東)冷却ファンはめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.2 運転室移動用電動機各部計測における判定基準逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.1 走行用電動機(東)はめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.1 走行用電動機(西)はめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.2 主巻用電動機冷却ファンはめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.2 補巻用電動機冷却ファンはめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.2 横行用電動機はめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.2 横行用電動機冷却ファンはめ合い公差の逸脱について
2007/9/28	5号機	海水熱交換器建屋(B)非常用給気処理装置ロックハンドルの動作不良について
2007/9/28	5号機	海水熱交換機建屋 給気処理装置内部の腐食について
2007/9/28	5号機	バルブピット排水ポンプ運転電流値の定格超過について
2007/9/28	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランドカバー部補修剤隙間からの微量な水漏れについて
2007/9/29	5号機	タービン建屋 天井クレーンNo.2 主巻上用電動機はめ合い公差の逸脱について
2007/9/29	5号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系中和装置エリア 非常用シャワーノズルのシートパスについて
2007/9/30	7号機	原子炉建屋エアロック扉ゴムパッキンの剥がれについて
2007/10/1	1号機	工業用テレビ設備No.30(補機スクリーン制御盤)の動作不良について

発見日	号機	件名
2007/10/1	2号機	復水ろ過装置(I)塔差圧の指示不良について
2007/10/1	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンシヨナ仮置架台横梁部の変形について
2007/10/1	4号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプポンプ(B)の動作不良について
2007/10/1	4号機	高電導度廃液系サンプ(C)タンクへの油混入について
2007/10/1	4号機	御棒駆動機構配管サポートUバンドナットの脱落について
2007/10/1	5号機	【中越沖地震】タービン建屋送風機(A)室 管理区域境界扉の鍵の脱落について
2007/10/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロコンセントボックス内の水溜りについて
2007/10/1	6号機	プロセス計算機「プロセス入出力装置軽故障」警報の発生について
2007/10/1	6号機	酸素注入系ガスボンベから系統側への接続銅管の切断について
2007/10/1	7号機	運転管理コンソールの動作不良について
2007/10/1	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 消泡塔スプレイの流量不足について
2007/10/2	1号機	工具センターより借用した工具(モンキーレンチ)の紛失について
2007/10/2	5号機	工具センターより借用した工具(Y型スクレッパー)の紛失について
2007/10/2	6号機	原子炉建屋オペフロにおけるタバコの吸殻の発見について
2007/10/3	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)出口弁からのグランドリークについて
2007/10/3	1号機	試料採取系流量計(A)の指示不良について
2007/10/3	1号機	【中越沖地震】スチームドレン収集タンク(A)ドレン配管の閉塞について
2007/10/3	1号機	【中越沖地震】水素供給建屋 窒素カードル用ホイストにおける給電ケーブル用滑車の割れ等について
2007/10/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 第6A給水加熱器ラギング溶接線の割れについて
2007/10/3	2号機	工業用テレビ設備No.6の動作不良について
2007/10/3	2号機	排ガス放射線モニタ サンプルポンプの動作不能について
2007/10/3	4号機	定例試験記録(低圧炉心スプレイ系ポンプ手動起動試験)日付記載相違について
2007/10/3	5号機	燃料取替機制御盤 走行、横行サイリスタレオナード盤取付継電器における動作時間設定不可について
2007/10/3	5号機	大湊側焼却設備灰ドラム缶蓋締め装置ボルト締め動作におけるタイムオーバーについて
2007/10/3	5号機	残留熱除去系(A)系統流量記録計定時ログの印字不良について

発見日	号機	件名
2007/10/3	6号機	主蒸気隔離弁・逃し安全弁用ホイストレールボルトネジの山潰れについて
2007/10/3	6号機	レベルスイッチ ワイヤーの素線切れについて
2007/10/3	6号機	燃料プール冷却浄化系サンプリングラックのフラッシング時における流量計の指示不良について
2007/10/3	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B) 冷却管の減肉について
2007/10/3	7号機	タービン系伝送用プロトコル変換装置(1系)の停止について
2007/10/4	1号機	スチームドレン処理系収集ポンプ(B) 出口タンク攪拌絞り弁のシートパスについて
2007/10/4	1号機	【中越沖地震】南66kV補助建屋螺旋階段支持部の外れについて
2007/10/4	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)吐出弁出口単管フランジ部からのリークについて
2007/10/4	4号機	復水スピルオーバー止め弁のシートパスについて
2007/10/4	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーン停止用衝突防止装置の不良について
2007/10/4	6号機	レベルスイッチワイヤーの素線切れについて
2007/10/5	1号機	試料採取系流量計の出力不良について
2007/10/5	1号機	主蒸気系サンプル減圧ラックドレン配管の変形について
2007/10/5	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室(B)ゴムライニングの損傷について
2007/10/5	5号機	大湊側焼却設備ログおよびメッセージタイパの不具合について
2007/10/5	5号機	非常用ガス処理系 排ガス放射線モニタサンプルポンプ(A)における異音の発生について
2007/10/5	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン油切りの損傷について
2007/10/5	その他	中性子線測定 放射線作業環境管理システムへの測定器番号の誤入力について
2007/10/6	1号機	【中越沖地震】屋外B系トレンチ非放射性スチームドレンサンプ現場パネル内の水溜りについて
2007/10/6	4号機	燃料プール冷却浄化系ラプチャードレンラインUシールLGの汚れについて
2007/10/6	6号機	「原子炉蒸気発生系統(2)軽故障」警報発生について
2007/10/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 軸受軸振動計検出器および位相角検出器先端のロータジャーナルとの接触痕について
2007/10/7	1号機	ホットシャワードレン系・スチームドレン処理系・油ドレン処理系シーケンスコントローラ(B)の故障について
2007/10/7	5号機	定期検査時監視盤スキーマージタンク水位記録の欠落について
2007/10/9	1号機	タービン建屋 No. 1天井クレーンタイマーリレー固定用つめの割れについて

発見日	号機	件名
2007/10/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 屋外電線管の脱落について
2007/10/9	2号機	CRT No. 15「FAIL」警報の発生について
2007/10/9	2号機	工業用テレビ設備 No.29ワイパーゴムの不良について
2007/10/9	2号機	工業用テレビ設備 No.30ワイパーゴムの不良について
2007/10/9	2号機	工業用テレビ設備 No.31ワイパーブレードの不良について
2007/10/9	2号機	工業用テレビ設備 No.30の動作不良について
2007/10/9	3号機	所内蒸気戻り系蒸気トラップの動作不良について
2007/10/9	3号機	所内蒸気戻り系レベルスイッチの動作不良について
2007/10/9	3号機	燃料プール冷却浄化系 F/D出口導電率記録計の指示不良について
2007/10/9	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ 油冷却器(A)冷却水入口温度調節弁バイパス弁のシートパスについて
2007/10/9	3号機	電気油圧式制御装置 油冷却器冷却水入口温度調節弁バイパス弁のシートパスについて
2007/10/9	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)油タンクペーパー用エレメントの劣化について
2007/10/9	5号機	非常用炉心冷却系 吸込圧力監視用工業用テレビ設備の動作不良について
2007/10/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ブローアウトパネル上部からの外気流入について
2007/10/9	その他	圧力抑制室プール水廃液系サージタンク屋外階段の腐食について
2007/10/9	その他	【中越沖地震】北側開閉所 バッテリー電槽ふたの剥がれについて
2007/10/10	1号機	水処理建屋 火災感知器における異常警報の発生について
2007/10/10	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)No.18シリンダヘッド冷却水出口配管からの水の滲みについて
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】電気防食装置コンクリートボックス内への浸水について
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】コントロールエリア 南側壁面の油滲みについて
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電動駆動原子炉給水ポンプB号機 再循環入口座バツフル端板溶接線の割れについて
2007/10/10	2号機	漏洩検出系温度記録計の指示値逸脱について
2007/10/10	3号機	タッチパネルディスプレイNo.1表示消灯について
2007/10/10	4号機	海水熱交換器建屋 海水ポンプエリア排風機(B)インペラボス内径寸法管理基準値の超過について
2007/10/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロコンセントボックス内の水溜まりについて

発見日	号機	件名
2007/10/10	5号機	補助ボイラー4C導電率計からの水漏れについて
2007/10/10	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 水圧制御ユニットアキュムレータ組立台車用減速機からのオイル漏れについて
2007/10/10	6号機	ほう酸水注入系貯蔵タンク空気スパージャの詰まりについて
2007/10/10	7号機	所内温水系バックアップ熱交換器水室ノズル部フランジ面の傷について
2007/10/10	その他	貝処理設備 プリンター本体のエラーについて
2007/10/10	その他	貝処理設備 受入排水タンク液位計の指示不良について
2007/10/10	その他	貝処理設備 シーケンサの不良について
2007/10/10	その他	【中越沖地震】貝処理建屋 東側電動シャッターの収納ボックスへの接触について
2007/10/11	1号機	タービン建屋 天井クレーンタイマーリレー動作時間管理値の逸脱等について
2007/10/11	1号機	タービン建屋 天井クレーンNO. 2 主回路電流計指示値の精度逸脱等について
2007/10/11	1号機	非常用復水貯蔵槽水位用差圧伝送器の動作不良について
2007/10/11	1号機	循環水系・タービン建屋補機冷却系タイマーソケットの傷について
2007/10/11	2号機	排ガス線形放射線モニタ 入出力直線性試験における判定基準外の入力点について
2007/10/11	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 バルクヘッド内温度計センサおよび取付用マグネットの損傷について
2007/10/11	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)油冷却器出入口弁のシートパスについて
2007/10/11	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)油冷却器出入口弁のシートパスについて
2007/10/11	3号機	電気油圧式制御装置 油冷却器出入口弁のシートパスについて
2007/10/11	4号機	濃縮廃液タンク(B)液位計の動作不良について
2007/10/11	4号機	タービン建屋常用電気品区域排風機(A)インペラボス内径許容値超え
2007/10/11	4号機	タービン建屋常用電気品区域排風機(A)電動機シャフト外形寸法の許容値超過について
2007/10/11	5号機	燃料プール冷却浄化系サンプリング弁のシートパスについて
2007/10/11	5号機	所内温水系バックアップ熱交換器フランジ部の腐食について
2007/10/12	1号機	残留熱除去海水系ドレン配管の破損について
2007/10/12	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)クーラ冷却水入口弁からのグランドリークについて
2007/10/12	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーン横行給電装置の脱輪について

発見日	号機	件名
2007/10/12	2号機	主蒸気管流量／給水流量記録計の指示不良について
2007/10/12	3号機	ページングスピーカーからの異音発声について
2007/10/12	4号機	タービン大物搬入口における管理区域境界線越えについて
2007/10/12	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)の健全性確認におけるローターハンドターニング時の異音について
2007/10/12	5号機	焼却設備「灰ボックス灰レベル高」警報の発生について
2007/10/12	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo3、4グラウンドパッキン(上半)フィンの変形について
2007/10/12	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)グラウンド水排水ラインの詰まりについて
2007/10/12	7号機	中央制御室 加湿器(B-A)(B-B)給水異常警報の発生について
2007/10/14	3号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出槽攪拌絞り弁のシートパスについて
2007/10/14	3号機	所内蒸気戻り系メカシール冷却器(A)フローグラスカバーの外れについて
2007/10/14	6号機	プロセス計算機における軽故障の発生について
2007/10/15	1号機	原子炉建屋オペフロ 照明分電盤絶縁抵抗値の低下について
2007/10/15	1号機	【中越沖地震】凍結防止ヒーティングケーブルの絶縁抵抗の低下について
2007/10/15	1号機	【中越沖地震】碓洗・変防用弁ピット内ヒーティングケーブルの絶縁抵抗の低下について
2007/10/15	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロコンセントボックス内の水溜りについて
2007/10/15	3号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)管側ドレン弁の弁棒の変形について
2007/10/15	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)自動空気だめ圧力の低下について
2007/10/15	6号機	高圧炉心注水系(C)弁のシートパスについて
2007/10/15	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2油切り(上半)フィンの変形について
2007/10/16	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ天井水銀灯の破損について
2007/10/16	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロコンセントボックス内の水溜りについて
2007/10/16	3号機	密封油空気抽出槽出口配管 フランジ部からの油滲みについて
2007/10/16	3号機	DC250V蓄電池 No.45測定比重の逸脱について
2007/10/16	5号機	可燃性ガス濃度制御系(A)室 空調機点検用扉パッキンの剥がれについて
2007/10/16	その他	洗濯廃液系受タンク移送循環切替弁グラウンド部からの漏えいについて

発見日	号機	件名
2007/10/17	1号機	原子炉複合建屋 所内蒸気戻り系移送ポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2007/10/17	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)クーラ冷却水出口弁からのグランドリークについて
2007/10/17	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 混合廃液配管Uバンドの変形について
2007/10/17	2号機	復水ろ過装置(F)連結電磁弁からのエアリークについて
2007/10/17	4号機	原子炉建屋 天井クレーン走行車輪駆動軸カップリング一部寸法公差の逸脱について
2007/10/17	6号機	6/7号機高電導度廃液系収集ポンプ(A)マスタースイッチ「移送」ボタンの接触不良について
2007/10/17	6号機	原子炉建屋 クリーン通路非管理区域境界扉の動作不良について
2007/10/17	その他	洗濯廃液処理設備 水張り時におけるブロー弁(H)側からの漏えいについて
2007/10/18	2号機	SVC計算機 主メモリバッテリー故障警報の発生について
2007/10/18	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器換気脱臭装置モーターの損傷等について
2007/10/18	3号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)(B)酸素濃度計の指示値高について
2007/10/18	3号機	ほう酸水系注入手動弁保温材の破損について
2007/10/18	4号機	物品搬出作業時における管理区域内にいた作業員の非管理区域内トラックへの接触について
2007/10/18	4号機	原子炉建屋 天井クレーンリミットスイッチ用フレキコネクタの抜けについて
2007/10/18	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーンリミットスイッチ内部の変形について
2007/10/18	その他	【中越沖地震】分岐盤ケーブル管路の破損について
2007/10/19	3号機	エリア放射線モニタ記録計のモータ異音について
2007/10/19	5号機	洗濯設備洗濯機(D)(E)の異音発生およびリミットスイッチの動作不良について
2007/10/19	5号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構機能検査における「検査要領書等の配付・差し替え管理表」の紛失について
2007/10/20	3号機	原子炉建屋におけるタバコの吸殻の発見について
2007/10/20	3号機	「取水口 前段海水水位記録計」の紙詰まりについて
2007/10/20	4号機	原子炉建屋排風機(D)グラビティダンパの動作不良について
2007/10/20	7号機	燃料取出し作業再開時における主回路電源確認漏れについて
2007/10/21	1号機	放射性廃棄物処理設備 集中監視装置計算機重故障警報の発生について
2007/10/21	その他	【中越沖地震】低起動変圧器(3SA)放圧装置内部の油溜りについて

発見日	号機	件名
2007/10/22	1号機	使用済燃料貯蔵プールライナードレン配管における配管番号の誤記載について
2007/10/22	2号機	工業用テレビ設備 No.32アイリスの動作不良について
2007/10/22	5号機	原子炉区域供給ラインドレン弁のシートパスについて
2007/10/22	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷水往還差圧調節弁からのグランドリークにについて
2007/10/22	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印B)インペラシャフトの浸透探傷検査における判定基準逸脱について
2007/10/23	1号機	水素供給設備 水素トレーラー建屋照明器具の腐食について
2007/10/23	2号機	計算機用無停電電源装置2A・2Bリレーターゲットの動作不良について
2007/10/23	5号機	補助ボイラー4B 安全弁配管保温材の腐食について
2007/10/23	5号機	【中越沖地震】循環水系配管#C系 M2マンホール復水器細管洗浄用ボール侵入防止板の変形について
2007/10/23	5号機	【中越沖地震】循環水系配管#ABC系 マンホールピットのズレについて
2007/10/23	その他	補助建屋中和槽PHの指示不良について
2007/10/24	1号機	原子炉建屋 ファンネルにおける記載番号の相違について
2007/10/24	1号機	発電機ガス系統空気作動弁用リミットスイッチ交換対象の相違について
2007/10/24	2号機	高電導度廃液系収集タンクA PH計の指示不良について
2007/10/24	2号機	高電導度廃液系収集タンクB PH計の指示不良について
2007/10/24	3号機	密封油再循環ポンプ吐出戻りライン配管フランジ部からの油滲みについて
2007/10/24	6号機	燃料交換機ロジック収納盤の光ケーブルコネクタの接続不良について
2007/10/24	6号機	燃料交換機光ケーブル損失測定における判定基準の逸脱について
2007/10/25	1号機	原子炉複合建屋(非) 放射性廃棄物処理設備給気エアフィルタ室床ファンネルの水溜りにについて
2007/10/25	1号機	【中越沖地震】燃料交換機制御装置計算機用プリンタの破損について
2007/10/25	2号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器(A)出口流量計の指示不良について
2007/10/25	4号機	換気空調補機常用冷却水系(A)凝縮器 冷却水流量確認指示計の指示不良について
2007/10/25	5号機	焼却設備 1F、2F照明半分の消灯発生について
2007/10/25	6号機	大型表示盤 起動領域モニタ(C)レンジの指示不良について
2007/10/25	7号機	主発電機コレクタ側水素ガス冷却器上部におけるタバコの吸い殻の発見について

発見日	号機	件名
2007/10/25	その他	3号機海水モニタにおける誤設定について
2007/10/26	2号機	スクリーンウォッシュポンプ 洗浄水供給配管フランジ部からのリークについて
2007/10/26	3号機	タービン建屋 常/非常用照明分電盤のトリップフリーについて
2007/10/26	7号機	非常用ガス処理系(A)軸受部スペーサの動作不良について
2007/10/26	その他	焼却設備灰ドラムキャッピング装置シーケンスコントローラの異常について
2007/10/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋(非) エレベーターホール壁面のヒビ割れについて
2007/10/27	3号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋～原子炉建屋(非) 連絡通路天井からの雨漏れについて
2007/10/27	4号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置系建屋における雨漏れについて
2007/10/27	5号機	焼却設備「ドラムハンドリング設備異常」警報の発生について
2007/10/27	5号機	タービン建屋 サンプポンプ運転記録計ペン押さえの破損について
2007/10/27	7号機	起動領域モニタ(F)／マルチロッドブロックモニタ記録計の欠測について
2007/10/28	6号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)No. 3の故障について
2007/10/28	6号機	可燃性ガス濃度制御系室 搬出入扉下部からの雨水侵入について
2007/10/29	1号機	野外モニタ機能検査定期事業者検査要領書の不備について
2007/10/29	1号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器 残留熱除去冷却中間ループ系出入口弁のシートパスについて
2007/10/29	5号機	焼却設備廃活性炭室空調機凝縮水の漏洩について
2007/10/29	6号機	原子炉系ロジックモニタの動作不良について
2007/10/29	7号機	物品搬入確認依頼票の紛失について
2007/10/30	5号機	補助建屋 4C給水入口空気作動弁シリンダ上部継手からのエアリークについて

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	1
B	8
C	81
D	299
対象外	1
総計	391