

不適合管理状況(12月審議分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/12/17	その他	落雷による大湊側倉庫群電源盤受電変圧器の損傷について

2. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2009/11/26	5号機	ページングの規制違反について
2009/11/27	1号機	放射性廃棄物処理系配管における誤接続について(原子炉隔離時冷却系蒸気管差圧検出器ドレン配管) 《ホームページ掲載》 2009/12/7 【プレスリリース】 (原子力安全・保安院ならびに新潟県への報告) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21120701p.pdf
2009/11/27	1号機	放射性廃棄物処理系配管における誤接続について(燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク水位計ドレン配管) 《ホームページ掲載》 2009/12/7 【プレスリリース】 (原子力安全・保安院ならびに新潟県への報告) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21120701p.pdf
2009/11/30	2号機	熱交換器建屋における硫化水素濃度の上昇について
2009/12/2	1号機	制御棒駆動機構健全性確認作業における制御棒(18-55)のドリフトについて
2009/12/15	1号機	サービス建屋(管理区域)におけるガムの発見について
2009/12/17	1号機	運転日誌記録(1)「炉心の温度」データの記録もれについて

3. Cグレード 56件

発見日	号機	件名
2009/11/5	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ室工具箱内における特別危険物の確認について
2009/11/9	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用送風機遮断機ポジションスイッチの動作不良について
2009/11/20	5号機	タービン建屋におけるけが人の発生について 《ホームページ掲載》 2009/11/20 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21112001p.pdf

発見日	号機	件名
2009/11/24	1号機	事故後サンプリング設備電源装置[P91-E/S-003]の出力電圧の低下について
2009/11/25	5号機	ケーブル誤接続による主タービン油フィルタポンプの不動作について
2009/11/25	その他	潤滑油診断における実施方法の基準(JIS)との相違について
2009/11/26	1号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコとライタの発見について
2009/11/28	5号機	主変圧器取替工事(ホ)項使用前事業者検査(その1)における「計算機監視項目警報」発生について
2009/11/29	1号機	制御棒駆動機構健全性確認における駆動機構(30-19)の動作不良について
2009/11/30	1号機	主要弁検査(その2)検査関係書類の指名前検査実施責任者による承認について
2009/11/30	4号機	可燃性ガス濃度制御系出口逃がし弁[T49-F009]調整ボルトロック用ナットの緩みについて
2009/11/30	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置測定データの出力不良について
2009/12/1	1号機	第15回定期事業者検査 中央制御室非常用循環系機能検査における検査実施者のサインもれについて
2009/12/1	3号機	個人線量計未着用による管理区域への入域について
2009/12/2	1号機	第15回定期事業者検査 非常用ガス処理系機能試験における検査要領書の誤記について
2009/12/2	1号機	制御棒駆動機構健全性確認における制御棒駆動機構(30-55)の動作不良について
2009/12/2	その他	荒浜側補助ボイラ(2A)給水圧力低に伴うトリップについて
2009/12/3	1号機	制御棒駆動機構健全性確認における制御棒駆動機構(46-47)の動作不良について
2009/12/3	3号機	搬出立会者の未立会による管理区域からの物品搬出について
2009/12/4	3号機	サービス建屋常設工具棚内における特別危険物の確認について
2009/12/4	4号機	水圧制御ユニット窒素容器からの窒素の漏えいについて
2009/12/5	1号機	主タービン電気油圧式制御装置 タービン中間弁(2)電磁弁用基板の動作不良について
2009/12/5	1号機	制御棒駆動機構健全性確認における制御棒駆動機構(38-11)の動作不良について
2009/12/6	7号機	漏洩検出系ダスト放射線モニタ ヨウ素サンプル流量計[P91-FIQ-RB07]の固定不良について
2009/12/7	6号機	ドレンファンネル[RL-B3049A]まわりからの汚染の検出について
2009/12/7	7号機	主蒸気隔離弁/主蒸気逃がし安全弁ラッピング室 エリア放射線モニタ下限警報の発生について
2009/12/7	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/12/8	1号機	「可燃性ガス濃度制御系(B)論理・計装電源喪失」警報の発生について

発見日	号機	件名
2009/12/9	1号機	小口径配管溶接部保温取外作業におけるアスベストの検出について
2009/12/9	2号機	補機取水路中仕切り角収納ピット内への海水の流入について
2009/12/9	5号機	原子炉隔離時冷却系 真空ポンプのグラندリークについて
2009/12/9	7号機	取替新燃料搬入検査 搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2009/12/9	7号機	インターロックブロック線図におけるバックアップ緊急停止弁リセット回路の誤記について
2009/12/10	1号機	原子炉隔離時冷却系蒸気ライン外側隔離弁作動試験時の電動機の逆転について
2009/12/10	2号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ(A)の指示値の上昇について
2009/12/10	3号機	復水器過装置(E)逆洗用空気入口弁[N26-F010E]の動作不良について
2009/12/10	5号機	特別危険物仮置申請における手続きもれについて
2009/12/10	5号機	作業員名簿における追加作業員の記載もれについて
2009/12/10	その他	海水放射能モニタ(2号機)測定データの出力不良について
2009/12/10	その他	弊社所有計測器(デジタル圧力計)の計測不良について
2009/12/11	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, B)モータ下部付近からの異音について
2009/12/14	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油冷却器取替工事における取付ガスケットの仕様の相違について
2009/12/14	1号機	炉心性能計算機コンソールPC停止時における想定外の警報発生について
2009/12/16	2号機	補機水路(B)壁面のひび割れおよび漏水について
2009/12/18	1号機	主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査成績書の誤記について
2009/12/18	3号機	期限切れ作業許可書による作業の実施について
2009/12/18	6号機	エリア放射線モニタ(CH19, 20, 24)の指示不良について
2009/12/21	5号機	制御棒(10-39)「制御棒ドリフト」警報の発生について
2009/12/21	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)空気だめ圧力の低下について
2009/12/22	4号機	非常用ディーゼル発電機(H)過速度停止装置の動作不良について
2009/12/22	7号機	「電気油圧式制御装置冷却水回収タンク水位高」警報の発生について
2009/12/22	その他	工具センタ 定期校正における計測器(ダイヤルゲージ)スピンドル部の動作不良の確認について
2009/12/22	その他	工具センタ 定期校正における計測器(アウトサイドマイクロメータ)の精度逸脱について

発見日	号機	件名
2009/12/23	6号機	制御棒位置表示に関する警報の発生について
		《ホームページ掲載》2009/12/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21122301p.pdf
		《ホームページ掲載》2010/1/5 【プレスリリース】 (調査結果について) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22010501p.pdf
2009/12/24	1号機	安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)点検結果通知書における確認者のサインもれについて
2009/12/24	7号機	制御棒(26-11)「ブレーキ故障」警報の発生について

4. Dグレード 255件

発見日	号機	件名
2009/5/21	2号機	【中越沖地震】励磁変圧器の上部振れ止めピンの損傷他について
2009/9/25	5号機	低圧タービン(C)外部車室(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/9/30	4号機	原子炉補機冷却海水系トスフィルタ(D)の詰まりによる定期事業者検査(原子炉補機冷却系設備検査)の中断について
2009/9/30	5号機	低圧タービン(C)内部車室(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/22	1号機	電動機・発電機セット油ポンプ点検用既設チェーンブロックの動作不良について
2009/10/22	その他	【中越沖地震】電力ケーブル洞道内 変圧器類焼防止装置配管支持金具の変形について
2009/10/23	5号機	バー回転式・トラベリングスクリーン シャーピン断検出用リミットスイッチ端子カバーの損傷およびコネクタ部の腐食について
2009/10/23	7号機	設計管理シート作成におけるレビュワーおよび確認者の相違について
2009/10/27	4号機	作業台車チェーンブロック ロードチェーンギヤ部の油にじみについて
2009/10/31	1号機	制御棒駆動機構配管表面への溶接微粒子の付着について
2009/11/4	3号機	低圧タービン(B)内部車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/9	3号機	低圧タービン(A)内部車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/9	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)発電機界磁電流計指示値の管理値逸脱について
2009/11/13	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)カップリング側軸受ブラケット位置決め調整穴の摩耗について
2009/11/13	1号機	循環水ポンプシール水自滑逆止弁[N71-F002A, B, C]弁体アーム座金の減肉について

発見日	号機	件名
2009/11/13	1号機	開閉所設備 弁[S21-F057]他の開閉操作不能について
2009/11/13	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)オイルミストエリミネータ用気抜管の破損について
2009/11/13	3号機	低圧タービン(C)内部車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/13	5号機	高電導度廃液系濃縮装置デミスタ用チェーンブロック(A)の動作不良について
2009/11/17	3号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/18	1号機	湿水分離器(A)浸透探傷試験における溶接部の割れの確認について
2009/11/18	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(B)の上部振れ止め固定ボルトの損傷他について
2009/11/18	3号機	主油ポンプの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/19	1号機	プロセス計算機用温度変換器[B31-TT604B]の出力不良について
2009/11/19	1号機	プロセス計算機用温度変換器[N21-TT699A]の出力不良について
2009/11/19	1号機	プロセス計算機用温度変換器[N21-TT700A]の誤差精度逸脱について
2009/11/19	4号機	主タービン軸受メタル(N04, 5, 6)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2009/11/20	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B, C)タービンミサイル防護板締付ボルトの折損および変形について
2009/11/20	3号機	主油ポンプ軸受の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 配管・サポート点検における配管固定金具(Uバンド)の損傷について
2009/11/21	5号機	相分離母線温度検出器[R13-TE-002C]の絶縁抵抗不良について
2009/11/22	2号機	警報データ収集装置のシステムダウンについて
2009/11/24	1号機	抽気系第5抽気逆止弁[N36-F016A]フレキシブルチューブからの空気漏れについて
2009/11/24	1号機	給水系第1給水加熱器給水入口弁用電動弁リミットスイッチ部からの油しみおよびモータ部からの異音について
2009/11/24	1号機	湿水分離器(A)の浸透探傷検査における割れの確認について
2009/11/24	1号機	抽気系抽気逆止弁[N36-F006C, N36-F014C] シリンダ接続部からの空気漏れについて
2009/11/24	3号機	2/3号機連絡通路防火扉レバーの破損について
2009/11/24	4号機	低圧タービン(A)下半ダイヤフラムの浸透探傷検査における円形状浸透指示模様の確認について
2009/11/24	4号機	低圧タービン(A)下半ダイヤフラムノズル板の損傷および変形について
2009/11/24	5号機	漏洩検出系サンプルポンプ出口フィルタエレメントの剥離について

発見日	号機	件名
2009/11/25	3号機	所内蒸気系弁[P61-F1002, F1005]のシートリークについて
2009/11/25	4号機	高電導度廃液系脱塩塔[K13-D001]の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/25	5号機	変圧器類焼防止ポンプ(B)グランド部の漏えいについて
2009/11/25	その他	協力企業所有計測器(リップルメータ)定例校正時の誤差精度逸脱について
2009/11/26	1号機	弁グランド部漏えい処理系電磁弁[P71-F023]フレキシブルチューブの破損について
2009/11/26	1号機	鉄イオン供給装置ポンプ(B)出口逆止弁[P41-F033B]の動作不良について
2009/11/26	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)トスフィルタ巡回弁グランド部の漏えいについて
2009/11/26	1号機	抽気系検出元弁[N36-F721C, F722A]のシートリークについて
2009/11/26	3号機	原子炉格納容器内露点温度計[P91-DWPRS612(赤ペン)]の指示不良について
2009/11/26	3号機	所内蒸気戻り系 Y形ストレーナドレン弁[P61-F551]のシートパスについて
2009/11/26	4号機	ファンネル[TLE-B332A]のワイパの脱落について
2009/11/26	7号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(B)用電動機シャフトおよびカップリングボス部のかじり傷の確認について
2009/11/26	その他	承認書の承認権限の誤りにについて
2009/11/27	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)液位の指示不良について
2009/11/27	1号機	街路灯ケーブル保護用埋設コンクリート巻きの破損について
2009/11/27	2号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置ボール注入配管分岐部の配管の抜けについて
2009/11/27	3号機	計装用圧縮空気系空気除湿装置(B)「ブリード再生」警報の発生について
2009/11/27	5号機	主要制御系機能検査における検査記録の誤記について
2009/11/27	5号機	タービン建屋内消火栓止め弁グランド部の漏えいについて
2009/11/27	5号機	使用済樹脂槽デカントポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/29	1号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(B)入口蒸気流量計の指示不良について
2009/11/29	2号機	所内蒸気戻り系ドレントラップ[D063]の動作不良について
2009/11/29	5号機	制御棒駆動ポンプ(A)油タンクレベル計の計指不良について
2009/11/30	1号機	原子炉建屋排気隔離弁Aアキュムレータタンク圧力用圧力指示スイッチ[U41-PIS007A]継手部からの漏えいについて
2009/11/30	1号機	高圧復水ポンプ(A)ギヤカップリング部の間隙の確認について

発見日	号機	件名
2009/11/30	2号機	物品搬入時における作業者の管理区域境界線越えについて
2009/11/30	2号機	高電導度廃液系中和装置入口配管の詰まりについて
2009/11/30	3号機	所内蒸気戻り系 Y形ストレーナドレン弁[P61-F425]のシートパスについて
2009/11/30	5号機	洗濯機(D)保護衣投入口開閉用シリンダの破損について
2009/11/30	5号機	タービン補機冷却海水系熱交換器(A)伝熱管の減肉について
2009/11/30	6号機	サービス建屋給気処理装置内蒸気ホースの外れについて
2009/11/30	6号機	原子炉エリア・タービンエリア送風機室コンセント配線用遮断器の動作について
2009/11/30	6号機	復水器連続洗浄装置(B)「海水循環モード」の動作不良について
2009/11/30	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)水室チューブの減肉について
2009/11/30	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/12/1	1号機	循環水系弁[N71-AO-F502F, F504A]付属減圧弁からの空気漏れについて
2009/12/1	1号機	タービン補助蒸気系[N81-AO-F006]付属電磁弁からの空気漏れについて
2009/12/1	1号機	スクリーン洗浄装置ストレーナ(A)出口接点付圧力計元弁[W32-F2511A]のシートパスについて
2009/12/1	1号機	所内蒸気系ドレントラップ[D264]の動作不良について
2009/12/1	1号機	燃料流量計用フィルタ前後圧力指示計[R43-PI093B]の指示不良について
2009/12/1	2号機	高電導度廃液系中和装置水素イオン濃度計(B)の指示不良について
2009/12/1	4号機	「ドライウェル低電導度廃液系サンプ流量高」警報の発生について
2009/12/1	4号機	低圧タービン(B)下半ダイヤフラムの浸透探傷検査における円形状指示模様の確認について
2009/12/1	4号機	低圧タービン(B)下半ダイヤフラムの浸透探傷検査による外輪の傷の確認について
2009/12/1	5号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(B)蒸気入口圧力の低下について
2009/12/1	5号機	計算機用無停電電源装置(5A)「予備電源周波数高/低」の未発報について
2009/12/1	7号機	「バー回転式スクリーン(A)シャープピン断」警報の発生について
2009/12/2	1号機	循環水ポンプ(B)用電動機昇降階段止めボルトの腐食および変形について
2009/12/2	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)シール水中間抽出温度用温度測定素子[N21-TE084A]絶縁抵抗値の低下について
2009/12/2	1号機	循環水ポンプ(C)用電動機昇降階段止めボルトの腐食について

発見日	号機	件名
2009/12/2	1号機	所内蒸気系弁[P61-F333]のシートパスについて
2009/12/2	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)ターニング装置ギヤカバーグリス注入口上蓋の破損について
2009/12/2	1号機	補機バー回転式スクリーン(A)シャーピン断検出リミットスイッチレバーの固着について
2009/12/2	3号機	ホットシャワードレン系受ポンプ攪拌ラインベント配管の詰まりについて
2009/12/2	4号機	個人警報線量計の退域未処理のままの退出について
2009/12/2	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(1) ポンプ(1)のトリップについて
2009/12/2	5号機	主蒸気ドレンY型ストレーナ ボルトおよびナットのかじり傷の確認について
2009/12/2	5号機	復水器連続洗浄装置弁[N72-AO-F011A]スピードコントローラからの空気漏れについて
2009/12/2	5号機	耐震強化サポート[RE-HPCS-320]近傍金具における溶接不良箇所の確認について
2009/12/2	6号機	復水ろ過装置出口グラブサンプル積算計[P91-FQ-TB06A]の動作不良について
2009/12/2	その他	タンクローリ側重油受入ライン温度計の破損について
2009/12/2	その他	タンクローリ側重油受入ライン圧力計の指示不良について
2009/12/3	1号機	高電導度廃液系濃縮装置復水器(A)導電率サンプリング配管の詰まりについて
2009/12/3	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン リモートサーボピストンの腐食について
2009/12/3	1号機	循環水ポンプ シール水ライン薬液注入弁[N71-F560A, B, C]弁座押えの固着について
2009/12/3	4号機	高圧タービン パッキンヘッド水平締付ボルトの侵食について
2009/12/3	4号機	低圧タービン(A)内車水平締付ボルトの侵食について
2009/12/3	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)油配管継手部の油にじみについて
2009/12/3	5号機	循環水配管 電気防食装置の電極の破損について
2009/12/3	5号機	復水器連続洗浄装置 プロセス配管凍結防止ヒータの絶縁不良について
2009/12/3	その他	補助ボイラ(2A)サンプリングラック内配管の詰まりについて
2009/12/4	1号機	弁グランド部漏えい処理系電磁弁[P71-SO-F029]電線管コネクタの折損について
2009/12/4	1号機	主復水器ホットウェル(B)復水検塩系サンプリングポンプ[P91-G-TB03A]の錆について
2009/12/4	1号機	主復水器ホットウェル(C)復水検塩系サンプリングポンプ[P91-G-TB04B]フランジ面の侵食について
2009/12/4	4号機	復水脱塩塔上部廃液管リークオフ弁エアバルブからの空気漏れについて

発見日	号機	件名
2009/12/4	4号機	高圧タービン(下半)ダイヤフラムノズル板の変形について
2009/12/4	5号機	放射性廃棄物処理系 制御空気配管からの微小漏えいについて
2009/12/4	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)フローグラス流量指示針の指示不良について
2009/12/4	5号機	作業用分電盤[NPP-5R45] 扉ハンドルの破損について
2009/12/4	7号機	電解鉄イオン注入系 原子炉補機冷却海水系(A)注入流量計まわりの詰まりについて
2009/12/5	6号機	復水器連続洗浄装置(A)「貝排出工程」の動作不良について
2009/12/6	6号機	直流125V(区分I, II)バッテリー室洗眼用シャワーの詰まりについて
2009/12/7	1号機	非常用ガス処理系機能検査 検査体制図への役割の記入もれについて
2009/12/7	1号機	原子炉冷却材浄化系弁[G31-MO-F003]フレキシブルチューブの破損について
2009/12/7	3号機	原子炉補機冷却系ポンプ(A) カップリング側メカニカルシールカバー部の漏洩について
2009/12/7	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)水室チューブの減肉について
2009/12/7	4号機	循環水ポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/12/7	4号機	循環水ポンプ(A)インペラの腐食について
2009/12/7	4号機	キャスク保管建屋天井クレーン 過荷重検出装置の誤動作について
2009/12/7	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)凝縮器冷却水流量差圧計の指示不良について
2009/12/7	5号機	非常用ディーゼル発電機定格容量確認検査における検査体制図への電気主任技術者の記載もれについて
2009/12/7	5号機	海水スチームドレン移送系サンプポンプ吐出弁のシートパスについて
2009/12/7	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷水ポンプ(C)モータ部からの異音について
2009/12/7	6号機	原子炉冷却材浄化系逆洗水移送ポンプ吐出圧力計装配管水張りラインのフラッシングについて
2009/12/7	7号機	ドライウエル内雰囲気温度検出器[T31-TE029G]の指示不良について
2009/12/7	その他	荒浜側焼却炉ドラムハンドリング設備 ストレージコンベアドラム積載位置の設定不良について
2009/12/7	その他	荒浜側焼却炉ドラムハンドリング設備 親台車走行用スイッチの動作不良について
2009/12/8	1号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2009/12/8	1号機	海水熱交換器建屋スチームドレンサンプピット(B)用仮設ポンプの本設ポンプ復旧前の撤去について
2009/12/8	1号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査 検査実施責任者及び検査員の指名に関する記録の紛失について

発見日	号機	件名
2009/12/8	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)軸受シール部の油漏れについて
2009/12/8	1号機	気体廃棄物処理系遠隔手動操作弁減速機からの油にじみについて
2009/12/8	3号機	タービンカップリングハウジング(下半)のへこみ痕の確認について
2009/12/8	6号機	「原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口サンプル温度高」警報の発生について
2009/12/8	6号機	放射性廃棄物処理設備 計算機室加湿器(B)の動作不良について
2009/12/8	6号機	スクリーン(E)水路水位差計の指示不良について
2009/12/9	1号機	循環水系電動弁開度計ウインドの割れおよび未装着について
2009/12/9	2号機	スクリーン洗浄装置ストレーナ(B)逆止弁(W32-F101B)の動作不良について
2009/12/9	3号機	電動機反負荷側ブラケット軸受け接合部の許容値逸脱について
2009/12/9	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷水ポンプ(B)モータ部からの異音について
2009/12/9	5号機	復水器連続洗浄装置 ボール捕集器差圧検出配管の水のにじみについて
2009/12/9	6号機	主変圧器冷却装置(No.6)端子箱への浸水による地絡の発生について
2009/12/9	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)冷却水空気抜弁のシートパスについて
2009/12/9	その他	大湊側補助ボイラ(4A)フード開閉機グランド部の蒸気漏れについて
2009/12/10	1号機	電空変換器[U41-E/P104A・B]および換気空調系排風機入口ダンパ減圧弁[DAA301A・B・C]からの漏えいについて
2009/12/10	1号機	補助建屋冷凍機(B)試験運転時の動作不良について
2009/12/10	1号機	高起動変圧器(No. 2, 3)排水ポンプの動作不良について
2009/12/10	1号機	高圧炉心スプレイポンプ モータクーラ冷却水ライン保温材の破損について
2009/12/10	3号機	「復水ろ過装置/復水脱塩装置 制御盤軽故障」警報の発生について
2009/12/10	4号機	低圧タービン(A)下半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/12/10	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A)ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値の逸脱について
2009/12/10	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナドレン逆止弁[W32-F112A]のシートパスについて
2009/12/10	5号機	原子炉補機冷却系 原子炉再循環系ポンプメカニカルシールクーラ出口弁(B)のシートパスについて
2009/12/10	5号機	非放射性スチームドレン移送系排出配管ドレン弁[U63-F506]の詰まりについて
2009/12/10	6号機	「性能監視記録機能サブシステム バルク筐体(4)ファン停止」警報の発生について

発見日	号機	件名
2009/12/10	6号機	回転体診断装置 無停電電源装置のバッテリー切れについて
2009/12/10	6号機	原子炉建屋オペレーティングフロアトラス水銀ランプの破損について
2009/12/10	その他	補助ボイラ(1A)連続ブロー流量計の指示不良について
2009/12/11	1号機	計装用圧縮空気系機能検査 検査要領書の誤記について
2009/12/11	1号機	原子炉隔離時冷却系設備検査(その2)検査対象計器指示値の精度逸脱について
2009/12/11	1号機	電空変換器[U41-E/P145A・B]および換気空調系排風機入口ダンパ減圧弁[DAA401B]からの漏えいについて
2009/12/11	1号機	乾燥機給液ポンプ(B)ケーシングドレン配管の腐食について
2009/12/11	4号機	制御棒駆動ポンプ(A)スラスト間隙値の設計値逸脱について
2009/12/11	5号機	タービン建屋大物搬出入口 内側シャッターとカゴ台車との接触について
2009/12/11	5号機	タービン建屋排風機(B)用電動機スペースヒータ内部線端子部素線のほぐれについて
2009/12/11	6号機	復水器連続洗浄装置(B)「海水循環モード」の動作不良について
2009/12/11	6号機	ドライウェル高電導度廃液系サンプ外側隔離弁 モータ手動切替レバー部の油にじみについて
2009/12/11	7号機	電解鉄イオン注入系 原子炉補機冷却海水系(A)注入流量計の指示不良について
2009/12/11	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)非常用送風機(A)ダンパパッキンの外れについて
2009/12/11	その他	補助ボイラ(1A)ブロー水流量計まわり配管の詰まりについて
2009/12/11	その他	大湊側洗濯廃液系活性炭投入機 純水補給水系積算用スイッチの制御不良について
2009/12/12	1号機	高電導度廃液系苛性ソーダポンプ(B)ストロークの誤動作について
2009/12/12	1号機	原子炉再循環系(B)パージ水ラインフローグラス前弁[B31-F020B]のグランドリークについて
2009/12/12	6号機	中央制御室加湿器(B-1)給水電磁弁の詰まりおよび加湿器(B-2)排水電磁弁の動作不良について
2009/12/12	その他	荒浜側補助ボイラー 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)吐出配管のピンホールの確認について
2009/12/13	その他	補助ボイラー重油積算カウンタの表示不良について
2009/12/14	1号機	主要弁検査(その2)における検査用計器点検結果確認書の作成もれについて
2009/12/14	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(C)伝熱管の減肉について
2009/12/14	1号機	原子炉再循環系ポンプ(A)上部振動計コネクタ部の破損について
2009/12/14	1号機	計算機用タービン回転速度パルス増幅器の出力不良について

発見日	号機	件名
2009/12/14	1号機	格納容器雰囲気モニタ系 放射線モニタ検出器サポートの損傷について
2009/12/14	1号機	碍子洗浄装置 水質検出元弁(前弁)グランド部からの水漏れについて
2009/12/14	1号機	タービン建屋電気品室非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)のくみ上げ不良について
2009/12/14	3号機	中央制御室加湿器(A-1, 2)の動作不良について
2009/12/14	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)ストレーナ自動空気抜弁のシートパスについて
2009/12/14	6号機	復水器連続洗浄装置 弁銘板の誤表記について
2009/12/14	その他	補助ボイラ(2A)左側水面計の蒸気漏れについて
2009/12/15	1号機	循環水ポンプモータ上部ガイド軸受温度用熱電対[N71-TE024B]の絶縁抵抗不良について
2009/12/15	1号機	循環水ポンプモータスラスト軸受温度用熱電対[N71-TE026B]の絶縁抵抗不良について
2009/12/15	1号機	高圧窒素ガス供給系 常用 非常用(B)分離弁ギアBOXの油にじみについて
2009/12/15	1号機	換気空調系温度スイッチ[U41-TS103-2]の動作不良について
2009/12/15	4号機	原子炉建屋大物搬入口クレーン自動電圧調整器の動作不良について
2009/12/15	6号機	原子炉エリア・タービンエリア排気処理装置(C区域)の作業における個人警報線量計の付け間違いについて
2009/12/15	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)サクシヨンベーン開度表示銘板のずれについて
2009/12/15	7号機	電解鉄イオン注入系 電解槽の電圧上昇について
2009/12/15	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)サクシヨンパイプ固定ボルト穴の欠損について
2009/12/15	その他	大湊側補助ボイラ(4A)給水バイパス弁のシートパスについて
2009/12/15	その他	荒浜側焼却設備プロパン供給ライン窒素ガス入口弁[K26-F027]のシートパスについて
2009/12/15	その他	自衛消防センター内排煙機ガス吸い込みホース補強リングの破損について
2009/12/16	1号機	安全弁検査(その2) 検査中断時の記録の作成もれについて
2009/12/16	1号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査の検査の中断について
2009/12/16	4号機	非常用ディーゼル発電機空気圧縮機(H-1)第3段安全弁の動作について
2009/12/16	4号機	換気空調補機常用冷却水系 低圧側計器入口弁[P24-DPI-126B] 銘板の紛失について
2009/12/16	その他	気象観測装置ドップラーソーダ(風向風速測定装置)の動作不良について
2009/12/17	5号機	高電導度廃液系収集タンク水素イオン濃度計(B)の校正エラーについて

発見日	号機	件名
2009/12/17	5号機	純水移送ポンプ(B)中央制御室内運転状態表示ランプ(赤)の球切れについて
2009/12/17	6号機	工業用テレビ設備(No. 26)カメラの左旋回不能について
2009/12/18	1号機	復水器水室水抜ポンプ水位調節弁[N71-F014]プラグおよびシートリングシート面の損傷について
2009/12/18	4号機	プロセス放射線モニタ系鉛プラグ扉のレバーハンドルの損傷について
2009/12/18	5号機	電力ケーブル洞道排水ポンプ(No. 4)配線用遮断機のトリップについて
2009/12/18	5号機	廃棄物処理区域排風機(A)モータ反カップリング側軸受けオイルゲージの油にじみについて
2009/12/18	6号機	循環水ポンプ(A, B)吐出連絡配管伸縮継手部からの水漏れについて
2009/12/18	6号機	タービン建屋 換気空調冷却系サンプルポンプ用電動機の異音について
2009/12/18	6号機	復水器連続洗浄装置制御盤用工業用テレビ設備の表示不良について
2009/12/18	その他	大湊側焼却設備「排気筒ダスト放射能高高」警報の発生について
2009/12/19	1号機	炉心確認後の燃料プール内使用済燃料ID確認時における燃料上部のゴミの発見について
2009/12/19	1号機	補機トラベリングスクリーン(B)リミットスイッチの絶縁不良について
2009/12/19	1号機	所内蒸気系配管ドレントラップ[D184]付近からの蒸気漏れについて
2009/12/19	3号機	循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプのくみ上げ不良について
2009/12/19	6号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器出口導電率指示発信器[P91-CIT-RB17]前面カバー止め具の破損について
2009/12/20	4号機	復水器連続洗浄装置建屋の雨漏りについて
2009/12/20	4号機	循環水ポンプ建屋の雨漏りについて
2009/12/20	5号機	給水建屋パッケージエアコン室外機(No. 1, 3)の腐食について
2009/12/21	1号機	主要制御系機能検査の検査中断について
2009/12/21	1号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2009/12/21	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C, E)サンプル戻り弁(D)の動作不良について
2009/12/21	1号機	プロセス計算機用温度検出器[B31-TE004B]取付けのゆるみについて
2009/12/21	1号機	トリチウム回収装置(B)サンプルポンプの異音について
2009/12/21	2号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2009/12/21	2号機	復水・タービン補機冷却系温度(N21-TRS730)の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/12/21	3号機	原子炉建屋送風機(A, B, C)ポリウムダンパの動作不良について
2009/12/21	6号機	循環水ポンプ(B, C)吐出連絡配管伸縮継手部からの水漏れについて
2009/12/21	その他	請負工事における検収数量の誤りについて
2009/12/21	その他	荒浜側補助ボイラ建屋雑排水ポンプ液位スイッチの動作不良について
2009/12/22	3号機	残留熱除去系ポンプ(A)流量発信器[E11-FT005A]の動作不良について
2009/12/22	4号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系(H)機関付空気冷却器出口配管ベント弁のシートパスについて
2009/12/22	その他	大湊側洗濯廃液処理設備洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2009/12/22	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機スラッジ流量調節弁のシートパスについて
2009/12/23	1号機	制御棒温度記録計盤フラットディスプレイの表示不良について
2009/12/24	4号機	所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁前弁のシートパスについて
2009/12/24	5号機	サービス建屋加湿器の動作不良について
2009/12/24	6号機	記録計チャート[C51-NR601D]のインク切れによる測定記録の欠測について
2009/12/24	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)空気だめ手動1次ドレン弁グランド部の微少な空気漏れについて
2009/12/25	7号機	外気温度計[U41-TI802]の指示不良について
2009/12/27	7号機	蒸気タービン性能検査(その1)点検結果確認書における承認手続きのもれについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	7
C	56
D	255
対象外	0
総計	319