

## 不適合管理状況(1月審議分)

### 1. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2009/12/21	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるガムの発見について
2009/12/27	1号機	管理区域用下着ポケット内からのガムの発見について
2010/1/12	6号機	作業員の体内への微量な放射性物質の取り込みについて
		《ホームページ掲載》 2010/1/13 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22011301p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22011301p.pdf</a>

### 2. Cグレード 40件

発見日	号機	件名
2009/12/11	1号機	検査用計器の校正有効期間の期限切れについて
2009/12/15	4号機	スクラム排出容器(B)水位レベルスイッチ[C12-LS-016-2A]の動作不良について
2009/12/15	5号機	スクリーン洗浄水ポンプ(C)電動機振動値の管理値逸脱について
2009/12/17	3号機	タービン建屋における第三石油類の無許可での仮置について
2009/12/22	5号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm <sup>2</sup> を超える汚染について
2009/12/24	その他	使用済燃料プール仮置物品の管理台帳への記載もれ他について
2009/12/27	1号機	原子炉隔離時冷却系注入ライン内側試験可能バイパス弁[E51-NO-F005]の動作不良について
2010/1/1	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器停電検出回路の動作不良について
2010/1/5	1号機	制御棒駆動機構機能検査における判定基準の逸脱について
2010/1/5	6号機	「起動領域モニタ(E)ペリオド短」警報の発生について
2010/1/6	5号機	制御棒(46-35)「制御棒ドリフト」警報の発生について
2010/1/6	6号機	排ガス除湿冷却器出口水素分析計の指示不良について
2010/1/7	3号機	プロセス計算機用分盤(撤去品)の転倒他について
2010/1/8	1号機	クラス2機器供用期間中検査における検査成績書の誤記について

発見日	号機	件名
2010/1/8	1号機	制御棒駆動系機能検査 スクラムリセット後の制御棒(54-31)位置の復旧遅れについて
2010/1/8	6号機	主タービン バックアップ過速度テスト(C)試験回路の動作不良について
2010/1/9	1号機	原子炉隔離時冷却系タービントリップソレノイドヒューズの断線について
2010/1/11	1号機	制御棒駆動機構機能検査における判定基準の逸脱について
2010/1/12	5号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(A)の指示不良について
2010/1/12	6号機	排ガスモニタ室ダスト放射線モニタの指示値の上昇について
2010/1/13	4号機	仮置工具箱内からの危険物の発見について
2010/1/13	7号機	ほう酸水注入系ポンプ(A)プランジャ駆動部の油にじみについて
2010/1/14	1号機	原子炉補機冷却系設備検査(その1)における検査中断時の記録の作成もれについて
2010/1/14	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)トリップリレー[N21-K680B1]の接点不良について
2010/1/14	5号機	中間領域モニタ(C)レベル指示計および記録計の指示不良について
2010/1/15	5号機	燃料装荷中における中性子源領域モニタ(A)指示計の指示不良について
2010/1/19	1号機	タービン建屋におけるけが人の発生について
		《ホームページ掲載》 2010/1/19 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22011903p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22011903p.pdf</a>
2010/1/19	1号機	「放射性液体廃棄物測定結果及び放出記録」における希釈水量の記載誤り
2010/1/19	2号機	タービン建屋におけるけが人の発生について
		《ホームページ掲載》 2010/1/19 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22011902p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22011902p.pdf</a>
2010/1/19	その他	荒浜側補助ボイラ(2A)制御用電源の喪失について
2010/1/20	1号機	海水熱交換器建屋付近における作業員への車両の接触について
2010/1/20	5号機	復水浄化ポンプ吸込ヘッダ水位スイッチ[N25-LS-015]のケーブルの誤接続について
2010/1/20	6号機	抽気蒸気系 第1抽気管ドレン弁(B)用リミットスイッチの動作不良について
2010/1/21	1号機	クラス1機器供用期間中検査における検査成績書および要領書の記載もれについて

発見日	号機	件名
2010/1/24	5号機	使用済燃料プール(管理区域)における異物の発見について
		《ホームページ掲載》 2010/1/25 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22012501p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22012501p.pdf</a>
2010/1/24	6号機	原子炉自動スクラム論理回路の故障について
		《ホームページ掲載》 2010/1/25 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22012503p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22012503p.pdf</a>
2010/1/25	3号機	$\beta \cdot \gamma$ 電子式線量計のバッテリー切れによる動作不良について
2010/1/25	5号機	中性子源領域モニタ記録計チャンネル(B, D)の指示値の欠測について
2010/1/26	5号機	燃料プール冷却浄化系 スキマサージタンク水位の上昇による制御棒駆動機構系摩擦測定試験の中止について
2010/1/27	2号機	電源停止に伴う1, 2号非放射性スチームドレン移送系収集装置の移送停止について

### 3. Dグレード 217件

発見日	号機	件名
2009/10/30	1号機	補助建屋 排気フィルターユニット締付機構ストッパーボルトの折損について
2009/11/4	5号機	原子炉格納容器隔離弁間漏えい試験(K11-A0-F102~F103)における弁のシートパスについて
2009/11/9	1号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系機器基礎コンクリート部のひび割れについて
2009/11/9	5号機	湿分分離器(B)ドレンタンク水位調節弁封水弁[N22-F013B-W]接続部からの漏えいについて
2009/11/10	1号機	ドライウェル内空調ダクト外装板のへこみについて
2009/11/13	その他	【中越沖地震】事務本館幹線ケーブル管路の破損について
2009/11/24	1号機	空冷チラー計装配管計器取合い継手部からの油漏れおよびパッキンの劣化について
2009/11/26	その他	荒浜側水処理建屋 制御室内天井ボードの損傷について
2009/12/1	5号機	モニタリング建屋 外気温度検出器用電線管の錆について
2009/12/4	3号機	ペネトレーション点検におけるケーブル処理ボックス蓋本体側ボルトの折損について
2009/12/7	その他	ドラム缶貸し出し先の間違いについて
2009/12/7	その他	荒浜側補助ボイラ建屋 弁室内蛍光灯および照明器具の破損について

発見日	号機	件名
2009/12/9	1号機	高圧窒素ガス供給系 非常用(A)窒素ガス貯槽ドレン弁[P54-F2069]の弁棒の曲がりについて
2009/12/9	1号機	原子炉隔離時冷却系真空タンク ストレーナ溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/12/11	5号機	高電導度廃液系 濃縮装置復水器(A)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/12/14	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)伝熱管の減肉について
2009/12/14	2号機	換気空調系トレンチ排水ポンプ吐出配管の損傷について
2009/12/14	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋トレンチ内電線管サポートの破損および壁のひび割れについて
2009/12/15	1号機	原子炉格納容器 電線管貫通部漏えい試験時における圧力の降下について
2009/12/15	5号機	サービス建屋 計装用圧縮空気系ジャンクションボックス止弁の銘板番号の相違について
2009/12/15	5号機	焼却炉灰ガスクーラ脇の蛍光管の破損について
2009/12/16	1号機	循環水ポンプ(B)用電動機上部スラスト軸受温度計[N71-TE-026B]の絶縁抵抗値不良について
2009/12/17	5号機	スタックドレンライン三方弁の銘板の間違いについて
2009/12/17	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)温度検出器[N38-TE-144A]からの微小な油にじみについて
2009/12/17	5号機	酸素ガスポンペ出口弁[P32-F001B]他の弁リークチェック時の漏えいについて
2009/12/18	1号機	低圧復水ポンプ(B)吐出弁駆動部ギアドリミットスイッチ部からの油にじみについて
2009/12/18	3号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置制御盤建屋 北側トレンチケーブルトレイの段差について
2009/12/18	5号機	電気防食の復水器呼称および付番の相違について
2009/12/18	その他	水処理重亜硫酸ソーダ貯槽ヒータ用モータコントロールセンタのトリップについて
2009/12/18	その他	モータコントロールセンタユニット 配線用遮断機トリップ補助接点の動作不良について
2009/12/18	その他	【中越沖地震】南側開閉所電源設備パワーセンタ(A, B) 基礎ボルトの浮きについて
2009/12/18	その他	【中越沖地震】南側開閉所電源設備パワーセンタ(B)動力変圧器二次側フレキシブルチューブ導体の傷について
2009/12/18	その他	【中越沖地震】南側開閉所電源設備パワーセンタ(B)動力変圧器巻き線押さえスペーサー碍子のずれについて
2009/12/19	1号機	事故後サンプリング設備 気体側健全性確認における圧力および流量の調整不良について
2009/12/21	1号機	事故後サンプリング設備 気体サンプル採取器圧力[P91-PI003]の指示不良について
2009/12/21	2号機	燃料プール冷却浄化系弁[G41-F094]ふたハメ輪溶接部の外れについて

発見日	号機	件名
2009/12/21	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)入口圧力計検出1次弁[N21-F739A]のグランドリークについて
2009/12/22	5号機	換気空調系機能検査(その1)における排気流量の判定基準値逸脱について
2009/12/23	2号機	サービス建屋(管理区域)におけるタバコの発見について
2009/12/24	1号機	高電導度廃液系脱塩塔空気ヘッダ入口流量用現場流量指示発信器の動作不良について
2009/12/24	3号機	工業用テレビ設備カメラ(No.29, 30, 31, 32)用自動電圧調整器の動作不良について
2009/12/24	3号機	工業用テレビ設備カメラ(No.32)用ワイパーの動作不良について
2009/12/25	1号機	原子炉補機冷却海水系弁検出元弁[P41-F700D]のグランドリークについて
2009/12/25	1号機	プロセス計算機用温度検出器[N21-TE099A]の絶縁不良について
2009/12/25	1号機	主タービン主油タンク入口油流量計[N34-FIS167]の指示不良について
2009/12/25	1号機	不活性ガス系弁[T31-F007]圧力計の損傷について
2009/12/25	5号機	放射性廃棄物処理設備エリア送風機給気ダクトの錆による破損について
2009/12/25	5号機	中間領域モニタ(A)定例試験における試験参考値の逸脱について
2009/12/25	5号機	サービス建屋 境界扉センサの動作不良について
2009/12/25	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/12/26	5号機	海水熱交換器建屋 非常用給気ルーバダンパの動作不良について
2009/12/26	その他	大湊側補助ボイラ給水タンク 純水補給水流量積算計の動作不良について
2009/12/27	4号機	原子炉建屋サブドレン(No. 4)故障警報の発生について
2009/12/28	2号機	エリア放射線モニタ記録計[D21-RR602]の動作不良について
2009/12/28	7号機	中央制御室加湿器(B)からの水漏れについて
2009/12/28	その他	荒浜側補助ボイラ(1A)水素イオン濃度指示記録計[P62-C/PHRS451]の指示不良について
2009/12/30	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)空調制御盤警報ブザー用タイマリレー回路のケーブルの断線について
2009/12/31	1号機	電動機・発電機セット室非放射性スチームドレン移送系サンプ移送逆止弁[U63-F074]の固着について
2009/12/31	7号機	「主タービントーニング起動制御盤故障」警報の発生について
2010/1/1	3号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ(A)差圧伝送器[P41-DPT003A]ドレン弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/1/1	3号機	気体廃棄物処理系圧力記録計[N62-PRS640]の動作不良について
2010/1/1	3号機	屋外ダクトトレンチ(A)天井部からの水漏れについて
2010/1/2	1号機	「補機スクリーン(A)洗浄水圧力低」警報用リレーの動作不良について
2010/1/2	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランドリークおよび排水ラインの詰まりについて
2010/1/3	7号機	デジタル型安全保護系制御装置[SLU2-5 II系]コントローラ装置の動作不良について
2010/1/3	7号機	中央制御室加湿器(A)満水ランプの点灯について
2010/1/4	1号機	高電導度廃液系中和装置ストレーナ入口配管の詰まりについて
2010/1/4	2号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ(A)の詰まりおよび切替弁の動作不良について
2010/1/4	5号機	サービス建屋 放射線管理室天井裏配管の腐食について
2010/1/4	7号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A, B)出口自動減圧機構の動作不良について
2010/1/4	その他	水処理(No.4)ろ過水タンク液面計格納箱扉取っ手部の破損について
2010/1/4	その他	大湊側焼却設備二次バーナの着火不良について
2010/1/5	2号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶出口サンプル採取側ラインの詰まりについて
2010/1/5	2号機	原子炉建屋オペレーティングフロアジブクレーン近傍養生シートへの油の染み込み跡の発見について
2010/1/5	5号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(B)蒸気入口流量計の指示不良について
2010/1/5	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)シリンダ(No. 1)のカバー部からの油にじみについて
2010/1/5	6号機	運転管理コンソールの動作不良について
2010/1/5	その他	大湊側補助ボイラ(4B)給水積算計入口元弁のシートパスについて
2010/1/6	1号機	クラス1機器供用期間中検査 漏えい検査における制御棒駆動機構フランジ部からの微少な漏えいについて
2010/1/6	1号機	「タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)旋回弁トルクスイッチ作動」警報の発生について
2010/1/6	1号機	発電機 機内窒素ガス置換用減圧弁用電磁弁接続部からの漏えいについて
2010/1/6	1号機	原子炉圧力容器 水圧試験時のエキセスフローチェック弁からの漏えいについて
2010/1/6	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器出口第一弁[G31-F139A]駆動部の空気漏れについて
2010/1/6	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)水室チューブの減肉について

発見日	号機	件名
2010/1/6	5号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)メカニカルシールからの漏えいについて
2010/1/6	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2010/1/7	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口第一弁[G31-F015B]駆動部の空気漏れについて
2010/1/7	3号機	サービス建屋加湿器(B)のトリップについて
2010/1/7	3号機	気体廃棄物処理系排ガス流量記録計[N62-FRS641]の動作不良について
2010/1/7	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A, B)吸込圧力計元弁のグランドリークについて
2010/1/7	5号機	モニタ建屋 空調機用室外機の腐食について
2010/1/7	5号機	タービン補機冷却海水系熱交換器(A)ストレーナドレン弁[P42-F501A]のシートパスについて
2010/1/7	5号機	定検時燃料移動監視装置サーバ計算機システムの停止について
2010/1/7	6号機	蒸化器ベント弁[N33-MO-F012]リミットスイッチの動作不良について
2010/1/7	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油プライミングポンプ温度スイッチの接点不良について
2010/1/7	6号機	低電導度廃液系脱塩塔(B)出口洗浄水空気作動弁[RW04B-W4]のシートパスについて
2010/1/7	7号機	バー回転式スクリーン(D)駆動部の結合チェーンの緩みおよび一部破損について
2010/1/8	1号機	検査員の指名に関する記録の紛失について
2010/1/8	1号機	換気系排気筒入口モニタサンプルポンプ(A)出口フィルタの脱落について
2010/1/8	1号機	復水ろ過器(D)逆洗空気用急速開閉弁エアバルブの空気漏れについて
2010/1/8	2号機	復水ろ過装置バイパスライン配管ブーツの破損について
2010/1/8	3号機	タービン建屋モータコントロールセンタ[3A-1-2-4B]の異音について
2010/1/8	3号機	タービン建屋補機冷却系配管[25-1]貫通部の水漏れについて
2010/1/8	4号機	【定事検】低圧タービン(C)上半外部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/8	4号機	高圧復水ポンプ(A, C)におけるメカニカルシール設定寸法の許容値逸脱について
2010/1/8	5号機	肉厚測定検査(その2)検査要領書の誤記について
2010/1/8	5号機	格納容器雰囲気モニタ系サンプリングラック水素ガス濃度計の指示不良について
2010/1/8	6号機	主発電機固定子巻線温度(45)の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/1/8	6号機	復水補給水系弁[P13-F202]のグランドリークについて
2010/1/8	7号機	バー回転式スクリーン(C)昇降用ハシゴの破損について
2010/1/8	7号機	原子炉建屋南側二重扉の動作不良について
2010/1/8	その他	制御棒駆動機構機能検査(再検査1)要領書の誤記について
2010/1/9	1号機	主発電機 軸受室・機内窒素ガス電磁弁からの漏えいについて
2010/1/9	1号機	主復水器水室水抜きポンプ吐出管ドレン弁のシートパスについて
2010/1/9	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタパルス逆先装置(B)計装用圧縮空気系供給ラインフレキシブルホース部からの空気漏れについて
2010/1/9	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(A, B)支持プレートの割れについて
2010/1/10	1号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)満水用水入口弁[K12-AO-F521A]の表示不良について
2010/1/10	3号機	サービス建屋 加湿器(C)のトリップについて
2010/1/10	4号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)吐出圧力計フランジ部の漏えいについて
2010/1/10	5号機	タービン建屋排風機室空調機(A)ダンパの固着について
2010/1/11	1号機	循環水系温度検出器の絶縁抵抗値不良について
2010/1/11	2号機	原子炉エリア排風機(B)サクシオンベーン計装用圧縮空気系二次圧力計の表示不良について
2010/1/11	3号機	電解鉄イオン注入系電解槽ベント弁[P95-F506]のシートパスについて
2010/1/11	3号機	取水電源室空調機(No. 1)異音の発生について
2010/1/11	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタサンプル戻り流量指示計の指示不良について
2010/1/12	2号機	非常用ガス処理系(B)室空調冷却水入口弁[P21-F069B]弁棒の傷の確認について
2010/1/12	3号機	原子炉建屋(管理区域)ゴミ回収箱からの飲料水空き缶の発見について
2010/1/12	3号機	サービス建屋コールドランドリ加湿器(C)運転スイッチ、表示ランプ間の水のにじみについて
2010/1/12	3号機	主タービン前部軸受台(上半)センターキーブロック溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/12	3号機	低圧タービン(A)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/12	6号機	「保安電話予備用電源(6V)電源断」警報の発生について
2010/1/12	その他	荒浜側焼却建屋排気筒放射線モニタサンプリング装置サンプルポンプ吸込み配管の詰まりについて



発見日	号機	件名
2010/1/13	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D)チューブの減肉について
2010/1/13	4号機	工業用テレビ設備「タービン建屋大物搬入口」の映像不良について
2010/1/13	4号機	工業用テレビ設備「原子炉建屋大物搬入口」の映像不良について
2010/1/13	5号機	復水流量記録計[N21-FR-630]の紙詰まりについて
2010/1/13	7号機	「復水器連続洗浄装置(B)捕集器差圧高」警報の発生について
2010/1/14	2号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F118B]弁棒の傷の確認について
2010/1/14	4号機	取水電源室 空調機(No.2)の異音の確認について
2010/1/14	6号機	復水器連続洗浄装置(A)「異物排出工程」の動作不良について
2010/1/14	その他	大湊側補助ボイラ(4C)フード開閉器グランド部の異音発生について
2010/1/14	その他	補助ボイラ(3A)用変圧器ユニットクーラ制御盤 据付ボルトの破断および紛失について
2010/1/15	1号機	給復水系計装ラック(H22-P215, 216)内フィルタ付き減圧弁からの漏えいについて
2010/1/15	1号機	原子炉建屋 弁グランド部漏えい処理系(B)制御盤警報テスト用スイッチの破損について
2010/1/15	1号機	補機スクリーン(A)洗浄ポンプ(A)自動エア抜弁の動作不良について
2010/1/15	2号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室内流し台下部の水漏れについて
2010/1/15	2号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)流量調節弁のグランドリークについて
2010/1/15	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)冷却管の減肉について
2010/1/15	3号機	放射性廃棄物処理設備トレンチ天井部の水漏れについて
2010/1/15	4号機	低圧タービン(C)上半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/15	4号機	排気筒航空障害灯管制器の光度の切替不良について
2010/1/15	4号機	金属閉鎖配電盤[4C-3B]リレー保護カバーの破損について
2010/1/15	5号機	原子炉再循環系(A)パージ水流量調節器バイパス弁のシートパスについて
2010/1/15	5号機	発電機軸受室注入用窒素ガス圧力調節弁(A)の動作不良について
2010/1/15	5号機	第6給水加熱器B水位計元弁[N22-F735B]の固着について
2010/1/15	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(A)逆洗ノズルピンの劣化について

発見日	号機	件名
2010/1/16	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)グランド水の排水不良について
2010/1/17	1号機	低電導度廃液系脱塩塔(B)入口導電率検出器サンプル入口弁駆動用シリンダ下部の空気漏れについて
2010/1/17	3号機	「トリチウム回収装置(B)冷凍部温度異常」警報の発生について
2010/1/17	3号機	防護本部屋根の損傷について
2010/1/17	4号機	「非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(B)下限」警報の発生について
2010/1/18	1号機	原子炉格納容器 圧力抑制室内面点検における異物の発見について
2010/1/18	1号機	主復水器水室水抜きポンプ吐出管ドレン弁[N71-F527]弁座シート面の傷の確認について
2010/1/18	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油フィルタ切替ハンドル部の油にじみについて
2010/1/18	2号機	低圧タービン(B)内部車室水平継手ボルト・ナットの固着について
2010/1/18	6号機	中央制御室加湿器(A-1, 2)排水電磁弁の詰まりについて
2010/1/18	7号機	電解鉄イオン注入系電解槽の電圧低下について
2010/1/18	その他	大湊側洗濯廃液系洗濯設備所内蒸気系入口圧力調整弁の動作不良について
2010/1/19	1号機	原子炉格納容器 窒素補給ライン流量用現場流量指示発信器の動作不良について
2010/1/19	2号機	原子炉建屋(屋上)原子炉建屋外気差圧計装用カバーの脱落について
2010/1/19	2号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F523]弁体の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/1/19	2号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F073C]弁体および弁座の傷の確認について
2010/1/19	4号機	タービン建屋(管理区域)1階南東コーナーの雨漏れの発生について
2010/1/19	5号機	電力ケーブル洞道排水ポンプ(No.4)制御盤過負荷警報ランプの点灯について
2010/1/19	6号機	局部出力領域モニタ(28-21D)故障コードの打ち出しについて
2010/1/19	7号機	計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系 コンプレッサ(A, B)中間冷却器フランジ部の水のにじみについて
2010/1/19	その他	荒浜側補助ボイラ(2A)風箱・炉内差圧発信器の動作不良について
2010/1/20	1号機	コントロールエリア 高電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(B)の動作不良について
2010/1/20	1号機	放射性廃棄物処理設備機器名称(ペイント文字)の相違について
2010/1/20	1号機	所内蒸気系(001ライン) Y形ストレーナ[D424]の詰まりについて

発見日	号機	件名
2010/1/20	1号機	循環水ポンプ(B)軸冷水管凍結防止ヒータ回路の動作不良について
2010/1/20	1号機	試料採取系計装ラック(H22-P459, P543)内配管の空気漏れについて
2010/1/20	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(F)チューブの減肉について
2010/1/20	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用送風機(B)ダンパの固着について
2010/1/20	2号機	原子炉再循環系ポンプ(A)吸込流量計[B31-FT003C]の指示不良について
2010/1/20	4号機	【定事検】低圧タービン(B)下半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/20	その他	補助ボイラ試運転検査成績書 判定結果の記入もれについて
2010/1/21	3号機	格納容器内温度記録計[T31-TRS601]の動作不良について
2010/1/21	3号機	循環水ポンプ(A)ポンプベース内側コンクリート部のひび割れおよび剥落について
2010/1/21	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力計計装配管の漏えいについて
2010/1/21	その他	大湊側補助ボイラ給水タンク(B)水位計電線管の破損について
2010/1/22	1号機	高感度オフガスモニタ中操用プリンタの印字不良について
2010/1/22	1号機	循環水ポンプ(A)自滑水ストレーナ(西側)ベントラインフランジ部の漏えいについて
2010/1/22	1号機	タービン建屋常用電気区域 外気取入ダクト内ダンパの腐食について
2010/1/22	3号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)反カップリング側ブリーザの油にじみについて
2010/1/22	4号機	高電導度廃液系収集ポンプ(B)シール水供給弁のシートパスについて
2010/1/22	5号機	原子炉再循環系(B)パージ水流量調節器バイパス弁のシートパスについて
2010/1/22	5号機	軽油タンク(B)予備ノズルフランジ部の腐食について
2010/1/22	5号機	軽油タンク予備出口弁[Y52-F014B]の腐食について
2010/1/23	1号機	主タービン軸受室用窒素ガス減圧弁入口ユニオン部の漏えいについて
2010/1/23	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)主油タンクガス抽出機[A-1]の油にじみについて
2010/1/23	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)主油タンクガス抽出機[A-1]入口弁銘板の相違について
2010/1/23	4号機	可燃性ガス濃度制御系入口扉(D)非常解錠釦カバーの破損について
2010/1/23	4号機	タービンバイパス弁(3)アキュームレータ本体下部からの油にじみについて

発見日	号機	件名
2010/1/25	1号機	中央制御室常設工具の紛失について
2010/1/25	1号機	ドライウエルパージ用排風機入口ラインドレン弁銘板の相違について
2010/1/25	1号機	補助冷却海水系ポンプ(C)吐出圧力計[P41-PI001C]の指示不良について
2010/1/25	1号機	ドライウエル内ニアミス点検における弁[B21-F040]およびサポートのニアミスの確認について
2010/1/25	3号機	定検時パラメータ監視装置ブラウン管機内背面冷却ファンの異音の確認について
2010/1/26	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器出口導電率記録計[P91-CRS613-2]の指示不良について
2010/1/26	3号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)カップリング側メカニカルシールの漏えいについて
2010/1/26	5号機	高電導度廃液系中和装置 水素イオン濃度計の指示不良について
2010/1/26	5号機	気体廃棄物処理系再結合装置(A)入口配管ヒータの過負荷トリップについて
2010/1/27	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)トスフィルタブロー弁のグランドリークについて
2010/1/27	1号機	防食剤注入ポンプ(B)吐出ラインジョイント部の漏えいについて
2010/1/27	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)グランド水排水ラインの詰まりについて
2010/1/27	その他	荒浜側補助ボイラ重油受入れラインベントタンクの液位上昇について

## 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	3
C	40
D	217
対象外	0
総計	260