

不適合管理状況(2月審議分)

1. ASグレード 2件

発見日	号機	件名
2010/1/25	4号機	電力ケーブル洞道換気空調機室におけるけが人の発生について
		《概要》 平成22年1月25日午前10時50分頃、4号機の電力ケーブル洞道換気空調機室(非管理区域)において、制御ケーブル修理工事を実施中の協力企業作業員が、現場に設置されている洞道入口扉上部スペース(幅:約1.7m×奥行き:約2.4m)で制御ケーブルの布設作業を行っていたところ、バランスを崩して高さ約2.5mから落下し、腰および臀部を強打したことから、救急車にて病院に搬送しました。
		《ホームページ掲載》 2009/11/19 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/22012502p.pdf
2010/2/2	1号機	放射性液体廃棄物を非放射性液体廃棄物処理系配水管へ誤接続し放出した事象について
		《ホームページ掲載》 2010/2/2 【プレスリリース】 (最終報告) http://www.tepco.co.jp/cc/press/10020201-j.html
		《ホームページ掲載》 2010/2/2 【プレスリリース】 (経済産業省原子力安全・保安院よりの指示文書の受領) http://www.tepco.co.jp/cc/press/10020202-j.html

2. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2010/2/22	2号機	中央制御室運転員控室コンセントの加熱痕について

3. Cグレード 40件

発見日	号機	件名
2009/10/16	1号機	既設ケーブルトレイサポート等と他設備のサポートの共有化について
2009/12/10	その他	他発電所水平展開検討「要」件名のデータベースへの登録もれについて
2009/12/24	3号機	非常用ケーブルトレイサポートへの仮設トイレ用排気配管の取付けについて
2010/1/26	5号機	原子炉再循環系ポンプ(B)第1段シールキャビティ圧力検出ラインフレキシブルチューブの損傷について
2010/1/28	その他	保全部仮設重量品倉庫における埋設電線管の破損について

発見日	号機	件名
2010/1/29	1号機	キャスク移動中の制御盤の損傷について
2010/1/29	1号機	取水電源トレンチサンプポンプ基本点検における試運転ポンプの間違いについて
2010/1/29	1号機	非常用電気品区域(高圧炉心スプレイ系)空調冷却器調整弁の動作不良について
2010/1/29	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)手動起動試験(定例試験)の中止について
2010/1/30	その他	洗濯済み下着からのライタの発見について
2010/2/1	5号機	圧力抑制室ベント用出口隔離弁[T31-AO-F022]の閉動作の遅れについて
2010/2/2	その他	大湊側焼却設備雑固体供給設備 制御盤非常停止ボタンの誤接触による「雑固体供給設備異常」警報の発生について
2010/2/3	1号機	「クラス1機器供用期間中検査」における検査成績書の検査年月日の誤記について
2010/2/3	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(C)還気・排気ダンパ計装用圧縮空気系元弁の全閉について
2010/2/3	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク液位発信器計装ライン凍結に伴う液位指示の上昇について
2010/2/4	1号機	取水電源ケーブルトレンチ排水ポンプ(B)用電動機の過大振動について
2010/2/5	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集処理設備設置工事 弁の凍結による弁体の損傷について
2010/2/6	7号機	中央制御室(A)加湿器(A)の動作不良について
2010/2/6	7号機	「残留熱除去系(C)室水密扉開放中」誤警報の発生について
2010/2/7	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)油冷却器タービン建屋補機冷却系冷却水フローグラスフラップの外れについて
2010/2/8	1号機	原子炉格納容器漏えい率検査における点検結果通知書の記載もれについて
2010/2/8	1号機	制御棒(58-39)「制御棒ドリフト」警報の発生について
2010/2/8	7号機	発受電月報における休転中所内電力量の誤記について
2010/2/9	その他	IAEA(国際原子力機関)査察年間スケジュール変更における連絡もれについて
2010/2/15	6号機	コア抜き作業による火災報知器埋設電線管の切断について
2010/2/16	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料供給配管フランジ部からの油にじみについて
2010/2/16	4号機	可燃性ガス濃度制御系弁点検における実施計画承認書の改訂もれについて
2010/2/17	2号機	原子炉建屋オペレーティングフロア作業における原子炉ウエル水面上への固縛用ロープの落下について
2010/2/17	3号機	原子炉建屋天井クレーンランウェイガード耐震補強部材とクレーンサドル点検用架台手摺の干渉について

発見日	号機	件名
2010/2/17	7号機	「排ガス水素分析計操作盤異常」警報の発生について
2010/2/18	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)の水漏れについて
2010/2/18	1号機	ドライウェルクーラ復水流量計への不純物の流入について
2010/2/18	その他	現場代理人、主任技術者・監理技術者および災害防止責任者届の未更新について
2010/2/19	7号機	排気筒放射線モニタ(A)の指示不良について
2010/2/19	その他	廃棄物投入ボックス耐火扉の不動作による大湊側焼却炉の緊急停止について
2010/2/19	その他	キャスク保管建屋耐震性向上工事における天井照明の破損および落下について
2010/2/20	5号機	発電機内におけるドレンの発生について
2010/2/21	6号機	中央制御室給気エアフィルタ(A)の破損について
2010/2/22	5号機	ボール捕集ピット壁面ケーブルBOX内ケーブル貫通口からの水の流入について
2010/2/23	5号機	固定子冷却装置圧力制御弁[N43-PCV-F002]計装用圧縮空気系供給ミニチュア弁の全閉について

4. Dグレード 213件

発見日	号機	件名
2009/2/26	3号機	低圧タービン(C)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/16	その他	不適合(不適合番号:44400)における完了報告の誤りについて
2009/12/1	6号機	タービン建屋ラバーブーツの破損および外れについて
2009/12/5	6号機	計装用圧縮空気系配管ラバーブーツの破損について
2009/12/11	4号機	【中越沖地震】高圧タービン, 低圧タービン(A) 付属部品(下半)の接触痕他について
2009/12/15	4号機	【中越沖地震】高圧タービン ダイアフラム(下半)他の接触痕について
2010/1/7	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダイアフラム(下半)他の接触痕について
2010/1/7	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A, B)ダイアフラム(上半)の接触痕について
2010/1/12	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)トスフィルタブロー弁のグランドリークについて
2010/1/12	4号機	タービン建屋大物搬出入口建屋保護カバーおよびプルボックスの破損について

発見日	号機	件名
2010/1/13	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン ダブルストレーナ取付け部の破損について
2010/1/14	2号機	残留熱除去系(A)/低圧炉心スプレイ系/原子炉隔離時冷却系 系統流量記録計の印字不良について
2010/1/15	1号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/1/15	1号機	補機振動監視装置振動監視計[N21-VBIS702A]の動作不良について
2010/1/15	1号機	信号ケーブル[N22-LT003C]用フレキシブル電線管端部のコネクタからの外れについて
2010/1/20	4号機	「排気筒モニタ(A, B)流量低」警報の発生について
2010/1/21	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/1/22	6号機	海水熱交換器建屋エリア送風機(B)ファンケーシング内の発錆他の確認について
2010/1/23	3号機	低圧タービン(B)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/25	1号機	タービン建屋 流量計校正装置室における切削油(第三石油類)の発見について
2010/1/25	3号機	格納容器雰囲気モニタ系サンプルガス温度指示スイッチ(D23-TIS019B)のカバーの割れについて
2010/1/25	4号機	タービン補機冷却海水系差圧発信器[P42-DPT-012]検出元弁のシートパスについて
2010/1/25	5号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがら発見について
2010/1/26	1号機	主復水器上部スプレー配管[C-116]用固定Uバンドの脱落について
2010/1/26	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)吸込ドレンラインの詰まりについて
2010/1/26	4号機	復水脱塩装置復水脱塩塔(C)樹脂入口弁開側エアバルブ排気ポートからの空気漏れについて
2010/1/26	4号機	原子炉給水ポンプシール水温度調節弁内弁におけるプラグおよびシートリングの損傷について
2010/1/27	1号機	放射線計測器校正装置の動作不良について
2010/1/27	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気弁シートおよび排気弁におけるシート部ステライト溶着部の剥離他について
2010/1/27	3号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/1/27	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)ホットガスバイパス弁コントロールモータカップリング接続止めピンの抜けについて
2010/1/27	4号機	低圧タービン(A)ロータ(16, 17段)レーシングワイヤの腐食について
2010/1/27	5号機	水圧制御ユニット逆止弁フランジ部からの水のにじみについて
2010/1/28	1号機	主要弁検査(その2)漏えい検査における点検結果確認書の依頼忘れについて

発見日	号機	件名
2010/1/28	1号機	循環水ポンプ(A)自滑水ストレーナベントラインフランジ接続箇所からの水漏れについて
2010/1/28	1号機	水圧制御ユニットスクラム弁グランド部の漏えいについて
2010/1/28	2号機	屋外トレンチ(B系)非放射性スチームドレン移送系サンプポンプグランド水の飛散について
2010/1/28	2号機	トレンチ(B系)非放射性スチームドレン移送系非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ吐出逆止弁の動作不良について
2010/1/28	3号機	循環水ポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/1/28	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)グランド水の飛散について
2010/1/28	3号機	密封油ポンプ吐出圧カススイッチ[N44-PS001]接断差の精度外逸脱について
2010/1/28	4号機	低圧タービン(C)ロータ(16, 17段)レーシングワイヤの腐食について
2010/1/28	5号機	サプレッションプールにおける異物(ビニール片等)の発見について
2010/1/28	6号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器出口洗浄止め弁[P91-P460-RB17-W3]の動作不良について
2010/1/28	7号機	酸素ガスポンベ出口弁シール部からの空気漏れについて
2010/1/29	1号機	主要弁検査(その2)定事検における点検結果確認書の依頼忘れについて
2010/1/29	1号機	高圧復水ポンプ(C)カップリング部の油にじみについて
2010/1/29	1号機	取水電源トレンチサンプポンプ吐出配管の腐食について
2010/1/29	1号機	復水スピルオーバー積算計, ストレーナ間のフランジの漏えいについて
2010/1/29	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)オイルミストエリミネータファンモータ据付ボルト部の油にじみについて
2010/1/29	5号機	湿分分離器区域(A)空調機室空調機(ファンA)ダンパ最上段の動作不良について
2010/1/29	5号機	変圧器防災ポンプ(A, B)吐出配管フランジ部の漏えいについて
2010/1/30	1号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)入口弁エアフィルタドレンコックの破損について
2010/1/31	1号機	補機スクリーン(A, B)洗浄水ラインの詰まりについて
2010/1/31	その他	大湊側焼却設備 廃棄物投入ボックス上部扉[K26-AO-F025]の動作不良について
2010/2/1	1号機	真空清掃設備系吸込弁[U47-F050]の破損について
2010/2/1	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)油ストレーナ上蓋のシール部の油のにじみについて
2010/2/1	1号機	循環水ポンプ(B)他給水配管トレースヒータ 端子箱スタンド部の破損について

発見日	号機	件名
2010/2/1	1号機	原子炉冷却材浄化系 粉末樹脂沈降分離槽デカントポンプ(A)吐出圧力計の指示不良について
2010/2/1	4号機	換気空調系弁[U41-AO-F005]閉時間の基準値逸脱について
2010/2/1	4号機	非放射性ドレン移送系タービン非放射性スチームドレン移送系サンプ出口ドレン弁[U63-F607]の配管の詰まりについて
2010/2/1	5号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2010/2/2	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ(C)吸込圧力用現場圧力計[P36-PI010C]計器入口弁の銘板・ナットの紛失について
2010/2/2	1号機	残留熱除去系ポンプ(B)室空調ファンダンパハンドルの破損について
2010/2/2	2号機	計装用圧縮空気系空気貯槽出口圧力[P52-PIS025]の動作不良について
2010/2/2	2号機	機器設置区域差温度記録計[E31-DTRS601]の印字不良について
2010/2/2	2号機	復水脱塩装置 電磁弁からの異音の確認について
2010/2/2	3号機	高電導度廃液系収集タンク 水素イオン濃度計(B)電極取付けプレート締付けボルトのかじりについて
2010/2/2	3号機	非常用ディーゼル発電機(H)/ゾーン給気エアフィルタ差圧指示計[U41-DPI213]の指示不良について
2010/2/2	4号機	「所内蒸気戻り系フラッシュタンク水位高/低」警報の発生について
2010/2/2	4号機	漏えい検出系弁[E31-AO-F404, F406]の動作不良について
2010/2/2	4号機	制御用ケーブル一括シールドコネクタ端子番号と設計図書との相違について
2010/2/2	5号機	水圧制御ユニット(38-39) セレクタ弁ニードル部からの水のにじみについて
2010/2/2	6号機	局部出力領域モニタ(52-37B)の故障コード打ち出しについて
2010/2/2	その他	補助ボイラ(2A)溶存酸素濃度計の指示不良について
2010/2/2	その他	雑固体廃棄物建屋 燃焼空気ブロワ電動機ブラケットハウジング内径の許容範囲逸脱について
2010/2/2	その他	雑固体廃棄物建屋工業用テレビ設備 雑固体一時置場集積場カメラの動作不良について
2010/2/2	その他	雑固体廃棄物建屋工業用テレビ設備 自動倉庫(1)カメラの動作不良について
2010/2/2	その他	雑固体廃棄物建屋 工業用テレビ設備 自動倉庫(2)カメラの動作不良について
2010/2/3	2号機	復水脱塩装置 復水脱塩塔(D)ドレン弁[N27-F011D]の動作不良について
2010/2/3	3号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム水平継手面締付けボルトの浸食について
2010/2/3	4号機	グランド蒸気蒸気器加熱蒸気室側マンホール締め付けボルトおよびナットのかじり痕について

発見日	号機	件名
2010/2/3	4号機	低圧タービン(C)上半ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/3	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)逆洗水二次出口弁[G31-F310A]駆動部シリンダ部からの空気漏れについて
2010/2/3	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)ドームドレン弁[G31-F323A]駆動部上部パッキン部からの空気漏れについて
2010/2/3	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口恒温装置の動作不良について
2010/2/3	5号機	残留熱除去系試験可能逆止バイパス弁(B, C)開度表示のずれについて
2010/2/3	6号機	原子炉建屋 換気空調系出口側フィルタ[P91-C-RB71]からの空気漏れについて
2010/2/4	1号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(B)吐出圧力計の動作不良について
2010/2/4	1号機	ほう酸水注入系配管封水弁[C41-F020]弁棒の変形について
2010/2/4	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)系出口圧力計計装弁のシートパスについて
2010/2/4	2号機	復水脱塩装置 電磁弁からの空気漏れについて
2010/2/4	4号機	低圧タービン(C)上半ダイヤフラムノズル板の欠損について
2010/2/4	4号機	低圧炉心スプレイ系用電動機単体運転時の振動管理値逸脱について
2010/2/4	4号機	泡消火設備原液槽液面計ドレン弁[U43-F704]保護カバーの腐食について
2010/2/4	6号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(D)用カップリングボルトおよびナットのかじり傷の確認について
2010/2/4	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液提ピット排水ポンプ用ゴミ流入防止フィルタの詰まりについて
2010/2/4	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A, B)循環ラインオリフィス部からの漏えいについて
2010/2/5	1号機	所内用圧縮空気系弁[P51-F258]のシートパスについて
2010/2/5	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)二次ベント弁[G31-F323A]駆動部上部パッキン部からの空気漏れについて
2010/2/5	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)ドームドレン弁[G31-F323A]駆動部上部パッキン部からの空気漏れについて
2010/2/5	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)一次ベント弁[G31-F323A]の動作不良について
2010/2/5	4号機	給水加熱器ドレン系調節弁[N22-F008A]他1台の豆ゲージの指示不良について
2010/2/5	4号機	低圧タービン(A)ロータ(17段)動翼先端部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/5	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ調節弁[N21-F225A]豆ゲージの指示不良について
2010/2/5	4号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)カップリング側シール水温度調節弁[N21-F237A EP]ポジショナルレーの動作不良について

発見日	号機	件名
2010/2/5	5号機	パワーセンタ[5A-4(4B)]扉止め金具の破損について
2010/2/5	5号機	非放射性スチームドレン移送系排水ポンプ(A)ミニフロラインフランジパッキンの破損について
2010/2/6	1号機	排気筒放射線モニタサンプルポンプ(A)出口フィルタの脱落について
2010/2/6	5号機	残留熱除去系停止時冷却モードエルボ差圧用差圧伝送器[E31-DPT-012C]計器ドレン配管の詰まりについて
2010/2/7	1号機	補助建屋 建屋差圧計の指示不良について
2010/2/8	1号機	工業用テレビ設備カメラ(No.16)の映像不良について
2010/2/8	1号機	碍子洗浄変圧器防災系弁ハンドルの外れについて
2010/2/8	3号機	軽油タンク(A, B) 燃料移送ポンプ(A, B, C)ため枡排水ライン止め弁の腐食について
2010/2/8	3号機	電解鉄イオン注入系ベント弁[P95-F503, F505A, F505B]のシートリークについて
2010/2/8	3号機	【中越沖地震】軽油タンク(B)防油提内のひび割れについて
2010/2/8	3号機	【中越沖地震】軽油タンク(A)防油提内のひび割れについて
2010/2/8	4号機	抽気蒸気系第1抽気管ドレン弁[N36-F502A]弁体の浸食について
2010/2/8	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク防液提ピットの排水不良について
2010/2/8	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置プレフィルタ(A)出入口弁のシートパスについて
2010/2/8	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)圧縮機用インペラ表面他の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/9	1号機	取水電源トレンチ(東側)排水ポンプ液位スイッチの動作不良について
2010/2/9	3号機	タービン建屋排風機(B)室 山側壁の亀裂について
2010/2/9	3号機	端子台[H23-P231]ネジ山のつぶれについて
2010/2/9	3号機	原子炉建屋北西側二重扉の動作不良について
2010/2/9	4号機	気体廃棄物処理系冷凍機 冷却水入口Yストレーナスクリーンメッシュ部の損傷について
2010/2/9	4号機	天井クレーン(No.1)安全ネット金具の脱落について
2010/2/9	4号機	給水加熱器ドレン系第3給水加熱器(A)水位調節弁一次ドレン弁[N22-F541A] 弁棒および押さえ輪の摺動傷について
2010/2/9	5号機	原子炉給水ポンプ遮断器[B-1]止め金具の破損について
2010/2/9	5号機	水圧制御ユニット(50-47, 38-23)アキュームレータドレンラインの水のにじみについて

発見日	号機	件名
2010/2/9	その他	大湊側ろ過機(B)入口配管のピンホール発生について
2010/2/9	その他	補助建屋排風機(B)サクシヨンベーンの制御不良について
2010/2/10	4号機	復水脱塩装置脱塩塔入口流量記録計[N27-FR-677]の動作不良について
2010/2/10	4号機	復水脱塩装置脱塩塔(C)出口導電率発信器の動作不良について
2010/2/10	その他	66kV南側開閉所 充電器盤内コンデンサ容量の低下について
2010/2/10	その他	66kV南側開閉所充電器盤 直流電圧計切替器の動作不良について
2010/2/10	その他	【中越沖地震】154kV工事用変電所 蓄電池設置位置のずれについて
2010/2/11	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ消火ポンプ吐出圧力計[PI006]の指示不良について
2010/2/11	4号機	低圧タービン(B)ロータ(16・17段)レーシングワイヤの浸食について
2010/2/12	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(D)トスフィルタブロー弁[F008D]グランド部からの水漏れについて
2010/2/12	1号機	所内蒸気戻り系 原子炉エアフラッシュタンク液位スイッチの動作不良について
2010/2/12	1号機	グランドコンデンサおよびメカニカルバキュームポンプ排ガス放射線モニタサンプルポンプのトリップについて
2010/2/12	1号機	主蒸気逃し安全弁開度計用フレキシブルチューブの損傷について
2010/2/12	1号機	ドライウェル冷却系復水流量計フレキシブルチューブコネクタ部の折損について
2010/2/12	1号機	タービン建屋天井クレーン(No.2) 走行用リミットスイッチカバーの破損について
2010/2/12	1号機	タービン建屋天井クレーン(No.2) ガータ上手摺カバーの破損について
2010/2/12	2号機	ほう酸水注入系タンク保温用ヒータ温度制御スイッチ[TS602]の動作不良について
2010/2/12	3号機	原子炉建屋送風機(A)ダンパの動作不良について
2010/2/12	4号機	低圧タービン(A)下半内部車室抽気管の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/12	6号機	局部出力領域モニタ(28-53D)故障コードの打ち出しについて
2010/2/12	7号機	「あらかじめの溶接事業者検査計画書(WIRK097H036溶接士技能)」の溶接材料棒径の記載もれについて
2010/2/12	7号機	「局部出力領域モニタ(区分IV)高」警報の発生について
2010/2/13	3号機	エリア放射線モニタ記録計[D21-RR601]の印字不良について
2010/2/14	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)加熱器用蒸気入口弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/2/14	2号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸いから発見について
2010/2/14	3号機	スクリーン渦巻ストレナ(A, B, C) 出口圧力計用架台の腐食について
2010/2/14	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプメカニカルシール部からの油漏れについて
2010/2/15	1号機	主復水器B循環水入口温度測定素子[N71-TE007B-2]受信器(プロセス計算機)の指示精度逸脱について
2010/2/15	1号機	第一給水加熱器出口コンフローモータ電源ランプの表示不良について
2010/2/15	1号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(A, B)ベント弁名称の相違について
2010/2/15	2号機	タービン建屋排風機(B)電動機絶縁劣化試験における測定値の判定値逸脱について
2010/2/15	2号機	常用照明分電盤[LP-2E22]回路[CKT-8]のトリップについて
2010/2/15	3号機	サービス建屋ファンコイルユニット(計27台)の汚れおよび破損について
2010/2/15	7号機	記録計チャートインク交換および確認不足による記録の欠測について
2010/2/15	7号機	中央制御室 主任・オペレータ席用ページング装置の動作不良について
2010/2/15	7号機	スクリーン装置洗浄ポンプ(B)グランドリーク水の飛散について
2010/2/15	7号機	トラベリングスクリーン(B)モータ保護カバーの脱落について
2010/2/16	1号機	野外モニタ機能検査における検査要領書の誤記について
2010/2/16	1号機	計装用圧縮空気系吐出圧力指示計[P52-PI003B]配管の破損について
2010/2/16	1号機	復水補給水系弁[P11-F131, P13-F110]のグランドリークについて
2010/2/16	3号機	制御棒手動制御系 片系バイパス電源[C11-E/S003] 出力電圧の判定基準値の逸脱について
2010/2/16	4号機	低圧タービン(B)下半内部車室抽気管の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/2/16	4号機	換気空調補機常用冷却水系ヘッダ間差圧調節弁[P24-F006]ボンネット部の腐食について
2010/2/16	6号機	放射性廃棄物処理設備 静止型無停電電源装置(6WB)過電圧継電器の動作不良について
2010/2/16	その他	大湊側焼却設備排気筒放射線モニタトリウムサンプルポンプ(B)のトリップについて
2010/2/17	1号機	工業用テレビ設備(No.38)ワイパの破損について
2010/2/17	2号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器出口弁[G41-AO-F010B]リミットスイッチの動作不良について
2010/2/17	2号機	常用照明分電盤[LP-2T42]回路[CKT-22]のトリップについて

発見日	号機	件名
2010/2/17	3号機	タービン建屋弁グランド部漏えい水温度記録計の印字不良について
2010/2/17	4号機	蒸気加減弁まわりの摩耗および損傷について
2010/2/17	5号機	原子炉建屋気密性能検査 検査記録の誤記の発見について
2010/2/17	5号機	洗濯機(B)停止後の洗濯ドラム内への流水について
2010/2/17	6号機	電気油圧式制御装置ラインフィルタ[B-1]フランジ部の油にじみについて
2010/2/17	6号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機室空調機(ファンA)各部の計測寸法の許容値逸脱について
2010/2/17	7号機	所内用圧縮空気系洗浄用海側弁[P51-F7002]の固着について
2010/2/17	その他	補助ボイラ(1A)排ガス分析装置内部モータの動作不良について
2010/2/18	1号機	低圧復水ポンプ吸込弁[N21-MO-F001B]封水部の水漏れについて
2010/2/18	1号機	主蒸気第3弁[B21-MO-F004B]の動作不良について
2010/2/18	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)機関入口燃料圧力計元弁[R43-F813B]ハンドル, 弁棒取付部の摩耗について
2010/2/18	1号機	軸受室窒素ガス注入弁[N42-F030]グランド部の漏えいについて
2010/2/18	1号機	サービス建屋入口ひさし部天井の脱落について
2010/2/19	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)海水入口弁[P41-F003A]のシートパスについて
2010/2/19	1号機	タービン建屋常電給気冷却器[TCV-F1044]のグランドリークについて
2010/2/19	4号機	復水脱塩装置陽イオン樹脂再生塔廃樹脂出口弁閉側エアバルブ排気ポートからの空気漏れについて
2010/2/19	4号機	低圧タービン(B)ロータ(17段)動翼先端部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/2/19	5号機	酸素注入系ストレーナ他の漏えいについて
2010/2/19	6号機	静止型可変周波数電源装置(B)ゾーン送風機(B)ダンパの動作不良について
2010/2/20	4号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器蒸気入口バイパスライン圧力調節弁の動作不良について
2010/2/20	6号機	トランスヤード排水ピット液位スイッチの動作不良について
2010/2/21	1号機	エリア放射線モニタ[CH.25-43]記録計の動作不良について
2010/2/21	1号機	消火ポンプ入口ドレン配管[20A-FP-525, 526]の詰まりについて
2010/2/21	4号機	工業用テレビ設備「主スクリーン海側2」カメラレンズへの水滴付着について

発見日	号機	件名
2010/2/21	4号機	工業用テレビ設備「主スクリーンピット」カメラレンズの汚れについて
2010/2/21	7号機	二酸化炭素消火設備ランプの表示不良について
2010/2/22	1号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタサンプルポンプ(B)の異音について
2010/2/22	2号機	中間領域モニタ(A)レンジスイッチ[C51-RMS604A]下限ランプの点灯不良について
2010/2/22	5号機	低電導度廃液系収集槽出口流量計の指示不良について
2010/2/22	5号機	タービン建屋排風機(B)ファンカップリング側軸受け部の異音について
2010/2/22	7号機	原子炉建屋 ストームドレン処理系サンプポンプ(A)グランド水の飛散について
2010/2/22	7号機	スクリーン(E)の異音について
2010/2/23	1号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ(A, C)記録計[D11-RR622]ペン電源OFFに伴うデータの欠測について
2010/2/23	2号機	工業用テレビ設備 主スクリーン(2)照明サポートの折損について
2010/2/23	2号機	移動式炉内計装系駆動制御装置(A)アナログ出力回路基板の動作不良について
2010/2/23	4号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)水室垂鉛板の消耗について
2010/2/23	4号機	中央制御室加湿器ドレンラインの詰まりについて
発見日	号機	件名
2010/2/23	その他	荒浜側補助ボイラ(1A)プログラムタイマの動作不良について
2010/2/24	1号機	海水熱交換器建屋 機器ファンネル他の腐食について
2010/2/24	1号機	取水電源トレンチ排水ポンプの振動基準値逸脱について
2010/2/24	5号機	高電導度廃液系 貯留槽再生水補給水系供給流量用流量積算計の動作不良について
2010/2/24	5号機	非放射性ドレン移送系配管[MSC-005]溶接部からの水漏れについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	2
A	1
B	0
C	40
D	220
対象外	0
総計	263