

不適合管理状況(5月審議分)

1. GIIグレード 28件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/3/24	1号機	ホイスト月例点検の二重発注および二重検収について	Ⅲ以下
2010/4/25	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ取外時における昇降装置の損傷について	Ⅲ以下
2010/4/26	7号機	主蒸気隔離弁漏えい率試験(停止時)における内側弁の試験不成立について	Ⅲ以下
2010/4/27	2号機	平均出力領域モニタ(F)トリップ補助ユニット内部配線の誤接続について	Ⅲ以下
2010/4/28	5号機	作業許可証承認前の作業開始について	Ⅲ以下
2010/4/28	7号機	換気空調冷却系計装品点検作業に伴うセーフティロジックユニット・デジタル型安全保護系制御装置の故障警報の発生について	Ⅲ以下
2010/4/30	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)の異音の発生について	Ⅲ以下
2010/5/6	6号機	計器校正処理システムデータの誤記について	Ⅲ以下
2010/5/6	その他	工具センタ 破損工具の貸出について	Ⅲ以下
2010/5/8	7号機	タービンランド蒸気系弁[N33-F006] リミットスイッチ交換作業時における地絡警報の発生について	Ⅲ以下
2010/5/10	1号機	原子炉圧力容器設備他 地震点検修理/劣化修理工事の誤検収について	Ⅲ以下
2010/5/10	7号機	給水加熱器ベント系配管の減肉による貫通箇所の発見について	Ⅲ以下
2010/5/10	7号機	スクラムパイロット電磁弁[62-23, 34-19]地絡警報の発生について	Ⅲ以下
2010/5/10	7号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C)旋回弁-1[P42-F007C1-1] 電線管の損傷について	Ⅲ以下
2010/5/11	7号機	復水検塩系サンプルポンプ[P91-C-TB02B] 分解点検時の金属片の発見について	Ⅲ以下
2010/5/12	7号機	計器点検における「原子炉内蔵型再循環ポンプ冷却水温度監視盤電源喪失」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/5/13	その他	6・7号機サービス建屋危険物取扱所 接地線の切断について	Ⅲ以下
2010/5/14	3号機	原子炉建屋(管理区域)における危険物(スプレー缶/第1石油類/洗浄液・除去液)の発見について	Ⅲ以下
2010/5/14	3号機	蒸気式空気抽出器 駆動蒸気圧力調節弁後弁[N39-AO-F004]リミットスイッチアイソレにおけるリフト箇所の間違いについて	Ⅲ以下
2010/5/18	7号機	タービン建屋(管理区域)における缶コーヒー(未開封)の発見について	Ⅲ以下
2010/5/19	3号機	サービス建屋(非管理区域)におけるガムの発見について	Ⅲ以下
2010/5/19	その他	土砂置場の設置に係わる届出書の提出もれについて	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/5/22	1号機	当所1号機の原子炉起動操作の延期について	Ⅲ以下
		当所1号機については、昨日午後10時45分より復水器の真空度の上昇操作を開始し、プラント全体の機能試験を開始しておりますが、本日午前中に原子炉給水ポンプバイパス弁にシートリーク等の不具合が確認されました。 当社といたしましては、プラント全体の機能試験に際しては一つひとつ着実に実施することとしており、本日午後2時から予定していた原子炉起動操作(制御棒引き抜き開始)につきましては、延期することいたしました。	
		《ホームページ掲載》2010/5/22 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052201p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/5/27 【プレスリリース】 (調査状況について) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052702p.pdf	
2010/5/22	1号機	気体廃棄物処理系除湿冷却器(B)「出口温度高」によるトリップについて	Ⅲ以下
2010/5/23	6号機	復水浄化系サンプリングラック室内床の振動発生について	Ⅲ以下
2010/5/24	1号機	当所1号機の原子炉給水ポンプバイパス弁不具合の対応状況について	Ⅲ以下
		当所1号機については、5月21日午後10時45分より復水器の真空度の上昇操作を開始し、プラント全体の機能試験を開始しておりますが、5月22日午前中に原子炉給水ポンプバイパス弁にシートリーク等の不具合が確認されました。 原子炉給水ポンプバイパス弁の弁体のシート面に隙間が発生している可能性があることから、これまで増し締め等による復旧作業を行ってまいりましたが状況が改善されないため、原子炉給水ライン注入弁に繋がる各系統の弁も含めて合計7台の弁について調査を行いました。 その結果、タービン駆動原子炉給水ポンプ吐出弁(B)についても、弁体のシート面に隙間が発生している可能性があることが確認されたことから、今後、原子炉給水ポンプバイパス弁およびタービン駆動原子炉給水ポンプ吐出弁(B)について詳細に点検を行うことといたしました。	
		《ホームページ掲載》2010/5/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052301p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/5/27 【プレスリリース】 (調査状況について) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052702p.pdf	
2010/5/24	7号機	非常用予備電源装置検査(その3)対象計器動作値の許容値逸脱について	Ⅲ以下
2010/5/24	7号機	β γ 電子式線量計の指示不良について	Ⅲ以下

2. GⅢグレード 295件

発見日	号機	件名
2008/10/31	7号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ油タンク他 本体用基礎ボルト廻り止めの未施工について
2010/3/13	その他	【中越沖地震】電力ケーブルトレンチ内における配管の変形他について
2010/3/22	7号機	中央制御室加湿器(A)排水電磁弁用水受けの微細なひびについて
2010/3/30	3号機	発電機冷却系 貯水槽レベルスイッチ[N43-LS017]接点差精度の逸脱について

発見日	号機	件名
2010/4/1	3号機	原子炉再循環系可変周波数電源入力変圧器(A)二次側ケーブル端子箱内碍子の傷の発見について
2010/4/6	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 超音波探傷検査装置の動作不良について
2010/4/8	3号機	第2給水加熱器(B)ドレン水位発信器[N22-LT009B]テスト弁(H)洗浄弁当り面の摩耗について
2010/4/13	2号機	水圧制御ユニット配管サポートボルト部の廻り止め未施工の確認について
2010/4/13	2号機	水圧制御ユニット床固定用取付ボルトの廻り止め未施工の確認について
2010/4/13	6号機	原子炉エリア、タービンエリア送風機(B)ファンケーシング内の錆の確認について
2010/4/13	その他	高圧電動機絶縁試験装置用電圧プローブの破損について
2010/4/14	3号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(A)吐出空気温度指示計器ケースのひび割れについて
2010/4/16	1号機	コントロール建屋 室内照明スイッチの動作不良について
2010/4/16	4号機	復水ろ過装置、復水脱塩装置 制御用コントローラ盤内直流電源リップル測定値の判定値逸脱について
2010/4/18	7号機	蒸気式空気抽出器中間冷却器マンホール部の漏えい痕について
2010/4/19	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)燃料油ドレンタンク油面スイッチ ブラケットアセンブリの破損について
2010/4/19	4号機	抽気エキスパンションペローズの腐食について
2010/4/19	6号機	バー回転式スクリーン電動機(6E, 6D)各部計測結果の判定基準逸脱について
2010/4/19	6号機	トラベリングスクリーン電動機(6E, 6D) 各部計測結果の判定基準逸脱について
2010/4/20	3号機	原子炉給水ポンプシール第4給水加熱器(B)入口弁[N21-F065B, C] 空気作動弁の作動不良について
2010/4/20	7号機	工学的安全施設分電盤保守ツールの通信不良について
2010/4/20	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)補助油ポンプ出口フランジの油にじみについて
2010/4/21	5号機	制御棒駆動機構 原子炉再循環系ポンプシールキャビティ止め弁[G12-F038]のグランドリークについて
2010/4/21	7号機	主蒸気止め弁リークホルダ締付ボルトのカジリについて
2010/4/21	7号機	主要弁差動トランスユニボールのガタつきについて
2010/4/22	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)制御盤盤内照明用扉スイッチの動作不良について
2010/4/22	4号機	復水器空気抽出器系空気抽出弁[N21-F402C] 弁体シートの割れについて
2010/4/22	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ダブルダイヤフラム(下半)の接触痕について
2010/4/22	7号機	高圧窒素ガス供給系弁[P54-F208]モータエンドブラケットの割れについて
2010/4/23	1号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器 差圧発信器[N72-DPT007A, B, C]テフロン保護膜の外れについて
2010/4/23	2号機	主排気流量検出元弁(H側)のシートリークについて
2010/4/23	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)空気圧縮機(H-2)アンローダ弁(1, 2段用)の動作不良について

発見日	号機	件名
2010/4/23	7号機	スクリーン(C・D)室 入退域用タラップの腐食について
2010/4/24	7号機	タービン蒸気加減弁スプリングハウジングガイドローラ枠板の磨耗について
2010/4/26	3号機	循環水ポンプ(C)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/26	3号機	制御棒駆動機構ボルト脱着機クラッチ駆動用エアチューブの変形および亀裂について
2010/4/26	6号機	局部出力領域モニタ(44-53B)故障コードの打ち出しについて
2010/4/26	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気ガスの漏えい痕について
2010/4/26	7号機	抽気系弁[N36-MO-F006A], タービン補助蒸気系弁[N39-MO-F008A]駆動部電気品室内の油漏れについて
2010/4/26	7号機	ブースターポンプ[C-1, 2]のケーシングの腐食について
2010/4/26	7号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(A~C)入口逆流防止配管フランジの腐食について
2010/4/26	7号機	湿分離器胴体ドレン弁[N22-MO-F044D]フレキシブルチューブ電線管コネクタ部の外れについて
2010/4/26	7号機	線源校正用ケーブル芯線ピンの破損について
2010/4/26	7号機	給水流量(B)差圧伝送器の計器精度逸脱について
2010/4/26	7号機	第5給水加熱器(C)水位調節弁[N22-F011C]弁プラグステムの損傷について
2010/4/26	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 低圧蒸気加減弁の弁座の当り不良について
2010/4/27	1号機	原子炉建屋オペレーティングフロア 水銀灯安定器の動作不良について
2010/4/27	3号機	残留熱除去系(A), 低圧炉心スプレイ系, 原子炉隔離時冷却系系統流量チャートの印字不良について
2010/4/27	3号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)の空気漏れについて
2010/4/27	4号機	低圧タービン(B)下半ダイヤフラム内輪の傷について
2010/4/27	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)出口ストレーナ上蓋からの漏えいについて
2010/4/27	7号機	復水器水室(A, C)出口弁箱ゴムライニングの損傷について
2010/4/27	7号機	復水器A空気抽出弁[N21-MO-F115A]フレキシブルチューブ電線管被覆部の損傷について
2010/4/27	7号機	主蒸気ヘッドドレントラップ[N11-D002]蓋ボルトの損傷について
2010/4/27	7号機	低圧タービン(C) 内部車室水平継手締付けボルトおよびナットの変形について
2010/4/27	7号機	主蒸気隔離弁漏えい率試験(プラント停止後)における漏えい率の判定基準値逸脱について
2010/4/27	7号機	残留熱除去系 低圧注水モード試験可能逆止弁[E11-F006B]シリンダキャップの固着について
2010/4/28	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)潤滑油ストレーナ(1)の油にじみについて
2010/4/28	3号機	タービン建屋オペレーティングフロア床の亀裂および塗装のはがれについて
2010/4/28	4号機	密封油装置 真空ポンプ(A)用ギャモートルからの油にじみの発見について

発見日	号機	件名
2010/4/28	5号機	洗濯機(C)給水配管の漏えいについて
2010/4/28	7号機	高圧ドレンポンプA入口復水注入弁[N22-A0-F025A] フィルター付き減圧弁の空気漏れについて
2010/4/28	7号機	原子炉圧力容器 超音波探傷検査装置の動作不良について
2010/4/28	7号機	油清浄機ガス抽出機用電動機ブラケットの磨耗について
2010/4/28	7号機	タービンろ過ポンプ用電動機ブラケットおよびウェーブワッシャの磨耗について
2010/4/29	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)冷却水配管ブーツの破損について
2010/4/29	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, D)分解部品の腐食および浸透探傷検査による基準外指示模様の確認について
2010/4/29	7号機	原子炉隔離時冷却系弁[E51-F035]グランドボルトおよびナットの焼付によるネジ山の一部欠損について
2010/4/29	7号機	水圧制御ユニット手動弁[C12-D004-141]弁座シート面のへこみについて
2010/4/29	7号機	高圧ドレンタンク水位調節弁[N22-F003B, C]シールリングの損傷について
2010/4/30	5号機	炉心性能計算機(TARMS2)異常警報の発生について
2010/4/30	7号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器スクリーンディスタンスピースの腐食について
2010/4/30	7号機	分流器ストレーナの腐食について
2010/4/30	7号機	水圧制御ユニットスクラムパイロット電磁弁のシート漏えいおよび異音の確認について
2010/4/30	7号機	低圧タービン(C)上半内部車室の目視点検における傷の確認について
2010/4/30	7号機	復水器連続洗浄装置系弁[N72-F506B]フランジの腐食について
2010/4/30	7号機	低圧タービン(C) ノズルダイヤフラム水平継手締付けボルトの腐食について
2010/4/30	7号機	ドライウェルパーソナルエアロックシート面保護プロテクタの損傷について
2010/4/30	7号機	複合中間弁ベアリングカバー締付ボルトおよび弁ディスク締付ボルトの消耗について
2010/4/30	7号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(A)用対数微小電流計[D11-RTS-062A]の設定値不良について
2010/5/1	2号機	エリア放射線モニタ記録計[D21-RR602]の印字不良について
2010/5/1	7号機	高圧炉心注水系弁[E22-F518B]弁棒先端部の曲がりについて
2010/5/1	7号機	中央演算処理装置[C91-P001-8]内蔵テープ記録装置の動作不良について
2010/5/2	6号機	密封油真空ポンプベースドレン受け排水ラインの詰まりについて
2010/5/2	7号機	中央演算処理装置[C91-P001-7]内蔵磁気テープ記録装置の動作不良について
2010/5/3	5号機	所内温水系入ロライン所内蒸気系安全弁の動作について
2010/5/3	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)吐出配管フランジ部の漏えいについて
2010/5/4	5号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ室照明スイッチの接点不良について

発見日	号機	件名
2010/5/4	7号機	サブドレン(No. 1)制御盤室換気扇の動作不良について
2010/5/5	4号機	トラベリングスクリーン(D)洗浄水ライン接続部からの漏えいについて
2010/5/5	5号機	取水口スクリーン前段海水位記録計の指示不良について
2010/5/6	1号機	南側66kV 空気系減圧弁継ぎ目部の空気漏れについて
2010/5/6	2号機	原子炉建屋付属棟 固化系配管点検におけるヒータ電線の損傷について
2010/5/6	3号機	放射性廃棄物処理設備 警報補助盤[3H14-P631]伝送装置(Ⅱ系)の故障警報の発生について
2010/5/6	3号機	サービス建屋放射線管理室空調設備からの異音発生について
2010/5/6	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/6	6号機	原子炉建屋クレーン横行操作装置レバーの動作不良について
2010/5/6	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上半)ノズルシールリング部の傷の確認について
2010/5/6	7号機	非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ(A)吸込圧力計の指示不良について
2010/5/6	7号機	給水制御弁および空気作動制御弁シート面の浸食について
2010/5/6	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)凝縮器ドレン弁のシートパスについて
2010/5/6	7号機	高圧復水ポンプ(B)用電動機ステータコイル部分放電の劣化について
2010/5/6	7号機	タービン蒸気加減弁リークオフ管フランジ締付ボルトのカジリについて
2010/5/6	7号機	高圧復水ポンプHPCP(B)用電動機固定子内楔の緩みについて
2010/5/6	その他	水処理設備 排水用原水ポンプ(No. 2)の流量低下について
2010/5/7	3号機	所内用圧縮空気系供給接続弁[P51-F090]のシートリークについて
2010/5/7	3号機	グランド蒸気減圧弁前弁[N33-F001]ギアドリミットスイッチの油にじみについて
2010/5/7	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/7	5号機	雑固体ドラム搬出用電気チェーンブロック 電源表示箱ランプの点灯不良について
2010/5/7	7号機	復水器水室(A, B, C) バタフライ弁弁箱ゴムライニングの損傷について
2010/5/7	7号機	低圧タービン(C)ロータ着磁計測値の管理値逸脱について
2010/5/7	7号機	主タービン油冷却器(B)水室ベント, ドレン用配管フランジボルトおよびナットの損傷について
2010/5/7	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)機関付清水ポンプメカニカルシールの漏えいについて
2010/5/7	7号機	タービン系制御盤[H12-P676] 系統コントローラ[N00-U010B]の動作不良について
2010/5/8	4号機	電気防食装置電極の腐食について
2010/5/8	6号機	局部出力領域モニタ(12-29D) 故障コード打ち出しについて

発見日	号機	件名
2010/5/8	7号機	低圧タービン(C)上半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/8	7号機	復水ろ過装置(C)モジュール内への異物落下について
2010/5/8	7号機	循環水系弁[N71-MO-F005A]開度計カバーの損傷について
2010/5/8	7号機	循環水系弁[N71-MO-F004A]フレキシブルチューブ電線管被覆部の損傷について
2010/5/8	7号機	水圧制御ユニット手動弁のへこみ他について
2010/5/8	7号機	グランド蒸気蒸化器ドレンタンク水位調節弁[N22-F030]弁プラグとプラグステム接続部のゆるみおよび損傷について
2010/5/8	7号機	主蒸気止め弁およびタービン蒸気加減弁水圧ナットからの漏えいについて
2010/5/9	1号機	起動・停止用蒸気式空気抽出器 作動蒸気圧力計の指示不良について
2010/5/9	4号機	トラベリングスクリーン(A)洗浄水フランジ部の漏えいについて
2010/5/9	7号機	循環水ポンプ(B)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/9	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/9	その他	情報棟増築部3階講師控室空調用冷温水配管の破損について
2010/5/10	1号機	電動駆動消火ポンプ吐出圧力指示計の指示不良について
2010/5/10	2号機	抽気リレーダンプ弁の空気漏れについて
2010/5/10	3号機	スクリーン装置門型クレーン走行ブレーキの作動不良について
2010/5/10	3号機	相分離母線冷却装置(R13)冷却クーラー(B)冷却水出口弁のシートパスについて
2010/5/10	7号機	水圧制御ユニットレベルスイッチ取付部からの窒素ガスの漏えいについて
2010/5/10	7号機	湿分分離器ドレンタンク(B1)水位調節弁[N22-F035B]の損傷について
2010/5/10	7号機	オイルスナッチ[ES10-1-S01Y]の油漏れについて
2010/5/10	7号機	復水器(C)冷却細管の詰まりについて
2010/5/10	7号機	圧力抑制室プール水位計装(B)配管隔離弁[T31-SO-F765]の動作不良について
2010/5/10	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ油タンク(B)ガス抽出機用電動機ブラケットの磨耗について
2010/5/10	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/10	7号機	水圧制御ユニット ボール弁継手部からの空気漏れについて
2010/5/10	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上下半)水平継手面の浸食について
2010/5/10	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 低圧止弁上蓋締付用袋ナット頭部の変形について
2010/5/10	7号機	湿分分離加熱器(B)第1段加熱蒸気逆止弁[N36-F025B]プッシュおよびワッシャの摩耗について
2010/5/10	7号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器出口弁[N72-F008A]の腐食について

発見日	号機	件名
2010/5/10	7号機	高圧ドレンポンプ(C)吐出弁[N22-F007C]蓋ボルトのカジリについて
2010/5/11	2号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器 出口導電率サンプル流量調整弁[P91-RB17-F1]の固着について
2010/5/11	4号機	原子炉ヘッドスプレイ流量計の指示不良について
2010/5/11	4号機	復水補給水系ポンプ(A)モータカップリング側軸封部のグリス漏れについて
2010/5/11	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(No. 2) ポンプ(2)のトリップについて
2010/5/11	5号機	ディーゼル駆動消火ポンプカップリング側のグランドリークについて
2010/5/11	5号機	電動機駆動消火ポンプカップリング側水切りつば位置のずれについて
2010/5/11	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)油タンク ガス抽出機(B-1)まわりへの油の飛散について
2010/5/11	5号機	固化系ドラハン攪拌部受皿装置旋回電磁弁[K23-SO-F2225]の空気漏れについて
2010/5/11	5号機	電気油圧式制御装置制御油漏えい検出器[LS-025]後受けタンクの清掃依頼について
2010/5/11	7号機	制御棒(54-43)「シンクロ(A)故障」警報の発生について
2010/5/11	7号機	タービン建屋海水ストームドレン処理系サンプ液位スイッチの動作不良について
2010/5/11	7号機	復水スピルオーバー調節弁[N21-F040]弁プラグおよびシートリングシート面の損傷について
2010/5/11	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/12	1号機	非常用ディーゼル発電機(A, B, H)空調給気温度用コントローラの動作不良について
2010/5/12	1号機	主復水器(C)第2水室出口弁開度の指示不良について
2010/5/12	1号機	高感度オフガスモニタ 中操監視用パソコンの伝送異常について
2010/5/12	1号機	配管計装線図への未記載弁の発見について
2010/5/12	2号機	濃縮廃液ポンプ(A)シール水出口絞り弁[K22-F023A]のシートパスについて
2010/5/12	3号機	海水熱交換器建屋非常用送風機 電動機電源ケーブルフレキシブルコネクタの破損について
2010/5/12	4号機	モニタリング建屋校正モニタ室空調機外気取入れダクトカバーの腐食について
2010/5/12	6号機	廃棄物処理建屋 無停電電源装置(6WA)予備電源電圧低検出継電器の動作不良について
2010/5/12	6号機	サービス建屋倉庫内配管保温材からの水漏れについて
2010/5/12	7号機	循環水系バタフライ弁 弁箱ゴムライニングの損傷について
2010/5/12	7号機	空気作動弁フレキシブル電線管の損傷について
2010/5/12	7号機	復水器(A, B)冷却細管の詰まりについて
2010/5/12	7号機	復水器連続洗浄装置電動機反負荷ベアリングブラケットハウジング内の磨耗について
2010/5/12	7号機	サブプレッションプール浄化用ポンプ用電動機フレキシブルチューブコネクタの損傷について

発見日	号機	件名
2010/5/12	7号機	復水器(B)第2水室入口弁 弁箱ゴムライニングの損傷について
2010/5/12	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/12	7号機	湿分分離加熱器第1段加熱器(B2)ベント逆止弁[N22-F050D]ボンネットナットのカジリについて
2010/5/12	その他	環境管理棟内液体シンチレーション測定装置の動作不良について
2010/5/12	その他	所内イントラネット掲載の発電実績データの誤りについて
2010/5/13	5号機	密封油差圧スイッチの動作不良について
2010/5/13	6号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(E)保温材の劣化について
2010/5/13	7号機	スクリーン門型クレーン走行装置ケーブルリールと取水路既設手摺の干渉について
2010/5/13	7号機	第6給水加熱器A復水入口弁[N21-MO-F019A]ギアドリミットスイッチロータの折損について
2010/5/13	7号機	起動領域モニタ(E)検出器[C51-NE-001E]の絶縁抵抗不良について
2010/5/13	7号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(C)用ダンパ連結ボルトの劣化について
2010/5/13	7号機	低圧タービン(C)内部車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/13	7号機	第3給水加熱器A抽気逆止弁用空気圧カスイッチ[N36-PS027A, B, C]計器元弁のシートパスについて
2010/5/13	7号機	高圧復水ポンプ(C)吐出逆止弁[N21-F017C]弁体アーム振れ巾の判定基準逸脱について
2010/5/13	7号機	原子炉圧力容器 超音波探傷検査装置の動作不良について
2010/5/13	7号機	湿分分離加熱器第1段加熱器(A1)給水加熱器側ベント弁[N22-F049A]駆動部下部の油にじみについて
2010/5/13	7号機	蒸気式空気抽出器駆動蒸気圧力調節弁バイパス弁[N39-F005]駆動部下部の油にじみについて
2010/5/13	7号機	低圧復水ポンプ(B)吸込弁[N21-F001B]駆動部の油にじみについて
2010/5/13	7号機	起動停止用蒸気式空気抽出器 第1段空気入口弁[N21-F120]駆動部の油にじみについて
2010/5/14	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事における危険物保管庫下部の油溜まり発見について
2010/5/14	2号機	復水・タービン補機冷却系温度記録計の紙送り不良について
2010/5/14	3号機	残留熱除去系他温度記録計[E11-TRS605](打点⑧, ⑨)の印字不良について
2010/5/14	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/14	6号機	励磁装置室内パッケージエアコン(B)の動作不良について
2010/5/14	7号機	給水加熱器ドレン系調節弁[N22-F010C]他2台の豆ゲージの指示不良について
2010/5/14	7号機	低圧タービン(C)内部車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/14	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)伝熱管の減肉について
2010/5/14	7号機	原子炉エリア・タービンエリア送風機(C)用ダンパ連結ボルトの劣化について

発見日	号機	件名
2010/5/14	7号機	高圧復水ポンプ(B)オイルリング測定値の判定基準値逸脱について
2010/5/14	7号機	給水系弁[N21-F790A]弁棒の腐食について
2010/5/14	7号機	給水系弁[N21-F792B]弁棒の腐食について
2010/5/14	7号機	湿水分離加熱器(A)第2段加熱器加熱蒸気元[N39-F034A]蓋ボルトおよびナットのカジリ他について
2010/5/14	その他	大湊側補助ボイラ(4C)循環水流量調節弁のグランドリークについて
2010/5/14	その他	大湊側補助ボイラ(4B)水素イオン濃度計の指示不良について
2010/5/15	7号機	OG排ガス復水器水位調節弁[N62-F131A, B]弁ボールリテーナの損傷について
2010/5/15	7号機	低圧タービン(C)内部車室(下半)水平継手締付けボルトのカジリについて
2010/5/15	7号機	給水流量 検査対象計器のループ精度逸脱について
2010/5/16	2号機	軽油タンク(A)温度指示計ガラスカバーのひび割れについて
2010/5/16	6号機	高電導度廃液系 脱塩塔入口導電率計の指示不良について
2010/5/16	7号機	制御棒操作監視系盤内端子ネジの破損について
2010/5/17	1号機	固定子冷却水系吐出圧カススイッチ(復帰側)の動作不良について
2010/5/17	2号機	タービン給気処理装置配管の腐食について
2010/5/17	3号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプポンプ(D)吐出逆止弁[K11-F303D]のシートパスについて
2010/5/17	4号機	【中越沖地震】低圧タービン ダイヤフラム(A:上半, B:下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/17	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)機関付潤滑油フィルタ軸封部の油にじみについて
2010/5/17	7号機	プロセス放射線モニタ系バイアスサンプポンプ ベースボルト穴の破損について
2010/5/17	7号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ差圧伝送器[P42-DPT005A]からの充填液の漏えいについて
2010/5/17	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機 蒸発器出口冷水温度検出器[P24-TE-550C]絶縁抵抗の劣化について
2010/5/17	7号機	湿水分離加熱器第2段加熱器 加熱蒸気入口弁[N39-F036B]駆動部の油にじみについて
2010/5/17	7号機	高圧復水ポンプ(C)吐出弁[N21-F013C]弁駆動部(ハンドホイールシャフト部)からの油にじみについて
2010/5/17	7号機	湿水分離加熱器(A)第2段加熱器加熱蒸気元弁[N39-F034A]弁駆動部の油にじみについて
2010/5/18	1号機	低電導度廃液系脱塩塔(B)入口導電率洗浄水止弁銘板の誤記の発見について
2010/5/18	3号機	高電導度廃液系脱塩塔 新樹脂供給元弁ロックピンの挿入不良について
2010/5/18	3号機	コールド洗濯機(A)給水空気作動弁のシートリークについて
2010/5/18	4号機	高圧タービンロータ残留磁気測定値の管理値逸脱について
2010/5/18	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/5/18	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(E)容量調節開始信号用継電器の接触不良について
2010/5/18	6号機	発電機 固定子冷却水出口温度(31, 40, 41)検出器の動作不良について
2010/5/18	7号機	循環水ポンプ前角落しシールゴムの損傷および塗装の剥離について
2010/5/18	7号機	残留熱除去系弁[E11-F004A]弁体シート面および母材部の減肉について
2010/5/18	7号機	非常用ディーゼル発電機(A, C)シリンダ安全弁噴出し圧力の許容値逸脱について
2010/5/18	7号機	原子炉補機冷却海水系差圧発信器元弁[P41-F703F]のシートパスについて
2010/5/18	7号機	主発電機下部エリアチェッカープレートの亀裂発見について
2010/5/18	7号機	シリンダ浸水用レベルスイッチ[R43-LS-367A]端子台プレートのネジ穴の不良について
2010/5/18	その他	荒浜側補助ボイラ(2B)のぞき窓への凝縮水他の飛散について
2010/5/19	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)排風機(B)しゃ断器断路位置表示ランプの点灯不良について
2010/5/19	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)過給機ドレンセパレータからの凝縮水の飛散について
2010/5/19	3号機	海水熱交換器建屋 給気ダンパ電磁弁[U41-DAS810]ボックスの腐食について
2010/5/19	5号機	密封油真空ポンプ(A)ドレンチェンバの汚れの発見について
2010/5/19	5号機	密封油真空ポンプ(B)ドレンチェンバの汚れの発見について
2010/5/19	5号機	放射性廃棄物処理設備エリア 外気温度用温度測定素子電線管接続部の錆の発生について
2010/5/19	5号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(C)ブラケット部の水溜りの発見について
2010/5/19	5号機	パー回転式スクリーン(A)本体フレーム調整用ジャッキベース溶接部の劣化について
2010/5/19	6号機	サービス建屋階段室の壁の破損について
2010/5/19	6号機	コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)排風機室の床塗装の剥離について
2010/5/19	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C, F)分解部品の腐食および浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/19	7号機	グランド蒸気減圧弁[N33-F002A]弁シートリングの損傷について
2010/5/19	7号機	グランド蒸気減圧弁[N33-F002B]弁シールリングおよびフラットスプリングの損傷について
2010/5/19	7号機	移動式炉内計装系索引装置リミットスイッチの動作不良について
2010/5/20	4号機	工業用テレビ設備(No.2)の映像不良について
2010/5/20	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/20	7号機	制御棒(14-51)「ブレーキ故障」の発生について
2010/5/20	7号機	主要弁検査における目視検査の一部実施もれについて
2010/5/21	1号機	残留熱除去系(B)振動計チャート紙詰まりによる記録の欠測について

発見日	号機	件名
2010/5/21	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(A)潤滑油液位計の動作不良について
2010/5/21	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料ハンドル位置異常検出リミットスイッチの動作不良について
2010/5/21	3号機	低圧炉心スプレイ系弁[E21-F703A, B]のシートパスについて
2010/5/21	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)機関付動弁注油タンク入口弁のグランドリークについて
2010/5/21	4号機	トラベリングスクリーン(E)洗浄水フランジ部の漏えいについて
2010/5/21	4号機	所内蒸気系/所内蒸気戻り系ドレントラップの動作不良について
2010/5/21	5号機	制御棒駆動ポンプ(A)反カップリング側の油にじみについて
2010/5/21	5号機	制御棒駆動ポンプ(A)オイルフィルタ下部の油にじみについて
2010/5/21	7号機	原子炉補機冷却海水系差圧スイッチ[P21-DPS312A-2]接断差の精度逸脱について
2010/5/21	7号機	原子炉補機冷却系熱交換器伝熱管減肉量の判定基準の逸脱について
2010/5/21	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)フランジ[C-39A]シール水ストレーナ周りボルトおよびナットのカジリについて
2010/5/21	7号機	クラス1機器供用期間中検査の引渡記録の誤記について
2010/5/21	その他	荒浜側洗濯設備メッセージプリンタ冷却ファンの異音の発生について
2010/5/22	1号機	「排ガス予熱器(A)出口温度低」警報の点灯不良について
2010/5/22	5号機	高電導度廃液系タンク 槽液位記録計の動作不良について
2010/5/22	5号機	ホットシャワードレン系受ポンプ(B)吐出圧力の低下について
2010/5/23	5号機	低起動変圧器(5SA, 5SB)吸湿呼吸器油面の低下について
2010/5/23	6号機	タービン蒸気加減弁蒸気室圧力[N11-PT007]計器入口弁の固着について
2010/5/23	7号機	エリア放射線モニタ(CH.10)の動作不良について
2010/5/24	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入ロドレンポットレベル用液位発信器の水抜けによる検出不良について
2010/5/24	3号機	計装用圧縮空気系空気除湿装置(B)「ブリード再生」警報の発生について
2010/5/24	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)グランドシール蒸気出口弁[N33-F010B]駆動部電気室内(モータ部)の油にじみについて
2010/5/24	4号機	工業用テレビ設備(No.14)の映像不良について
2010/5/24	4号機	【中越沖地震】高圧タービン ダブルダイヤフラム(上半)の接触痕について
2010/5/24	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)潤滑油の液位低下について
2010/5/24	その他	水処理設備 溶存酸素計内白金電極の劣化について
2010/5/25	1号機	発電機固定子巻線温度記録計[N41-TRS602]の印字不良について
2010/5/25	3号機	制御棒駆動機構ボルト脱着機外エアチューブの破損について

発見日	号機	件名
2010/5/25	3号機	タービン建屋オペレーティングフロア天井水銀灯用電源[LP-3T44 CKT12, 17]のトリップについて
2010/5/25	その他	水処理設備ろ過水タンク(No. 1)入口電動弁の動作不良について
2010/5/26	1号機	スチームドレン処理系収集ポンプ(A)ブラケット配管の詰まりについて
2010/5/26	7号機	原子炉水サンプル減圧ラック内ドレン弁のシートパスについて
2010/5/27	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)オイルフィルタ下部の油にじみについて
2010/5/27	6号機	高伝導度廃液系収集ポンプ濃縮装置側逆止弁後ドレン弁の詰まりについて
2010/5/27	その他	荒浜側補助ボイラ(2B)残油パージライン弁のシートパスについて
2010/5/27	その他	荒浜側補助ボイラ(2B)バーナ用蒸気止め弁のシートパスについて
2010/5/28	1号機	主冷水ポンプ(D)用しゃ断器 断路位置表示ランプの点灯不良について
2010/5/28	1号機	海水熱交換器建屋給気エアフィルタの破損について
2010/5/30	1号機	原子炉給水再循環弁[N21-F031]のシートパスについて

3. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	28
G III	295
対象外	0
総計	323