

## 不適合管理状況(6月審議分)

### 1. G II グレード 52件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/4/5	その他	承認書「中越沖地震復旧に伴う技術部倉庫改修工事および同関連除却工事の計画並びに実施について」の紛失について	Ⅲ以下
2010/5/18	7号機	「直流125V(7D)地絡」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/5/19	7号機	直流電源設備 DC125V(7D) セル(No.31, 37)の蓄電池容量試験における放電電流値の設定ミスについて	Ⅲ以下
2010/5/25	2号機	所内変圧器(A, B)および励磁電源変圧器用測温抵抗体の絶縁抵抗値の低下について	Ⅲ以下
2010/5/25	6号機	管理区域内 余剰特別危険物保管庫管理台帳の誤記について	Ⅲ以下
2010/5/26	4号機	タービン建屋(管理区域)における潤滑油の漏れについて  平成22年5月26日午前10時55分頃、定期検査中の4号機において、タービン建屋地下2階(管理区域)で、主タービンの潤滑油を冷却するための油冷却器点検のため、油冷却器を引き上げたところ、内部に残っていた油が、あらかじめ設置していた油受け容器を超えて床面養生シート上に漏れ出しました。床面養生シート上に漏れた油は約23リットルでした。 なお、漏れた油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありません。  《ホームページ掲載》2010/5/27 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052701p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052701p.pdf</a>	Ⅲ以下
2010/5/27	3号機	原子炉建屋(非管理区域)における潤滑油漏れについて  定期検査中の3号機において、平成22年5月27日午後2時26分頃、非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験中に、原子炉建屋地下1階(非管理区域)のディーゼルエンジンと発電機の連結部から、潤滑油が床面に滴下していることを、当社社員が発見しました。床面に漏れた潤滑油は約80ミリリットルでした。なお、非常用ディーゼル発電機の運転状態に異常はありませんでした。また、漏れた油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部へ放射能の影響はありません。  《ホームページ掲載》2010/5/28 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052801p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22052801p.pdf</a>	Ⅲ以下
2010/5/27	7号機	復水ろ過装置[N26-AO-F010C] 電磁弁コネクタケーブルの誤接続について	Ⅲ以下
2010/5/28	1号機	所内蒸気系供給ライン安全弁[P61-F225]の動作について	Ⅲ以下
2010/5/28	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(B) 油フィルタ下部ドレン弁閉止栓からの油漏れについて  定期検査中の1号機において、平成22年5月28日午後3時52分頃、原子炉冷却材再循環系MGセット室(非管理区域)において、MGセット(B)の油フィルタの閉止栓から油が床面に滴下していることを、現場パトロール中の当社社員が発見しました。油の滴下はすでに停止しており、床面に滴下した油の量は約40ミリリットルでした。この油は原子炉再循環ポンプMGセット内の油で、床面に滴下した油は拭き取りにより処理いたしました。なお、MGセット(B)の機能に異常はありません。また、滴下した油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありません。  《ホームページ掲載》2010/5/30 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22053002p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22053002p.pdf</a>	Ⅲ以下
2010/5/28	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプモータ取付時のインペラシャフトとの干渉について	Ⅲ以下
2010/5/28	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ昇降装置ガイドスクリュ上部ベアリングケースボルトの破損について	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/5/28	その他	工事監理員非認定者による工事監理の実施について	Ⅲ以下
2010/5/31	7号機	残留熱除去系ポンプ(A)電動機の逆回転について	Ⅲ以下
2010/6/1	1号機	原子炉隔離時冷却系 定例試験データシートの計器番号の誤記について	Ⅲ以下
2010/6/2	1号機	主蒸気配管のゴム製養生シートの取り忘れについて	Ⅲ以下
2010/6/2	1号機	原子炉格納容器内点検における保温材板金の発見について	Ⅲ以下
2010/6/2	1号機	原子炉昇圧中の原子炉圧力容器フランジリーク検出ラインの一時的な監視除外について	Ⅲ以下
2010/6/2	7号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について	Ⅲ以下
2010/6/2	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について	Ⅲ以下
2010/6/3	1号機	洗濯済みB手袋からのライタの発見について	Ⅲ以下
2010/6/4	3号機	「非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)液位低」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/6/4	7号機	非常用ディーゼル発電機分解検査(K7-9-57-B-R)における検査成績書添付書類の誤記について	Ⅲ以下
2010/6/5	7号機	主変圧器冷却装置ユニット(A)制御電源における「DC125V(7A)地絡」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/6/6	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(J)制御盤における「制御系異常(運転継続)」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/6/6	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(K)の制御不良について	Ⅲ以下
2010/6/7	1号機	原子炉給水ポンプ切替時におけるプロセス計算機制御の中断について	Ⅲ以下
2010/6/8	1号機	サービス建屋(管理区域)におけるガムの発見について	Ⅲ以下
2010/6/8	1号機	タービン建屋 タービン軸受火災警報の発生について	Ⅲ以下
2010/6/8	7号機	給復水系計器水張りに伴う純水補給水系統圧力の上昇について	Ⅲ以下
2010/6/8	7号機	放射線管理区域(B2区域)のバルブ操作におけるゴム手袋の未着用について	Ⅲ以下
2010/6/8	7号機	制御棒駆動水圧系機能検査における点検結果通知書の誤記について	Ⅲ以下
2010/6/9	7号機	使用済燃料プールゲート 交換用小ゲートパッキンの未調達について	Ⅲ以下
2010/6/9	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)安全処置の復旧忘れに伴う停止回路の制御不良について	Ⅲ以下
2010/6/9	7号機	主タービン第3(Y)軸受振動警報設定器の基板端子部の損傷について	Ⅲ以下
2010/6/10	2号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm <sup>2</sup> を超える汚染について	Ⅲ以下
2010/6/11	7号機	制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査成績書の誤記について	Ⅲ以下
2010/6/11	7号機	燃料取替機と手摺の干渉による手摺扉の変形について	Ⅲ以下
2010/6/11	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について	Ⅲ以下
2010/6/12	6号機	局部出力領域モニタ(52-37B)故障コードの打ち出しについて	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/6/15	7号機	原子炉建屋気密性能検査の検査中断について	Ⅲ以下
2010/6/17	6号機	発信文書(局部出力領域モニタ他)の通知もれについて	Ⅲ以下
2010/6/17	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について	Ⅲ以下
2010/6/18	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について	Ⅲ以下
2010/6/22	2号機	原子炉建屋(管理区域)におけるけが人の発生について	Ⅲ以下
		平成22年6月22日午前9時40分頃、2号機の原子炉建屋2階にある原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器ハッチ室(管理区域)において、原子炉建屋天井クレーンの耐震強化工事の準備作業を行っていた協力企業作業員が、床のスロープで滑って転倒し、右足首をひねったため、所内の応急処置室にて応急処置を行った後、業務車にて病院へ搬送しました。 なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。	
		《ホームページ掲載》2010/6/23 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22062301p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22062301p.pdf</a>	
2010/6/23	7号機	「直流125V(7B)」地絡発生の発生について	Ⅲ以下
2010/6/24	1号機	「原子炉圧力容器・電気油圧式制御装置設備地震点検修理/劣化修理工事」の検収における単価の間違いについて	Ⅲ以下
2010/6/24	7号機	「非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油プライミングポンプ吐出圧力低」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/6/25	7号機	原子炉建屋大物搬出入口外扉 固縛チェーンおよび南京錠の紛失について	Ⅲ以下
2010/6/27	3号機	原子炉補機冷却系ポンプ(D)ポンプケーシングベントライン付け根部の漏えいについて	Ⅲ以下
2010/6/28	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン止め弁[E51-MO-F010]のシートパスについて	Ⅲ以下
2010/6/29	1号機	原子炉隔離時冷却系タービントリップの動作不良について	Ⅲ以下

## 2. GⅢグレード 247件

発見日	号機	件名
2010/1/27	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)ホットガスバイパス弁のモータ接続カップリング止めピンの抜けについて
2010/4/13	7号機	照明用分電盤 負荷回路の絶縁抵抗値の低下について
2010/4/21	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機用常設チェーンブロック(5t)の作動不良について
2010/4/27	7号機	湿分離器ドレンタンク(A1)ドレン水位用発信器[N22-LT027A1]水張り弁の弁体の当たり不良について
2010/5/6	2号機	貝処理建屋運転室空調機室外機の腐食について
2010/5/11	7号機	主変圧器 ガス絶縁母線底板の損傷について
2010/5/12	2号機	低圧タービン(C)外部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/12	7号機	スクラムタイミングレコーダ盤[H11-P660]内蔵磁気テープ記憶装置の動作不良について
2010/5/12	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(E)制御盤出力電圧計の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/5/13	7号機	湿分離加熱器(A)第1段加熱蒸気元弁[N36-F024A]他 電動弁駆動部および下部クォードリング部からの油にじみについて
2010/5/13	7号機	サポート点検における点検計画(点検対象リスト)の不備について
2010/5/14	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 低圧蒸気加減弁(No. 3)カムレバーの摩耗に伴う間隙の管理値逸脱について
2010/5/15	7号機	複合中間弁, タービン中間弁(No.2)ユニボール連結ボルトの折損について
2010/5/17	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C, F) 軸受のはく離およびスリーブの磨耗について
2010/5/17	7号機	残留熱除去系ポンプ(A)用電動機 油ポンプのネジ山の潰れについて
2010/5/18	7号機	中央制御室送風機(A)電動機固定子ケーブルの膨張について
2010/5/20	7号機	湿分離器(A2)ドレン水位スイッチ[N35-LS003A-2]元弁のシートパスについて
2010/5/21	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料ディタンク供給積算流量計の動作不良について
2010/5/24	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)油切り(上下半歯先)の削れおよび曲がりについて
2010/5/24	4号機	復水ろ過装置逆洗用空気貯槽入口圧力調節弁の動作不良について
2010/5/24	7号機	高圧タービンリークオフ弁[N36-F011A]電動弁開度計部に油にじみについて
2010/5/25	3号機	復水ろ過器用天井クレーン制御盤内ケーブルの被覆の劣化について
2010/5/25	3号機	主復水器後部水室(C-1)エキスパンション器外側溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/5/26	2号機	主発電機水素ガスクーラ(A, C)ベント弁のシートパスについて
2010/5/26	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)発電機側ダイヤフラム(9段上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/26	7号機	高圧ドレンポンプ(C)入口復水注入弁[N22-AO-F025C]クイックダンプ弁からの空気漏れについて
2010/5/27	4号機	圧力抑制室内水面における異物の発見について
2010/5/27	7号機	貝分離装置 弁付属スピードコントローラからの空気漏れについて
2010/5/27	7号機	循環水ポンプ(A, C)インペラキャップ取付ボルト部の緩みおよびインペラキャップフランジボルト座金他の腐食について
2010/5/27	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気冷却器給気ダクト連結ボルトねじ部の磨耗について
2010/5/27	7号機	耐震健全性検査(その1)要領書の誤記について
2010/5/28	7号機	使用済燃料プール確認時のインシュロックの発見について
2010/5/29	1号機	主タービン・発電機軸受周り 計装配管継ぎ手部からの油にじみについて
2010/5/29	7号機	循環水ポンプ(C)用電動機空気冷却器からの水漏れについて
2010/5/30	6号機	「所内蒸気戻り系レシーバタンク 水位高/低」警報の発生について
2010/5/31	1号機	プラント起動時の脱気時における主蒸気流量の指示上昇について
2010/5/31	2号機	全制御棒炉心状態表示ユニット(2) 水圧制御ユニット(06-15)スクラムランプの点滅について

発見日	号機	件名
2010/5/31	6号機	局部出力領域モニタ(20-21C) 故障コードの打ち出しについて
2010/5/31	7号機	復水器チューブ洗浄水 ろ過水接続端止め弁[U42-F123A]のシートパスについて
2010/5/31	7号機	原子炉エリア・タービンエリア送風機(B)用ダンパ連結ボルトの劣化について
2010/5/31	7号機	タービン補機冷却海水系海水ストレーナ(A) 内面ライニングの剥離について
2010/6/1	1号機	タービン建屋 サイリスタ盤室空調機ファン(1)の異音および振動について
2010/6/1	1号機	再生系廃液導電率記録計[N27-CR047]の印字不良について
2010/6/1	2号機	計装用圧縮空気系(A)空気圧縮機オイルフィルタロッドの折損について
2010/6/1	3号機	変圧器・相分離母線温度記録計[R13-TRS601]の印字不良について
2010/6/1	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A:発電機側9段下半, B:タービン側9段上半)ダイヤフラムの浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/1	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)潤滑油補給ライン液位計部の油にじみについて
2010/6/1	7号機	ドライウェル高電導度廃液系サンプポンプ(B)のグランドシール部の温度上昇について
2010/6/1	7号機	可燃性ガス濃度制御系機能検査手順書の誤記について
2010/6/2	1号機	主蒸気配管保温材における結露水の発生について
2010/6/2	2号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク液位スイッチの動作不良について
2010/6/2	3号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ(B)ドレン弁[P95-F504B]のシートパスについて
2010/6/2	4号機	制御空気用減圧弁の微小漏えいについて
2010/6/2	4号機	モータコントロールセンタ(4B-1系)モータコントロールセンタ(B)投入レバーの固着について
2010/6/2	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)タービン側ダイヤフラム(10段下半, 11段下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/2	7号機	復水器(A)循環水出口温度4用熱電対[N71-TE015J]の絶縁抵抗不良について
2010/6/2	7号機	耐震健全性検査(その1)要領書 対象機器の記載もれについて
2010/6/3	1号機	復水脱塩装置出口流量(復水最小流量制御用)発信器の指示不良について
2010/6/3	1号機	プロセス計算機原子炉再循環系ポンプ入口温度(A1・A2)の温度差について
2010/6/3	1号機	トリップチャンネル盤(A-1)液位スイッチ[B21-LS626A]の指示不良について
2010/6/3	2号機	低圧タービン(C)上半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/3	2号機	ブリードオフ止め弁[B31-F012B]シリンダパッキンの割れについて
2010/6/3	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)グランド水排水ラインの詰まりについて
2010/6/3	7号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(A)用ダンパ連結ボルトの劣化について
2010/6/3	7号機	除湿器出口温度用除湿器[D23-TS-016A]温度のコントロール不良について

発見日	号機	件名
2010/6/3	7号機	発電機ロックアウトリレー(86G2)手動リセットの動作不良について
2010/6/4	1号機	残留熱除去系配管メカニカルスナップクランプ保温材と架鋼との干渉について
2010/6/4	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)カップリング側水平方向振動監視計の指示不良について
2010/6/4	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン サブタンク(A)スイッチボックスユニット内計装配管継ぎ手部からの油にじみについて
2010/6/4	1号機	屋外放射線監視盤記録計(低線量用・高線量用)の動作不良について
2010/6/4	3号機	目安用計器の有効期限シールの取り忘れについて
2010/6/4	4号機	循環水管電気防食装置健全性確認における計器および電源スイッチの動作不良について
2010/6/4	5号機	乾燥機(D)ドラム回転用モータ取付け架台の破損について
2010/6/4	5号機	制御棒駆動機構駆動水フィルタ(A)出口弁の動作不良について
2010/6/4	6号機	スクリーン(E)凍結防止ドレン弁ハンドルの腐食による脱落について
2010/6/4	7号機	湿分離加熱器マンホール締付ボルトのカジリについて
2010/6/4	7号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)カップリング側軸受潤滑油出口配管の油にじみについて
2010/6/4	その他	「KK-G 電気計測器点検委託」業務報告書の検収期限後の承認について
2010/6/4	その他	補助ボイラ(2B)右側水面計[LG222D]右側面ガスケット部の漏えいについて
2010/6/5	1号機	低圧復水ポンプ(B)モータ上部ガイド軸受温度検出器の指示不良について
2010/6/5	1号機	主タービン振動(3)記録計用青ペン(第6軸受振動)の指示不良について
2010/6/5	1号機	「制御棒(34-27)制御棒駆動機構温度高」警報の発生について
2010/6/5	1号機	発電機電カトランスデューサ[C91-WT614]の出力誤差の増大について
2010/6/5	1号機	主変圧器 吸湿呼吸器配管およびガス検出器(No1)の振動について
2010/6/5	7号機	大気圧スクラム試験および制御棒駆動機構機能検査における制御棒の分離発生について
2010/6/7	1号機	タービン建屋第10軸受車室内計装品用電線管およびプルボックス接地用ボンディングの折損について
2010/6/7	1号機	工業用テレビ設備(B)の映像不良について
2010/6/7	3号機	スクリーン洗浄ポンプストレーナ(A)逆止弁[W32-F101A]のシートパスについて
2010/6/7	3号機	パワーセンタ(3C-2[3A]) 断路(試験)位置表示ランプの点灯不良について
2010/6/7	3号機	原子炉建屋壁面消火配管への車輛の接触について
2010/6/7	3号機	相分離母線クーラ[R13-B001A, B, C]ベント管サポート穴の位置ずれについて
2010/6/7	7号機	高感度オフガスモニタパルスチューブ冷却装置の動作不良について
2010/6/7	7号機	トリチウム捕集槽(A)融解ヒータの絶縁不良について

発見日	号機	件名
2010/6/7	7号機	海水熱交換器エリア 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ 上ケースベアリングと下シャフト間における間隙値の許容値逸脱について
2010/6/7	7号機	低圧タービン カップリングハウジング位置決め用ノックピンネジ部のカジリについて
2010/6/7	7号機	湿分離加熱器(A)伝熱管の渦流探傷検査における判定基準値の逸脱について
2010/6/7	その他	荒浜側焼却設備雑固体自動倉庫パレキヤリ昇降機の動作不良について
2010/6/8	1号機	復水ろ過装置(B)出口流量記録計の印字不良について
2010/6/8	1号機	北側開閉所パワーセンタ(A)地絡の発生について
2010/6/8	1号機	主タービン第2および第3軸受リフトポンプボックス内計装品継手部等の油にじみについて
2010/6/8	1号機	ヒータ本体ドレン弁[N22-F505E]のシートパスについて
2010/6/8	2号機	1号機低圧炉心スプレイ系吸込圧力計ヘッド補正值不適合の水平展開調査における点検データシートの誤記について
2010/6/8	2号機	2号機タービン(No.2)天井クレーン横行用チェラストバッファの損傷について
2010/6/8	3号機	パワーセンタ(3C-2[5B], [5C]) 断路(試験)位置表示ランプの点灯不良について
2010/6/8	3号機	原子炉補機冷却系熱交換器(C)管側ドレン弁[P41-F403C]の詰まりについて
2010/6/8	4号機	雑用水系海水熱交換器建屋入口主管元弁[U42-F004]のシートパスについて
2010/6/8	4号機	モータコントロールセンタ(4B-2-1[1A])他の投入レバーの固着について
2010/6/8	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)発電機側ダイヤフラム(9段下半, 10段下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/8	5号機	原子炉建屋純水積算計からの水漏れについて
2010/6/8	5号機	復水貯蔵槽補給水積算流量計からの水漏れについて
2010/6/8	5号機	ほう酸水注入系ほう酸水注入ポンプ吸込側逃がし弁の動作について
2010/6/8	5号機	スクリーン洗浄ポンプ吐出ヘッダラインフランジ部の水のにじみについて
2010/6/8	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)伝熱管の減肉について
2010/6/8	7号機	タービン建屋 高圧ドレンポンプ室壁面からの水のしみ出しについて
2010/6/8	その他	大湊側補助ボイラ給水タンク補給水積算計フランジ部の漏えいについて
2010/6/8	その他	環境放射線管理用ゲルマニウム半導体検出装置(1)パソコンの動作不良について
2010/6/9	1号機	原子炉隔離時冷却系テスト逆止弁[E51-F005]アクチュエータ緑ランプの点灯不良について
2010/6/9	1号機	補機スクリーン(A)洗浄ポンプ(A)自動空気抜弁の動作不良について
2010/6/9	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 高圧主蒸気止弁テスト可能表示用白ランプソケット部の点灯不良について
2010/6/9	2号機	相非分離母線絶縁ホルダの損傷について
2010/6/9	3号機	計装用圧縮空気系(B)容量調整用電磁弁の異音の確認について

発見日	号機	件名
2010/6/9	3号機	スクリーン室ろ過水入口管ベント弁[U42-F512]の詰まりについて
2010/6/9	5号機	純水補給水系 原子炉建屋運転階サービスボックス止め弁(E)のシートパスについて
2010/6/9	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)出口導電率流量計の指示不良について
2010/6/9	6号機	タービン建屋補機冷却系サージタンク補給水ラインバスケットストレーナフランジ部の漏えいについて
2010/6/9	6号機	スクリーン装置(E)洗浄水元弁[W32-F103E]弁体およびライニング部の損傷について
2010/6/9	6号機	ストレーナ(B)吐出弁[W32-F102B]テーパペーパーの腐食について
2010/6/9	6号機	ほう酸水注入系ポンプ吸込ライン逃がし弁[C41-F014]の動作について
2010/6/9	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機 分解部品の腐食およびの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/10	1号機	荒浜側補助ボイラ建屋非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)の汲み上げ不良について
2010/6/10	1号機	サービス建屋無停電電源装置室空調機エアフィルタの詰まりについて
2010/6/10	1号機	ヒータ本体(2A)ドレン弁[N22-F503A]のシートパスについて
2010/6/10	3号機	コールドランドリー洗濯機(B)の油漏れについて
2010/6/10	3号機	高圧復水ポンプ吸込弁[N21-F012B, C]の作動不良について
2010/6/10	3号機	グラント蒸気蒸化器 発生蒸気室内当板溶接部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/10	4号機	低圧タービン(B, C)ロータレーシングワイヤ端部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/10	4号機	工業用テレビ設備(No.37)の映像不良について
2010/6/10	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A:発電機側13段上半, B:発電機側10段上半)ダイヤフラムの浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/10	5号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(C)出口弁の動作不良について
2010/6/10	6号機	トリチウム回収装置冷凍機時間計(A)の動作不良について
2010/6/10	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機 分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/10	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)予備品シリンダライナ内面の磨耗につて
2010/6/10	7号機	過渡現象記録装置 データサーバディスク装置の動作不良について
2010/6/10	7号機	原子炉エリア・タービンエリア送風機(A)用ダンパ連結ボルトの劣化について
2010/6/10	その他	個人警報線量計のβ線誤計数について
2010/6/11	3号機	復水器真空ポンプ吸込配管フランジ部の漏えいについて
2010/6/11	3号機	非管理区域コールドランドリー室における小袋調味料の発見について
2010/6/11	4号機	原子炉隔離時冷却系駆動用タービン蒸気加減弁弁箱の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/11	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)シャフトナットの固着について

発見日	号機	件名
2010/6/11	7号機	所内蒸気系タービン建屋入口減圧弁のシートパスについて
2010/6/11	その他	重油受入れライントレンチ内の雨水の増加について
2010/6/11	その他	大湊側焼却設備排ガス前置フィルタ(B)差圧計の指示不良について
2010/6/11	その他	環境放射線管理用液体シンチレーション測定装置冷却装置の動作不良について
2010/6/12	3号機	復水器(A)第2水室出口圧力計アクリルカバーのひび割れについて
2010/6/12	3号機	制御棒駆動機構ボルト脱着機トルクのドリフトについて
2010/6/12	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2010/6/13	6号機	局部出力領域モニタ(44-21B)故障コードの打ち出しについて
2010/6/13	6号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)「停止」スイッチカバーの外れについて
2010/6/13	7号機	エリア放射線モニタ(CH.23)指示値の一時的な低下について
2010/6/13	7号機	発電機漏えい試験時の漏えいについて
2010/6/14	1号機	タービン第4軸受吐出ストレーナ差圧指示計[N34-DPI123]の指示不良について
2010/6/14	1号機	発電機10軸受吐出ストレーナ差圧[N34-DPI129]の指示不良について
2010/6/14	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)軸受部からの潤滑油漏れについて
2010/6/14	1号機	復水ろ過装置(J)塔流量調整弁[N26-F003J]駆動部の異音について
2010/6/14	2号機	海水熱交換器建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ吐出弁のシートパスについて
2010/6/14	2号機	海水熱交換器建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ吐出管ドレン弁およびドレン配管の詰まりについて
2010/6/14	2号機	低圧炉心スプレイ系注入ライン内側試験可能逆止弁バイパス弁電磁弁の作動時の異音について
2010/6/14	3号機	低起動変圧器(3SA)中操タップ表示器の指示不良について
2010/6/14	4号機	タービン建屋 高電導度廃液系/低電導度廃液系室電線管および電線管ボックスの腐食について
2010/6/14	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)タービン側ダイヤフラム(10段上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/15	1号機	気体廃棄物処理系除湿冷却器(A)排ガス温度記録計[N62-TRS601]の動作不良について
2010/6/15	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン油冷却器冷却水入口弁のシートパスについて
2010/6/15	3号機	取水電源室パッケージエアコン(No. 1)の異音発生について
2010/6/15	3号機	給水加熱器本体座の損傷について
2010/6/15	5号機	高電導度廃液系収集タンク水素イオン濃度計(A)の校正エラーについて
2010/6/15	6号機	復水器連続洗浄装置「C貝分離装置動作渋滞」警報の発生について
2010/6/15	6号機	局部出力領域モニタ(12-29B)故障コードの打ち出しについて

発見日	号機	件名
2010/6/15	6号機	局部出力領域モニタ(36-53B)故障コードの打ち出しについて
2010/6/15	6号機	局部出力領域モニタ(20-21B) 故障コードの打ち出しについて
2010/6/15	6号機	局部出力領域モニタ(52-37C)故障コードの打ち出しについて
2010/6/15	7号機	配管肉厚測定検査(その2)余寿命評価の計算違いについて
2010/6/15	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)メカニカルシール部のインリークについて
2010/6/15	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(B)灰取出ボックスダンパの動作不良について
2010/6/15	その他	補助ボイラ(2A)排ガス酸素/重油流量記録計のレスポンスタイムの基準値逸脱について
2010/6/16	2号機	復水ヘッドタンクドレンファンネル上蓋留め具の破損について
2010/6/16	2号機	低圧タービン(B)上半内部車室防熱板の浸食について
2010/6/16	3号機	工業用テレビ設備(スクリーンピット)ワイパの動作不良について
2010/6/16	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)油圧調整弁[P24-F280A]ユニオン部の油にじみについて
2010/6/16	5号機	圧力抑制室水位・圧力記録計赤ペンの動作不良について
2010/6/16	5号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ出口圧力指示計[G31-PI-613]カバーの亀裂について
2010/6/16	6号機	局部出力領域モニタ(12-29C)故障コードの打ち出しについて
2010/6/16	7号機	非常用ディーゼル発電機予備品吸気弁および吸・排気弁弁座の腐食について
2010/6/16	7号機	原子炉建屋北側エアロック扉(原子炉建屋側)の動作不良について
2010/6/16	7号機	超音波式給水流量計(B)変換器盤基板の電圧低下について
2010/6/16	その他	2号機および4号機 非常用ガス処理系テストキャニスタボルトの破損について
2010/6/17	1号機	原子炉水溶存酸素計恒温装置温度指示計の指示不良について
2010/6/17	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 洗濯廃液系受ポンプ(B)ケーシングドレンユニオン部ネジの損傷について
2010/6/17	2号機	低圧タービン(B)上半外部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/17	4号機	原子炉補機冷却海水系, タービン補機冷却海水系 電解鉄イオン注入弁のグランドリークについて
2010/6/17	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室送風機(B)電源ケーブルフレキシブルチューブ部の損傷について
2010/6/17	5号機	非管機器ファンネル番号の誤表示および無表示について
2010/6/17	7号機	高圧ドレンポンプ(A)入口復水注入弁[N22-AO-F025A]フレキシブルコネクタの破損について
2010/6/17	7号機	「非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査」における検査用計器の校正証明書と本体貼り付け校正シールの不一致について
2010/6/18	1号機	「タービン建屋電気品室非放射性ストームドレン移送系サンプルレベル高」警報の発生について
2010/6/18	1号機	原子炉冷却材浄化系ダンプ流量制御弁[G31-AO-F031]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/6/18	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)ゾーン送風機(A)ダンパの動作不良について
2010/6/18	4号機	作業用分電盤[NPP-4XB6]回路24のトリップについて
2010/6/18	5号機	復水ポンプシール水ライン逆止弁[N21-F026]のシートパスについて
2010/6/18	6号機	酸素注入系酸素ガス注入元弁[P32-AO-F014]のグランドリークについて
2010/6/18	6号機	酸素注入系酸素ガス流量調節弁[P32-AO-F009]のグランドリークについて
2010/6/18	6号機	酸素注入系酸素ガス流量調節弁 電空変換器減圧機構[P32-E/P004]の漏えいについて
2010/6/18	7号機	ローカル空調機ドレンパン内のチリおよびほこりの溜まりについて
2010/6/18	その他	荒浜側焼却炉 常用コンセントカバー変形について
2010/6/19	2号機	循環水ポンプ(C)電動機スペースヒータの絶縁劣化について
2010/6/19	4号機	回転体振動監視用信号処理盤内ファン(No.3, 4)の異音発生について
2010/6/19	6号機	大型スクリーン エラーメッセージ「FAN FAILURE F7」の発生について
2010/6/21	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)タービン側ダイヤフラム(9段下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/21	5号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器(B)出口サンプル流量調整弁の調整不良について
2010/6/21	7号機	総合インターロック検査(その1)における「模擬信号が正しく投入されない(想定事象)」の発生について
2010/6/21	その他	大湊側焼却設備換気空調系冷凍機(A)圧縮機吐出圧力計指針目盛の逸脱について
2010/6/22	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)自動空気だめ圧力の低下について
2010/6/22	7号機	蒸気式空気抽出器モードⅡ液位スイッチの動作不良による連動渋滞の発生について
2010/6/22	その他	重油移送系タンクローリ側空気分離器ベント弁の固着について
2010/6/23	1号機	タービン建屋 ファンネル[TC-13004・TC-12014]の詰まりについて
2010/6/23	1号機	タービン建屋排風機(B)ダンパボルトの外れについて
2010/6/23	3号機	サービス建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(A)吐出逆止弁の動作不良について
2010/6/23	3号機	角落し用リフティングビームの動作不良について
2010/6/23	3号機	補機水路(A)中仕切り角シールゴムの変形について
2010/6/23	4号機	循環水系配管マンホールベント配管ライニングの腐食について
2010/6/23	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)タービン側ダイヤフラム(13段下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/24	5号機	残留熱除去系(A)サンプリングラック手分析弁[RB05A-S4]の固着について
2010/6/24	5号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器入口[SP-RB02]恒温装置の動作不良について
2010/6/24	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタパルス逆洗装置逆洗元弁(B)電磁弁の異音発生について

発見日	号機	件名
2010/6/24	その他	荒浜側補助ボイラ記録計 レスポンスタイムの基準値逸脱について
2010/6/25	1号機	雑用水系[U42-20A-DW-619, 620]ベントライン配管の詰まりについて
2010/6/25	2号機	原子炉建屋オペフロサービスボックス内排水配管の詰まりについて
2010/6/25	4号機	【中越沖地震】タービン低圧(B)タービン側ダイヤフラム(9段上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/25	6号機	6・7号機オンライン回転体診断システム「7号データ収集装置異常」警報の発生について
2010/6/26	2号機	タービン建屋天井クレーン走行レール継目測定値の許容値逸脱について
2010/6/26	その他	荒浜側焼却設備灰ドラム自動倉庫親台車走行駆動部モータ台座の割れの発生について
2010/6/27	7号機	起動用グランド蒸気減圧弁リミットスイッチの動作不良について
2010/6/28	1号機	高圧復水ポンプ(B)反カップリング側水平方向および高圧復水ポンプ(C)カップリング側垂直方向振動計の指示不良について
2010/6/28	5号機	復水器(C)二次ホットウェル水位計装(モジュール)の動作不良について
2010/6/28	5号機	所内蒸気戻り系レシーバタンク液位スイッチの動作不良について
2010/6/28	その他	化学管理システムにおける「放射性液体廃棄物測定結果および放出記録」の動作不良について
2010/6/29	1号機	構内配電線の地絡発生について
2010/6/30	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(C)水室ベント弁[P41-F500C]のシートパスについて

### 3. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	52
G III	247
対象外	0
総計	299