

不適合管理状況(8月審議分)

1. G I グレード 1件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/8/23	その他	発電所敷地内(屋外)における火災の発生について	Ⅲ以下
		本日午前11時27分頃、発電所敷地内(屋外)にあるコンポスト処理のためのチップ置き場において、保管していた木くずから発火していることを協力企業の作業員が発見しました。ただちに消防署へ通報するとともに、消防署と発電所の自衛消防隊による消火活動を行い、午後0時40分に、消防署により鎮火が確認されました。 なお、本事象による負傷者および外部への放射能の影響はありません。	
		《ホームページ掲載》2010/8/23 【第一報】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22082301p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/8/23 【第二報】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22082302p.pdf	
		《ホームページ掲載》2010/9/1 【原因と対策】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22090101p.pdf	

2. G II グレード 21件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/7/15	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)油配管継手部の油にじみについて	Ⅲ以下
2010/7/28	5号機	複合中間弁(No. 3)テスト時におけるタービン中間塞止弁(No. 1)の動作について	Ⅲ以下
2010/8/4	1号機	高圧炉心スプレイ系電動弁手動全開全閉試験における第二最小流量バイパス弁の誤操作について	Ⅲ以下
2010/8/4	5号機	点検時における「中間領域モニタ(ch. F) 高高」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/8/5	1号機	制御棒(46-15)ノッチカップリング試験時の2ノッチ抜けの発生について	Ⅲ以下
2010/8/5	6号機	原子炉水よう素濃度等の測定における測定手順の誤りについて	Ⅲ以下
2010/8/6	1号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶(A)液位の指示不良について	Ⅲ以下
2010/8/6	4号機	排気筒付近(屋外)における病人の発生について	Ⅲ以下
		平成22年8月6日午後5時15分頃、4号機屋外にある排気筒付近において足場解体作業に従事していた協力企業作業員が、作業終了後、業務車にて事務所へ戻る途中に気分が悪くなり、構内にある健康管理室に移動しました。その後も体調が回復しなかったことから、午後5時40分頃、業務車にて病院へ搬送しました。 なお、当該作業員の意識はありました。	
		《ホームページ掲載》2010/8/9 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22080901p.pdf	
2010/8/7	その他	補助ボイラ(4A)電源復電時における直流制御電源の地絡発生について	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/8/13	5号機	気体廃棄物処理系インサービス時の系統圧力の上昇について	Ⅲ以下
2010/8/14	6号機	復水器(B)器内圧力の指示不良について	Ⅲ以下
2010/8/18	4号機	南側66KV開閉所における制御電源の誤開放について	Ⅲ以下
2010/8/18	5号機	気体廃棄物処理系脱湿塔パージ空気調節弁設定圧力の誤設定について	Ⅲ以下
2010/8/18	その他	電子式線量計(No.10507)液晶の表示不良について	Ⅲ以下
2010/8/20	7号機	<p>運転中の7号機における「主蒸気隔離弁自動隔離警報」の発生について</p> <p>平成22年8月20日午前5時15分、定格熱出力一定運転中の当所7号機において、4区分ある「主蒸気隔離弁自動隔離警報*1」のうちの1区分*2から警報が発生しました。直ちにプラントの運転状態を確認したところ、主要なプラントパラメータ等に変動はなく、実際に主蒸気隔離弁は動作しておらず運転状態に異常がないことから、主蒸気隔離弁を自動で閉じる制御回路の基板等の軽微な故障と判断しました。なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2010/8/20 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22082001p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/8/21	1号機	<p>運転中の1号機における一時的な電気出力の変動について</p> <p>平成22年8月21日午前2時44分頃、定格熱出力一定運転中の当所1号機において、一時的に電気出力が約111万4千キロワットから約110万1千キロワットまで、約1万3千キロワット低下しました。ただちにプラントの運転状態を確認したところ、3台ある復水器のうち1台(B)において、海水が流れる配管を定期的に洗浄する操作が終了した直後、復水器(B)の連絡弁が開いたことにより、水室内へ流れる海水の量が減少したため復水器の真空度が低下し、電気出力が低下したことがわかりました。そのため、速やかに運転員が当該連絡弁を閉めたことで復水器の真空度が復帰し、同日午前2時57分頃、電気出力も約111万4千キロワットに復帰しました。なお、本事象による安全上の問題や外部への放射能の影響はありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2010/8/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22082303p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/8/21	1号機	荒浜側ブロック積み擁壁復旧工事における電気防蝕ケーブルの切断について	Ⅲ以下
2010/8/23	1号機	主復水器(B)水室連絡弁(1, 2)誤動作事象調査中における弁の誤動作について	Ⅲ以下
2010/8/24	その他	<p>発電所敷地内で集積していたチップ材の管理不備について</p> <p>《ホームページ掲載》2010/9/1 【原因と対策】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22090101p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/8/25	3号機	コールドランドリー室天井付近配管廻りからの水漏れについて	Ⅲ以下
2010/8/27	1号機	「原子炉保護系(Ⅱ)トリップチャンネル盤(B)テスト中／機器異常」警報の発生について	Ⅲ以下

3. GⅢグレード 210件

発見日	号機	件名
2008/10/8	3号機	【中越沖地震】原子炉冷却材再循環ポンプ(A, B)用球面軸受のズレについて
2009/7/29	4号機	換気空調冷却系逆流防止ダンパの破損について
2010/4/8	3号機	弁[N21-AO-F031]他の銅管継手保護キャップ部の損傷について
2010/4/20	4号機	電空変換器制御空気配管接続部からの制御空気の漏えいについて
2010/4/21	4号機	電空変換器用減圧弁からの制御空気の漏えいについて
2010/5/17	6号機	燃料交換機半自動運転の選択不能について
2010/6/4	3号機	復水浄化系サンプル元弁ラック[H22-P517]フィルタ付き減圧弁の漏えいについて
2010/6/4	4号機	蒸気加減弁油圧シリンダ点検における寸法値の管理値逸脱について
2010/6/11	3号機	事故後サンプリングラック[H22-P581]計装空気ラインの漏えいについて
2010/6/16	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(C)ダイヤフラム内輪(9段下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/22	3号機	残留熱除去系弁[E11-F025B, F028B]漏えい水温度[P71-TE109]電線管コネクタの破損について
2010/6/28	2号機	工業用テレビ設備原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器(B)室の映像不良について
2010/6/29	2号機	低圧タービン(C)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/29	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラム目視点検による浸食の確認について
2010/6/30	4号機	高電導度廃液系配管用サポート[RE-HCW-R060]の変形について
2010/7/5	4号機	復水器(A, B, C)ホットウェル水平トラス溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/7/6	2号機	【中越沖地震】換気空調冷却系トレンチ内電路点検におけるサポート固定ボルト他の破断の発見について
2010/7/7	3号機	主復水器(B)前部水室(B-1水室)蓋フランジ前部水室押し上げボルトの折損について
2010/7/8	2号機	復水ヘッドタンク水位調節弁(B)前弁[N21-F015B]弁棒の摺動傷について
2010/7/12	2号機	弁グランド部漏えい処理系電磁弁作動時の異音の発生について
2010/7/13	3号機	単独加圧試験時の計器[N21-FI076, FS-079]の検出元弁のシートリークについて
2010/7/13	5号機	スクリーン作業用電源盤絶縁抵抗値の低下について
2010/7/15	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(E)ホットガスバイパス弁の作動不良について
2010/7/16	3号機	単独加圧試験時の計器[N38-PS035A/B]他検出元弁のシートリークについて
2010/7/20	2号機	低圧タービン(A)下半内車の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/7/23	2号機	トラベリングスクリーン(A)シャープピン断検出用リミットスイッチの亀裂の確認について
2010/7/23	2号機	バー回転式スクリーン(A)用フレキシブルチューブシブルチューブの損傷について
2010/7/23	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(C)ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値逸脱について
2010/7/23	3号機	主復水器(A)シールボックス内における異物の発見について
2010/7/24	3号機	発電所構内(屋外)における蜂刺されについて
		《ホームページ掲載》2010/7/26 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22072601p.pdf
2010/7/26	2号機	循環水ポンプ(C)ポンプベース内側のコンクリートの剥落について
2010/7/26	2号機	低圧タービン(B)ロータの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/7/26	2号機	トラベリングスクリーン(A)・バー回転式スクリーン(A)電動機の錆の発生について
2010/7/26	4号機	単独漏えい確認試験時の計器[N71-PT-020B-1]の検出元弁のシートリークについて
2010/7/27	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)反直結側軸受温度検出器[R44-TE341H]フレキシブルコネクタ袋ナットの割れについて
2010/7/27	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)センターリング調整用押しボルトの固着について
2010/7/27	6号機	下部中央操作室操作用タッチパネル(GRT No.11)の動作不良について
2010/7/28	2号機	トラベリングスクリーン遮水板の腐食について
2010/7/28	2号機	【中越沖地震】取水路(B)底部コンクリートの剥離について
2010/7/28	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン调速機(A)点検におけるネジの緩み他について
2010/7/28	5号機	弁サポートアンカーボルトの損傷について
2010/7/28	6号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置計算機用ハードコピーの故障について
2010/7/28	その他	工具センター管理業務委託における計算方法の相違について
2010/7/29	1号機	原子炉冷却材浄化系弁箱溶接部の溶接検査計画への反映もれについて
2010/7/29	4号機	計装用圧縮空気系コントロール銅管からの微少漏えいについて
2010/7/29	4号機	タービン建屋排風機(A)グラビティダンパのシートパスについて
2010/7/29	4号機	弁[N21-F752]銘板の脱落について
2010/7/29	4号機	現場伝送制御盤 第1軸受温度入力回路端子ねじの破損について
2010/7/29	7号機	原子炉エリア・タービンエリア送風機(D)用グラビティダンパ連結ボルトの劣化について

発見日	号機	件名
2010/7/30	1号機	起動領域モニタ(G)検出器プラトー特性の異常について
2010/7/30	1号機	スチームドレン処理系収集タンク(A)1号カナル放出の停止について
2010/7/30	1号機	スチームドレン処理系他サンプポンプ動作記録計の打点不良について
2010/7/30	2号機	各所蒸気漏えい検出機器設置区域差温度チャートの打点不良について
2010/7/30	2号機	低圧タービン(B)下半内車の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/7/30	3号機	復水器水室(A, C)エキスパンション取合いフランジのゴムライニングの劣化について
2010/7/30	4号機	高圧復水ポンプ(A)カップリング側垂直方向振動計電源ランプの点灯不良について
2010/7/30	5号機	残留熱除去系熱交換器(A)入口温度の指示不良について
2010/7/30	5号機	復水器過装置逆洗水移送ポンプ(A)スペースヒータ電源ケーブルフレキシブル部の外れについて
2010/7/30	5号機	大湊側航空障害灯中低光度障害灯の点灯不良について
2010/7/30	7号機	発電機水素ガス乾燥器からの水素ガスの微少漏えいについて
2010/7/30	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(C)スラッジ出口流量調節弁のシートパスについて
2010/8/1	1号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)吸込配管フランジ部の漏えいについて
2010/8/1	1号機	高起動変圧器(1)制御盤受電ランプカバー(赤)の破損について
2010/8/2	1号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器(B-7)捕集/復帰の表示不良について
2010/8/2	3号機	低電導度廃液系他記録計打点機構の動作不良について
2010/8/2	4号機	復水器出口マンホール一次ベント弁 [N71-F511A~C] 弁フランジゴムライニングの剥離について
2010/8/2	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)グランド部監視保護カバー蝶ねじの腐食および変形について
2010/8/2	5号機	ほう酸水注入系ポンプ(A, B)チェーンカップリングの油にじみについて
2010/8/2	5号機	弁[N72-MO-F005E]連動操作時の動作不良について
2010/8/2	7号機	記録計チャート紙の入れ間違いについて
2010/8/3	1号機	低電導度廃液系収集ポンプ出口サンプル入口弁液位スイッチの動作不良について
2010/8/3	2号機	中操内ページング用スピーカの異音発生について
2010/8/3	2号機	バー回転式スクリーン(B)電動機(D)ファンカバーの破損について
2010/8/3	4号機	原子炉再循環系(B)電動機本体クーラ水圧試験時リターン側ヘッダー取付部からの冷却水のにじみについて
2010/8/3	7号機	工事施工報告書の誤記について

発見日	号機	件名
2010/8/4	2号機	複合中間弁遮蔽板調整板締付ボルトのカジリについて
2010/8/4	3号機	蒸気加減弁(No. 1, 2)副弁弁座の当り不良について
2010/8/4	3号機	ドライウェル内面積式流量計[B31-FT015A]のケーブル圧着端子部の端末不良について
2010/8/4	5号機	直流48V充電器盤充電切替コントロールスイッチの動作不良について
2010/8/4	7号機	アラームタイパ・メッセージタイパ用プリンタの動作不良について
2010/8/4	その他	補助ボイラ(4A) 制御盤取替工事に伴う新規ケーブルのサイズ違いについて
2010/8/5	1号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)潤滑油温度計[C12-TIS330A]の指示不良について
2010/8/5	2号機	循環水ポンプ(C)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/5	2号機	荒浜側焼却設備セラミックフィルタ灰取出ボックス(A)ダンパシリンダ計装用圧縮空気系ホースの劣化について
2010/8/5	2号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)油ブースターポンプのグランドリークについて
2010/8/5	3号機	可燃性ガス濃度制御系シールドレン弁[T49-F504B]のシートパスについて
2010/8/5	3号機	タービン建屋排風機(C)グラビティダンパリンク機構の振動について
2010/8/5	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン排気弁ゴムシート押さえ調整ボルトの固着およびシート面の劣化について
2010/8/5	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)検出元弁の微少漏えいについて
2010/8/5	5号機	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器修理工事 ホ項使用前検査要領書の誤記について
2010/8/5	6号機	復水器連続洗浄装置「C貝分離装置動作渋滞」警報の発生について
2010/8/5	その他	荒浜焼却設備下部定量供給機シリンダ計装用圧縮空気系ホースの破損について
2010/8/6	2号機	弁グランド部漏えい処理系電磁弁[P71-F029]フレキシブルコネクタの割れの発見について
2010/8/6	4号機	復水器(A, B, C)上部胴下部水平トラス溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/6	6号機	移動式炉内計装系駆動装置室 煙感知器の動作不良について
2010/8/6	6号機	「復水器連続洗浄装置(A)ホール捕集器差圧高・高高」警報の発生について
2010/8/7	3号機	燃料取替機計算機システムコンソールの動作不良について
2010/8/7	3号機	燃料取替機計算機システムの動作不良について
2010/8/7	4号機	高電導度廃液系濃縮装置 給液流量用差圧伝送器の動作不良について
2010/8/7	4号機	自火報盤主音響停止スイッチの接点不良について
2010/8/7	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器制御盤警報ランプソケット受けの破損について

発見日	号機	件名
2010/8/7	6号機	過渡現象記録装置データディスク装置(No. 2)の故障について
2010/8/8	2号機	高電導度廃液系濃縮装置(A, B)液位密度記録計の打点不良について
2010/8/8	2号機	荒浜側焼却設備上部定量供給装置ダンパスピードコントローラ本体シール部からの計装用圧縮空気の漏えいについて
2010/8/9	1号機	「新濁系統安定化装置(B)不良」警報の発生について
2010/8/9	1号機	炉水サンプルラック(B)コンフロー[D-RB02B]ねじこみ部の漏えいについて
2010/8/9	3号機	燃料取替機コンプレッサ(7M)用過負荷トリップ(49リレー)のリセット不能について
2010/8/9	3号機	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン弁[W32-F111A]フランジ部の漏えいについて
2010/8/9	3号機	「トリチウム回収装置(B)冷凍部温度異常」警報の発生について
2010/8/9	5号機	冷却ユニット内床のひび割れについて
2010/8/9	6号機	復水器連続洗浄装置(A)ボール回収率の低下について
2010/8/9	6号機	原子炉圧力容器 自動着脱機ナット搬送装置昇降ドライバの故障警報の発生について
2010/8/9	その他	補助建屋コイルユニット(A)入口出口ダンパの動作不良について
2010/8/10	1号機	主発電機第10軸受部の油にじみについて
2010/8/10	1号機	非常用ガス処理系(A)室内ファンネル番号の誤記について
2010/8/10	3号機	復水器過装置／復水脱塩装置計算機システム保守コンソールの動作不良について
2010/8/10	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)反カップリング側水平方向振動監視計の指示不良について
2010/8/10	5号機	放射性廃棄物処理設備中操制御室メッセージタイパ[C92-P006-1]の印字不良について
2010/8/11	1号機	高電導度廃液系中和装置薬液移送流量計の指示不良について
2010/8/11	1号機	残留熱除去海水系および電解鉄イオン注入系計装元弁のグランドリークについて
2010/8/11	1号機	記録計[E31-TRS602]の印字不良について
2010/8/11	1号機	タービン建屋給気エアワッシャ(C)ファンネルの詰まりについて
2010/8/11	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア給気冷却器(B, C)ドレン排水管の詰まりについて
2010/8/11	3号機	変圧器および相分離母線温度記録計[R13-TRS601]の打点不良について
2010/8/11	4号機	浄化槽ブロワの動作不良について
2010/8/11	その他	大湊側補助ボイラ通常負荷脱酸剤ポンプ起動ランプの点灯不良について
2010/8/12	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)水室ドレン弁の詰まりについて

発見日	号機	件名
2010/8/12	3号機	渦巻ストレーナ(B)出口圧力計の指示不良について
2010/8/12	その他	大湊側洗濯設備 所内蒸気系入口調整弁の動作不良について
2010/8/13	1号機	非放射性スチームドレン移送系排水配管の腐食について
2010/8/13	5号機	換気空調補機非常用冷却水系(A)出口サンプリングシンク排水配管の詰まりについて
2010/8/13	6号機	相分離母線冷却ファン(B)軸受け部のグリス漏れについて
2010/8/14	1号機	非放射性スチームドレン移送系サンプ流入バイパスライン フローグラスフラップの詰まりについて
2010/8/15	1号機	気体廃棄物処理系除湿冷却器入口流量用コントローラ[N62-FIC616]の動作不良について
2010/8/15	5号機	原子炉冷却材浄化系ブローライン元弁開度計カバーの紛失について
2010/8/15	5号機	主油タンク油分離器のトリップについて
2010/8/16	3号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器入口弁のシートパスについて
2010/8/16	5号機	中間領域モニタ(ch. H)指示値の微小変動について
2010/8/16	6号機	ダスト放射線モニタ「外部伝送異常」警報の発生について
2010/8/17	2号機	高圧タービン(下半)ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/8/17	3号機	所内蒸気系原子炉建屋圧力調節弁前弁[P61-F050]のシートパスについて
2010/8/17	3号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)水室ドレン弁[P42-F503B]の詰まりについて
2010/8/17	4号機	工具センタ借用トルクレンチの破損について
2010/8/17	5号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(A)非常用油ポンプ用コントロールスイッチの動作不良について
2010/8/17	6号機	廃棄物処理建屋外気温度計電線管他の腐食について
2010/8/18	1号機	復水ろ過装置出口サンプリングラック流量計の指示不良について
2010/8/18	1号機	原子炉建屋給気フィルタ(C, D)室の結露水発生について
2010/8/18	2号機	所内用圧縮空気系ライザー管ドレン弁のシートパスについて
2010/8/18	2号機	スクリーン洗浄ポンプ用電動機の錆の発生について
2010/8/18	3号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ(A)ベント弁[P95-F505A]のシートパスについて
2010/8/18	3号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2010/8/18	4号機	消化系復水補給水系タイライン逆止弁操作レバーグランド部の水のにじみについて
2010/8/18	5号機	放射性廃棄物処理設備計算機室蛍光灯の異音発生について

発見日	号機	件名
2010/8/18	6号機	復水器連続洗浄装置弁[N72-F044A, F703A]の固着について
2010/8/18	6号機	門型クレーン リミットスイッチ[AC11]のケーブル不良について
2010/8/19	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア給気エアワッシャ室内機器ファンネル[XH-26004]の排水ラインの詰まりについて
2010/8/19	1号機	補機スクリーントラッシュピット用階段の腐食について
2010/8/19	1号機	コントロールエリア送風機(B)しゃ断器断路位置表示灯の点灯不良について
2010/8/19	1号機	格納容器内酸素濃度計の指示不良について
2010/8/19	2号機	低電導度廃液系サンプル冷却器フローグラス[FG-D042]フラップの固着について
2010/8/19	3号機	純水移送ポンプCメカリーク発生保全依頼
2010/8/19	3号機	制御棒駆動系検出元弁[C12-LT016-1A]のシートリークについて
2010/8/19	3号機	残留熱除去系圧力抑制室プール水排水第2止め弁(B)開度用指示計[E11-POI626B]の指示不良について
2010/8/19	4号機	モニタリング建屋校正モニタ室空調機外気取入れダクトカバーの腐食について
2010/8/19	5号機	復水器連続洗浄装置系弁[N72-MO-F002F]の動作不良について
2010/8/19	5号機	脱湿塔パージ空気供給元弁[N62-AO-F304]のシートパスについて
2010/8/19	6号機	門型クレーン リミットスイッチ上蓋取付ビスのカジリについて
2010/8/20	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(B)吐出逆止弁[P41-F033B]の動作不良について
2010/8/20	2号機	「計算機検出器故障」警報の発生について
2010/8/20	3号機	復水器水室ラバーエキスパンションフランジボルトの腐食について
2010/8/20	4号機	工業用テレビ設備 主スクリーン海側(1)の動作不良について
2010/8/20	4号機	タービン建屋空調機ドラムトラップおよびファンネルの汚れについて
2010/8/20	5号機	グリコールタンク温度計指示針のズレについて
2010/8/20	6号機	ブースターポンプ入口圧力計(A1)配管の詰まりについて
2010/8/20	7号機	下部中央制御室 排煙機ダクトの結露について
2010/8/20	その他	荒浜焼却雑個体分離機コンベア(C)ベルト位置のズレについて
2010/8/20	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 イ項使用前事業者検査における検査要領書への検査対象機器番号の記載もれについて
2010/8/21	1号機	循環水ポンプ自滑水ライン過酸化水素注入装置(A)の動作不良について
2010/8/21	7号機	ページング拡声の異音について

発見日	号機	件名
2010/8/22	3号機	原子炉建屋送風機(D)吸込ダンパ[U41-AO-DAA101D]の動作不良について
2010/8/22	3号機	タービン建屋排風機◎サクシオンペーンの動作不良について
2010/8/22	5号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン処理系配管の詰まりについて
2010/8/23	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)反カップリング側水平方向振動計電源ランプの点灯不良について
2010/8/23	1号機	記録計[E11-TRS605]の印字不良について
2010/8/23	1号機	スクリーントラッシュピット用工業用テレビ設備の動作不良について
2010/8/23	2号機	バー回転式スクリーン(B水路 刻印A)バー枠陽極板取付ボルトの折損について
2010/8/23	2号機	主タービン油切り取付ボルトの損傷について
2010/8/23	4号機	タービン建屋給気処理装置入口扉ロックハンドルの損傷について
2010/8/24	3号機	高電導度廃液系漏えい検出系バイパス弁[K11-AO-F115]の動作不良について
2010/8/24	4号機	高圧炉心スプレー系ポンプ室空調機冷水ユニット点検口パッキンの剥離について
2010/8/24	5号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(C)のグランドリークについて
2010/8/24	5号機	固化系混合槽粉体洗浄水入口選択弁[K23-AO-F597]電磁弁の空気漏れについて
2010/8/25	1号機	第15回定事検「真空破壊弁検査」(K1-15-143-3C-R)における検査手順書の記載もれについて
2010/8/25	1号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ入口フィルタの変形について
2010/8/25	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油冷却器冷却水入口配管番号の相違について
2010/8/25	3号機	制御棒駆動系水位発信器[C12-LT016-2C, LT016-2D, LT017B]検出元弁のシートリークについて
2010/8/25	3号機	残留熱除去系(A)封水ライン弁の動作不良について
2010/8/25	4号機	海水熱交換器建屋海水ポンプエリア排風機(A)各部寸法値の許容値逸脱について
2010/8/26	4号機	格納容器雰囲気気モニタ系配管貫通部ラバーブーツ部からの漏えいについて
2010/8/26	6号機	炉心熱的制限値監視装置の動作不良について
2010/8/26	7号機	「中央演算処理装置(7)停止」警報の発生について
2010/8/26	7号機	高感度オフガスモニタの指示値不良について
2010/8/27	1号機	水素注入系圧力計[P96-PI602]付け根部からの漏えいについて
2010/8/27	2号機	復水ろ過装置除染シンクドレンファンネル上蓋留め具の破損について
2010/8/27	4号機	原子炉建屋付属棟スチームドレン処理系サンプポンプ(C)吐出逆止弁の動作不良について

発見日	号機	件名
2010/8/27	5号機	燃料交換機補助ホイスト用空気供給ホースの空気漏れについて
2010/8/28	その他	大湊側焼却設備二次バーナの着火不良について
2010/8/29	2号機	高電導度廃液系苛性ソーダポンプ(2)入口ラインユニオン部の損傷について
2010/8/29	5号機	高電導度廃液系収集タンク(D)床ドレン入口空気作動弁のシートパスについて
2010/8/30	5号機	発電機機内ガス圧力計の指示不良について

4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	1
G II	21
G III	210
対象外	0
総計	232