

不適合管理状況(11月審議分)

1. G I グレード 1件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/11/16	3号機	原子炉建屋大物搬入口外部扉 点検蓋内コネクタの焦げ痕の発見について	Ⅲ以下

2. G II グレード 30件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/10/22	その他	刈払機による電源ケーブルの切断について	Ⅲ以下
2010/10/27	2号機	セメント固化設備工事計画届出書添付資料の一部落丁について	Ⅲ以下
2010/10/27	その他	工事監理員未認定者による区分G検査の実施について	Ⅲ以下
2010/10/28	2号機	非常用ディーゼル発電機(2A)制御盤前面部品の損傷について	Ⅲ以下
2010/10/28	その他	「 α β 放射能同時計数装置年次点検」における性能低下の確認について	Ⅲ以下
2010/10/29	1号機	主復水器(C)第2水室出口弁[N71-MO-F004C2]トルクスイッチの動作不良について	Ⅲ以下
2010/10/31	1号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)吐出圧力の低下について	Ⅲ以下
2010/11/1	6号機	携行品モニタにおける非携行品(マイクロスイッチ)の検知について	Ⅲ以下
2010/11/1	その他	廃フロン保管エリアにおける漏洩の発見について	Ⅲ以下
2010/11/2	4号機	タービン建屋周辺(屋外)におけるけが人の発生について 平成22年11月2日午前10時55分頃、4号機タービン建屋周辺(屋外)において、道路の側溝据付作業時に、協力企業作業員がハンマー(プラスチック製、長さ:約90cm、重さ:約3kg)を用いて側溝の高さ調整を行っていたところ、共同作業をしていた別の協力企業作業員の右手薬指に誤って当たり出血したため、当所応急処置室で応急処置を行い、業務車にて病院に搬送しました。 《ホームページ掲載》2010/11/3 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22110401p.pdf	Ⅲ以下
2010/11/2	6号機	「区分 I セーフティロジックユニット・デジタル型安全保護系制御装置異常」警報他の発生について	Ⅲ以下
2010/11/4	3号機	ケーブルトレイ建屋貫通部の未処理について	Ⅲ以下
2010/11/4	5号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機 自動電圧調整器の動作不良について	Ⅲ以下
2010/11/4	その他	南側開閉所パワーセンタ(B) 停電切替時の「500KV新洞道換気空調盤異常」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/11/5	その他	水処理設備 硫酸貯槽受入配管の腐食について	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/11/7	6号機	外側主蒸気配管残水ブロー操作における操作対象弁の相違について	Ⅲ以下
2010/11/8	その他	大湊側補助ボイラ(4A)リプレースにおけるパトロールチェックシートの差し替えミスについて	Ⅲ以下
2010/11/9	1号機	<p>原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室(管理区域)における水漏れについて</p> <p>定格熱出力一定運転中の1号機において、平成22年11月9日午後3時55分頃、原子炉建屋地下4階の原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室(管理区域)で10月20日に発生した配管接続部からの水漏れ(10月21日お知らせ済み)の復旧作業を行い、配管への水張り作業を行っていたところ、水張り時に使用する空気抜き用配管につながる排水口から水(一部蒸気化)が漏れ出て、ポンプ室に漏えいしました。</p> <p>その後、配管への水張り作業のために開いていた空気抜き用配管の弁を閉めたことにより、水漏れは停止しました。</p> <p>なお、排気筒モニタや発電所敷地境界に設置され空間線量率を測定するモニタリングポスト、およびダスト放射線モニタの指示値は通常の変動の範囲内であり、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2010/11/10 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22111002p.pdf</p> <p>《ホームページ掲載》2010/11/12 【続報】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22111201p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/11/11	6号機	原子炉開放作業における仮設フランジガasketの未取付けについて	Ⅲ以下
2010/11/15	1号機	主復水器(C)第1水室出口弁[N71-MO-F004C1]トルクスイッチの動作不良について	Ⅲ以下
2010/11/15	6号機	第9保全サイクル 保全計画書の誤記について	Ⅲ以下
2010/11/16	3号機	主排気筒サンプリング配管ノズル固定部からの空気漏れについて	Ⅲ以下
2010/11/16	7号機	<p>復水器室(管理区域)における水漏れについて</p> <p>定格熱出力一定運転中の7号機において、平成22年11月16日午後1時30分頃、パトロール中の当社社員が、タービン建屋1階の復水器室(管理区域)において、湿分分離加熱器凝縮水回収タンクの下流に設置されている逆止弁付近の配管保温材から水が床面に滴下していることを発見しました。</p> <p>滴下した水は漏えいの拡大を防止するための堰内にとどまっており、堰内の床面に溜まっていた水の量は約4リットル、放射線量は約1×10^6ベクレルでした。</p> <p>また、当該場所の空气中放射性物質濃度を測定した結果、粒子状物質およびヨウ素は検出されませんでした。</p> <p>なお、本事象により漏れた水は、復水器室の堰内にとどまっており、排気筒モニタの指示値は通常の変動範囲内であり、外部への放射能の影響はありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2010/11/17 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22111701p.pdf</p> <p>《ホームページ掲載》2010/11/22 【対応状況】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22112201p.pdf</p>	Ⅲ以下
2010/11/17	1号機	タービンバイパス弁 第1弁寸動試験時における開度量大について	Ⅲ以下
2010/11/17	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)からの潤滑油の漏えいについて	Ⅲ以下
2010/11/19	3号機	蒸気乾燥器(耐震ブロック)点検時の接触痕の確認について	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/11/21	5号機	パトロールチェックシートの上覧もれについて	Ⅲ以下
2010/11/21	5号機	「蒸化器ドレンタンクドレン水位検出器異常」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/11/22	1号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ³ を超える汚染について	Ⅲ以下
2010/11/23	その他	新潟県向けモニタリングポストデータの伝送誤停止について	Ⅲ以下

3. GⅢグレード 296件

発見日	号機	件名
2010/9/27	その他	計測器校正における実効値応答形電圧計の精度不良について
2010/9/28	7号機	タービン系伝送プロトコル変換装置用ハードコピー装置の動作不良について
2010/9/30	4号機	熱交換器建屋 配管およびサポート点検における原子炉補機冷却海水系配管用サポートストローク値の判定値逸脱について[サポートNo.SH-RSW-H011-1]
2010/9/30	4号機	熱交換器建屋 配管およびサポート点検における原子炉補機冷却海水系配管用サポートストローク値の判定値逸脱について[サポートNo.SH-RSW-H003-1]
2010/9/30	4号機	原子炉建屋 配管およびサポート点検における残留熱除去系配管用サポートストローク値の判定値逸脱について[サポートNo.SH-RHR-P021-1]
2010/10/14	4号機	固定子冷却水ポンプ主軸およびカップリング部のカジリ傷の確認について
2010/10/15	4号機	主タービン軸受カバーノックピンねじ部の破損について
2010/10/18	2号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)フランジ部の漏えい痕について
2010/10/18	7号機	スクリーン洗浄装置 渦巻ストレーナ(A)ライニング部の膨れについて
2010/10/18	7号機	スクリーン洗浄装置 バー回転式スクリーン(A)洗浄水弁ハンドルの固着について
2010/10/21	3号機	常用デジタル(1系)伝送路光ケーブル減衰率の判定値逸脱について
2010/10/21	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器入口導電率サンプル流量調整弁の動作不良について
2010/10/22	3号機	第2給水加熱器(A)ヒータベント配管の減肉について
2010/10/25	その他	補助ボイラ建屋電灯分電盤(L-1)点検における絶縁抵抗値の低下について
2010/10/26	1号機	水素供給設備 F609(逆止弁)水素漏洩保全作業依頼
2010/10/26	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)排気弁ゴムシート面の劣化について
2010/10/26	3号機	原子炉再循環系におけるIHSI(高周波誘導加熱応力改善工法)施工前の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/26	3号機	制御棒駆動機構健全性確認作動試験における制御棒(46-51)の一時的な動作不良について

発見日	号機	件名
2010/10/26	7号機	照明用分電盤漏電遮断器の二次側絶縁抵抗値の低下について
2010/10/27	1号機	循環水ポンプ(C)自滑水ストレナ差圧計[PI-022C]の指示不良について
2010/10/27	3号機	制御棒駆動機構健全性確認作動試験における制御棒(46-43)の動作不良について
2010/10/27	3号機	主タービン第3軸受リフト油ポンプ用電動機反負荷側エンドブラケットハウジングの内径寸法の判定基準逸脱について
2010/10/27	3号機	サービス建屋送風機(B)ボス部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/27	4号機	復水器(A, B, C)タービンバイパス蒸気ダンパ溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/27	4号機	蒸気式空気抽出器中間冷却器溶接線(仕切板溶接部)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/27	6号機	スクリーン洗浄装置 パー回転式スクリーン他現場操作盤用フレキシブル電線管コネクタ部の破損について
2010/10/27	6号機	鉄イオン海水供給ポンプインペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/10/27	7号機	スクリーン洗浄装置 トラベリングスクリーン現場操作盤用フレキシブル電線管コネクタ部の破損について
2010/10/28	1号機	常用照明分電盤[LP-1T31]回路(15)のトリップについて
2010/10/28	2号機	原子炉隔離時冷却系蒸気管破断検出ライン[E51-F718B, D]のシートパスについて
2010/10/28	3号機	制御棒駆動機構健全性確認作動試験における制御棒(50-35, 58-27)の動作不良について
2010/10/28	6号機	新燃料貯蔵庫手摺取付ボルトEリングの破損について
2010/10/28	その他	水処理設備 試薬注入ポンプ(C)の動作不良について
2010/10/28	その他	大湊側焼却設備換気空調系給気処理装置点検口ドアノブの破損について
2010/10/29	2号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(A)発電機固定子楔の緩みについて
2010/10/29	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の低速軸ラジアルベアリング他の劣化について
2010/10/30	2号機	原子炉建屋大物機器ハッチワイヤードラムの動作不良について
2010/10/30	6号機	性能監視記録機能サブシステム筐体(1)のファン停止に伴う警報の発生について
2010/10/31	6号機	「起動領域モニタ制御棒自動引抜不許可」警報の発生について
2010/10/31	6号機	タービン中間塞止弁(No.2)ディスクダンプ弁取付面からの油にじみについて
2010/11/1	1号機	復水器連続洗浄装置(A)ボール回収器切替弁の過負荷トリップについて
2010/11/1	2号機	第1給水加熱器(A)ドレン水位手動弁ステム弁体シート面の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/1	2号機	低電導度廃液系通水ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/11/1	2号機	放射性廃棄物処理設備ゾーン送風機(B)ボリュウムダンパの固着について
2010/11/1	3号機	サービス建屋コールドランドリ送風機(B)ダンパの固着について
2010/11/1	その他	大湊側補助ボイラ(4C)フード開閉機減速機アーム部からの潤滑油のにじみについて
2010/11/1	その他	電力メータの誤針に伴う自社用電力検針値の誤報告について
2010/11/2	1号機	第6給水加熱器入口弁[N22-LCV-F015B]のグランドリークについて
2010/11/2	2号機	復水器冷却細管目視点検における減肉兆候の確認について
2010/11/2	2号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット流体継手(A, B)分解点検における配管フランジ座の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/2	4号機	気体廃棄物処理系検出元弁のシートパスについて
2010/11/2	4号機	蒸気式空気抽出器中間冷却器溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/3	2号機	コンソールブラウン管(No.5)の動作不良について
2010/11/3	4号機	高電導度廃液系脱塩塔蒸留水タンク側出口弁のシートパスについて
2010/11/3	6号機	給水ノズル温度計[B21-TE016D]の指示不良について
2010/11/3	6号機	タービンバイパス弁用アキュムレータからの窒素ガスの漏えいについて
2010/11/4	1号機	固化系「給液・乾燥工程シーケンスコントローラ故障」警報の発生について
2010/11/4	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事におけるプリコートタンクからの試験用水の漏えいについて
2010/11/4	2号機	トラベリングスクリーン(取水路D E号機)本体フレームの磨耗について
2010/11/4	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料移送ポンプ流量積算計の動作不良について
2010/11/4	2号機	原子炉建屋大物搬入口(管理区域)における古いタバコの発見について
2010/11/4	3号機	高電導度廃液系中和装置回転式ストレーナの破損について
2010/11/4	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)高圧蒸気入口弁[N39-F008A]駆動部機内配線の接触不良について
2010/11/4	4号機	工業用テレビ設備「主スクリーン海側(2)」レンズへの水滴付着による視界不良について
2010/11/4	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A)グランド水排水ラインの詰まりについて
2010/11/4	5号機	原子炉建屋 二重扉(北西, 南西)内側扉からのエアリーク音の確認について
2010/11/4	6号機	主発電機本体加圧放置試験および固定子巻線インリーク試験時の試験用記録計の設定の誤りについて
2010/11/4	その他	水処理設備「加圧脱水機シーケンサ異常」警報の発生について

発見日	号機	件名
2010/11/5	2号機	工具センタより借用した工具の紛失について
2010/11/5	3号機	低圧復水ポンプ(A) インペラ(1段目)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/5	3号機	低圧復水ポンプ(A)ケーシング他の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/5	3号機	低圧炉心スプレイ系最小流量バイパス弁[E21-MO-F008]瞬時の自動閉/開動作について
2010/11/5	3号機	非常用ディーゼル発電機(3A)空気圧縮機吐出ライン逆止弁(計2弁)のシートパスについて
2010/11/5	3号機	「3号機海水モニタ高圧電源異常」警報の発生について
2010/11/5	6号機	空気圧縮機(B-2)用電動機負荷側シャフトジャーナル部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/5	6号機	熱交換器エリア(B)非常用送風機用電動機エンドブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2010/11/5	6号機	タービン制御弁保温材の劣化について
2010/11/5	7号機	復水器連続洗浄装置(C)貝分離装置注水弁(C-2)制御回路の動作不良について
2010/11/5	その他	所内テレメータ装置の表示不良について
2010/11/6	6号機	改良型制御棒駆動機構ボールチェッキ弁のリークテスト判定値の逸脱について
2010/11/7	5号機	循環水ポンプ(A)冷却水フローグラス内の結露発生について
2010/11/7	6号機	主発電機固定子巻線(N2)減衰試験時の漏えいについて
2010/11/7	6号機	燃料取出し時における「放し時着床深度浅め(高)」警報の発生について
2010/11/7	6号機	タービン中間塞止弁(No.2)テスト電磁弁の油にじみについて
2010/11/8	1号機	モニタ建屋配管トレンチ排水ポンプ(B)のくみ上げ不良について
2010/11/8	2号機	第5給水加熱器(A)出口側(3-1)の渦流探傷試験検査における基準逸脱について
2010/11/8	4号機	給復水系検出元弁のシートパスについて
2010/11/8	6号機	残留熱除去系封水ポンプ(B)用電動機シャフトジャーナル部およびシャフト部寸法の判定基準値逸脱について
2010/11/8	6号機	デジタル型安全保護系制御システム制御装置 電源装置の動作不良について
2010/11/8	6号機	タービン建屋補機冷却系弁[P22-F441E]弁箱ライニングの損傷および弁体侵食について
2010/11/8	6号機	排気筒モニタ点検時のノイズ発生に伴う瞬間的な指示値の上昇について
2010/11/8	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2010/11/8	その他	気象測定器記録計(放射収支計)の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/11/8	その他	引当予定貯蔵品(制御棒ボロンカーバイド型)倉出処理の未実施について
2010/11/9	1号機	サービス建屋ホットラボ室内温度指示計[U41-TIC146-2]の指示不良について
2010/11/9	2号機	第2給水加熱器ドレンタンク(A)水位手動弁システムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/9	3号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(B)差圧計[P41-DPT003B]端子ネジ山の潰れについて
2010/11/9	4号機	給復水系検出元弁のシートパスについて
2010/11/9	6号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプおよびブースタポンプケーシング部の漏えいについて
2010/11/9	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダ(No.8)安全弁圧力の調整不良について
2010/11/9	6号機	復水器連続洗浄装置ブースタポンプ(A-1)用電動機反負荷側ブラケットの破損について
2010/11/9	6号機	高感度オフガスモニター用無停電電源装置の動作不良について
2010/11/9	6号機	工業用テレビ設備(発電機冷却監視盤)映像の輝度低下他の確認について
2010/11/9	6号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(A)用電動機反負荷側ブラケットハウジング内径の判定基準値の逸脱について
2010/11/9	6号機	現場記録用メモの紛失について
2010/11/9	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C) グランドスリーブの磨耗について
2010/11/9	6号機	空気作動弁リミットスイッチ他用フレキシブルチューブコネクタの破損について
2010/11/9	6号機	復水器連続洗浄装置 ブースタポンプ(A-2)用電動機反負荷側ブラケットハウジング計測値の判定基準値逸脱について
2010/11/9	その他	5~7号機側 車両入退用ゲートの損傷について
2010/11/10	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(B)加熱器用蒸気調節弁の動作不良について
2010/11/10	1号機	水素供給設備 水素トレーラ建屋照明器具の腐食について
2010/11/10	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)ページ水入口弁[G31-F003B]のグランドリークについて
2010/11/10	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)冷水出口弁のシートパスについて
2010/11/10	2号機	原子炉補機冷却系防食剤添加タンク(B)ドレン弁のシートパスについて
2010/11/10	3号機	原子炉建屋送風機(C)吸込ダンパの動作不良について
2010/11/10	3号機	循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプのくみ上げ不良について
2010/11/10	6号機	パワーセンタ動力変圧器(6A-2)用電流変換器[R22-AT611A2]の動作不良について
2010/11/10	6号機	ボール回収器入口三方弁(弁体および本体フランジ部)の腐食について

発見日	号機	件名
2010/11/10	6号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)における漏えい率の判定基準逸脱について
2010/11/10	6号機	所内蒸気系弁のシートパスについて
2010/11/10	6号機	燃料取替機制御室空調機室電線ボックスの結露水の確認について
2010/11/10	6号機	原子炉建屋(非管理区域)西側連絡通路における雨水の浸入について
2010/11/10	6号機	原子炉補機冷却系サージタンク(B)レベルスイッチ[P21-LS015B]用外線ケーブル端子圧着部の被覆の外れについて
2010/11/10	6号機	主タービン高圧制御油タンク油温度用電空変換器付属弁からの空気漏れについて
2010/11/10	6号機	タービン補機冷却海水系配管ライニング部のピンホールの確認について
2010/11/10	6号機	可燃性ガス濃度制御系安全弁[T49-F009] 動作設定値のずれによる弁の作動について
2010/11/10	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A側・B側)電磁弁収納箱内部の油たまりの確認について
2010/11/10	6号機	湿分離加熱器胴体ドレン弁(A-2)用リミトルクギアドリミットスイッチからのグリスの漏えいについて
2010/11/10	6号機	リミットスイッチユニット端子銘板の誤記について
2010/11/10	その他	港外波高データ電送用モデムの動作不良について
2010/11/10	その他	大湊側補助ボイラ(4B)フード開閉機のグランドリークについて
2010/11/11	3号機	屋外ダクトレンチラパーエキスパンション下部からの水漏れについて
2010/11/11	5号機	バー回転式スクリーン(B)(予備機)の電動機スペースヒータ用フレキシブルチューブの破損について
2010/11/11	6号機	タービン補機冷却海水系配管内面ライニングの膜厚不足について
2010/11/11	6号機	原子炉保護系制御装置[DTM4-1]ソフト照合結果エラーの発生について
2010/11/11	6号機	雑用水系 電解鉄イオン注入系供給元弁[U42-F157]の詰まりについて
2010/11/11	6号機	タービン蒸気加減弁(No.2)リミットスイッチの動作不良について
2010/11/11	6号機	抽気系弁[N36-F964A]他 ボンネットボルトおよび弁箱の損傷について
2010/11/11	6号機	蒸気式空気抽出器第1段蒸気入口弁(A)用リミトルクギアドリミットスイッチからのグリス漏れについて
2010/11/11	6号機	蒸気式空気抽出器第1段蒸気入口弁(A)用リミトルク用開度計アクリルカバーのひび割れについて
2010/11/11	6号機	原子炉格納容器隔離弁弁間漏えい試験(可燃性ガス濃度制御系)における弁のシートパスについて
2010/11/11	6号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(B-2)用電動機 反負荷側ブラケットハウジング計測値の判定基準値逸脱他について
2010/11/11	その他	大湊側補助ボイラ(4C)水位計フランジ部からの蒸気漏れについて

発見日	号機	件名
2010/11/12	2号機	β γ 電子式線量計(No. 010541)における β 線量の誤計数について
2010/11/12	2号機	【中越沖地震】取水路(D)底部コンクリートの剥離について
2010/11/12	3号機	所内蒸気系圧力調整弁出口側圧力用検出元弁[P61-F702]のシートパスについて
2010/11/12	3号機	原子炉再循環系(A)メカニカルシール第2ベント弁[B31-F508C]弁棒の曲がりについて
2010/11/12	3号機	中央制御室外執務室 空調機の異音発生について
2010/11/12	4号機	復水器過器用天井クレーン走行用インバータの動作不良について
2010/11/12	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)空気圧縮機吸入フィルタ(スポンジ部)の欠損について
2010/11/12	6号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器(C)マンホールフランジ部ゴムライニングの剥落について
2010/11/12	6号機	監視機能健全性確認検査(その1)の検査中断について
2010/11/12	6号機	前部軸受台内スプラインシャフトスナップリングの変形について
2010/11/12	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, D)(刻印B, E)分解部品の腐食および浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/13	1号機	廃スラッジ系シーケンスコントローラ盤のバッテリー異常の発生について
2010/11/13	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)のトリップについて
2010/11/13	6号機	タービン建屋補機冷却系弁[P22-F024B]の異音について
2010/11/13	6号機	湿分分離加熱器(A)波板室点検における傷の確認について
2010/11/13	6号機	ほう酸水注入系ポンプ(B)用電動機 負荷側および反負荷側ブラケットハウジング部計測値の判定基準逸脱について
2010/11/13	6号機	ほう酸水注入系ポンプ潤滑油ポンプ(B)用電動機ブラケットハウジングおよびシャフトジャーナル部計測値の判定基準逸脱について
2010/11/13	6号機	復水器連続洗浄装置ボール注入本弁[N72-F009B]の腐食について
2010/11/13	6号機	復水器連続洗浄装置ボール注入本弁[N72-F010A]の腐食について
2010/11/13	6号機	復水器連続洗浄装置ボール注入本弁[N72-F010B]の腐食について
2010/11/13	6号機	水圧制御ユニット(18-19, 34-03)隔離弁のシートリークについて
2010/11/13	その他	荒浜側焼却建屋排気筒放射線モニタ除湿器の動作不良について
2010/11/14	2号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(B)中間冷却器の異音について
2010/11/14	3号機	放射性廃棄物処理設備多重伝送現場盤[H23-P112-1]の基盤故障について
2010/11/15	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ出口導電率計ラックサンプル流量計(A)の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/11/15	2号機	低電導度廃液系収集槽(B)再循環弁リミットスイッチ回路端子ネジの変形について
2010/11/15	3号機	原子炉建屋 南西側階段室防火扉ガラス窓の破損について
2010/11/15	3号機	サービス建屋加湿器(D)集水カップの漏えいについて
2010/11/15	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプモータークーラ(A)出入口弁のシートパスについて
2010/11/15	4号機	復水脱塩装置(B)樹脂出口弁エアオペレート弁からの空気漏れについて
2010/11/15	6号機	湿水分離加熱器 仕切板取付ボルトのかじりについて
2010/11/15	6号機	電気油圧式制御装置冷却水回収ポンプ用電動機負荷側および反負荷側シャフトジャーナル計測値の判定基準値逸脱について
2010/11/15	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラム(当板溶接部)の傷の確認について
2010/11/15	6号機	ページング装置「原子炉建屋系応答故障」表示灯の点灯について
2010/11/15	6号機	タービン補助蒸気系 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)高圧止め弁シート前ドレン弁[N39-F015A]駆動部ギアドリミットスイッチからの油にじみについて
2010/11/15	6号機	主蒸気ドレンライン[B21-D004]Y形ストレーナスクリーンの破損について
2010/11/15	6号機	蒸気式空気抽出器駆動蒸気圧力調節弁バイパス弁用リミトルク制御コネクタ部へのグリスの付着について
2010/11/15	6号機	バー回転式スクリーン電動機各部計測結果の判定基準値逸脱について
2010/11/15	6号機	トラベリングスクリーン電動機各部計測結果の判定基準値逸脱について
2010/11/15	6号機	制御棒駆動系弁[C12-F037A, F037B]のグランドリークについて
2010/11/15	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)高速軸コンパインドベアリング他の劣化について
2010/11/15	7号機	スクリーン(7C)水路水位差指示の上昇について
2010/11/16	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット室空調機(A)ファン(2)の振動値上昇について
2010/11/16	1号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について
2010/11/16	2号機	放射性廃棄物処理設備制御室加湿器給水電磁弁の漏えいについて
2010/11/16	2号機	モータコントロールセンタ[2A-1-1(3C)]配線用遮断器トリップ接点の固着について
2010/11/16	4号機	計装配管[P91-SP-RB01他]建屋貫通部のモルタルの割れ他について
2010/11/16	5号機	屋外非放射性ストームドレン移送系タンク空気作動弁駆動空気供給ラインの漏えいについて
2010/11/16	5号機	放射線管理室ファンコイルユニット(B)ドレン配管継ぎ手部の漏えいについて
2010/11/16	6号機	復水脱塩装置脱塩塔(F)樹脂入口弁および脱塩塔(D)(E)ベント弁エアバルブからの空気漏れについて

発見日	号機	件名
2010/11/16	6号機	タービン建屋高電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(A)用電動機反負荷側シャフトジャーナル外径寸法他の判定基準値逸脱について
2010/11/16	6号機	原子炉補機冷却系流量計用外線ケーブル被覆部の傷について
2010/11/16	6号機	発電機冷却系弁[N43-F002]弁体押さえテーパピンの曲がりについて
2010/11/16	6号機	湿分離加熱器第1段(A)加熱蒸気元弁用リミトルクの手動操作ハンドルシャフト部からのグリス漏れについて
2010/11/16	6号機	原子炉冷却材浄化系弁[G31-F177]弁付属圧力計の指示不良について
2010/11/16	6号機	密封油真空ポンプ(B)用オイルクーラ装置内ラジエーターからの油漏れについて
2010/11/16	6号機	主タービン電気式トリップ電磁弁(B)取付け面の不良について
2010/11/16	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)銅管継ぎ手部の油にじみについて
2010/11/17	2号機	第2給水加熱器(A)出口側配管(65-38)の渦流探傷試験検査における判定基準値逸脱について
2010/11/17	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)モーターラフランジ部の漏えいについて
2010/11/17	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)ベント弁[G41-AO-F313(B)]の動作不良について
2010/11/17	4号機	原子炉再循環系流量記録計[FRS-605B]の指示不良について
2010/11/17	5号機	高電導度廃液系収集タンク(C)圧力抑制室プール水排水系サージタンク移送時の吐出定格流量逸脱について
2010/11/17	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)予備弁フレア部の傷の確認について
2010/11/17	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラム(上下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/17	6号機	主蒸気止め弁(No.1)上蓋締付水圧ナット漏えい試験における水圧ナットの漏えいについて
2010/11/17	6号機	原子炉隔離時冷却系暖気ラインY形ストレーナスクリーンの破損について
2010/11/17	6号機	制御棒取替作業における同掴み具電磁弁の動作不良について
2010/11/17	6号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ入口元弁[P42-F003A]他のシートパスについて
2010/11/18	2号機	非常用ガス処理系(2A)スペースヒータ(1)の動作不良について
2010/11/18	3号機	格納容器露点計サンプルポンプ入口圧力計[P91-PI-RB07(A)]の指示不良について
2010/11/18	3号機	弁グランド部漏えい処理系電磁弁[P71-F021]電線管フレキシブルチューブの破損の発見について
2010/11/18	4号機	トラベリングスクリーン漉網遮水板の腐食について
2010/11/18	5号機	プラント起動復水器真空上昇時における復水器(A)水室入口弁駆動部からのグリスにじみの発見について
2010/11/18	6号機	低圧タービン(C)ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/11/18	6号機	原子炉建屋天井クレーン無線リモコンの動作不良について
2010/11/18	6号機	ポンプ入口圧力計元弁[N72-F703A]他5台の腐食について
2010/11/19	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)加熱器用蒸気バイパスライン絞り弁の動作不良について
2010/11/19	2号機	復水器上部本体補強管の浸食について
2010/11/19	3号機	非常用ガス処理系フィルタ性能検査の検査記録エビデンス集の誤記について
2010/11/19	4号機	所内温水系バックアップ熱交換器蒸気戻りライントラップの動作不良について
2010/11/19	4号機	原子炉補機冷却海水系計装配管の漏えい痕について
2010/11/19	4号機	原子炉建屋付属棟ページング装置の破損(受話器の紛失)について
2010/11/19	5号機	原子炉再循環ポンプ(A)ページ水弁の固着について
2010/11/19	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナ自動空気抜弁のシートパス
2010/11/19	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)下流側ケーシング~インペラ間隙の許容値逸脱および上部シャフト振れ許容値の逸脱について
2010/11/19	6号機	給水加熱器ドレン系弁[N22-F005B]フラットスプリングの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/19	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)機器付属弁フレア部の傷の確認について
2010/11/19	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気サイレンサ下部アルミ材の剥がれについて
2010/11/19	その他	給水建屋脇排水ポンプ制御用液位スイッチの動作不良について
2010/11/19	その他	トルクレンチテストの作動不良について
2010/11/20	1号機	原子炉建屋所内蒸気系供給ライン第1圧力調整弁供給圧力計の指示不良について
2010/11/20	2号機	パワーセンタ[2A-1(6C)]静止形過電流引きはずし装置エラー表示灯の点灯について
2010/11/20	3号機	中性子源領域モニタ(B)の指示不良について
2010/11/20	3号機	中間領域モニタ(B, F)の指示値上昇について
2010/11/20	3号機	高圧窒素ガス供給系窒素ポンベ(A)出口圧力計[P54-PI007A]の指示不良について
2010/11/20	5号機	「モータコントロールセンタ(5D-1-1)故障」警報の発生について
2010/11/20	6号機	原子炉補機冷却海水系弁[P41-PI001E]テスト弁ハンドル部の破損について
2010/11/20	6号機	湿分離加熱器(A)波板室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/20	6号機	低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2010/11/20	6号機	給復水系電気式演算器電源スイッチ(トグルスイッチ)の動作不良について
2010/11/20	6号機	給復水系電気式変換器の計器精度逸脱について
2010/11/20	6号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(C)吐出弁[P22-F002C]および吸込弁[P22-F039C]のシートパスについて
2010/11/20	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)主油タンクガス抽出機(B)用電動機 ブラケットハウジング内径寸法判定基準逸脱他について
2010/11/20	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)主油タンクガス抽出機(D)用電動機 ブラケットハウジング内径寸法の判定基準逸脱他について
2010/11/20	6号機	給水加熱器ドレン系弁[N22-F024A~D]弁体および弁座の損傷について
2010/11/21	1号機	タービン建屋給気風量増加に伴うアラームランプの点灯について
2010/11/22	3号機	定期事業者検査における計測器の出力異常について
2010/11/22	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料油フィルタ(東側)上蓋フランジ部の油にじみについて
2010/11/22	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料油フィルタ(西側)上蓋フランジ部の油にじみについて
2010/11/22	5号機	原子炉隔離時冷却系復水ポンプ吐出ラインファンネル上蓋パッキンの微量漏えいについて
2010/11/22	5号機	復水器補給水調節弁のグラندリークについて
2010/11/22	5号機	中間領域モニタ(C)の指示不良について
2010/11/22	5号機	ユニット操作手順(タービン駆動原子炉給水ポンプミニフロー制御器自動投入時期)の訂正について
2010/11/22	6号機	タービン補助蒸気元弁用リミトルク点検における電気ボックス内のグリス漏れの確認について
2010/11/22	6号機	復水器連続洗浄装置系ボール弁の腐食について
2010/11/22	6号機	制御棒(06-39)シンクロ故障警報の発生について
2010/11/22	6号機	抽気蒸気系弁[N36-F406]ロッドの摩耗について
2010/11/22	その他	荒浜側焼却設備トリチウムサンプルポンプ(A)の異音発生について
2010/11/23	5号機	タービングランド蒸気系「グラندシール蒸気圧力高」警報の発生について
2010/11/23	6号機	貝分離器スクリーンの腐食について
2010/11/23	6号機	改良型制御棒駆動機構電動機ギアカップリングキー止めネジのかじりについて
2010/11/23	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2010/11/24	1号機	所内蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ出口圧力調整弁出入口弁のシートパスについて
2010/11/24	1号機	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器管側出口温度計[G31-TIC634]の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/11/24	3号機	マグネットスタンドバー固定用ハンドル部の亀裂の確認について
2010/11/24	3号機	屋外トレンチ(B)天井のひび割れについて
2010/11/24	5号機	パージ用蒸発器温度調節弁用ポジションナーメゲージの固着について
2010/11/24	5号機	原子炉格納容器窒素封入操時の「非常用ガス処理系(A, B)原子炉エリア外気差圧低」警報の発生について
2010/11/24	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)吐出配管オイルスナツパからの油漏れについて
2010/11/24	6号機	循環水ポンプ(C)インペラの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/11/24	6号機	低圧ドレンポンプ(A)用電動機 ロータバーの緩みについて
2010/11/24	6号機	原子炉給水ライン手動止め弁[B21-F053A]のリミットスイッチストライカのずれについて
2010/11/24	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)主油ポンプ(B)用電動機 反負荷側シャフトジャーナル部外径寸法の判定基準値逸脱について
2010/11/24	7号機	「湿分分離加熱器制御装置異常」警報の発生について
2010/11/25	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランドリークについて
2010/11/25	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口サンプルラインタイマ[P91-T007]の動作不良について
2010/11/25	5号機	固定子冷却水出口温度記録計用検出器(N41-TE-201)の動作不良について
2010/11/25	5号機	局部出力領域モニタ校正終了後の帳票(印字)不良について
2010/11/26	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)の動作不良について
2010/11/26	1号機	原子炉建屋付属棟 所内蒸気系供給配管[HS-102]保温材からの漏えい他について
2010/11/26	1号機	原子炉冷却材浄化系弁[G31-F042B/G31-F101B]のシートパスについて
2010/11/26	3号機	「原子炉系制御装置(I系)故障」警報の頻発について
2010/11/26	5号機	高感度オフガスモニタの指示不良について
2010/11/26	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(C)出口配管のピンホール発生について
2010/11/27	2号機	「放射性ドレン移送系制御用コントローラ盤異常」警報の発生について
2010/11/27	3号機	水圧制御ユニット(22-03, 18-11)隔離弁のシートパスについて
2010/11/27	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)起動時におけるターニング装置離脱リミットスイッチの動作不良について
2010/11/27	その他	荒浜側補助ボイラ建屋雑排水配管および集水枘の不具合について
2010/11/28	1号機	洗濯廃液系取合コントローラ盤/バッテリーの異常発生について

発見日	号機	件名
2010/11/28	6号機	主発電機水素ガス冷却器(A)水室締め付けボルトからの漏えいについて
2010/11/29	5号機	湿分離器(A)ドレン水位計装テスト弁閉止プラグからの漏えいについて
2010/11/29	5号機	電カケーブル洞道(No.1)排水ポンプのくみ上げ不良について

4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	1
G II	30
G III	296
対象外	7
総計	334