

不適合情報

2020年10月6日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	常用系プロセス放射線モニタ(A系)に異常を示す警報が発生し動作不良を確認した。当該設備を点検・修理。なお、B系は正常なため監視に影響なし。	2020/10/04	
2	4号機	排気筒放射線モニタ現場操作盤点検時、盤内冷却ファンのモーターが高温のため動作不良であることを確認した。当該冷却ファンを修理。	2020/10/01	
3	7号機	燃料プール冷却浄化系(B)ろ過脱塩器差圧計およびろ過脱塩器出口ストレーナ差圧計点検時、計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を点検・修理。	2020/09/29	