

不適合情報

2022年6月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備の中央制御室において、電子計算機(2系)に故障を示す警報の発生を確認した。原因調査を行っていたところ、1時間25分後に自動復帰したことを確認した。復帰後の計算機状態監視を継続し、原因を調査。なお、1系計算機に異常はなく、設備の機能に影響なし。	2022/06/14	