

不適合情報

2025年8月7日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	6号機	タービン建屋地下中2階(管理区域)復水浄化系サンプリングラック室において、復水浄化系サンプリングラックコネクタ(配管接続部)に水の滲みが発生し、シンク内に滴下していることを確認した。当該コネクタを交換。	2025/07/31	
2	その他	固体廃棄物廃棄体製作作業において、モルタルの混練不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2025/08/05	
3	その他	固体廃棄物処理設備廃棄体検査装置の運転管理計算機が起動しないことを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/08/05	