東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年11月10日（火）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　0件

4．Non-CAQ　1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備　考
1	6号機	放射線管理区域からの退出にともなう搬出物品の汚染検査において、一時立入した委託員の資機材運搬用カバンに、熱中症予防用アメ（1個）を確認した。当該アメを回収済み。当該事象および放射線管理区域内への飲食物の持込禁止を周知。	2026/11/06	