

| | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 件名 | 地震発生後の状況について | | |
| 通報日 | 平成16年11月1日～ | | |
| 概要 | 10月23日17時56分ごろ、新潟県中越地方で大きな地震（新潟県中越地震）がありました。その後の余震発生時に、発電所の影響について通報を実施しています。 | | |
| | 発生日時 | 発電所周辺の震度（3以上を記載） | プラント状況 |
| | 11/ 1 4:35 | 柏崎3、刈羽4、西山3、出雲崎3 | 異常なし |
| | 11/ 4 8:57 | 柏崎4、刈羽5弱、西山5弱、出雲崎4 | 7号機停止 （他号機異常なし） |
| | 11/ 6 18:26 | 出雲崎3 | 異常なし |
| | 11/ 8 11:16 | 柏崎3、刈羽4、西山3、出雲崎4 | 異常なし |
| | 11:32 | 出雲崎3 | 異常なし |
| | 11/ 9 4:16 | 刈羽3 | 異常なし |
| | 11/10 3:43 | 刈羽3、出雲崎3 | 異常なし |