

件名	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 第6回定期検査及び定期事業者検査報告書
通報日	平成17年2月17日
概要	<p>1. 概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第6号機第6回定期検査及び定期事業者検査は、平成16年7月10日から平成16年11月10日の間（並列日は平成16年10月15日、解列から並列まで98日間）に実施し、発電所における特定電気工作物に関して、経済産業省に定められている技術基準に適合することを確認した。</p> <p>この期間中に実施した検査等の概要は、次のとおりである。</p> <p>主要項目</p> <p>a. 検査 定期検査として50件の検査を受けた。</p> <p>b. 燃料取替（200体）</p> <p>c. 主要改造工事 なし</p> <p>2. 実績工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成16年7月10日～平成16年10月15日（98日間） ・平成16年11月10日 総合負荷性能検査合格